



Nota van Inlichtingen 'Marktconsultatie ten behoeve van Industriële Automatiserings Diensten' met publicatienummer 2017/074-142154 en zaaknr. 31122683 d.d. 4 mei 2017.

Deze nota van inlichtingen (hierna te noemen NvI) bevat de vragen en antwoorden, welke gesteld zijn in het kader van deze Marktconsultatie.

Deze nota van inlichtingen wordt via TenderNed gepubliceerd.

Alle vragen met hun beantwoording zijn hierna zonder nadere aanduiding van de vragensteller vermeld.

Vragen & Antwoorden

Nr.	Verwijzing	Vraag	Antwoord
1		Indien een partij zich kwalificeert voor een IA-Diensten perceel, mag de partij daarna nog meedingen na de realisatie van betreffende bouwblok / product ?	De kwalificatie voor een IA perceel is nog geen gunning van een Nadere Overeenkomst. Ook in geval van een Nadere Overeenkomst voor een bouwblok/product geldt de Nota Scheiding van Belang, waarbij bekeken wordt in hoeverre meedingen bij de realisatie conform deze nota mogelijk is.
2		In paragraaf 1.3 wordt een heel breed spectrum gedefinieerd als zijnde IA-diensten, is het correct dat hier in beginsel de gehele operationele omgeving van zowel het droge als natte domein wordt bedoeld ?	Ja. Hier worden in beginsel alle IA-diensten t.b.v. het droge en natte domein bedoeld.
3		Op pagina 7 van het document Marktconsultatie IA diensten geeft u onder perceel 1 aan dat onafhankelijke IA veiligheid ketentesten onder regie van RWS worden uitgevoerd onafhankelijk van aanleg- of onderhoudsprojectteam en onafhankelijk van de aanleg- of onderhoudsopdrachtnemer. Is het juist dat dan geen 'underpinning' constructie (zoals beschreven op pagina 6) wordt gehanteerd waarbij een deelnemer aan de ROK-IA wordt voorgeschreven in een Nadere Overeenkomst (NOK) onder SO3?	Voor alle activiteiten in de bijlage geldt dat vanuit SO3 een partij uit ROK IA als underpinning contractor kan worden ingeschakeld. Maar daarnaast kan RWS ook de activiteiten zelf rechtstreeks onder ROK IA uitvragen zonder tussenkomst van SO3. De scope is in deze bepalend. (zie pagina 6 van het document Marktconsultatie)
4		Op pagina 7 van het document Marktconsultatie IA diensten geeft u onder perceel 1 aan dat onafhankelijke IA veiligheid	Ja en onafhankelijk van welk ander contract dan ook (zie tevens het antwoord op vraag 3)



		<p>ketentesten onder regie van RWS worden uitgevoerd onafhankelijk van aanleg- of onderhoudsprojectteam en onafhankelijk van de aanleg- of onderhoudsopdrachtnemer.</p> <p>Kunnen binnen de percelen 2 en 3 door RWS ook uitvragen worden gedaan onafhankelijk van aanleg- of onderhoudsprojectteam en onafhankelijk van de aanleg- of onderhoudsopdrachtnemer?</p>	
5	§ 1.1	Hoe ziet de (globale) planning eruit voor de voorgenomen aanbesteding van de ROK IA?	De beoogde publicatie is september 2017. De beoogde gunning is eind 2017.
6	§ 1.3	In de Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten (SO3) zijn IA-diensten toegevoegd aan de initiële scope. Het is niet helemaal duidelijk wat de beweegreden is om hiervan af te wijken?	Er wordt niet afgeweken. In SO3 is onder verwijzing naar de I-strategie ontwikkelingen juist een voorbehoud gemaakt om IA uit de scope te halen, mocht RWS besluiten hiervoor een separaat contract voor af te sluiten. RWS heeft getuige deze marktconsultatie dit voornemen. Zie pagina 4 van het document Marktconsultatie
7	§ 1.3.1	Kan RWS een toelichting geven op de verwachte hoeveelheid volume werk per jaar (per perceel)?	Op basis van indicaties uit verschillende gaat RWS uit van de volgende grove schatting; Perceel 1; 1.200k Perceel 2; 2.000k Perceel 3; 750k Ondernemer kan hier geen rechten aan ontlenen.
8	§ 1.3.1	Heeft RWS een beeld van het maximaal aantal partijen (per perceel) voor de ROK IA?	Op dit moment hebben wij het volgende (voorlopige) beeld: Perceel 1: maximaal 5 Perceel 2: maximaal 7 Perceel 3: maximaal 3 U wordt van harte uitgenodigd hierop te reageren in uw beantwoording van de vragen op deze marktconsultatie.
9	§ 1.3.1	Kan straks op één of meerdere percelen worden ingeschreven?	Op alle percelen kan worden ingeschreven.



10	§ 1.3.1	Klopt het dat duurzaamheid/duurzame energie geen onderdeel uitmaakt van deze ROK IA/ Zo ja, waarom niet?	Duurzaam ondernemen / duurzaamheid wordt meegenomen bij de geschiktheidseisen in de aanbestedingsstukken van de selectiefase en, indien van toepassing, in de uitvragen van de nadere opdrachten.
11	§ 1.3, SO3 <> ROK IA	Is het logisch dat eerst de partijen die onder het SO3 contract vallen worden benaderd of zij deze diensten kunnen leveren?	De scope van de betreffende opdracht is hierin bepalend, niet de SO3 of ROK IA. Zie tevens het antwoord op vraag 3.
12	§ 1.3.2	Waarom maakt systeemintegratie geen onderdeel uit van deze ROK IA (zie paragraaf 1.3.2.)	De Systeemintegratie verbonden aan het realiseren, beheren en onderhouden door de markt is geen onderdeel van de scope. Producten in het kader van de systeemintegratie als rol en verantwoordelijkheid van RWS (anders gezegd de systeemarchitectuur van bouwstenen in de onderlinge samenhang) vormen wel onderdeel van de scope.
13	Bijlage, Perceel 2	Waarom maakt datamanagement geen onderdeel uit van de inhoudelijke scope van perceel 2?	Voor zover datamanagement hier niet bedoeld wordt als een op zichzelf staand gegeven, maar onderdeel is van doel en werking IA bouwstenen, is dit wel onderdeel van de scope.
14		In het document onder paragraaf 1.3.2 wordt buiten scope van de percelen genoemd: "Het realiseren, beheren en onderhouden van IA-componenten en systemen (bouwstenen) inclusief systeemintegratie". Waarom wordt dit expliciet als buiten scope genoemd terwijl dit t.a.v. van percelen 1 en 2 juist essentiële onderdelen zijn? Kunt u nader toelichten waarom dit exclusief buiten de scope genoemd wordt.	Zie het antwoord op vraag 12.
15		Pag 4.: <i>In geval van een reeds in uitvoering zijnde Nadere Overeenkomst, zal derhalve indien noodzakelijk, een wijziging worden overeengekomen.</i> Wat wordt bedoeld met wijziging in deze context? Is dit een VTW?	RWS beoogt een wijziging zodat de betreffende overeenkomst op een nette wijze wordt afgerond en dat er een uitvraag onder de nieuwe ROK IA wordt gedaan, waar de diensten dus verder worden uitgevoerd.
16		Pag. 5: <i>In de aanbesteding van SO3 en ook in de mantelovereenkomst IV-expertise,</i>	Het voorbehoud: "Rijkswaterstaat behoudt zich derhalve het recht voor om Diensten



		<i>is daartoe voornoemde voorbehoudsclausule opgenomen. Welke voorbehoudsclausule wordt bedoeld?</i>	die het vakgebied IA betreffen geheel of gedeeltelijk aan de scope van deze Overeenkomst te onttrekken”
17		Aantal percelen: kan er straks op meerdere percelen worden ingeschreven door één partij?	Ja, zie het antwoord op vraag 9
18		Aantal partijen per perceel: heeft RWS een beeld van het aantal partijen per perceel voor deze raamovereenkomst Industriële Automatiserings Diensten?	Ja, zie het antwoord op vraag 8
19		Pag. 15, eerste alinea: .. en het uitvoeren van onafhankelijke IA veiligheid ketentesten onder regie van RWS, waarbij er getoetst wordt ...; wat wordt er bedoeld met onder regie van RWS?	RWS als opdrachtgever van een opdracht toetst de uitvoerende partij op het werk. Onder deze overeenkomst wil RWS, onder haar aansturing, een ROK-IA partij kunnen vragen om een specifieke toets uit te voeren.
20		Paginanummer 22 van 21: deze paginanummering klopt niet op pagina 22 van het document.	Dank u voor uw opmerkzaamheid
21		Leverancier beschikt zowel over de “IV Expertise mantel” als de “Inhuur IV specialisten mantel”. Welke opdrachten verwacht u niet meer via deze mantels uit te gaan vragen, maar wel via de beoogde “ROK-IA”?	Opdrachten, die vallen in het ROK IA domein; zie ook de uitzondering die is geformuleerd in de IV expertisedienstenmantel. De ROK IA betreft daarnaast geen inhuur, maar resultaatgerichte opdrachten. Zie ook het antwoord op vraag 22.
22		Zullen inhuuropdrachten voor Projectmanagers en Technisch specialisten met IA kennis voortaan alleen via de “ROK-IA mantel” uitgevraagd gaan worden?	Nee, deze raamovereenkomst is niet bedoeld voor inhuur. Uitsluitend voor opdrachten met een resultaatverplichting.
23		Wat wordt de verhouding inhuur en fixed price (resultaatopdrachten) in de ROK-IA mantel?	Er is geen sprake van een verhouding tussen inhuur en fixed-price, zie het antwoord op vraag 22.
24		Kun u aangeven wat u bij vraag 2.1 (pag. 12) in dit verband definieert onder strategisch, organisatorisch, operationeel en commercieel niveau.	RWS wil met deze formulering zoveel mogelijk ruimte geven om in uw reactie aan te geven c.q. te benadrukken, wat u van belang vindt om wel of niet deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure van de ROK-IA.
25		Welke ON gaat de coördinatie voeren over de verschillende percelen en/of raamovereenkomsten	Voor zover er van coördinatie over meerdere (raam en/of nadere) overeenkomsten en of raakvlakken sprake zal zijn, wordt dit per geval nader bepaald door de opdrachtgever.



		betreffende de raakvlakken tussen de percelen en/of raamovereenkomsten?	
26		Is het de intentie van OG om de omschreven scopeverdeling toe te passen bij nieuwbouw en/of (groot)onderhouds-, instandhoudingsprojecten?	De scopeverdeling is bedoeld voor alle typen projecten.
27		Kunt u een toelichting geven op vraag 7.1? Betreft het hier de kwaliteit van de uit te voeren opdracht of betreft het hier het kwaliteitsaspect bij de inschrijving op de opdracht (EMVI-criteria)?	Het betreft de kwaliteit van de uit te voeren opdracht en hierbij kan EMVI (BPKV) bij de uitvraag van een nadere overeenkomst onderdeel van uitmaken.