

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam							Inspectief onderhoud				
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
1	Ventilatiegebouw zuid (LMO)										
1.1	Middenspanningsruimte zuid										
1.1.1	Diverse schakelborden										
1.1.1.1	Ruimte 1 - eigen bedrijf	=VZ+01/01-									
	Magnefix schakelaar (aparte ruimte)	03-003	Q10	In.400A - 10/12 kV	Holec Hazemijer	MD4		12	Netbeheer	O O O	
	Transformator 10kV	03-003	T1	10kV/380V/500kVA		DY7-500kVA-399/230-10.4KV		12	Netbeheer	O O O	
	Smeltveiligheden voeding (in trafo ruimte)	03-003	BRI	630A, 3 fasen		3/GT		12	Netbeheer	O O O	
1.1.1.2	Ruimte 2 - eigen bedrijf	=VZ+01/01-									
	Transformator 10kV	03-003	T2	10kV/380V/500kVA		DY7-500kVA-399/230-10.4KV		12	Netbeheer	O O O	
	Magnefix schakelaar	03-003	Q9	In.400A - 10/12 kV	Holec Hazemijer	MD4		12	Netbeheer	O O O	
	Cosinus phi compensatie K1/L1 rek	?	?								
	Hoofdverdeler	?	?								
	Hoofdschakelaar	?	?	100A, 3 polig							
	Meszekeringen	?	?	50A							
	3 fase condensator	?	?	380V/21KVA/--UF							
	Hoofdschakelaar	?	?	100A, 3 polig							
	Meszekeringen	?	?	50A							
	3 fase condensator	?	?	380V/21KVA/--UF							
	Hoofdschakelaar	?	?	100A, 3 polig							
	Meszekeringen	?	?	50A							
	2 fase condensator	?	?	380V/16KVA/--UF							Buiten Gebruik
1.1.1.3	Ruimte 3	=VZ+01/01-									
	Transformator 10kV (T3)	03-003	T2189	10kV/380V/???VA				Netbeheer	Netbeheer		
	Smeltveiligheden voeding ???	03-003	BR3	630A, 3 fasen		3/GT		Netbeheer	Netbeheer		
	Vermogensschakelaar	03-003	S2	In.1000A	Merlin Gerin	selpact		Netbeheer	Netbeheer		
	Uitschakelspoel van S2 48vdc	03-003	Y1					Netbeheer	Netbeheer		
1.1.1.4	Ruimte 4	=VZ+01/01-									
	Transformator 10kV (T4)	03-003	T2190	10kV/380V/???VA				Netbeheer	Netbeheer		
	Smeltveiligheden voeding ???	03-003	BR4	630A, 3 fasen				Netbeheer	Netbeheer		
	Magnefix schakelaar ???	03-003	Q6	???A, 3-polig				Netbeheer	Netbeheer		
1.1.2	Verlichting										
1.1.2.1	Middenspanningsruimte (Trafo Magnefix ruimte)	=VZ+05/01-									
	Schakelaar (4 stuks)	14-028	NB17					12	2.35	O O O	
	Armaturen (4 stuks)	14-028	NB17	60W	Philips	TMX 200		12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (2 stuks)	14-028	?					12	2.35	O O O	