

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabriikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
2.2	Autotunnel west										
2.2.2	Verlichting										
2.2.2.1	Drempelverlichting in plafond westelijke tunnel	=AL+00/01-									
	Drempel - D1										
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (9 stuks)	14-165	1 t/m 9	SON-T 250W				12	2.35	○ ○ ○	
	Drempel - D2										
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (9 stuks)	14-165	10 t/m 18	SON-T 250W				12	2.35	○ ○ ○	
	Drempel - D3										
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (9 stuks)	14-165	19 t/m 27	SON-T 250W				12	2.35	○ ○ ○	
	Drempel - D4										
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (9 stuks)	14-165	28 t/m 36	SON-T 250W				12	2.35	○ ○ ○	
	Drempel - D5										
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (9 stuks)	14-165	37 t/m 45	SON-T 250W				12	2.35	○ ○ ○	
2.2.2.2	Landtunnel westbuis buitenwand noord (RMO) XVI	=AW+05/03-									
	Klemmenkast (30 stuks) bevindt zich achter het armatuur.	14-172	---					12	2.35	○ ○ ○	
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (30 stuks)	14-172	oneven 1 t/m 59	VSA 65W, Na 55W				12	2.35	○ ○ ○	
			nr. 9 - 13 - 25	VSA 65W, Na 35W							
	Klemmenkast (5 stuks) bevindt zich achter het armatuur.	14-175	---					12	2.35	○ ○ ○	
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (5 stuks)	14-175	oneven 61 t/m 69	VSA 45W, Na 35W				12	2.35	○ ○ ○	
2.2.2.3	Riviertunnel westbuis buitenwand noord (RMO) XV	=AW+05/03-									
	Klemmenkast (49 stuks) bevindt zich achter het armatuur.	14-172	---					12	2.35	○ ○ ○	
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (49 stuks)	14-172	oneven 71 t/m 167	VSA 45W, Na 35W				12	2.35	○ ○ ○	
2.2.2.4	Riviertunnel westbuis buitenwand zuid (LMO) XIV	=AW+05/03-									
	Klemmenkast (48 stuks) bevindt zich achter het armatuur.	14-173	---					12	2.35	○ ○ ○	
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (48 stuks)	14-173	onev. 169 t/m 263	VSA 45W, Na 35W				12	2.35	○ ○ ○	
2.2.2.5	Landtunnel westbuis buitenwand zuid (LMO) XIII	=AW+05/03-									
	Klemmenkast (48 stuks) bevindt zich achter het armatuur.	14-173	---					12	2.35	○ ○ ○	
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (48 stuks)	14-173	onev. 265 t/m 359	VSA 65W, Na 35W				12	2.35	○ ○ ○	
2.2.2.6	Landtunnel westbuis binnenwand noord (RMO) XII	=AW+05/03-									
	Klemmenkast (30 stuks) bevindt zich achter het armatuur.	14-172	---					12	2.35	○ ○ ○	
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (30 stuks)	14-172	even 2 t/m 60	VSA 65W, Na 55W				12	2.35	○ ○ ○	
	Klemmenkast (5 stuks) bevindt zich achter het armatuur.	14-172	---					12	2.35	○ ○ ○	
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (5 stuks)	14-172	even 62 t/m 70	VSA 45W, Na 35W				12	2.35	○ ○ ○	
2.2.2.7	Laskast tunnelverlichting autobuis West	=AW+07/01-									
	In armatuur nr.36 landtunnel westbuis binnenwand noord										
	Kast (polyester)	07-001	=AW+CE-07/36-N01					12	2.19	○ ○ ○	
	Stapelklemmen	07-001	36X1					12	2.19	○ ○ ○	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.36	07-001	36X1:17	230VAC-6,3A				12	2.19	○ ○ ○	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging vluchtwegverlichting deur 1 (tijdelijk)	07-001	36X1:1	230VAC-6,3A				12	2.19	○ ○ ○	
2.2.2.8	Laskast tunnelverlichting autobuis West	=AW+07/01-									
	In armatuur nr.38 landtunnel binnenwand noord										
	Kast (polyester)	07-002	=AW+CE-07/38-N01					12	2.19	○ ○ ○	
	Stapelklemmen	07-002	38X1					12	2.19	○ ○ ○	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.38	07-002	38X1:6	230VAC-6,3A				12	2.19	○ ○ ○	

Object : Maastunnel 008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
2.2.2.9	Laskast tunnelverlichting autobuis West In armatuur nr.66 landtunnel binnenwand noord	=AW+07/01-									
	Kast (polyester)	07-003	=AW+CE-07/66-N01					12	2.19	O O O	
	Stapelklemmen	07-003	66X1					12	2.19	O O O	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.66	07-003	66X1:1	230VAC-6,3A				12	2.19	O O O	
2.2.2.10	Laskast tunnelverlichting autobuis West In armatuur nr.70 landtunnel binnenwand noord	=AW+07/01-									
	Kast (polyester)	07-004	=AW+CE-07/70-N01					12	2.19	O O O	
	Stapelklemmen	07-004	70X1					12	2.19	O O O	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.70	07-004	70X1:7	230VAC-6,3A				12	2.19	O O O	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging vluchtwegverlichting deur 2 (tijdelijk)	07-004	70X1:1	230VAC-6,3A				12	2.19	O O O	
2.2.2.11	Riviertunnel westbuis binnenwand noord (RMO) XI	=AW+05/03-									
	Klemmenkast (49 stuks) bevindt zich achter het armatuur.	14-172	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (49 stuks)	14-172	even 72 t/m 168	VSA 45W, Na 35W				12	2.35	O O O	
2.2.2.12	Laskast tunnelverlichting autobuis west In armatuur nr.108 riviertunnel binnenwand noord	=AW+07/01-									
	Kast (polyester)	07-005	=AW+CE-07/108-N01					12	2.19	O O O	
	Stapelklemmen	07-005	108X1					12	2.19	O O O	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.108	07-005	108X1:17	230VAC-6,3A				12	2.19	O O O	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging vluchtwegverlichting deur 3 (tijdelijk)	07-005	108X1:1	230VAC-6,3A				12	2.19	O O O	
2.2.2.13	Laskast tunnelverlichting autobuis west In armatuur nr.112 riviertunnel binnenwand noord	=AW+07/01-									
	Kast (polyester)	07-006	=AW+CE-07/112-N01					12	2.19	O O O	
	Stapelklemmen	07-006	112X1					12	2.19	O O O	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.112	07-006	112X1:11	230VAC-6,3A				12	2.19	O O O	
2.2.2.14	Laskast tunnelverlichting autobuis west In armatuur nr.148 riviertunnel binnenwand noord	=AW+07/01-									
	Kast (polyester)	07-007	=AW+CE-07/148-N01					12	2.19	O O O	
	Stapelklemmen	07-007	148X1					12	2.19	O O O	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.148	07-007	148X1:17	230VAC-6,3A				12	2.19	O O O	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging vluchtwegverlichting deur 4 (tijdelijk)	07-007	148X1:1	230VAC-6,3A				12	2.19	O O O	
	BNC koppeling COAX RG59/RG59	07-007	148X1:26					12	2.10	O O O	
2.2.2.15	Laskast tunnelverlichting autobuis west In armatuur nr.150 riviertunnel binnenwand noord	=AW+07/01-									
	Kast (polyester)	07-008	=AW+CE-07/150-N01					12	2.19	O O O	
	Stapelklemmen	07-008	150X1					12	2.19	O O O	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.150	07-008	150X1:6	230VAC-6,3A				12	2.19	O O O	
	BNC koppeling COAX RG59/RG59	07-008	150X1:25					12	2.10	O O O	
2.2.2.16	Riviertunnel westbuis binnenwand noord (RMO) XI	=AW+05/03-									
	Klemmenkast (49 stuks) bevindt zich achter het armatuur.	14-172	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (49 stuks)	14-172	even 72 t/m 168	VSA 45W, Na 35W				12	2.35	O O O	
2.2.2.17	Laskast tunnelverlichting autobuis west In armatuur nr.186 riviertunnel binnenwand zuid	=AW+07/01-									
	Kast (polyester)	07-009	=AW+CH-07/186-N01					12	2.19	O O O	



Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Stapelklemmen	07-009	186X1					12	2.19	0 0 0	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.186	07-009	186X1:17	230VAC-6,3A				12	2.19	0 0 0	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging vluchtwegverlichting deur 5 (tijdelijk)	07-009	186X1:1	230VAC-6,3A				12	2.19	0 0 0	
	BNC koppeling COAX RG59/RG59	07-009	186X1:26					12	2.10	0 0 0	
2.2.2.18	Laskast tunnelverlichting autobuis west	=AW+07/01-									
	In armatuur nr.190 riviertunnel binnenwand zuid										
	Kast (polyester)	07-010	=AW+CH-07/190-N01					12	2.19	0 0 0	
	Stapelklemmen	07-010	190X1					12	2.19	0 0 0	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.190	07-010	190X1:11	230VAC-6,3A				12	2.19	0 0 0	
	BNC koppeling COAX RG59/RG59	07-010	190X1:25					12	2.10	0 0 0	
2.2.2.19	Laskast tunnelverlichting autobuis west	=AW+07/01-									
	In armatuur nr.226 riviertunnel binnenwand zuid										
	Kast (polyester)	07-011	=AW+CH-07/226-N01					12	2.19	0 0 0	
	Stapelklemmen	07-011	226X1					12	2.19	0 0 0	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.226	07-011	226X1:17	230VAC-6,3A				12	2.19	0 0 0	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging vluchtwegverlichting deur 6 (tijdelijk)	07-011	226X1:1	230VAC-6,3A				12	2.19	0 0 0	
2.2.2.20	Laskast tunnelverlichting autobuis west	=AW+07/01-									
	In armatuur nr.230 riviertunnel binnenwand zuid										
	Kast (polyester)	07-012	=AW+CH-07/230-N01					12	2.19	0 0 0	
	Stapelklemmen	07-012	230X1					12	2.19	0 0 0	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.230	07-012	230X1:11	230VAC-6,3A				12	2.19	0 0 0	
2.2.2.21	Riviertunnel westbuis binnenwand zuid (LMO) X	=AW+05/03-									
	Klemmenkast (49 stuks) bevindt zich achter het armatuur.	14-173	---					12	2.35	0 0 0	
	Armatuur incl. voorschakelapparaat (49 stuks)	14-173	even 170 t/m 266	VSA 45W, Na 35W				12	2.35	0 0 0	
2.2.2.22	Laskast tunnelverlichting autobuis west	=AW+07/01-									
	In armatuur nr.268 landtunnel binnenwand zuid										
	Kast (polyester)	07-013	=AW+CH-07/268-N01					12	2.19	0 0 0	
	Stapelklemmen	07-013	268X1					12	2.19	0 0 0	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.268	07-013	268X1:7	230VAC-6,3A				12	2.19	0 0 0	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging vluchtwegverlichting deur 7 (tijdelijk)	07-013	268X1:1	230VAC-6,3A				12	2.19	0 0 0	
	BNC koppeling COAX RG59/RG59	07-013	268X1:26					12	2.10	0 0 0	
2.2.2.23	Laskast tunnelverlichting autobuis west	=AW+07/01-									
	In armatuur nr.272 landtunnel binnenwand zuid										
	Kast (polyester)	07-014	=AW+CH-07/272-N01					12	2.19	0 0 0	
	Stapelklemmen	07-014	272X1					12	2.19	0 0 0	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.272	07-014	272X1:1	230VAC-6,3A				12	2.19	0 0 0	
	BNC koppeling COAX RG59/RG59	07-014	272X1:25					12	2.10	0 0 0	
2.2.2.24	Laskast tunnelverlichting autobuis west	=AW+07/01-									
	In armatuur nr.302 landtunnel binnenwand zuid										
	Kast (polyester)	07-015	=AW+CH-07/302-N01					12	2.19	0 0 0	
	Stapelklemmen	07-015	302X1					12	2.19	0 0 0	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.302	07-015	302X1:12	230VAC-6,3A				12	2.19	0 0 0	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging vluchtwegverlichting deur 8 (tijdelijk)	07-015	302X1:1	230VAC-6,3A				12	2.19	0 0 0	
	BNC koppeling RG59/RG59	07-015	268X1:26					12	2.10	0 0 0	
2.2.2.25	Laskast tunnelverlichting autobuis west	=AW+07/01-									

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	In armatuur nr.304 landtunnel binnenwand zuid										
	Kast (polyester)	07-016	=AW+CH-07/304-N01					12	2.19	O O O	
	Stapelklemmen	07-016	304X1					12	2.19	O O O	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.304	07-016	304X1:1	230VAC-6,3A				12	2.19	O O O	
	BNC koppeling COAX RG59/RG59	07-016	304X1:25					12	2.10	O O O	
2.2.2.26	Laskast tunnelverlichting autobuis west	=AW+07/01-									
	In armatuur nr.338 landtunnel binnenwand zuid										
	Kast (polyester)	07-017	=AW+CH-07/338-N01					12	2.19	O O O	
	Stapelklemmen	07-017	338X1					12	2.19	O O O	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.338	07-017	338X1:17	230VAC-6,3A	230VAC-6,3A			12	2.19	O O O	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging vluchtwegverlichting deur 9 (tijdelijk)	07-017	338X1:1	230VAC-6,3A	230VAC-6,3A			12	2.19	O O O	
	BNC koppeling COAX RG59/RG59	07-017	338X1:26					12	2.10	O O O	
2.2.2.27	Laskast tunnelverlichting autobuis west	=AW+07/01-									
	In armatuur nr.342 landtunnel binnenwand zuid										
	Kast (polyester)	07-018	=AW+CH-07/342-N01					12	2.19	O O O	
	Stapelklemmen	07-018	342X1					12	2.19	O O O	
	Zekeringklem 5x20 t.b.v. beveiliging tunnelverlichtingsarmatuur nr.342	07-018	342X1:11	230VAC-6,3A	230VAC-6,3A			12	2.19	O O O	
	BNC koppeling COAX RG59/RG59	07-018	342X1:25					12	2.10	O O O	
2.2.3	Verwarming										
2.2.3.1	Brandpost 4 - westbuis - sectie IV	=VW+29/04-									
	Thermostaat	04-005	S1	5°C				12	2.37	O O O	
	Tracing In brandleiding +/- 200M	04-005	TRACING (E5)	7KW, 400V				12	2.37	O O O	
2.2.3.2	Brandpost 23 - westbuis - sectie I	=VW+29/23-									
	Thermostaat	04-005	S1	5°C				12	2.37	O O O	
	Tracing In brandleiding +/- 200M	04-005	TRACING (E5)	7KW, 400V				12	2.37	O O O	
2.2.4	Landverkeersseinen										
2.2.4.1	Autotunnel westbuis	=AL+00/01-									
	Camera - t.o. brandpost 4 - oostbuis sectie IV	14-165	TV1-W		Philips CCD	LDH 0670/00		12	2.10	O O O	
	Camera - t.o. brandpost 6 - oostbuis sectie IV	14-165	TV2-W					12	2.10	O O O	
	Camera - t.o. brandpost 8 - oostbuis sectie IV	14-165	TV3-W					12	2.10	O O O	
	Camera - t.o. brandpost 10 - oostbuis sectie III	14-165	TV4-W					12	2.10	O O O	
	Camera - t.o. brandpost 12 - oostbuis sectie III	14-165	TV5-W					12	2.10	O O O	
	Camera - t.o. brandpost 14 - oostbuis sectie II	14-165	TV6-W					12	2.10	O O O	
	Camera - t.o. brandpost 15 - oostbuis sectie II	14-165	TV7-W					12	2.10	O O O	
	Camera - t.o. brandpost 17 - oostbuis sectie II	14-166	TV8-W					12	2.10	O O O	
	Camera - t.o. brandpost 19 - oostbuis sectie I	14-166	TV9-W					12	2.10	O O O	
	Camera - t.o. brandpost 19 - oostbuis sectie I	14-166	TV10-W					12	2.10	O O O	
	Camera - t.o. brandpost 20 - oostbuis sectie I	14-166	TV11-W					12	2.10	O O O	
	Camera - t.o. brandpost 21 - oostbuis sectie I	14-166	TV12-W					12	2.10	O O O	
	Camera - t.o. brandpost 22 - oostbuis sectie I	14-166	TV13-W					12	2.10	O O O	
	Dome Camera t.b.v. wegverkeer (1 stuks)	VEK74-280	3 1		Phillips/Bosch	ENVD230M	2003	12	2.10	O O O	
2.2.8	Praatpalen, brandposten & inspectiepad										
2.2.8.1	Praatpaal 310 (noordzijde) (Roltrap gebouw)	=AL+64/01-04- 010	310	ET 808							
?	Luidspreker	?	?					12	Isolectra	O O O	
?	Alarmschakelaar	?	?					12	2.17	O O O	

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
?	Klemmenstrook	?	?					12	2.17	0 0 0	
?	Laskast incl. printplaten	?	?					12	2.17	0 0 0	
?	Microfoon	?	?					12	2.17	0 0 0	
?	TL-verlichting	?	?	8Watt				12	2.17	0 0 0	
2.2.8.2	Praatpaal 151 (noordzijde) (GarageNoord)	=AL+64/01-04-017	151	ET 808							
	Luidspreker							12	Isolectra	0 0 0	
	Alarmschakelaar							12	2.7	0 0 0	
	WCD			2 x 230V				12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook							12	2.7	0 0 0	
	Laskast incl. printplaten							12	2.7	0 0 0	
	Verlichting			TLE 32W				12	2.7	0 0 0	
	Microfoon							12	2.7	0 0 0	
2.2.8.3	Praatpaal 124 (Ingang tunnelNoordzijde)	=AL+64/01-04-017	124	ET 808							
	Luidspreker							12	Isolectra	0 0 0	
	Alarmschakelaar							12	2.7	0 0 0	
	WCD			2 x 230V				12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook							12	2.7	0 0 0	
	Laskast incl. printplaten							12	2.7	0 0 0	
	Verlichting			TLE 32W				12	2.7	0 0 0	
	Microfoon							12	2.7	0 0 0	
2.2.8.4	Brandpost 4 - westbuis - sectie IV	=AW+29/04-									
	Brandpost verlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/04-A04		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat verwarming	04-005	F2	4A, 2-polig				12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1A 1/4	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	0 0 0	
	Kodeblokje Dupline-systeem (1 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulpelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										
	Intercom station	079-003	104	ET 808				12	Isolectra	0 0 0	
2.2.8.5	Brandpost 5 - westbuis - sectie IV	=AW+29/05-									
	Brandpost verlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/05-A05		Holec	K434 UP		12	2.7	O O O	
	Installatieautomaat verwarming	04-005	F2	4A, 2-polig				12	2.7	O O O	
	Monostabielezender - 1A 5/8	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	O O O	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	O O O	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	O O O	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	O O O	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-009	104	ET 808				12	Isolectra	O O O	
2.2.8.6	Brandpost 6 - westbuis - sectie IV	=AW+29/06-									
	Brandpost verlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	O O O	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	O O O	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	O O O	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	O O O	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	O O O	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	O O O	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddrukknoop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	O O O	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/06-A06		Holec	K434 UP		12	2.7	O O O	
	Installatieautomaat verwarming	04-005	F2	4A, 2-polig				12	2.7	O O O	
	Monostabielezender - 1B 1/4	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	O O O	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	O O O	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	O O O	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	O O O	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-009	104	M100				12	Isolectra	O O O	
2.2.8.7	Apparatenkast vluchtdeurverlichting autobuis west	=AW+07/00-									
	Vluchtdeur nr. 1 landtunnel westbuis binnenwand noord										
	Kast (aluminium)	08-001	=AW+CE-07/01-R01		12	2.34		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook vluchtdeurverlichting	07-001	X1		12	2.13		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook vluchtdeur	07-001	X2		12	2.13		12	2.7	O O O	
	Lastscheider	04-001	Q0012	20A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	O O O	
	Installatieautomaat westbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0011	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	O O O	
	Installatieautomaat oostbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0013	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	O O O	
	Installatieautomaat stuurspanning	04-001	F0015	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	O O O	
	Omvormer stuurspanning	04-001	U0015	230VAC/24VDC	12	2.13		12	2.7	O O O	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-002	E0027		12	2.7		12	2.34	O O O	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-003	E0037		12	2.7		12	2.34	O O O	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting westbuis	04-001	K0011		12	2.7		12	2.7	O O O	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting oostbuis	04-001	K0013		12	2.7		12	2.7	O O O	
	Relais standmelding vluchtdeur	04-001	K0017		12	2.7		12	2.7	O O O	
2.2.8.8	Vluchtdeur nr.1 landtunnel westbuis binnenwand noor	=AW+07/00-									
	Naderingsschakelaar	12-001	=AW+CE-07/01-S01	24VDC	3/12	2.5		3	2.5	O O O	
	Contourverlichting +/- 9m	12-001	=AW+CE-07/01-X01(C)	1m= 5xLED 1W/24VDC	3/12	2.34		3	2.34	O O O	

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Accentverlichting (2 stuks)	12-001	=AW+CE-07/01-X01(A)	2xLED 12W/24VDC	3/12	2.34		3	2.34	O O O	
	Pictogram (2 stuks)	12-001	=AW+CE-07/01-X01(P)	2xLED 12W/24VDC	3/12	2.34		3	2.34	O O O	
2.2.8.9	Brandpost 7 - westbuis - sectie IV	=AW+29/07-									
	Brandpost verlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	O O O	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	O O O	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	O O O	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	O O O	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	O O O	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	O O O	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	O O O	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/07-A07		Holec	K434 UP		12	2.7	O O O	
	Installatieautomaat verwarming	04-005	F2	4A, 2-polig				12	2.7	O O O	
	Monostabielezender - 1B 5/8	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	O O O	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	O O O	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	O O O	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	O O O	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-009	104	ET 808				12	Isolectra	O O O	
2.2.8.10	Brandpost 8 - westbuis - sectie IV	=AW+29/08-									
	Brandpost verlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	O O O	
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	O O O	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	O O O	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3	5°C	Steute	RC 42		12	2.7	O O O	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	55W	Rittal	SK 3110		12	2.7	O O O	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	O O O	
	Brandpost verwarming	04-005	E2		Rittal	SK 3103		12	2.7	O O O	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	O O O	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/08-A08		Holec	K434 UP		12	2.7	O O O	
	Installatieautomaat verwarming	04-005	F2	4A, 2-polig				12	2.7	O O O	
	Monostabielezender - 1C 1/4	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	O O O	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	O O O	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	O O O	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	O O O	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-009	104	ET 808				12	Isolectra	O O O	
2.2.8.11	Apparatenkast vluchtdeurverlichting autobuis west	=AW+07/00-									
	Vluchtdeur nr. 2 landtunnel westbuis binnenwand noord										
	Kast (aluminium)	08-001	=AW+CE-07/02-R01		12	2.34		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook vluchtdeurverlichting	07-001	X1		12	2.13		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook vluchtdeur	07-001	X2		12	2.13		12	2.7	O O O	
	Lastscheider	04-001	Q0012	20A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	O O O	

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Installatieautomaat westbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0011	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat oostbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0013	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat stuurspanning	04-001	F0015	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Omvormer stuurspanning	04-001	U0015	230VAC/24VDC	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-002	E0027		12	2.7		12	2.34	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-003	E0037		12	2.7		12	2.34	0 0 0	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting westbuis	04-001	K0011		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting oostbuis	04-001	K0013		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
	Relais standmelding vluchtdeur	04-001	K0017		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
2.2.8.12	Vluchtdeur nr.2 landtunnel westbuis binnenwand noor	=AW+07/00-									
	Naderingsschakelaar	12-001	=AW+CE-07/02-S01	24VDC				3	2.5	0 0 0	
	Contourverlichting +/- 9m	12-001	=AW+CE-07/02-X01(C)	1m= 5xLED 1W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Accentverlichting (2 stuks)	12-001	=AW+CE-07/02-X01(A)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Pictogram (2 stuks)	12-001	=AW+CE-07/02-X01(P)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
2.2.8.13	Brandpost 9 - westbuis - sectie III	=AW+29/09-									
	Brandpost verlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/09-A09		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1C 5/8	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	0 0 0	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-008	104	M100				12	Isolectra	0 0 0	
2.2.8.14	Brandpost 10 - westbuis - sectie III	=AW+29/10-									
	Brandpost verlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/10-A10		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1D 1/4	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.7	0 0 0	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.34	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-008	104	ET 808				12	Isolectra	0 0 0	
2.2.8.15	Apparatenkast vluchtdeurverlichting autobuis west	=AW+07/00-									
	Vluchtdeur nr. 3 riviertunnel westbuis binnenwand noord										
	Kast (aluminium)	08-001	=AW+CF-07/03-R01		12	2.34		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook vluchtdeurverlichting	07-001	X1		12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook vluchtdeur	07-001	X2		12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Lastscheider	04-001	Q0012	20A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat westbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0011	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat oostbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0013	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat stuurspanning	04-001	F0015	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Omvormer stuurspanning	04-001	U0015	230VAC/24VDC	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-002	E0027		12	2.7		12	2.34	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-003	E0037		12	2.7		12	2.34	0 0 0	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting westbuis	04-001	K0011		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting oostbuis	04-001	K0013		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
	Relais standmelding vluchtdeur	04-001	K0017		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
2.2.8.16	Vluchtdeur nr.3 riviertunnel westbuis binnenwand noo	=AW+07/00-									
	Naderingsschakelaar	12-002	=AW+CF-07/03-S01	24VDC				3	2.5	0 0 0	
	Contourverlichting +/- 9m	12-002	=AW+CF-07/03-X01(C)	1m= 5xLED 1W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Accentverlichting (2 stuks)	12-002	=AW+CF-07/03-X01(A)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Pictogram (2 stuks)	12-002	=AW+CF-07/03-X01(P)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
2.2.8.17	Brandpost 11 - westbuis - sectie III	=AW+29/11-									
	Brandpost verlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/11-11		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1D 5/8	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.7	0 0 0	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.34	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-008	104	ET 808				12	Isolectra	0 0 0	
2.2.8.18	Brandpost 12 - westbuis - sectie III	=AW+29/12-						12	2.34	0 0 0	
	Brandpost verlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/12-A12		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1E 1/4	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	0 0 0	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-008	104	ET 808				12	Isolectra	0 0 0	
2.2.8.19	Apparatenkast vluchtdeurverlichting autobuis west	=AW+07/00-									
	Vluchtdeur nr. 4 riviertunnel westbuis binnenwand noord										
	Kast (aluminium)	08-001	=AW+CF-07/04-R01		12	2.34		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook vluchtdeurverlichting	07-001	X1		12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook vluchtdeur	07-001	X2		12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Lastscheider	04-001	Q0012	20A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat westbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0011	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat oostbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0013	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat stuurspanning	04-001	F0015	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Omvormer stuurspanning	04-001	U0015	230VAC/24VDC	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-002	E0027		12	2.7		12	2.34	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-003	E0037		12	2.7		12	2.34	0 0 0	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting westbuis	04-001	K0011		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting oostbuis	04-001	K0013		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
	Relais standmelding vluchtdeur	04-001	K0017		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
2.2.8.20	Vluchtdeur nr.4 riviertunnel westbuis binnenwand noord	=AW+07/00-									
	Naderingsschakelaar	12-002	=AW+CF-07/04-S01	24VDC				3	2.5	0 0 0	
	Contourverlichting +/- 9m	12-002	=AW+CF-07/04-X01(C)	1m= 5xLED 1W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Accentverlichting (2 stuks)	12-002	=AW+CF-07/04-X01(A)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Pictogram (2 stuks)	12-002	=AW+CF-07/04-X01(P)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
2.2.8.21	Brandpost 13 - westbuis - sectie III	=AW+29/13-									
	Brandpost verlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	080-002	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/13-A13		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1E 5/8	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	0 0 0	

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-008	104	ET 808				12	Isolectra	0 0 0	
2.2.8.22	Brandpost 14 - westbuis - sectie II	=AW+29/14-									
	Kastverlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddrukknoop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/14-A14		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1F 1/4	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	0 0 0	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-008	104	ET 808				12	Isolectra	0 0 0	
2.2.8.23	Apparatenkast vluchtdeurverlichting autobuis west	=AW+07/00-									
	Vluchtdeur nr. 5 riviertunnel westbuis binnenwand zuid										
	Kast (aluminium)	08-001	=AW+CG-07/05-R01		12	2.34		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook vluchtdeurverlichting	07-001	X1		12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook vluchtdeur	07-001	X2		12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Lastscheider	04-001	Q0012	20A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat westbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0011	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat oostbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0013	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat stuurspanning	04-001	F0015	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Omvormer stuurspanning	04-001	U0015	230VAC/24VDC	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-002	E0027		12	2.7		12	2.34	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-003	E0037		12	2.7		12	2.34	0 0 0	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting westbuis	04-001	K0011		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting oostbuis	04-001	K0013		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
	Relais standmelding vluchtdeur	04-001	K0017		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
2.2.8.24	Vluchtdeur nr.5 riviertunnel westbuis binnenwand zuid	=AW+07/00-									
	Naderingsschakelaar	12-003	=AW+CG-07/05-S01	24VDC				3	2.5	0 0 0	
	Contourverlichting +/- 9m	12-003	=AW+CG-07/05-X01(C)	1m= 5xLED 1W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Accentverlichting (2 stuks)	12-003	=AW+CG-07/05-X01(A)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Pictogram (2 stuks)	12-003	=AW+CG-07/05-X01(P)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
2.2.8.25	Brandpost 15 - westbuis - sectie II	=AW+29/15-									
	Kastverlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/15-A15		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1F 5/8	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	0 0 0	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulpelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-008	104	ET 808				12	Isolectra	0 0 0	
2.2.8.26	Brandpost 16 - westbuis - sectie II	=AW+29/16-									
	Kastverlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/16-A16		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1G 1/4	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	0 0 0	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulpelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-008	104	ET 808				12	Isolectra	0 0 0	
2.2.8.27	Apparatenkast vluchtdeurverlichting autobuis west	=AW+07/00-									
	Vluchtdeur nr. 6 riviertunnel westbuis binnenwand zuid										
	Kast (aluminium)	08-001	=AW+CG-07/06-R01		12	2.34		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook vluchtdeurverlichting	07-001	X1		12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook vluchtdeur	07-001	X2		12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Lastscheider	04-001	Q0012	20A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat westbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0011	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat oostbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0013	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat stuurspanning	04-001	F0015	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Omvormer stuurspanning	04-001	U0015	230VAC/24VDC	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-002	E0027		12	2.7		12	2.34	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-003	E0037		12	2.7		12	2.34	0 0 0	



Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting westbuis	04-001	K0011		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting oostbuis	04-001	K0013		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
	Relais standmelding vluchtdeur	04-001	K0017		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
2.2.8.28	Vluchtdeur nr.6 riviertunnel westbuis binnenwand zuig	=AW+07/00-									
	Naderingsschakelaar	12-003	=AW+CG-07/06-S01	24VDC				3	2.5	0 0 0	
	Contourverlichting +/- 9m	12-003	=AW+CG-07/06-X01(C)	1m= 5xLED 1W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Accentverlichting (2 stuks)	12-003	=AW+CG-07/06-X01(A)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Pictogram (2 stuks)	12-003	=AW+CG-07/06-X01(P)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
2.2.8.29	Brandpost 17 - westbuis - sectie II	=AW+29/17-									
	Kastverlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/17-A17		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1G 5/8	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	0 0 0	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-009	104	ET 808				12	Isolectra	0 0 0	
2.2.8.30	Brandpost 18 - westbuis - sectie II	=AW+29/18-									
	Kastverlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/18-A18		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1H 1/4	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	0 0 0	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										



Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Intercom station	=AL+64/01-04-009	104	ET 808				12	Isolectra	○ ○ ○	
2.2.8.31	Apparatenkast vluchtdeurverlichting autobuis west	=AW+07/00-									
	Vluchtdeur nr. 7 landtunnel westbuis binnenwand zuid										
	Kast (aluminium)	08-001	=AW+CH-07/07-R01		12	2.34		12	2.7	○ ○ ○	
	Klemmenstrook vluchtdeurverlichting	07-001	X1		12	2.13		12	2.7	○ ○ ○	
	Klemmenstrook vluchtdeur	07-001	X2		12	2.13		12	2.7	○ ○ ○	
	Lastscheider	04-001	Q0012	20A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	○ ○ ○	
	Installatieautomaat westbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0011	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	○ ○ ○	
	Installatieautomaat oostbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0013	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	○ ○ ○	
	Installatieautomaat stuurspanning	04-001	F0015	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	○ ○ ○	
	Omvormer stuurspanning	04-001	U0015	230VAC/24VDC	12	2.13		12	2.7	○ ○ ○	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-002	E0027		12	2.7		12	2.34	○ ○ ○	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-003	E0037		12	2.7		12	2.34	○ ○ ○	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting westbuis	04-001	K0011		12	2.7		12	2.7	○ ○ ○	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting oostbuis	04-001	K0013		12	2.7		12	2.7	○ ○ ○	
	Relais standmelding vluchtdeur	04-001	K0017		12	2.7		12	2.7	○ ○ ○	
2.2.8.32	Vluchtdeur nr.7 landtunnel westbuis binnenwand zuid	=AW+07/00-									
	Naderingsschakelaar	12-004	=AW+CH-07/07-S01	24VDC				3	2.5	○ ○ ○	
	Contourverlichting +/- 9m	12-004	=AW+CH-07/07-X01(C)	1m= 5xLED 1W/24VDC				3	2.34	○ ○ ○	
	Accentverlichting (2 stuks)	12-004	=AW+CH-07/07-X01(A)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	○ ○ ○	
	Pictogram (2 stuks)	12-004	=AW+CH-07/06-X01(P)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	○ ○ ○	
2.2.8.33	Brandpost 19 - westbuis - sectie I	=AW+29/19-									
	Kastverlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	○ ○ ○	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	○ ○ ○	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	○ ○ ○	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	○ ○ ○	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	○ ○ ○	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	○ ○ ○	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	○ ○ ○	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/19-A19		Holec	K434 UP		12	2.7	○ ○ ○	
	Monostabielezender - 1H 5/8	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	○ ○ ○	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	○ ○ ○	
	Hulpelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	○ ○ ○	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	○ ○ ○	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	○ ○ ○	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	○ ○ ○	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-009	104	ET 808				12	Isolectra	○ ○ ○	
2.2.8.34	Brandpost 20 - westbuis - sectie I	=AW+29/20-						12	2.7	○ ○ ○	
	Kastverlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	○ ○ ○	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	○ ○ ○	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	○ ○ ○	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	○ ○ ○	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	○ ○ ○	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	○ ○ ○	
	meldunit brandpost voorzijde										

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Melddrukknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/20-A20		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1l 1/4	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	0 0 0	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-009	104	ET 809				12	Isolectra	0 0 0	
2.2.8.35	Apparatenkast vluchtdeurverlichting autobuis west	=AW+07/00-									
	Vluchtdeur nr. 8 landtunnel westbuis binnenwand zuid									0 0 0	
	Kast (aluminium)	08-001	=AW+CH-07/08-R01		12	2.34		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook vluchtdeurverlichting	07-001	X1		12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook vluchtdeur	07-001	X2		12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Lastscheider	04-001	Q0012	20A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat westbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0011	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat oostbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0013	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat stuurspanning	04-001	F0015	4A, 2-polig	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Omvormer stuurspanning	04-001	U0015	230VAC/24VDC	12	2.13		12	2.7	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-002	E0027		12	2.7		12	2.34	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-003	E0037		12	2.7		12	2.34	0 0 0	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting westbuis	04-001	K0011		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting oostbuis	04-001	K0013		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
	Relais standmelding vluchtdeur	04-001	K0017		12	2.7		12	2.7	0 0 0	
2.2.8.36	Vluchtdeur nr.8 landtunnel westbuis binnenwand zuid	=AW+07/00-									
	Naderingsschakelaar	12-004	=AW+CH-07/08-S01	24VDC				3	2.5	0 0 0	
	Contourverlichting +/- 9m	12-004	=AW+CH-07/08-X01(C)	1m= 5xLED 1W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Accentverlichting (2 stuks)	12-004	=AW+CH-07/08-X01(A)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Pictogram (2 stuks)	12-004	=AW+CH-07/08-X01(P)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
2.2.8.37	Brandpost 21 - westbuis - sectie I	=AW+29/21-									
	Kastverlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddrukknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/21-A21		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1l 5/8	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	0 0 0	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-009	104	M100				12	Isolectra	0 0 0	
2.2.8.38	Brandpost 22 - westbuis - sectie I	=AW+29/22-						12	2.7	0 0 0	
	Kastverlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Meldruknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	0 0 0	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/22-A22		Holec	K434 UP		12	2.7	0 0 0	
	Monostabielezender - 1J 1/4	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	0 0 0	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	0 0 0	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	0 0 0	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	0 0 0	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-009	104	ET 808				12	Isolectra	0 0 0	
2.2.8.39	Apparatenkast vluchtdeurverlichting autobuis west	=AW+07/00-									
	Vluchtdeur nr. 9 landtunnel westbuis binnenwand zuid										
	Kast (aluminium)	08-001	=AW+CH-07/09-R01					12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook vluchtdeurverlichting	07-001	X1					12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook vluchtdeur	07-001	X2					12	2.7	0 0 0	
	Lastscheider	04-001	Q0012	20A, 2-polig				12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat westbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0011	4A, 2-polig				12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat oostbuis vluchtdeurverlichting	04-001	F0013	4A, 2-polig				12	2.7	0 0 0	
	Installatieautomaat stuurspanning	04-001	F0015	4A, 2-polig				12	2.7	0 0 0	
	Omvormer stuurspanning	04-001	U0015	230VAC/24VDC				12	2.7	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-002	E0027					12	2.34	0 0 0	
	Zender/ontvanger Dupline systeem 4 kanalen	04-003	E0037					12	2.34	0 0 0	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting westbuis	04-001	K0011					12	2.7	0 0 0	
	Relais in en uitschak. vluchtdeurverlichting oostbuis	04-001	K0013					12	2.7	0 0 0	
	Relais standmelding vluchtdeur	04-001	K0017					12	2.7	0 0 0	
2.2.8.40	Vluchtdeur nr.9 landtunnel westbuis binnenwand zuid	=AW+07/00-									
	Naderingsschakelaar	12-005	=AW+CH-07/09-S01	24VDC				3	2.5	0 0 0	
	Contourverlichting +/- 9m	12-005	=AW+CH-07/09-X01(C)	1m= 5xLED 1W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Accentverlichting (2 stuks)	12-005	=AW+CH-07/09-X01(A)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
	Pictogram (2 stuks)	12-005	=AW+CH-07/09-X01(P)	2xLED 12W/24VDC				3	2.34	0 0 0	
2.2.8.41	Brandpost 23 - westbuis - sectie I	=AW+29/23-									
	Kastverlichting	04-005	H1	TL 8W	Philips	TCH 329		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - deur brandpost	04-005	S2		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar/reedcontact - brandslang	04-005	S3		Steute	RC 42		12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat brandpost verwarming	04-005	S4	5°C	Rittal	SK 3110		12	2.7	0 0 0	
	Brandpost verwarming	04-005	E1	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	0 0 0	

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Brandpost verwarming	04-005	E2	55W	Rittal	SK 3103		12	2.7	○ ○ ○	
	meldunit brandpost voorzijde										
	Melddrukknop	04-005	S1		Sprecher + Shuh	DN 3		12	2.7	○ ○ ○	
	meldunit brandpost binnenzijde										
	Relaiskast	08-020	AW+CJ-29/23-A23		Holec	K434 UP		12	2.7	○ ○ ○	
	Monostabielezender - 1J 5/8	04-005	F1		Electromatic	FGD 1440		12	2.34	○ ○ ○	
	Kodeblokje Dupline-systeem (2 stuks)	---	---		Electromatic	FMK		12	2.34	○ ○ ○	
	Hulprelais kastverwarming	04-005	K1		Nieaf Smit	RABK-4P-100T		12	2.7	○ ○ ○	
	Stroomrelais	04-005	K2	1A	Nieaf Smit	CU-J70		12	2.7	○ ○ ○	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.7	○ ○ ○	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.7	○ ○ ○	
	intercom installatie										
	Intercom station	=AL+64/01-04-009	104	ET 808				12	Isolectra	○ ○ ○	
2.2.8.24	Inspectiepad westbuis										
	intercom / telefoon installatie										
	Telefoon / Intercom station Nr. 7	=AL+64/01-04-010	207					Isolectra	Isolectra	○ ○ ○	
	intercom installatie										
	Intercom station Nr. 6	=AL+64/01-04-010	206					Isolectra	Isolectra	○ ○ ○	
	telefoon installatie										
	telefoon	?	?					Isolectra	Isolectra	○ ○ ○	
	intercom installatie										
	Intercom station Nr. 5	=AL+64/01-04-010	205					Isolectra	Isolectra	○ ○ ○	
	intercom installatie										
	Intercom station Nr. 4	=AL+64/01-04-010	204					Isolectra	Isolectra	○ ○ ○	
	intercom installatie										
	Intercom station Nr 3	=AL+64/01-04-010	203					Isolectra	Isolectra	○ ○ ○	
	intercom installatie										
	Intercom station Nr 2	=AL+64/01-04-010	202					Isolectra	Isolectra	○ ○ ○	
	telefoon installatie										
	telefoon	?	?					Isolectra	Isolectra	○ ○ ○	
	intercom installatie										
	Intercom station Nr. 1	=AL+64/01-04-010	201					Isolectra	Isolectra	○ ○ ○	
	intercom nstallatie										
	Intercom station Nr. 0	=AL+64/01-04-009	200					Isolectra	Isolectra	○ ○ ○	
2.2.10	Tunnel Informatie Paneel										
2.2.10.1	Besturingskast afsluithek Noord	=WN +76/01-									
	Voeding in de besturingskast afsluithek	03-003	verdeelkast 1				2004	12	2.13	○ ○ ○	
	Smeltveiligheid	03-003	F6	10A			2004	12	2.13	○ ○ ○	
	Groepenschakelaar	03-003	S6	25A, 2 polig			2004	12	2.13	○ ○ ○	

Object : Maastunnel 008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
2.2.10.2	Onderstation TIP Noord	Brimos C21100									
	Kast met sokkel	269-A10-1C1-01			Rittal	9784020+0040	2003	12	2.7	O O O	
	Lastscheider	269-A10-1K1-01	04FA02	32A, 2 polig			2003	12	2.7	O O O	
	Installatie automaat	269-A10-1K1-01	04FA03	6A, 2 polig				12	2.7	O O O	
	Installatie automaat	269-A10-1K1-01	04FA04	16A, 2 polig				12	2.7	O O O	
	Kast verwarming	269-A10-1K1-01	04 verw 15A	50W 110-240V	Rittal	SK3116	2003	12	2.7	O O O	
	Kast verwarming	269-A10-1K1-01	04 verw 15B	50W 110-240V	Rittal	SK3116	2003	12	2.7	O O O	
	Thermostaat kast verwarming	269-A10-1K1-01	04TH 09A		Rittal	SK3110	2003	12	2.7	O O O	
	Thermostaat kast verwarming	269-A10-1K1-01	04TH 09B		Rittal	SK3110	2003	12	2.7	O O O	
	Kast verlichting	269-A10-1K1-01	04TLA05A		Rittal	PS 4138140	2003	12	2.7	O O O	
	Kast verlichting	269-A10-1K1-01	04TLA05B		Rittal	PS 4138140	2003	12	2.7	O O O	
	Deurschakelaar kast-verlichting met aansluitkabel	269-A10-1K1-01	04SA04A		Rittal	4315300	2003	12	2.7	O O O	
	Deurschakelaar kast-verlichting met aansluitkabel	269-A10-1K1-01	04SA04B		Rittal	4315300	2003	12	2.7	O O O	
	Wandcontactdoos	269-A10-1K1-01	04WCDA07A		Rittal		2003	12	2.7	O O O	
	Wandcontactdoos	269-A10-1K1-01	04WCDA07B		Rittal		2003	12	2.7	O O O	
	Smeltveiligheid	269-A10-1K1-01		10Amp			2003	12	2.7	O O O	
	Voedingsunit 230V-ac / 27V-dc	269-A10-1K1-01	A04 V C03	2 Amp		contraclip	2003	12	2.7	O O O	
	Smeltveiligheid	269-A10-1K1-01		10 Amp			2003	12	2.7	O O O	
	Smeltveiligheid	269-A10-1K1-01		10 Amp			2003	12	2.7	O O O	
	Smeltveiligheid	269-A10-1K1-01		10 Amp			2003	12	2.7	O O O	
	Smeltveiligheid	269-A10-1K1-01		10 Amp			2003	12	2.7	O O O	
	Smeltveiligheid	269-A10-1K1-01		10 Amp			2003	12	2.7	O O O	
	Smeltveiligheid	269-A10-1K1-01		10 Amp			2003	12	2.7	O O O	
	Smeltveiligheid	269-A10-1K1-01		10 Amp			2003	12	2.7	O O O	
	Smeltveiligheid	269-A10-1K1-01		10 Amp			2003	12	2.7	O O O	
	Smeltveiligheid	269-A10-1K1-01		10 Amp			2003	12	2.7	O O O	
	Smeltveiligheid	269-A10-1K1-01		10 Amp			2003	12	2.7	O O O	
	Relais	269-A10-1K1-01	04 K A08			LY2-US-SY 220	2003	12	2.7	O O O	
	scherm computer	269-A10-1K1-01	04 com C002				2003	12	2.7	O O O	
	GSM modem	269-A10-1K1-01	04GSM A11		Plan Tec		2003	12	2.7	O O O	
	Voedingsunit 230V-ac / 12V-dc	269-A10-1K1-01	A04 V A10	0,3 Amp		contraclip 6418	2003	12	2.7	O O O	
	Klemmen	269-A10-1K1-01			Phoenix	UK 5 N	2003	12	2.7	O O O	
	Klemmen	269-A10-1K1-01			Phoenix	UK 5 N twin	2003	12	2.7	O O O	
	Zekeringklem	269-A10-1K1-01			Phoenix	UK-10 DREHS	2003	12	2.7	O O O	
2.2.10.3	TIP paneel Noord	Brimos31K1A0									
	Inframe	1-H10-1C1-00						12	2.7	O O O	
	Gridschem 9x3 tegels mechanisch	15-A10-1C1-00						12	2.7	O O O	
		Brimos 331300									
	Gridschem 9x3 tegels elektrisch	100-A10-1K1-00						12	2.7	O O O	
2.2.11	Diversen										
2.2.11.1	CO-sensoren -westbuis	=VZ+27/01-									
	CO-sensor - sectie I1 - t.o. brandpost 20, bij armatuur 302	04-001	B0015					Dräger Safety	2.34	O O O	
	CO-sensor - sectie II - t.o. brandpost 17, bij armatuur 246	04-001	B0017					Dräger Safety	2.34	O O O	
	CO-sensor - sectie III - t.o. brandpost 9, bij armatuur 92	04-001	B0013					Dräger Safety	2.34	O O O	
	CO-sensor - sectie IV - bij armatuur 36	04-001	B0011					Dräger Safety	2.34	O O O	