



 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
3.2	Laagspanningsruimte noord										
3.2.1	Diverse schakelborden										
3.2.1.1	Kast 6 - (RMO) noord	=VN+04/05-									
	Kast (metaal)	03-020	=VN+HF-04/05-E03					12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding fasebewaking	03-005	F52	2A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Relais - fasebewaking	03-005	U52		Smitt	NJ 1		12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-003	---					12/60	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding LMO zuid	03-003	F51	630A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
3.2.1.2	Kast 7 - (RMO) noord	=VN+04/02-									
	voorzijde										
?	Ampèremeter TRAFO 7	08-020	?	0-1000A				12	2.13	O O O	
?	Ampèremeter TRAFO 7	08-020	?	0-1000A				12	2.13	O O O	
?	Ampèremeter TRAFO 7	08-020	?	0-1000A				12	2.13	O O O	
?	Voltmeter TRAFO 7	08-020	?	0-400V				12	2.13	O O O	
	Voltmeter omschakelaar	08-020	V.O.S.					12	2.13	O O O	
	binnenzijde										
	Kast (metaal)	08-020	=VN+HF-04/02-E02					12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding fasebewaking	03-005	F3	2A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Relais - fasebewaking	03-005	U		Smitt	NJ 1		12	2.13	O O O	
	Lastscheider voeding van kast 6	03-005	S7	1000A/660V, 3 polig	Merlin Gerin	Selpact		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-017	XS7					12	2.13	O O O	
3.2.1.3	Hoofdverdeelkast paneel 1 - (RMO) noord	=VN+04/01-									
	voorzijde										
?	Ampèremeter voeding KRACHT I	08-020	?	0-600A				12	2.13	O O O	
?	Ampèremeter voeding LICHT I	08-020	?	0-250A				12	2.13	O O O	
?	Ampèremeter voeding LICHT I	08-020	?	0-250A				12	2.13	O O O	
?	Ampèremeter voeding LICHT I	08-020	?	0-250A				12	2.13	O O O	
	binnenzijde										
	Kast (metaal)	08-020	=VN+HF-04/01-E01					12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-005 + 03-006	---					12/60	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding KRACHT I	03-005	F5	425A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
?	Stroomtransformator KRACHT 1	03-005	?	10VA, 600/5				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding LICHT I	03-005	F7	250A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
?	Stroomtransformator LICHT 1	03-005	?	10VA, 250/5				12	2.13	O O O	
?	Stroomtransformator LICHT 1	03-005	?	10VA, 250/5				12	2.13	O O O	
?	Stroomtransformator LICHT 1	03-005	?	10VA, 250/5				12	2.13	O O O	
3.2.1.4	Hoofdverdeelkast paneel 2 - (RMO) noord	=VN+04/01-									
	voorzijde										
?	Ampèremeter TRAFO 5	08-020	?	0-1000A				12	2.13	O O O	
?	Ampèremeter TRAFO 5	08-020	?	0-1000A				12	2.13	O O O	
?	Ampèremeter TRAFO 5	08-020	?	0-1000A				12	2.13	O O O	
?	Voltmeter TRAFO 5	08-020	?	0-400V				12	2.13	O O O	
	Voltmeter omschakelaar	03-005	V.O.S.					12	2.13	O O O	
	binnenzijde										
	Kast (metaal)	08-020	=VN+HF-04/01-E01					12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding fasebewaking	03-005	F1	2A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Relais - fasebewaking	03-005	U		Smitt	NJ 1		12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheden voeding voltmeter	?	F2	2A, 3 fasen				12	2.13	O O O	

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Lastscheider (sleutelschakelaar) TRAFO 5	03-005	S5	1000A/380V, 3-polig				12	2.13	O O O	
3.2.1.5	Hoofdverdeelkast paneel 3 - (RMO) noord	=VN+04/01-									
	Kast (metaal)	08-020	=VN+HF-04/01-E01					12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	O O O	
	Lastscheider (sleutelschakelaar) keuze RMO of LMO ???	03-005	S5-8	1080A/380V, 3-polig				12	2.13	O O O	
3.2.1.6	Hoofdverdeelkast paneel 4 - (RMO) noord	=VN+04/01-									
	voorzijde							12			
?	Ampèremeter TRAFO 8	08-020	?	0-1000A				12	2.13	O O O	
?	Ampèremeter TRAFO 8	08-020	?	0-1000A				12	2.13	O O O	
?	Ampèremeter TRAFO 8	08-020	?	0-1000A				12	2.13	O O O	
?	Voltmeter TRAFO 8	08-020	?	0-400V				12	2.13	O O O	
	Voltmeter omschakelaar	03-006	V.O.S.					12	2.13	O O O	
	Standaanwijzer schakelaar S8	03-006	---					12	2.13	O O O	
	binnenzijde										
	Kast (metaal)	08-020	=VN+HF-04/01-E01					12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding fasebewaking	03-006	F5	2A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Relais - fasebewaking	03-006	U		Smitt	NJ 1		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding voltmeter omschakelaar	03-006	F7	2A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Lastscheider (sleutelschakelaar) voeding van EB trafo T8	03-006	S8	1000A/660V, 3 polig	Merlin Gerin	Selpact		12	2.13	O O O	
	Magneetschakelaar uitschakelspoel van S8	04-010	Y1					Netbeheer	Netbeheer		
?	Stroomtransformator TRAFO 8	?	?	1000/5				12	2.13	O O O	
?	Stroomtransformator TRAFO 8	?	?	1000/5				12	2.13	O O O	
?	Stroomtransformator TRAFO 8	?	?	1000/5				12	2.13	O O O	
3.2.1.7	Hoofdverdeelkast paneel 5 - (RMO) noord	=VN+04/01-									
	voorzijde										
?	Ampèremeter voeding KRACHT II	08-020	?	0-600A				12	2.13	O O O	
?	Ampèremeter voeding LICHT II	08-020	?	0-250A				12	2.13	O O O	
?	Ampèremeter voeding LICHT II	08-020	?	0-250A				12	2.13	O O O	
?	Ampèremeter voeding LICHT II	08-020	?	0-250A				12	2.13	O O O	
	binnenzijde										
	Kast (metaal)	08-020	=VN+HF-04/01-E01					12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-006	---					12/60	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheden voeding KRACHT II	03-006	F1	425A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
?	Stroomtransformator KRACHT II	03-006	?	10VA 600/5				12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheden voeding LICHT II	03-006	F3	250A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
?	Stroomtransformator LICHT II	03-006	?	10VA 250/5				12	2.13	O O O	
?	Stroomtransformator LICHT II	03-006	?	10VA 250/5				12	2.13	O O O	
?	Stroomtransformator LICHT II	03-006	?	10VA 250/5				12	2.13	O O O	
3.2.1.8	Verdeelkast KRACHT I - (RMO) noord	=VN+04/03-									
	paneel 1										
	Kast (metaal)	08-015	VN+HF-04/03-E04		Capitole	3N	1982	12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	O O O	
Lade 1	MCC - fase motorstarter - gemaal 4 pomp 1	08-015	OD3	44kW				12	2.13	O O O	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-005	F51	160A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Lastscheider	03-005	S51	160A, 4-polig				12	2.13	O O O	
Lade 2	MCC - fase motorstarter - reserve	08-015	3D3	44kW				12	2.30	O O O	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-005	F52	160A, 3 fasen				12	2.30	O O O	

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
Lade 3	Lastscheider	03-005	S52	160A, 3-polig				12	2.30	0 0 0	
	MCC - fase motorstarter - voeding 1 gemaal 3	08-015	6D3	44kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-005	F53	50A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-005	S53	160A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
Lade 4											
	Voeding - WCD laagspanningsruimte	08-015	9D3					12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-005	F54	63A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
Lade 5	Lastscheider	03-005	S54	160A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
	Voeding groepen F55 t/m F64	08-015	12D3					12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-005	F55	125A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-005	S55	160A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
Lade 6											
	Voeding groepen F55 t/m F64	08-015	15D9					12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding reserve	03-005	F56	--A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding reserve	03-005	F57	--A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding reserve	03-005	F58	--A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheden ventilator 17	03-006	F61	63A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator ventilator 17	03-006	T61	100/1A	Ritz			12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden ventilator 20	03-006	F62	63A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator ventilator 20	03-006	T62	100/1A	Ritz			12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden ventilator 29	03-006	F63	63A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator ventilator 29	03-006	T63	100/1A	Ritz			12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden ventilator 31	03-006	F64	63A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator ventilator 31	03-006	T64	100/1A	Ritz			12	2.13	0 0 0	
Lade 7	Leeg	08-015	24D6						2.13	0 0 0	
3.2.1.9	Verdeelkast KRACHT I - (RMO) noord paneel 2	=VN+04/03-									
	Kast (metaal)	08-015	VN+HF-04/03-E04		Capitole	3N	1982	12	2.13	0 0 0	
	Hoofdverdeler	03-006 + 03-007	---					12/60	2.13	0 0 0	
Lade 1											
	MCC - fase motorstarter - ventilator 22	08-015	OD3	3,7/7,4/29,4kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-006	F65	100A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-006	S65	160A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
Lade 2	Stroomtransformator	03-006	T66	100/1A				12	2.13	0 0 0	
	MCC - fase motorstarter - ventilator 23	08-015	3D3	3,7/7,4/29,4kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-006	F66	100A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-006	S66	160A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
Lade 3	Stroomtransformator	03-006	T66	100/1A				12	2.13	0 0 0	
	MCC - fase motorstarter - ventilator 27	08-015	6D3	3,7/7,4/29,4kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-006	F67	100A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-006	S67	160A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
Lade 4	Stroomtransformator	03-006	T67	100/1A				12	2.13	0 0 0	
	MCC - fase motorstarter - noodstroomvoorziening 1	08-015	9D3					12	2.30	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-006	F68	160A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Lastscheider	03-006	S68	160A, 4-polig				12	2.30	0 0 0	
Lade 5	Stroomtransformator	03-006	T68	100/1A				12	2.30	0 0 0	
	MCC - fase motorstarter - roltrap 5	08-015	12D4	45kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-007	F71	160A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-007	S71	250A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-007	T71	150/1A				12	2.13	0 0 0	

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
Lade 6	MCC - fase motorstarter Roltrap 6	08-015	16D4	45kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-007	F72	160A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-007	S72	250A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-007	T71	150/1A				12	2.13	0 0 0	
Lade 7	Klemmenstroken lade 4-5-6	08-015	20D6					12	2.19	0 0 0	
Lade 8	3xGPLK	08-015	26D4					12	2.13	0 0 0	
3.2.1.10	Verdeelkast KRACHT I - (RMO) noord paneel 3	=VN+04/03-									
Lade 1	Kast (metaal)	08-015	VN+HF-04/03-E04		Capitole	3N	1982	12	2.13	0 0 0	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	0 0 0	
	Hoofdschakelaar KRACHT I	08-015	OD6					12	2.13	0 0 0	
Lade 2	Lastscheider	03-005	S50	630A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
	MCC - fase motorstarter - gemaal 5 pomp 2	08-015	6D4	44kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-007	F73	125A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
Lade 3	Lastscheider	03-007	S73	250A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	MCC - fase motorstarter - ventilator 25	08-015	10D3	3,7/7,4/29,4kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-007	F74	125A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
Lade 4	Lastscheider	03-007	S74	160A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-007	T74	150/1A				12	2.13	0 0 0	
	MCC - voeding werkplaats	08-015	13D3					12	2.13	0 0 0	
Lade 5	Mespatroonhouder & mespatronen	03-007	F75	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-007	S75	160A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-007	T75	100/1A				12	2.13	0 0 0	
Lade 6	Voeding lift	08-015	16D3								
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-007	F76	100A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-007	S76	160A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
Lade 7	Ping-pong lift voeding	08-015	19D9					12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding stuurstroom	04-011	F1	6A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar t.b.v netomschakeling voeding	04-011	S1	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Tijdrelais	04-011	K1	0...30sec.				12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar Liftvoeding	04-011	Q1	80A, 3-polig	Telemecanique	CN1-FC133		12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar Liftvoeding	04-011	Q2	80A, 3-polig	Telemecanique	CN1-FC133		12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding stuurstroom	04-011	F2	6A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar t.b.v. netomschakeling voeding	04-011	S2	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
Lade 7	1xGPLK	08-015	28D2					12	2.13	0 0 0	
3.2.1.11	Verdeelkast KRACHT II - (RMO) noord paneel 1	=VN+04/04-									
Lade 1	Kast (metaal)	08-015	VN+HF-04/03-E05		Capitole			12	2.13	0 0 0	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	0 0 0	
	Hoofdschakelaar KRACHT II	08-015	OD6					12	2.13	0 0 0	
Lade 2	Lastscheider	03-005	S50	630A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
	MCC - fase motorstarter - gemaal 5 pomp 1	08-015	6D3	44kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-005	F51	125A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-005	S51	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-005	T51	100/1A				12	2.13	0 0 0	


Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
Lade 3	MCC - fase motorstarter - ventilator 28	08-015	9D3	3,7/7,4/29,4kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-005	F52	125A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-005	S52	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-005	T52	100/1A				12	2.13	0 0 0	
Lade 4	Voeding - onderverdeler groep 3	08-015	12D3					12			
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-005	F53	160A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-005	S53	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
Lade 5	Voeding - onderverdeler groep 3	08-015	15D3					12			
	Lastscheider + slot	03-005	S53 + S54	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
Lade 6	Onderverdeler groep F55 & F56	08-015	18D5					12			
	Smeltveiligheden - reserve	03-005	F55	---A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheden - reserve	03-005	F56	---A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
Lade 7	Onderverdeler groep F57 tm F62	08-015	23D5					12			
	Smeltveiligheden - reserve	03-005	F57	---A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheden - reserve	03-005	F58	---A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheden - ventilator rijwieltunnel	03-006	F61	63A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - reserve	03-006	F62	---A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
Lade 8	Leeg	08-015	28D2					12	2.13	0 0 0	
3.2.1.12	Verdeelkast KRACHT II - (RMO) noord paneel 2	=VN+04/04-									
Lade 1	Kast (metaal)	08-015	VN+HF-04/03-E05		Capitole			12	2.13	0 0 0	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	0 0 0	
Lade 2	MCC - fase motorstarter - ventilator 21	08-015	0D3	3,7/7,4/29,4kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-006	F63	125A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-006	S63	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-006	T63	150/1A				12	2.13	0 0 0	
Lade 3	MCC - fase motorstarter - ventilator 24	08-015	3D3	3,7/7,4/29,4kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-006	F64	125A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-006	S64	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-006	T64	100/1A				12	2.13	0 0 0	
Lade 4	MCC - fase motorstarter - ventilator 26	08-015	6D3	3,7/7,4/29,4kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-006	F65	125A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-006	S65	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-006	T65	100/1A				12	2.13	0 0 0	
Lade 5	MCC - fase motorstarter - gemaal 4 pomp 2	08-015	9D3	44kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-006	F66	160A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-006	S66	160A, 4-polig				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-006	T66	100/1A				12	2.13	0 0 0	
Lade 6	MCC - fase motorstarter - roltrap 7	08-015	12D4	45kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-006	F67	125A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-006	S67	250A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-006	T67	150/1A				12	2.13	0 0 0	
Lade 6	MCC - fase motorstarter - noodstroomvoorziening 1	08-015	16D4	75kW				12	2.13	0 0 0	


 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
Lade 7	Mespatroonhouder & mespatronen	03-006	F68	160A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-006	S68	250A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-006	T68	150/1A				12	2.13	0 0 0	
Lade 8	klemmenstroken lade 4 - 5 - 6	08-015	20D6					12	2.19	0 0 0	
Lade 8	3x GPLK	08-015	26D4					12	2.13	0 0 0	
3.2.1.13	Verdeelkast KRACHT II - (LMO) zuid paneel 3	=VN+04/04-									
Lade 1	Kast (metaal)	08-015	VN+HF-04/03-E05		Capitole			12	2.13	0 0 0	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	0 0 0	
	MCC - fase motorstarter - reserve	08-015	0D3					12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-007	F71	---A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-007	S71	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
Lade 2											
	MCC - fase motorstarter - roltrap 8	08-015	3D3	45kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-007	F72	125A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
Lade 3	Lastscheider	03-007	S72	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	MCC - fase motorstarter - lift	08-015	6D3	???kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-007	F73	100A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-007	S73	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
Lade 4											
	MCC - fase motorstarter - gemaal 3	08-015	9D3	???kW				12	2.13	0 0 0	
	Mespatroonhouder & mespatronen	03-007	F74	50A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
Lade 5	Lastscheider	03-007	S74	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	MCC - fase motorstarter - ventilatoren 18, 19, 30 & 32	08-015	12D3	3,7/7,4/29,4kW				12	2.13	0 0 0	
Lade 6	Mespatroonhouder & mespatronen	03-007	F75	125A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-007	S75	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
Lade 6	Voeding groepen F76 tm F84	08-015	15D9					12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - reserve	03-007	F76	--A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheden - reserve	03-007	F77	--A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheden - reserve	03-007	F78	--A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Stroomtransformator reserve	03-007	T78	100/1A				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheden - ventilator 18	03-008	F81	63A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-008	T81	100/1A				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - ventilator 19	03-008	F82	--A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-008	T82	100/1A				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - ventilator 30	03-008	F83	63A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-008	T83	100/1A				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - ventilator 32	03-008	F84	63A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator	03-008	T84	100/1A				12	2.13	0 0 0	
Lade 7	3x GPLK	08-015	26D4					12	2.13	0 0 0	
3.2.1.14	Verdeelkast LICHT I - (RMO) noord kast I - lichtrek 1	=VN+02/01-									
	Kast (metaal)	08-020	VN+HF-02/01-G01		Rittal	AK 1692		12	2.13	0 0 0	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	0 0 0	
	4/4 verlichting										
	Smeltveiligheden voeding - verlichting 4/4	03-009	F8	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Installatie automaat t.b.v. besturing verlichting 4/4	03-009	F277	1A, 1-polig				12	2.13	0 0 0	


Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Hoofdschakelaar voeding groep 8	03-009	G	63A, 3-polig	Holec Duco			12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - rijwieltunnel buitenwand	03-009	F2	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - Libertel GSM op vloer	03-009	F1	16A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - verd. Laagspanningsruimte	03-009	F4	16A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - voetgangerstunnel buitenwand	03-009	F3	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - brandmeldinstallatie	03-009	F6	---, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - WCD automaten begane grond	03-009	F5	---, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - rijwieltunnel buitenwand	03-009	S25	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - Libertel GSM op vloer	03-009	S24	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - rijwieltunnel buitenwand	03-009	S27	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - voetgangerstunnel buitenwand	03-009	S26	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - brandmeldinstallatie	03-009	S29	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - WCD automaten begane grond	03-009	S28	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1					12	2.13	0 0 0	
	diverse voedingen										
	Smeltveiligheden voeding - verlichting boven roltrap 5+7	03-008	F5	10A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - tracing westbuis	03-008	F6	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - CV installatie vloer RP	03-008	F10	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - roltrap gebouw links	03-008	F11	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - tracing westbuis	03-008	Q6	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - verlichting boven roltrap 5+7	03-008	Q5	32A, 3-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - CV installatie RP vloer	03-008	Q8	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - roltrap gebouw links	03-008	Q9	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2					12	2.13	0 0 0	
	verlichting luchtkanalen										
	Smeltveiligheden voeding - verlichting luchtkanaal	03-007	F4	35A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - verlichting luchtkanaal	03-007	Q4	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - verlichting luchtkanaal land oost	03-007	F4	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - verlichting luchtkanaal land oost	03-007	F3	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - WCD's luchtkanaal land oost	03-007	F2	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - WCD's luchtkanaal land oost	03-007	F1	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - verlichting luchtkanaal land west	03-007	F7	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - WCD's luchtkanaal land west	03-007	F6	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - WCD's luchtkanaal land west	03-007	F5	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - RET opslagruimte	03-008	F10	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - trafo cellen	03-008	F9	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - verlichting luchtkanaal land west	03-007	F8	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - verlichting luchtkanaal land oost	03-007	S16	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - verlichting luchtkanaal land oost	03-007	S15	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - WCD's luchtkanaal land oost	03-007	S14	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - WCD's luchtkanaal land oost	03-007	S13	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - verlichting luchtkanaal land west	03-007	S19	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - WCD's luchtkanaal land west	03-007	S18	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - WCD's luchtkanaal land west	03-007	S17	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - RET opslagruimte	03-008	S22	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - trafo cellen	03-008	S21	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - verlichting luchtkanaal land west	03-007	S20	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X3					12	2.13	0 0 0	
	verlichting ventilatiegebouw										
	Smeltveiligheden voeding - verlichting ventilator gebouw	03-005	F3	35A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - verlichting ventilator gebouw	03-005	Q3	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - rijwieltunnel binnenwand 1/4	03-005	F3	6A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - kettingspanruimte + schacht	03-005	F2	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - LSR controlekamer	03-005	F1	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	

Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Smeltveiligheid voeding - voetgangerstunnel binnenwand 1/4	03-006	F6	6A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - vloer RP	03-005	F5	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - tussenvloer BG + CO meetruimte	03-005	F4	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - verlichting roltrap hal beneden	03-006	F8	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - bel trafo CK	03-006	F7	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - rijwieltunnel binnenwand 1/4	03-005	S7	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - kettingspanruimte + schacht	03-005	S6	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - LSR controlekamer	03-005	S5	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - voetgangerstunnel binnenwand 1/4	03-006	S10	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - vloer RP	03-005	S9	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - tussenvloer BG + CO meetruimte	03-005	S8	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - verlichting roltrap hal beneden	03-006	S12	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - bel trafo CK	03-006	S11	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X4					12	2.13	0 0 0	
	reserve										
	Smeltveiligheden voeding - reserve	03-005	F1	??A, 1 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - reserve	03-005	F2	??A, 1 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Aardrail	08-020	PE					12	2.1	0 0 0	
3.2.1.15	Verdeelkast LICHT I - (RMO) noord	=VN+02/02-									
	kast II - lichtrek 1										
	Kast (metaal)	08-020	=VN+HF-02/01-G02		Rittal	AK 1692		12	2.13	0 0 0	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	0 0 0	
	groep F7										
	Smeltveiligheden voeding - no-break kast L.S.R.N.	03-008	F7	63A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - no-break kast L.S.R.N.	03-008	Q7	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	groep F14										
	Smeltveiligheden voeding - reserve	03-008	F14	--A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - reserve	03-008	Q14	160A, 3-polig				12	2.30	0 0 0	
	voeding Lichtrek 1										
	lastscheider	03-008	HS84	250A / 3polig				12	2.13	0 0 0	
	voedingen										
	Smeltveiligheden voeding - groep F12	03-006	F12	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Werkschakelaar voeding - groep 12	03-006	WS4	16A, 1-polig				12	2.13	0 0 0	
	Thermisch/magnetisch contact ??? t.b.v. besturing	03-006	F2713	1A, 1-polig				12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - groep 12	03-006	A	25A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - reserve	03-006	F3	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - reserve	03-006	F2	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - reserve	03-006	F1	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - verlichting trap RP t/m VT	03-006	F6	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - vloer -4 west + gemaal 4	03-006	F5	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - in gebruik (functie onbekend)	03-006	F4	16A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - ENECO werkplaats	03-006	F8	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - vloer RP / CV ruimte / -4 gang	03-006	F7	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - reserve	03-006	S38	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - reserve	03-006	S37	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - reserve	03-006	S36	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding verlichting trap RP t/m VT	03-006	S41	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding vloer -4 west + gemaal 4 - netvoed.1	03-006	S40	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - in gebruik (functie onbekend)	03-006	S39	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding ENECO werkplaats	03-006	S43	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	


Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Schakelaar voeding vloer RP / CV ruimte / -4 gang	03-006	S42	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1					12	2.13	0 0 0	
	verlichting 1/2										
	Smeltveiligheden voeding - groep F13 - verlichting 1/2	03-007	F13	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Werkschakelaar voeding - groep F13 - verlichting 1/2	03-007	WS5	16A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Thermisch/magnetisch contact ??? t.b.v. besturing	03-007	F276	1A, 1-polig				12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - groep F13 - verlichting 1/2	03-007	B	25A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - reserve	03-007	F11	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - reserve	03-007	F10	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - WCD =VN+HH-60/01-R02	03-007	F9	16A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - reserve	03-007	F13	---A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - WCD =VN+HH-60/01-R03	03-007	F12	16A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - reserve	03-007	F15	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - WCD =VN+HH-60/01-R04	03-007	F14	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - reserve	03-007	S46	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - reserve	03-007	S45	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - WCD =VN+HH-60/01-R02	03-007	S44	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - reserve	03-007	S48	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - WCD =VN+HH-60/01-R03	03-007	S47	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - reserve	03-007	S50	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - WCD =VN+HH-60/01-R04	03-007	S49	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2					12	2.13	0 0 0	
	verlichting 2/4 + 3/4										
	Smeltveiligheden voeding - groep F9 - verlichting 3/4	03-005	F9	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Werkschakelaar voeding - groep F9 - verlichting 3/4	03-005	WS3	16A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Thermisch/magnetisch contact ??? t.b.v. besturing	03-005	F275	1A, 1-polig				12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - groep F9 - verlichting 3/4	03-005	H	25A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - reserve	03-005	F8	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - rijwieltunnel buitenwand 3/4	03-005	F7	6A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - reserve	03-005	F10	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - rijwieltunnel binnenwand 2/4	03-005	F9	6A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - voetgangerstunnel binnenwand 2/4	03-005	F11	6A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding - voetgangerstunnel buitenwand 3/4	03-005	F12	6A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - reserve	03-005	S31	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - rijwieltunnel binnenwand 2/4	03-005	S30	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - reserve	03-005	S33	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - rijwieltunnel binnenwand 2/4	03-005	S32	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - voetgangerstunnel binnenwand 2/4	03-005	S35	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding - voetgangerstunnel buitenwand 3/4	03-005	S34	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X3					12	2.13	0 0 0	
	Aardrail	08-020	PE					12	2.1	0 0 0	
3.2.1.16	Verdeelkast LICHT I - (RMO) noord	=VN+02/03-									
	kast III - lichtrek 1										
	Kast (metaal)	08-020	=VN+HF-02/01-G03		Rittal	AK 1692		12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - garage noord	03-005	F17	100A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - garage noord	03-005	Q17	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - verlichting autobuizen zuid kast V	03-005	F16	36A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - verlichting autobuizen zuid kast V	03-005	Q16	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - condensator laagspanningsruimte	03-005	F15	100A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - condensator laagspanningsruimte	03-005	Q15	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Aardrail	08-020	PE					12	2.1	0 0 0	


 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
3.2.1.17	Verdeelkast LICHT I - (RMO) noord kast IV - lichtrek 1	=VN+02/04-									
	Kast (metaal)	08-020	=VN+HF-02/01-G04					12	2.7	O O O	
	Installatieautomaat/hulpcontactblok - trafo's 2/8 noord	03-006	F61	48VDC, 6A	BBC STOTZ	S212 K6A		12	2.7	O O O	
	Installatieautomaat/hulpcontactblok - trafo's 1/7 zuid	03-006	F62	48VDC, 6A	BBC STOTZ	S212 K6A		12	2.7	O O O	
	Installatieautomaat/hulpcontactblok - reserve	03-006	F63	48VDC, 6A	BBC STOTZ	S212 K6A		12	2.30	O O O	
	Installatieautomaat/hulpcontactblok - reserve	03-006	F64	48VDC, 6A	BBC STOTZ	S212 K6A		12	2.30	O O O	
	Installatieautomaat/hulpcontactblok - reserve	03-006	F65	48VDC, 6A	BBC STOTZ	S212 K6A		12	2.30	O O O	
	Installatieautomaat/hulpcontactblok - reserve	03-006	F66	48VDC, 6A	BBC STOTZ	S212 K6A		12	2.30	O O O	
	Installatieautomaat/hulpcontactblok - reserve	03-006	F67	48VDC, 6A	BBC STOTZ	S212 K6A		12	2.30	O O O	
	Installatieautomaat/hulpcontactblok - reserve	03-006	F68	48VDC, 6A	BBC STOTZ	S212 K6A		12	2.30	O O O	
	Relais	04-005	5K1					12	2.7	O O O	
	Relais	04-005	5K5					12	2.7	O O O	
	Sleutelschakelaar - onderhoud / normaal bedrijf	04-005	04-005S3	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Gelijkrichter	04-005	04-005U4	230VAC / 48VDC				12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1					12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2					12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3					12	2.7	O O O	
	UPS	04-005	04-005U2					12	2.13	O O O	
	Aardrail	08-020	PE					12	2.1	O O O	
3.2.1.18	Verdeelkast LICHT I - (RMO) noord kast V - lichtrek 1	=VN+02/05-									
	Kast (metaal)	08-020	=VN+HF-02/01-G05		Rittal	AK 1692		12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - verlichting oostbuis riv. buitenwand 2/4	03-005	F1	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - verlichting westbuis riv. buitenwand 2/4	03-005	F3	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - verlichting oostbuis riv. binnenwand 3/4	03-005	F5	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - verlichting westbuis riv. binnenwand 3/4	03-005	F7	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - verlichting oostbuis riv. binnenwand 4/4	03-006	F9	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - verlichting westbuis riv. binnenwand 4/4	03-006	F11	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - ingangsverlichting westbuis	03-006	F13	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - verlichting oostbuis land buitenwand 2/4	03-005	F2	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - verlichting westbuis land buitenwand 2/4	03-005	F4	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - verlichting oostbuis land binnenwand 3/4	03-005	F6	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - verlichting westbuis land binnenwand 3/4	03-005	F8	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - verlichting oostbuis land binnenwand 4/4	03-006	F10	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - verlichting westbuis land binnenwand 4/4	03-006	F12	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden - ingangsverlichting westbuis	03-006	F14	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Hoofdschakelaar voeding kast V	03-005	HS	63A, 3-polig				12	2.13	O O O	
	Magneetschakelaar - verlichting oostbuis riv. buitenwand 2/4	03-005	Q1					12	2.7	O O O	
	Magneetschakelaar - verlichting westbuis riv. buitenwand 2/4	03-005	Q3	40A, 4-polig				12	2.7	O O O	
	Magneetschakelaar - verlichting oostbuis riv. binnenwand 3/4	03-005	Q5	40A, 4-polig				12	2.7	O O O	
	Magneetschakelaar - verlichting westbuis riv. binnenwand 3/4	03-005	Q7	40A, 4-polig				12	2.7	O O O	
	Magneetschakelaar - verlichting oostbuis riv. binnenwand 4/4	03-006	Q9	40A, 4-polig				12	2.7	O O O	
	Magneetschakelaar - verlichting westbuis riv. binnenwand 4/4	03-006	Q11	40A, 4-polig				12	2.7	O O O	
	Installatieautomaat - stuurstroom ingangsverlichting	03-006	F274	40A, 4-polig	BBC	S161G6P		12	2.7	O O O	
	Magneetschakelaar - ingangsverlichting westbuis	03-006	Q13	40A, 4-polig				12	2.7	O O O	
				40A, 4-polig							

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Magneetschakelaar - verlichting oostbuis land buitenwand 2/4	03-005	Q2	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar - verlichting westbuis land buitenwand 2/4	03-005	Q4	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar - verlichting oostbuis land binnenwand 3/4	03-005	Q6	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar - verlichting westbuis land binnenwand 3/4	03-005	Q8	40A, 4-polig	Telemecanique	LC1 D25004		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar - verlichting oostbuis land binnenwand 4/4	03-006	Q10	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar - verlichting westbuis land binnenwand 4/4	03-006	Q12	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar - ingangsverlichting westbuis	03-006	Q14	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1					12	2.7	0 0 0	
	Aardrail	08-020	PE					12	2.1	0 0 0	
3.2.1.19	Verdeelkast LICHT II - (RMO) noord kast I - verlichting ventilatie gebouw	=VN+02/06-									
	Kast (metaal)	08-020	=VN+HF-02/02/G01		Rittal	AK 1692		12	2.13	0 0 0	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	0 0 0	
	Verlichting ventilatiegebouw										
	Smeltveiligheden voeding groep F11	03-005	F11	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding groep F11	03-005	Q16	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verl. ventilatoren hal	03-005	F1	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verl. koepel	03-005	F2	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verl. voetgangerstunnel buitenwand 2/4	03-005	F3	6A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - gang bg + buitenverlichting	03-005	F4	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verl. ventilatoren hal	03-005	F5	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verl. vent. hal kantoor bg + opslagruimte GW	03-005	F6	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verl. voetgangerstunnel buitenwand 2/4	03-005	F7	6A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - ck keuken + laagsp.ruimte + vent. hal	03-005	F8	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding - verl. ventilatoren hal	03-005	S88	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - verlichting koepel	03-005	S89	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - verl. rijwieltunnel buitenwand 2/4	03-005	S90	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - gang bg + buitenverlichting	03-005	S91	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - verlichting ventilator hal	03-005	S92	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - verl. vent. hal kantoor bg + opslagruimte GW	03-005	S93	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - verl. voetgangerstunnel buitenwand 2/4	03-005	S94	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - ck keuken + laagsp.ruimte vent. hal	03-005	S95	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1					12	2.7	0 0 0	
	Verlichting luchtkanalen										
	Smeltveiligheden voeding groep F10	03-006	F10	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding groep F10	03-006	Q15	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verlichting lift	03-006	F1	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verlichting luchtkanaal westbuis rivier	03-006	F2	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - WCD luchtkan. westbuis rivier + gemaal 4	03-006	F3	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verl. ventilatoren hal	03-006	F4	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - WCD luchtkanalen oostbuis rivier	03-006	F5	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verlichting luchtkanaal oostbuis rivier	03-006	F6	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - koffieautomaten b.g.	03-006	F7	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - KPN antenneinstallatie (buiten gebruik)	03-006	F8	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - voed. Wcd airco documentatieruimte	03-007	F9	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - wcd's algemeen + wandgoot controlekamer	03-007	F10	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - verlichting lift	03-006	S78	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - verlichting luchtkanaal westbuis rivier	03-006	S79	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - WCD luchtkan. westbuis rivier + gemaal 4	03-006	S80	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - verl. ventilatoren hal	03-006	S81	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - WCD luchtkanalen oostbuis rivier	03-006	S82	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	


 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Schakelaar - verlichting luchtkanaal oostbuis rivier	03-006	S83	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - koffieautomaten b.g.	03-006	S84	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - KPN antenneinstallatie (buiten gebruik)	03-006	S85	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - voed. Wcd airco documentatieruimte	03-007	S86	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - wcd's algemeen + wandgoot controlekamer	03-007	S87	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2					12	2.7	0 0 0	
	voedingen										
	Smeltveiligheden - airco documentatieruimte	03-007	F3	20A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - tracing autobuis n/o	03-007	F4	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveilighe. - verd.kast =VN+HQ-06/01-A01 in hal verblijfsruimte	03-007	F8	35A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - roltrappen gebouw LK2 (rechts)	03-007	F9	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - voed. verd.kast verwarming CK	03-007	F12	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - voed. GSM telefooninstallatie op RP vloer	03-007	F13	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - airco documentatieruimte	03-007	Q10	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - tracing autobuis n/o	03-007	Q11	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - verd.kast =VN+HQ-06/01-A01 in hal verblijfsruimte	03-007	Q13	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - roltrappen gebouw LK2 (rechts)	03-007	Q14	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - voed. verd.kast verwarming CK	03-007	Q17	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - voed. GSM telefooninstallatie op RP vloer	03-007	Q18	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X3					12	2.7	0 0 0	
	4/4 verlichting										
	Smeltveiligheden voeding groep 2 - verlichting 4/4	03-008	F2	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Installatieautomaat - stuurstroom verlichting 4/4	03-008	F273	1A, 1-polig				12	2.13	0 0 0	
	Werkschakelaar voeding - groep 2 - verlichting 4/4	03-008	WS7	25A, 1-polig				12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - groep 2 - verlichting 4/4	03-008	F	63A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verl. rijwieltunnel binnenwand 4/4	03-008	F7	6A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-008	F8	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-008	F9	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-008	F10	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-008	F11	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verl. voetgangerstunnel binnenwand 4/4	03-008	F12	6A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - verl. rijwieltunnel binnenwand 4/4	03-008	S57	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-008	S58	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-008	S59	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-008	S60	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-008	S61	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - verl. voetgangerstunnel binnenwand 4/4	03-008	S62	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X4					12	2.7	0 0 0	
	Aardrail	08-020	PE					12	2.1	0 0 0	
3.2.1.20	Verdeelkast LICHT II - (RMO) noord	=VN+02/07-									
	kast II - lichtrek 2										
	Kast (metaal)	08-020	=VN+HF-02/02-G02		Rittal	AK 1692		12	2.13	0 0 0	
	3/4 verlichting										
	Smeltveiligheden voeding groep 1 - verlichting 3/4	03-005	F1	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Installatieautomaat - stuurstroom verlichting 3/4	03-005	F271	1A, 1-polig				12	2.13	0 0 0	
	Werkschakelaar voeding groep 2 - verlichting 3/4	03-005	WS6	25A, 1-polig				12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding groep 2 - verlichting 3/4	03-005	E	25A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-005	F1	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-005	F2	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-005	F3	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verl. rijwieltunnel binnenwand 3/4	03-005	F4	6A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-005	F5	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	


Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Smeltveiligheid - verl. voetg. tunnel binnenwand 3/4	03-005	F6	6A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-005	S51	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-005	S52	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-005	S53	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - verl. rijwieltunnel binnenwand 3/4	03-005	S54	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-005	S55	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - verl. voetg. tunnel I binnenwand 3/4	03-005	S56	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X3					12	2.7	0 0 0	
	1/2 verlichting										
	Smeltveiligheden voeding groep 6 - reserve	03-006	F6	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Installatieautomaat - reserve	03-006	F272	1A, 1-polig				12	2.13	0 0 0	
	Werkschakelaar voeding groep 6 - reserve	03-006	WS9	25A, 1-polig				12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding groep 6 - reserve	03-006	D	25A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-006	F8	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-006	F9	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-006	F10	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-006	F11	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-006	F12	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-006	F13	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-006	F14	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-006	S70	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-006	S71	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-006	S72	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-006	S73	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-006	S74	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-006	S75	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-006	S76	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X2					12	2.7	0 0 0	
	voedingen										
	Smeltv. voeding groep 5 - schakelbare voeding vent. gebouw	03-007	F5	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Installatieautomaat - stuurstroom verlichting	03-007	F274	1A, 1-polig				12	2.13	0 0 0	
	Werksch. voeding groep 5 - schakelbare voeding vent. gebouw	03-007	WS8	25A, 1-polig				12	2.13	0 0 0	
	Tijdklok voeding groep 5	03-007	U200	Ingesteld 07.00 - 17.00				12	2.13	0 0 0	
	Magn. schak. voed. groep 5 - schakelbare voeding vent. gebouw	03-007	C	25A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-007	F1	---A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verl. -4 vloer oostzijde	03-007	F2	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - verl. -4 vloer midden	03-007	F3	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - ventilatie hal midden (laag)	03-007	F4	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - RP vloer - midden	03-007	F5	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - reserve	03-007	F6	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid - RP vloer oostzijde	03-007	F7	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-007	S63	25A, 2-polig				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - verl. -4 vloer oostzijde	03-007	S64	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - verl. -4 vloer midden	03-007	S65	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - ventilatie hal midden (laag)	03-007	S66	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - RP vloer -midden	03-007	S67	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-007	S68	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - RP vloer oostzijde	03-007	S69	25A, 2-polig				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1					12	2.7	0 0 0	
	Smeltveiligheden - reserve	03-008	F7	---A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-008	Q12	32A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - reserve	03-008	F14	---A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Schakelaar - reserve	03-008	Q14	32A, 3-polig				12	2.30	0 0 0	
	lastscheider	03-008	HS81	250A / 3polig				12	2.13	0 0 0	
	Aardrail	08-020	PE					12	2.1	0 0 0	
3.2.1.21	Verdeelkast LICHT II - (RMO) noord	=VN+02/08-									
	kast III - lichtrek 2										
	Kast (metaal)	08-020	VN+HF-02/02-G03		Rittal	AK 1692		12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - condensator (in traforuimte T8)	03-005	F15	100A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - condensator (in traforuimte T8)	03-005	Q15	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - autotunnel - verd. kast =VN+HF-02/02-G04	03-005	F16	63A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar - autotunnel - verd. kast =VN+HF-02/02-G04	03-005	Q16	160A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - reserve	03-005	F17	---A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar - reserve	03-005	Q17	160A, 3-polig				12	2.30	0 0 0	
	Aardrail	08-020	PE					12	2.1	0 0 0	
3.2.1.22	Verdeelkast LICHT II - (RMO) noord	=VN+02/09-									
	kast IV - lichtrek 2										
	Kast (metaal)	08-020	VN+HF-02/02-G04		Rittal	AK 1692		12	2.13	0 0 0	
	2/4 verlichting										
	Smeltveiligheden voeding - verlichting oostbuis riv. binnenwand	03-005	F1	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - verlichting oostbuis land binnenwand	03-005	F2	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - verlichting westbuis riv. binnenwand	03-005	F3	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - verlichting westbuis land binnenwand	03-005	F4	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	3/4 verlichting										
	Smeltveiligheden voeding - verlichting oostbuis riv. buitenwand	03-005	F5	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - verlichting oostbuis land buitenwand	03-005	F6	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - verlichting westbuis riv. buitenwand	03-005	F7	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - verlichting westbuis land buitenwand	03-005	F8	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	4/4 verlichting										
	Smeltveiligheden voeding - verlichting oostbuis riv. buitenwand	03-006	F9	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - verlichting oostbuis land buitenwand	03-006	F10	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - verlichting westbuis riv. buitenwand	03-006	F11	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding - verlichting westbuis land buitenwand	03-006	F12	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Hoofdschakelaar voeding kast IV	03-005	HS	63A, 3-polig				12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - verlichting oostbuis riv. binnenwand	03-005	Q1	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - verlichting westbuis riv. binnenwand	03-005	Q3	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - verlichting oostbuis riv. buitenwand	03-005	Q5	40A, 4-polig	Telemechanique	LC1 D25004		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - verlichting westbuis riv. buitenwand	03-005	Q7	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - verlichting oostbuis riv. buitenwand	03-006	Q9	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - verlichting westbuis riv. buitenwand	03-006	Q11	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - verlichting oostbuis land binnenwand	03-005	Q2	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - verlichting westbuis land binnenwand	03-005	Q4	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - verlichting oostbuis land buitenwand	03-005	Q6	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - verlichting westbuis land buitenwand	03-005	Q8	40A, 4-polig		LC1 D25004		12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - verlichting oostbuis land buitenwand	03-006	Q10	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar voeding - verlichting westbuis land buitenwand	03-006	Q12	40A, 4-polig				12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1					12	2.7	0 0 0	
	Aardrail	08-020	PE					12	2.1	0 0 0	
3.2.1.23	Kast "No-Break installatie verdeelinrichting" NBI	VN+73/03-									

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	"Te prefereren groepen" (RMO) noord										
	Kast (metaal)	08-020	VN+HF-73/01-F01					12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-005	S50	160A - 4P				3/12	2.13	0 0 0	
	Lastscheider	03-005	S50	160A - 4P				3/12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - 1/4 verl. landtunnel buitenwand westbuis	03-005	F52	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - 1/4 verl. riviertunnel buitenwand westbuis	03-005	F53	16A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - 1/4 verl. landtunnel binnenwand westbuis	03-005	F54	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - 1/4 verl. riviertunnel binnenwand westbuis	03-005	F55	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - 1/4 verl. landtunnel buitenwand oostbuis	03-005	F56	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - 1/4 verl. riviertunnel buitenwand oostbuis	03-005	F57	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - 1/4 verl. landtunnel binnenwand oostbuis	03-005	F58	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden - 1/4 verl. riviertunnel binnenwand oostbuis	03-006	F61	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar gedeelte verl. roltrapschacht + machinekamer	03-006	S62	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid gedeelte verl. roltrapschacht + machinekamer	03-006	F62	16A, 1 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar gedeelte verlichting controlekamer	03-006	S63	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid gedeelte verlichting controlekamer	03-006	F63	16A, 1 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar gedeelte verlichting ventilatiegebouw	03-006	S64	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid gedeelte verlichting ventilatiegebouw	03-006	F64	16A, 1 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar 1/4 verlichting buitenwand voetgangerstunnel	03-006	S65	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid 1/4 verlichting buitenwand voetgangerstunnel	03-006	F65	6A, 1 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar 1/4 verlichting buitenwand rijwieltunnel	03-006	S66	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid 1/4 verlichting buitenwand rijwieltunnel	03-006	F66	6A, 1 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding 48V gelijkrichter	03-006	S67	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding 48V gelijkrichter	03-006	F67	16A, 1 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-006	S68	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
3.2.1.23	Kast "No-Break installatie verdeelinrichting" NBI	VN+73/04-									
	"Te prefereren groepen" (RMO) noord										
	binnenzijde (vervolg)										
	Smeltveiligheid reserve	03-006	F68	A, 1 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-007	S71	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-007	F71	--A, 1 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding indicatie verlichting vloeren (8W arm)	03-007	S72	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding indicatie verlichting vloeren (8W arm)	03-007	F72	16A, 1 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding vent. panelen & verl. paneel controlekamer	03-007	S73	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding vent. panelen & verl. paneel controlekamer	03-007	F73	16A, 1 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding WCD	03-007	S74	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding WCD	03-007	F74	16A, 1 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar luchtkanaal OB riviergedeelte	03-007	S75	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid luchtkanaal OB riviergedeelte	03-007	F75	10A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-007	S76	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-007	F76	--A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar PLC centrale	03-007	S77	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid PLC centrale	03-007	F77	10A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-007	S78	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-007	F78	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-016	X1 tm X9		Weidmüller	SAK 4 kr G		12	2.13	0 0 0	
3.2.1.24	Kast "No-Break installatie verdeelinrichting" NBII	=VN+73/04-									
	"Te prefereren groepen" (RMO) noord										
	Kast (metaal)	08-020	=VN+HF-73/01-F02					12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding brandnissen RMO westbuis	03-005	F51	35A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding brandnissen RMO oostbuis	03-005	F52	35A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding reserve	03-005	F53	63A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	

Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Smeltveiligheden reserve	03-005	F54	--A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding pompinstallatie vloer -4	03-005	F55	63A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden CCTV kast	03-005	F56	35A, 3 fasen				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding net/hoodvoeding no-breakset	03-005	F57	25A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden voeding verlichting roltrappen noord trap 6 + 8	03-005	F58	10A, 3 fasen				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-006	S61	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-006	F61	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-006	S62	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-006	F62	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-006	S63	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-006	F63	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-006	S64	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-006	F64	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-006	S65	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-006	F65	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-006	S66	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-006	F66	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-006	S67	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-006	F67	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-006	S68	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-006	F68	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-006	S71	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-007	F71	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar voeding mobilof./ho.bed.les./invoer pc/cam.bed.pan.	03-007	S72	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding zie schakelaar S72	03-007	F72	16A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar TIP PC/Storings PC/Portofoon	03-007	S73	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid TIP PC/Storings PC/Portofoon	03-007	F73	16A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-007	S74	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-007	F74	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar verl. luchtkanalen landtunnel oostbuis binnenwand	03-007	S75	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid verl. luchtkanalen landtunnel oostbuis binnenwand	03-007	F75	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar verl. luchtkanalen landtunnel oostbuis buitenwand	03-007	S76	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid verl. luchtkanalen landtunnel oostbuis buitenwand	03-007	S76	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar verl. luchtkanalen landtunnel westbuis binnenwand	03-007	F77	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid verl. luchtkanalen landtunnel westbuis binnenwand	03-007	S77	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar verl. luchtkanalen landtunnel westbuis buitenwand	03-007	F78	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid verl. luchtkanalen landtunnel westbuis buitenwand	03-007	S78	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar verlichting luchtkanalen rivier westbuis	03-008	S81	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid verlichting luchtkanalen rivier westbuis	03-008	F81	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar gelijkrichter 2 + werkplaats	03-008	S82	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid gelijkrichter 2 + werkplaats	03-008	F82	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding videokast, computer, brandpostinstallatie CK	03-008	S83	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding videokast, computer, brandpostinstall. CK	03-008	F83	10A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-008	S84	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-008	F84	--A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding PLC kast	03-008	S85	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding PLC kast	03-008	F85	10A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-008	S86	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-008	F86	--A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar voeding portofoons	03-008	S87	25A, 2 polig				12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheid voeding portofoons	03-008	F87	16A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-008	S88	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-008	F88	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-009	S91	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Smeltveiligheid reserve	03-009	F91	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-009	S92	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-009	F92	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Schakelaar reserve	03-009	S93	25A, 2 polig				12	2.30	0 0 0	
	Smeltveiligheid reserve	03-009	F93	--A, 1 fase				12	2.30	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-015	X1 tn X13					12	2.13	0 0 0	
3.2.1.27	Signalering deuren middenspanningsruimten en signalering lastscheiders	=VN+01/02-									
	voorzijde (linkerkast)										
	Kast (halyester)		=VN+HF-1/1-X01					12	2.4	0 0 0	
	Signalering stand schakelaar S2	04-007	U82					12	2.4	0 0 0	
	Sleutelschakelaar - blokkering inschakeling	04-007	DU					12	2.4	0 0 0	
	Signalering stand schakelaar S8	04-007	U81B					12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp groen - spanning aanwezig	04-007	H78	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp/drukknop groen - spanning aanwezig/deblokkeren	04-006	DI	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp oranje - deur magnefixs Q11 open	04-007	H72C	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp groen - deur magnefixs Q11 dicht	04-007	H72D	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp oranje - deur trafo 8 open	04-007	H73C	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp groen - deur trafo 8 dicht	04-007	H73D	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp oranje - deur magnefixs Q9 open	04-007	H72A	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp groen - deur magnefixs Q11 dicht	04-007	H72B	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp oranje - deur trafo 2 open	04-007	H73A	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp groen - deur trafo 2 dicht	04-007	H73B	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	binnenzijde (linkerkast)										
	Sensor relais bewaking magnefixs	04-005	VBI		Electromatic	SD 110 220		12	2.7	0 0 0	
	Sensor relais bewaking trafo deuren	04-005	VBU		Electromatic	SD 110 220		12	2.7	0 0 0	
	Hulp relais uitschakelen S2 + S8	04-005	Y					12	2.7	0 0 0	
	Zekeringraiklem - tbv 48V plus	07-016	F51B	6,3A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Zekeringraiklem - tbv 48V min	07-016	F52B	6,3A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	07-016	X1					12	2.13	0 0 0	
	Hulprelais VBI	04-005	XBI					12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais VBU	04-005	XBU					12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais uitschakelen S2 + S8	04-006	Y					12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais - spanningsbewaking trafo 8	04-007	HSBW-B					12	2.7	0 0 0	
3.2.1.28	Signalering deuren middenspanningsruimten en signalering lastscheiders	=VN+01/01-									
	voorzijde (rechterkast)										
	Kast (halyester)		=VN+HF-1/1-X02					12	2.4	0 0 0	
	Signalering stand schakelaar S1	04-007	U82					12	2.4	0 0 0	
	Sleutelschakelaar - blokkeren inschakeling	04-006	DU					12	2.4	0 0 0	
	Signalering stand schakelaar S7	04-007	U81B					12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp groen - spanning aanwezig	04-007	H78	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp/drukknop groen - spanning aanwezig/deblokkeren	04-006	DL	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp oranje - deur magnefixs Q12 open	04-007	H72C	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp groen - deur magnefixs Q12 dicht	04-007	H72D	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp oranje - deur trafo T7 open	04-007	H73C	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp groen - deur trafo T7 dicht	04-007	H73D	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp oranje - deur magnefixs Q10 open	04-007	H74A	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp groen - deur magnefixs Q10 dicht	04-007	H74B	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp oranje - deur trafo T1 open	04-007	H75A	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	Signaallamp groen - deur trafo T1 dicht	04-007	H75B	48V 20mA				12	2.4	0 0 0	
	binnenzijde (rechterkast)										

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Sensor bewaking magnetix deur	04-005	VBI		Electromatic	SD 110 220		12	2.7	O O O	
	Sensor bewaking trafo deuren	04-005	VBU		Electromatic	SD 110 220		12	2.7	O O O	
	Hulpelais uitschakelen S1 + S7	04-006	Y					12	2.7	O O O	
	Zekeringraiklem - tbv 48V plus	04-005	F51A	6,3A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Zekeringraiklem - tbv 48V min	04-005	F52A	6,3A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-016	X1					12	2.13	O O O	
	Hulpelais VBI	04-005	XBI					12	2.7	O O O	
	Hulpelais VBU	04-005	XBU					12	2.7	O O O	
	Hlpelais - uitschakelen S1 + S7	04-006	Y					12	2.7	O O O	
	Hulpelais - spanningsbewaking trafo 8	04-007	HSBW-B					12	2.7	O O O	
3.2.1.29	NOODSTROOMVOORZIENING 1 -	=VN+HF-70/01-									
	OMSCHAKELKAST NOORD / ZUID										
	kast	08-015	VN+HF-70-01-A01					12	2.13	O O O	
	Vermogensschakelaar - zonder beveiligingsmodule	03-005	5Q2					12	2.13	O O O	
	Vermogensschakelaar - zonder beveiligingsmodule	03-005	5Q3					12	2.13	O O O	
	lastscheider	03-005	5Q7					12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid	03-005	5F3					12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid	03-005	5F5					12	2.13	O O O	
	Klemmen	03-005	X1					12	2.13	O O O	
	Klemmen	03-005	X2					12	2.13	O O O	
	Klemmen	03-005	X3					12	2.13	O O O	
	Koppelmodule	03-005	5A1					12	2.13	O O O	
	Omschakelmodule	03-005	6E1					12	2.13	O O O	
3.2.1.30	DIESEL GENERATOR =VZ+AF-69/01	=VN+HF-69/01-									
	Onderhoud volgens opgave leverancier									O O O	
	Diesel / motor set		VN+HF-69-01-X01					3/12	2.3	O O O	
	Motor voorverwarming		VN+HF-69-01-X01-E01					3/12	2.3	O O O	
	motor management		VN+HF-69-01-X01-E02					3/12	2.3	O O O	
	Spanningsregelaar		VN+HF-69-01-X01-E03					3/12	2.3	O O O	
	Vermogensschakelaar		VN+HF-69-01-X01-F1					3/12	2.3	O O O	
	Noodstrop		VN+HF-69-01-X01-S109					3/12	2.3	O O O	
	Toeren regeling		A138					3/12	2.3	O O O	
	Kleppenregister		VN+HF-69-01-X03					3/12	2.3	O O O	
	Brandstoftank		VN+HT-69-01-X01					3/12	2.3	O O O	
	Vlotter		VN+HT-69-01-X01-E01					3/12	2.3	O O O	
	Antihevelklep brandstoftank		VN+HT-69-01-X01-E02					3/12	2.3	O O O	
	Vacuumpomp		VN+HF-69-01-X02					3/12	2.3	O O O	
	lekdetectie brandstofleiding		VN+HT-69-01-X03					3/12	2.3	O O O	
3.2.1.31	BESTURINGSKAST DIESEL GENERATOR	=VN+HF-69/01-									
	Onderhoud volgens opgave leverancier										
	Kast		VN+HF-69-01-A01					3/12	2.4	O O O	
	Magneetschakelaar		Q92					3/12	2.4	O O O	
	Magneetschakelaar		Q96					3/12	2.4	O O O	
	Installatieautomaat		F62					3/12	2.4	O O O	
	Installatieautomaat		F66					3/12	2.4	O O O	
	Installatieautomaat		F100					3/12	2.4	O O O	
	Installatieautomaat		F101					3/12	2.4	O O O	
	Installatieautomaat		F103					3/12	2.4	O O O	

printdatum 31-10-2012



Gemeentewerken

Gemeente Rotterdam

Inspectief onderhoud

Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Aardrail in verdeelkast LICHT I - KAST II - (RMO) noord	02-08-020	---					12	2.1	O O O	
	Aardrail in verdeelkast LICHT I - KAST III - (RMO) noord	03-08-020	---					12	2.1	O O O	
	Aardrail in verdeelkast LICHT I - KAST IV - (RMO) noord	04-08-020	---					12	2.1	O O O	
	Aardrail in verdeelkast LICHT I - KAST V - (RMO) noord	05-08-020	---					12	2.1	O O O	
	Aarding verdeelkast licht II	=VN+02/									
	Aardrail in verdeelkast LICHT II - KAST I - (RMO) noord	06-08-020	---					12	2.1	O O O	
	Aardrail in verdeelkast LICHT II - KAST II - (RMO) noord	07-08-020	---	Rv=0,1Ω				12	2.1	O O O	
	Aardrail in verdeelkast LICHT II - KAST III - (RMO) noord	08-08-020	---					12	2.1	O O O	
	Aardrail in verdeelkast LICHT II - KAST IV - (RMO) noord	09-08-020	---					12	2.1	O O O	
	Aardrail in No-Breakkast I - (RMO) noord	=VN+73/03-08-020	---					12	2.1	O O O	
	Aardrail in No-Breakkast II - (RMO) noord	=VN+73/04-08-020	---					12	2.1	O O O	