



<div>  <b>Gemeentewerken</b>  Gemeente Rotterdam </div> <div>Inspectief onderhoud</div>											
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
5.2	Garage zuid										
5.2.1	Diverse schakelborden										
5.2.2	Verlichting										
5.2.10	Aarding										
5.2	Garage zuid										
5.2.1	Diverse schakelborden										
5.2.1.1	Schakel- en verdeelinrichting garage zuid	=GZ+04/01-									
	Kast (Halyester)	08-020	=GZ+MC-04/01-G01		Holec	Halyester		12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - geleidehekken	03-005	F55	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - geleidehekken	03-005	S55	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - verlichting garage	03-005	F56	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - verlichting garage	03-005	S56	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - verlichting garage	03-005	F57	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - verlichting garage	03-005	S57	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - pleininstallatie	03-005	F58	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - pleininstallatie	03-005	S58	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - knipperhek oostbuis	03-005	F61	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - knipperhek oostbuis	03-005	S61	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - gemaal 1 (D613)	03-005	F62	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - gemaal 1 (D613)	03-005	S62	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - beganegrond 1e verdieping	03-005	F63	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - beganegrond 1e verdieping	03-005	S63	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - verlichting garage	03-005	F64	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - verlichting garage	03-005	S64	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid - hoogtedetectie	03-006	F65	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - hoogtedetectie	03-006	S65	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - WCD boven	03-006	F66	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - WCD boven	03-006	S66	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - lamp dak bev.	03-006	F67	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - lamp dak bev.	03-006	S67	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - boiler toilet	03-006	F68	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - boiler toilet	03-006	S68	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding	03-005	Q52	125A, 4-polig				12	2.13	O O O	
	Magneetschakelaar voeding van krachttek II	03-005	Q51	125A, 4-polig				12	2.13	O O O	
	Magneetschakelaar voeding van licht I - kast III	03-005	Q53	125A, 4-polig				12	2.13	O O O	
	Stuurstroomrelais - Voeding omschakelen	03-005	K54								
5.2.1.1	Schakel- en verdeelinrichting garage zuid (vervolg)	=GZ+04/01-									
	Smeltveiligheden voeding - deur rechts	03-007	F71	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - deur midden	03-007	F72	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - deur links	03-007	F73	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - boiler	03-007	F74	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
5.2.2	Verlichting										
5.2.2.1	Garage zuid	=GZ+06/01-									
	Schakelaar (15 stuks)	14-035	B/C					12	2.35	O O O	
	W.C.D. (16 stuks)	?	?					12	2.35	O O O	

 <b>Gemeentewerken</b> Gemeente Rotterdam											
Object : Maastunnel Y008		Inspectief onderhoud									
nr.	omschrijving	tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
?	Armatuuren (12 stuks)	14-035	---	TLD 2x36W	Philips	TMX 200		12	2.35	O O O	
	Armatuuren (6 stuks)	14-035	---	TLD 1x36W	Philips	TMX 200		12	2.35	O O O	
	Armatuuren (8 stuks)	14-035	GRL-2	TLD 2x58W	Philips	TCW		12	2.35	O O O	
	Armatuuren (3 stuks)	14-035	---	TL 1x8W	Philips	TCH		12	2.35	O O O	
	boilers	?	?	?				12	2.35	O O O	
	heaters	?	?	?				12	2.35	O O O	
	garagedeuren	?	?	?				12	2.35	O O O	
<b>5.2.4</b>	<b>Landverkeerseinen</b>	<b>AL+60/01</b>									
<b>5.2.4.1</b>	Kast cameravoeding	08-750	GZ+MC-60/01-N10					12	2,19	O O O	
	Klemmenstook	07-680	X1					12	2,19	O O O	
<b>5.2.10</b>	<b>Aarding</b>										
<b>5.2.10.1</b>	<b>Aarding garage zuid</b>										
?	Aardelektrode garage zuid (LMO)	?	---	Rv=0.7Ω				12	2.1	O O O	