

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
5.4	Garage noord										
5.4.1	Diverse schakelborden										
5.4.2	Verlichting										
5.4.10	Aarding										
5.4	Garage noord										
5.4.1	Diverse schakelborden										
5.4.1.1	Schakel- en verdeelinrichting garage noord										
	Kast (Halyester)										
	Luchtbehandeling computerruimte ?????	186-004						12	2.13	O O O	
	Indeling ?????										
5.4.1.1	Schakel- en verdeelinr. garage noord (vervolg)	=GN+04/01-									
	Kast (Halyester)	08-020	=GN+PC-04/01-G01		Holec	Halyester		12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-005	---					12/60	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - keuken kookplaat + waterkoker	03-005	F51	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - keuken kookplaat + waterkoker	03-005	S51	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - verl. + toiletten + wandgoot 1e etage	03-005	F52	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - verl. + toiletten + wandgoot 1e etage	03-005	S52	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - verl. beg.grond + WCD + verl. keuken	03-005	F53	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - verl. beg.grond + WCD + verl. keuken	03-005	S53	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - WCD airco 1e etage	03-005	F54	20A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - WCD airco 1e etage	03-005	S54	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - verl. + WCD 1e etage + berghok	03-005	F55	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - verl. + WCD 1e etage + berghok	03-005	S55	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - koelkast, koffieautomaat, magnetron, etc.	03-005	F56	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - koelkast, koffieautomaat, magnetron, etc.	03-005	S56	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - WCD meldtafel	03-005	F57	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - WCD meldtafel	03-005	S57	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - vaatwasser	03-005	F58	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - vaatwasser	03-005	S58	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - WCD meldtafel	03-006	F61	25A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - WCD meldtafel	03-006	S61	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - WCD meldtafel	03-006	F63	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - WCD meldtafel	03-006	S62	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - WCD 1e etage + WCD beg. grond	03-006	F63	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Kast (Halyester)	08-020	=GN+PC-04/01-G01								
	Schakelaar voeding - WCD 1e etage + WCD beg. grond	03-006	S64	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - verlichting trappenhuis + zolder	03-006	F64	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - verlichting trappenhuis + zolder	03-006	S64	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding - keuken close-in boiler	03-006	F65	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - keuken close-in boiler	03-006	S65	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	kWh-meter voeding meldkamer	03-006	---					12	2.13	O O O	
	Hoofdschakelaar voeding meldkamer	03-006	S66	63A, 4-polig				12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-006	---					12/60	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - verlichting kelder	03-007	F71	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - verlichting kelder	03-007	S71	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - alarm dak	03-007	F72	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - alarm dak	03-007	S72	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - kelder	03-007	F73	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Schakelaar voeding - kelder	03-007	S73	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - noodverlichting in kast	03-007	F74	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - noodverlichting in kast	03-007	S74	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - verlichting garage	03-007	F75	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - verlichting garage	03-007	S75	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - verlichting garage	03-007	F76	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding - verlichting garage	03-007	S76	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Kast (Halyester)	08-020	=GN+PC-04/01-G01		Holec	Halyester		12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-008	---					12/60	2.13	O O O	
	Schakelaar voeding	03-008	Q81	125A, 4-polig				12	2.13	O O O	
	Magneetschakelaar voeding van krachtrek II & gemaal 5??	03-008	Q80	125A, 4-polig				12	2.13	O O O	
	Magneetschakelaar voeding van licht I - kast III	03-008	Q82	125A, 4-polig				12	2.13	O O O	
	Stuurstroomrelais omschakeling voeding	03-008	K81					12	2.13	O O O	
	Kast (Halyester)	03-008	=GN+PC-04/01-G01		Holec	Halyester		12	2.13	O O O	
	Hoofdverdeler	03-008	---					12/60	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - reserve	03-008	F84	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - centrale verwarming kelder	03-008	F85	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - plein installatie	03-008	F86	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - gemaal 5	03-008	F87	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - hoogtedetectie	03-008	F88	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding - WCD laagspanningsruimte	03-008	F89	16A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
5.4.2	Verlichting										
5.4.2.1	Garage noord - garage	=GN+06/03-									
	Schakelaar (2 stuks)	14-019	---		Jung			12	2.35	O O O	
	Armatuur (6 stuks)	14-019	---	TL 2x58W				12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-019	---	TL 1x18W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (2 stuks)	14-019	---					12	2.35	O O O	
	De volgende ruimtes zijn verhuurd, vooraf de meldkamer om toegang verzoeken!										
5.4.2.2	Garage noord - entree/trappenhuis	=GN+06/03-									
	Schakelaar (3 stuks)	14-019	---		Jung			12	2.35	O O O	
	Noodverlichtingsarmatuur (1 stuks)	14-019	---	FA-3 1x18W				12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-019	---	TL 1x36W	Philips	TCS 114		12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-019	---	PL 13W							
5.4.2.3	Garage noord - begane grond	=GN+06/03-									
	Schakelaar (1 stuks)	14-019	---		Jung			12	2.35	O O O	
	Armatuur (4 stuks)	14-019	---	TL 1x36W	Philips	TBS 300		12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (2 stuks)	14-019	---					12	2.35	O O O	
5.4.2.4	Garage noord - kelder	=GN+06/03-									
	Schakelaar (2 stuks)	14-019	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (2 stuks)	14-019	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (2 stuks)	14-019	---						2.35	O O O	
	Bully armatuur olietank	14-019	---	60W				12	2.35	O O O	
5.4.2.5	Garage noord - gang beganegrond	=GN+06/03-									
	Schakelaar (2 stuks)	14-019	---		Jung			12	2.35	O O O	
	Armatuur (2 stuks)	14-019	---	TL 2x36W	Philips	TCS 114		12	2.35	O O O	

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam					Inspectief onderhoud						
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
5.4.2.6	Armatuur (1 stuks)	14-019	---	PL 13W				12	2.35	O O O	
	Garage noord - keuken	=GN+06/03-									
	Schakelaar (1 stuks)	14-019	---		Jung			12	2.35	O O O	
	Armatuur (3 stuks)	14-019	---	TL 1x36W	Philips	TBS 300		12	2.35	O O O	
	Noodverlichtingsarmatuur (2 stuks)	14-019	---	FA-3 1x18W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (7 stuks)	14-019	---					12	2.35	O O O	
5.4.2.7	Garage noord - meldkamer	=GN+06/03-									
	Schakelaar (3 stuks)	14-019	---		Jung			12	2.35	O O O	
	Armatuur (8 stuks)	14-019	---	TL 1x36W	Philips	TBS 300		12	2.35	O O O	
	Noodverlichtingsarmatuur (3 stuks)	14-019	---					12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (7 stuks)	14-019	---					12	2.35	O O O	
5.4.2.8	Garage noord - bergkast	=GN+06/03-									
	Schakelaar (1 stuks)	14-019	---		Jung			12	2.35	O O O	
?	Armatuur (1 stuks)	?	---	PL 1x13W		RZB 337667		12	2.35	O O O	
5.4.2.9	Garage noord - toilet	=GN+06/03-									
	Schakelaar (5 stuks)	14-019	---		Jung				2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	?	---	TL 1x36W	Philips	TCS 114		12	2.35	O O O	
	Armatuur (4 stuks)	?	---	PL 1x13W		RZB 337667		12	2.35	O O O	
5.4.2.10	Garage noord - Voedingskast Camera's	=AL+60/01									
	Kast	08-741	GN+PC-60/1-N1					12	2,19	O O O	
	Klemmenstrook	07-671	X1					12	2,19	O O O	
5.4.10	Aarding										
5.4.10.1	Aarding garage noord	=GN+04/01-									
	Aardelektrode garage noord (RMO)	03-008	---	Rv=0,6 Ω				12	2.1	O O O	