


| Gemeentewerken | | | | | | | | | | | Inspectief onderhoud | |
|--------------------------|--|------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|----------------------|--|
| Gemeente Rotterdam | | | | | | | | | | | | |
| Object : Maastunnel Y008 | | tekening | onderdeel | meet / | fabrikaat | type | bouwjaar | frequentie | voorschrift | toestand | Opm. | |
| nr. | omschrijving | MST | code | instelw. | | | | maanden | | g / m / s | | |
| 6.1 | Landtunnel LMO - sectie I | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Perskanaal oost (oostbuis) | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.1 | Schakelborden verlichting | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.1.1 | Schakelkast verlichting t.b.v. zuig- & perskanalen sectie I oostbuis | | | | | | | | | | | |
| ? | lokatie bij het toegangsluik vloer -4 | | | | | | | | | | | |
| | Kast (Kunststof) | ? | --- | | | | | 12 | 2.7 | O O O | | |
| | Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan" | --- | --- | | | | | 12 | 2.7 | O O O | | |
| | Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan" | --- | --- | | | | | 12 | 2.7 | O O O | | |
| | Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan" | --- | --- | | | | | 12 | 2.7 | O O O | | |
| | Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan" | --- | --- | | | | | 12 | 2.7 | O O O | | |
| | Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel | --- | --- | 25A, 2-polig | | | | 12 | 2.13 | O O O | | |
| | Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel | --- | --- | 25A, 2-polig | | | | 12 | 2.13 | O O O | | |
| | Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel | --- | --- | 25A, 2-polig | | | | 12 | 2.13 | O O O | | |
| | Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel | --- | --- | 25A, 2-polig | | | | 12 | 2.13 | O O O | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.1.2 | Schakelkast verlichting t.b.v. zuig- & perskanalen sectie I westbuis | | | | | | | | | | | |
| ? | lokatie bij het toegangsluik vloer -4 | | | | | | | | | | | |
| | Kast (Kunststof) | ? | --- | | | | | 12 | 2.7 | O O O | | |
| | Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan" | --- | --- | | | | | 12 | 2.7 | O O O | | |
| | Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan" | --- | --- | | | | | 12 | 2.7 | O O O | | |
| | Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan" | --- | --- | | | | | 12 | 2.7 | O O O | | |
| | Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan" | --- | --- | | | | | 12 | 2.7 | O O O | | |
| | Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel | --- | --- | 25A, 2-polig | | | | 12 | 2.13 | O O O | | |
| | Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel | --- | --- | 25A, 2-polig | | | | 12 | 2.13 | O O O | | |
| | Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel | --- | --- | 25A, 2-polig | | | | 12 | 2.13 | O O O | | |
| | Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel | --- | --- | 25A, 2-polig | | | | 12 | 2.13 | O O O | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1.2 | Verlichting | =VA+07/01- | | | | | | | | | | |
| | Armaturen (11 stuks) | 14-011 | --- | TL 1x36W | | | | 12 | 2.35 | O O O | | |
| | WCD 220V (11 stuks) | 14-011 | --- | | | | | 12 | 2.35 | O O O | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | Zuigkanaal (oostbuis) | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.2 | Verlichting | =VA+07/01- | | | | | | | | | | |
| | Armaturen (11 stuks) | 14-011 | --- | TL 1x36W | | | | 12 | 2.35 | O O O | | |
| | WCD 220V (11 stuks) | 14-011 | --- | | | | | 12 | 2.35 | O O O | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.11 | Diversen | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.11.1 | Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 31 | =VO+29/31- | | | | | | | | | | |
| | klemmenkast t.b.v. brandpost met tracing | | | | | | | | | | | |
| | Kast | 08-020 | VO+RA/31-07-N31 | | Holec | K434 | | 12 | 2.13 | O O O | | |
| | Installatieautomaat voeding tracing | 04-005 | F3 | 10A, 3-polig | Merlin Gerin | c32a 10A | | 12 | 2.13 | O O O | | |
| | Magneetschakelaar tracing | 04-005 | Q1 | 25A, 3-polig | Sprecher + Shuh | CA4-5 | | 12 | 2.13 | O O O | | |
| | Stroomtransformator | 04-005 | T1 | 20A | Electromatic | MI 20 | | 12 | 2.13 | O O O | | |
| | Stroomrelais | 04-005 | K1 | | Electromatic | SM 115 | | 12 | 2.13 | O O O | | |
| | Monostabielezender | 04-005 | F4 | | Electromatic | FGD 1110 | | 12 | 2.7 | O O O | | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X1 | | Phoenix | UK 10 | | 12 | 2.13 | O O O | | |

| Gemeentewerken Gemeente Rotterdam | | | | | Inspectief onderhoud | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|------|
| Object : Maastunnel Y008 | | tekening MST | onderdeel code | meet / instelw. | fabrikaat | type | bouwjaar | frequentie maanden | voorschrift | toestand g / m / s | Opm. |
| nr. | omschrijving | | | | | | | | | | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X2 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| ? | Klemmenstrook | 07-015 | X3 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Op materiaallijst 082-001, maar niet op indelingstekening??? | | | | | | | | | | |
| | Installatieautomaat t.b.v. meldunit | ? | F1 | 4A, 2-polig | Merlin Gerin | c32a 4A | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Installatieautomaat t.b.v. camera | ? | F2 | 4A, 2-polig | Merlin Gerin | c32a 4A | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.11.2 | Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 32 | =VO+29/32- | | | | | | | | | |
| | klemmenkast - type B | | | | | | | | | | |
| ? | Kast | 08-020 | VO+RA/31-07-N32 | | Holec | K434 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Smeltveiligheid voeding meldunit | ? | F1 | 10A, 1 fase | Faget | | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Installatieautomaat voeding camera | ? | F2 | 4A, 2-polig | Merlin Gerin | c32a 4A | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X1 | | Phoenix | UK 10 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X2 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X3 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.11.3 | Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 33 | =VO+29/33- | | | | | | | | | |
| | klemmenkast - type B | | | | | | | | | | |
| ? | Kast | 08-020 | VO+RA/31-07-N33 | | Holec | K434 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Smeltveiligheid voeding meldunit | ? | F1 | 10A, 1 fase | Faget | | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Installatieautomaat voeding camera | ? | F2 | 4A, 2-polig | Merlin Gerin | c32a 4A | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X1 | | Phoenix | UK 10 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X2 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X3 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.11.4 | Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 34 | =VO+29/34- | | | | | | | | | |
| | klemmenkast - type B | | | | | | | | | | |
| ? | Kast | 08-020 | VO+RA/31-07-N34 | | Holec | K434 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Smeltveiligheid voeding meldunit | ? | F1 | 10A, 1 fase | Faget | | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X1 | | Phoenix | UK 10 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X2 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X3 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| 6.1.2.11.5 | Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 35 | =VO+29/35- | | | | | | | | | |
| | klemmenkast - type B | | | | | | | | | | |
| ? | Kast | 08-020 | VO+RA/31-07-N35 | | Holec | K434 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Smeltveiligheid voeding meldunit | ? | F1 | 10A, 1 fase | Faget | | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Installatieautomaat voeding camera | ? | F2 | 4A, 2-polig | Merlin Gerin | c32a 4A | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X1 | | Phoenix | UK 10 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X2 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X3 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| 6.1.3 | Perskanaal west (oostbuis) | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.2 | Verlichting | =VA+07/01- | | | | | | | | | |
| | Armaturen (11 stuks) | 14-011 | --- | TL 1x36W | | | | 12 | 2.35 | O O O | |
| | WCD 220V (11 stuks) | 14-011 | --- | | | | | 12 | 2.35 | O O O | |
| 6.1.4 | Perskanaal oost (westbuis) | | | | | | | | | | |
| 6.1.4.2 | Verlichting | =VA+07/01- | | | | | | | | | |

| Inspectief onderhoud | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|---------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|------|
| Object : Maastunnel Y008 | | tekening MST | onderdeel code | meet / instelw. | fabrikaat | type | bouwjaar | frequentie maanden | voorschrift | toestand g / m / s | Opm. |
| nr. | omschrijving | | | | | | | | | | |
| | Armatuuren (11 stuks) | 14-011 | --- | TL 1x36W | | | | 12 | 2.35 | O O O | |
| | WCD 220V (11 stuks) | 14-011 | --- | | | | | 12 | 2.35 | O O O | |
| 6.1.5 | Zuigkanaal (westbuis) | | | | | | | | | | |
| 6.1.5.2 | Verlichting | =VA+07/01- | | | | | | | | | |
| | Armatuuren (11 stuks) | 14-011 | --- | TL 1x36W | | | | 12 | 2.35 | O O O | |
| | WCD 220V (11 stuks) | 14-011 | --- | | | | | 12 | 2.35 | O O O | |
| 6.1.5.11 | Diversen | | | | | | | | | | |
| 6.1.5.11.1 | Zuigkanaal westbuis - kk brandpost 18 | =VW+29/18- | | | | | | | | | |
| ? | klemmenkast - type A | | | | | | | | | | |
| | Kast | 08-020 | VW+SF/31-07-N18 | | Holec | K434 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Smeltveiligheid voeding meldunit | ? | F1 | 10A, 1 fase | Faget | | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X2 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X3 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X1 | | Phoenix | UK 10 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| 6.1.5.11.2 | Zuigkanaal westbuis - kk brandpost 19 | =VW+29/19- | | | | | | | | | |
| ? | klemmenkast - type B | | | | | | | | | | |
| | Kast | 08-020 | VW+SC/31-07-N19 | | Holec | K434 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Smeltveiligheid voeding meldunit | ? | F1 | 10A, 1 fase | Faget | | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Installatieautomaat voeding camera | ? | F2 | 4A, 2-polig | Merlin Gerin | c32a 4A | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Installatieautomaat voeding camera | ? | F3 | 4A, 2-polig | Merlin Gerin | c32a 4A | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X1 | | Phoenix | UK 10 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X2 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X3 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| 6.1.5.11.3 | Zuigkanaal westbuis - kk brandpost 20 | =VW+29/20- | | | | | | | | | |
| ? | klemmenkast - type B | | | | | | | | | | |
| | Kast | 08-020 | VW+SC/31-07-N20 | | Holec | K434 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Smeltveiligheid voeding meldunit | ? | F1 | 10A, 1 fase | Faget | | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Installatieautomaat voeding camera | ? | F2 | 4A, 2-polig | Merlin Gerin | c32a 4A | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Installatieautomaat voeding camera | ? | F3 | 4A, 2-polig | Merlin Gerin | c32a 4A | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X1 | | Phoenix | UK 10 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X2 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X3 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| 6.1.5.11.4 | Zuigkanaal westbuis - kk brandpost 21 | =VW+29/21- | | | | | | | | | |
| ? | klemmenkast - type B | | | | | | | | | | |
| | Kast | 08-020 | VW+SC/31-07-N21 | | Holec | K434 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Smeltveiligheid voeding meldunit | ? | F1 | 10A, 1 fase | Faget | | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X1 | | Phoenix | UK 10 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X2 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X3 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| 6.1.5.11.5 | Zuigkanaal westbuis - kk brandpost 22 | =VW+29/22- | | | | | | | | | |
| ? | klemmenkast - type B | | | | | | | | | | |
| | Kast | 08-020 | VW+SC/31-07-N22 | | Holec | K434 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Smeltveiligheid voeding meldunit | ? | F1 | 10A, 1 fase | Faget | | | 12 | 2.13 | O O O | |
| ? | Installatieautomaat voeding camera | ? | F2 | 4A, 2-polig | Merlin Gerin | c32a 4A | | 12 | 2.13 | O O O | |

|  Gemeentewerken Gemeente Rotterdam | | Inspectief onderhoud | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------|
| Object : Maastunnel Y008 | | tekening | onderdeel | meet / | fabrikaat | type | bouwjaar | frequentie | voorschrift | toestand | Opm. |
| nr. | omschrijving | MST | code | instelw. | | | | maanden | | g / m / s | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X1 | | Phoenix | UK 10 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X2 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X3 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| 6.1.5.11.6 | Zuigkanaal westbuis - kk brandpost 23 | =VW+29/23- | | | | | | | | | |
| | klemmenkast t.b.v. brandpost met tracing | | | | | | | | | | |
| | Kast | 08-020 | VW+SC/31-07-N23 | | Holec | K434 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Installatieautomaat voeding tracing | 04-005 | F3 | 10A, 3-polig | Merlin Gerin | c32a 10A | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Magneetschakelaar tracing | 04-005 | Q1 | 25A, 3-polig | Sprecher + Shuh | CA4-5 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Stroomtransformator | 04-005 | T1 | 20A | Electromatic | MI 20 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Stroomrelais | 04-005 | K1 | | Electromatic | SM 115 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Monostabielezender | 04-005 | F4 | | Electromatic | FGD 1110 | | 12 | 2.7 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X1 | | Phoenix | UK 10 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X2 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | Klemmenstrook | 07-015 | X3 | | Phoenix | UK 3 | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6.1.5.11.6 | Zuigkanaal westbuis - kk brandpost 23 | | | | | | | | | | |
| | klemmenkast t.b.v. brandpost met tracing (vervolg) | | | | | | | | | | |
| | Op materiaallijst 082-001, maar niet op indelingstekening??? | | | | | | | | | | |
| ? | Installatieautomaat t.b.v. meldunit | ? | F1 | 4A, 2-polig | Merlin Gerin | c32a 4A | | 12 | 2.13 | O O O | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6.1.6 | Perskanaal west (westbuis) | | | | | | | | | | |
| 6.1.6.2 | Verlichting | =VA+07/01- | | | | | | | | | |
| | Armaturen (11 stuks) | 14-011 | --- | TL 1x36W | | | | 12 | 2.35 | O O O | |
| | WCD 220V (11 stuks) | 14-011 | --- | | | | | 12 | 2.35 | O O O | |
| | | | | | | | | | | | |