
 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
6.3	Riviertunnel RMO - sectie III										
6.3.1	Zuigkanaal oost (oostbuis)										
6.3.1.1	Schakelborden verlichting										
6.3.1.1.1	Schakelkast verlichting t.b.v. zuig- & perskanalen sectie III west - lokatie VT & gem. 4										
?	Kast (kunststof)	?	---					12	2.13	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Schakelaar - verlichting ventilatiekanaal	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting ventilatiekanaal	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
6.3.1.1.2	Schakelkast verlichting t.b.v. zuig- & perskanalen sectie III oost - lokatie VT										
?	Kast (kunststof)	?	---					12	2.13	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Schakelaar - verlichting ventilatiekanaal	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting ventilatiekanaal	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
6.3.2	Perskanaal (oostbuis)										
6.3.2.2	Verlichting	=VA+07/01									
	Armaturen (11 stuks)	14-010	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220V (11 stuks)	14-010	---					12	2.35	O O O	
6.3.2.11	Diversen										
6.3.2.11.1	Perskanaal oostbuis - kk brandpost 41	=VO+29/41									
	klemmenkast - type B										
?	Kast	08-020	VO+RG-29/41-N41		Holec	K434		12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.3.2.11.2	Perskanaal oostbuis - kk brandpost 42	=VO+29/42									
	klemmenkast - type B										
?	Kast	08-020	VO+RG-29/42-N42		Holec	K434		12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.3.2.11.3	Perskanaal oostbuis - kk brandpost 43	=VO+29/43									
	klemmenkast - type B										
?	Kast	08-020	VO+RG-29/43-N43		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam					Inspectief onderhoud						
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.3.2.11.4	Perskanaal oostbuis - kk brandpost 44	=VO+29/44									
	klemmenkast - type B										
?	Kast	08-020	VO+RG-29/44-N44		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.3.2.11.5	Perskanaal oostbuis - kk brandpost 45	=VO+29/45									
	klemmenkast - type B										
?	Kast	08-020	VO+RG-29/45-N45		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.3.3	Zuigkanaal west (oostbuis)										
6.3.4	Zuigkanaal oost (westbuis)										
6.3.5	Perskanaal (westbuis)										
6.3.5.2	Verlichting	=VA+07/01									
	Armaturen (11 stuks)	14-101	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220V (11 stuks)	14-101	---					12	2.35	O O O	
6.3.5.11	Diversen										
6.3.5.11.1	Perskanaal westbuis - kk brandpost 8	=VW+29/08									
	klemmenkast - type A										
?	Kast	08-020	VW+SM-29/08-N08		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam											
Inspectief onderhoud											
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
6.3.5.11.2	Perskanaal westbuis - kk brandpost 9	=VW+29/09									
	klemmenkast - type B										
?	Kast	08-020	VW+SJ-29/09-N09		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.3.5.11.3	Perskanaal westbuis - kk brandpost 10	=VW+29/10									
	klemmenkast - type B										
?	Kast	08-020	VW+SJ-29/10-N10		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.3.5.11.4	Perskanaal westbuis - kk brandpost 11	=VW+29/11									
	klemmenkast - type B										
?	Kast	08-020	VW+SJ-29/11-N11		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.3.5.11.5	Perskanaal westbuis - kk brandpost 12	=VW+29/12									
	klemmenkast - type B										
?	Kast	08-020	VW+SJ-29/12-N12		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.3.6	Zuigkanaal west (westbuis)										