

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Afdeling: BB\BVO						Inspectief onderhoud			
Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
6.4	Landtunnel RMO - sectie IV										
6.4.1	Perskanaal oost (oostbuis)										
6.4.1.1	Schakelkast verlichting t.b.v. zuig- & perskanalen sectie IV oost										
?	lokatie bij het toegangsluik vloer -4										
	Kast (Kunststof)	?	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12/60	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
6.4.1.2	Schakelkast verlichting t.b.v. zuig- & perskanalen sectie IV west										
?	lokatie bij het toegangsluik vloer -4										
	Kast (Kunststof)	?	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting perskanaal landtunnel	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
6.4.2.1	Verlichting										
6.4.2.1.1	Verlichting perskanaal oost - oostbuis	=VA+07/01-									
	Armaturen (9 stuks)	14-010	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220V (9 stuks)	14-010	---					12	2.35	O O O	
6.4.2	Zuigkanaal (oostbuis)										
6.4.2.11	Diversen										
6.4.2.11.1	Perskanaal oostbuis - kk brandpost 46	=VO+29/46									
	klemmenkast - type A										
?	Kast	08-020	VO+RK-29/46-N46		Holec	K434		12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Afdeling: BB\BVO					Inspectief onderhoud				
Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
6.4.2.11.2	Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 47	=VO+29/47-									
	klemmenkast - type B										
?	Kast	08-020	VO+RK-29/47-N47		Holec	K434		12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.4.2.11.3	Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 48	=VO+29/48-									
	klemmenkast - type B										
?	Kast	08-020	VO+RK-29/48-N48		Holec	K434		12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.4.2.11.4	Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 49	=VO+29/49-									
	klemmenkast - type B										
?	Kast	08-020	VO+RK-29/49-N49		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.4.2.11.5	Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 50	=VO+29/50-									
	klemmenkast t.b.v. brandpost met tracing										
	Kast	08-020	VO+RK-29/50-N50		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding tracing	04-005	F3	10A, 3-polig	Merlin Gerin	c32a 10A		12	2.13	O O O	
	Magneetschakelaar tracing	04-005	Q1	25A, 3-polig	Sprecher + Shuh	CA4-5		12	2.13	O O O	
	Stroomtransformator	04-005	T1	20A	Electromatic	MI 20		12	2.13	O O O	
	Stroomrelais	04-005	K1		Electromatic	SM 115		12	2.13	O O O	
	Monostabielezender	04-005	F4		Electromatic	FGD 1110		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Op materiaalijst 082-001, maar niet op indelingstekening???										
?	Installatieautomaat t.b.v. meldunit	?	F1	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
6.4.3	Perskanaal west (oostbuis)										
6.4.3.2	Verlichting										
6.4.3.2.1	Verlichting perskanaal west - oostbuis	=VA+07/01-									
	Armaturen (9 stuks)	14-010	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220V (9 stuks)	14-010	---					12	2.35	O O O	
6.4.4	Perskanaal oost (westbuis)										
6.4.4.2	Verlichting										
6.4.4.2.1	Verlichting perskanaal oost - westbuis	=VA+07/01-									
	Armaturen (9 stuks)	14-010	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220V (9 stuks)	14-010	---					12	2.35	O O O	

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Afdeling: BB BVO				Inspectief onderhoud					
Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
6.4.5	Zuigkanaal (westbuis)										
6.4.5.11	Diversen										
6.4.5.11.1	Zuigkanaal westbuis - kk brandpost 4	=VW+29/04-									
	klemmenkast met tracing										
	Kast	08-020	VW+SM-29/04-N04		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding tracing	04-005	F3	10A, 3-polig	Merlin Gerin	c32a 10A		12	2.13	O O O	
	Magneetschakelaar tracing	04-005	Q1	25A, 3-polig	Sprecher + Shuh	CA4-5		12	2.13	O O O	
	Stroomtransformator	04-005	T1	20A	Electromatic	MI 20		12	2.13	O O O	
	Stroomrelais	04-005	K1		Electromatic	SM 115		12	2.13	O O O	
	Monostabielezender	04-005	F4		Electromatic	FGD 1110		12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Op materiaallijst 082-001, maar niet op indelingstekening???										
?	Installatieautomaat t.b.v. meldunit	?	F1	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
?	Installatieautomaat t.b.v. camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
6.4.5.11.2	Zuigkanaal westbuis - kk brandpost 5	=VW+29/05-									
	klemmenkast - type B										
	Kast	08-020	VW+SM-29/05-N05		Holec	K434		12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.4.5.11.3	Zuigkanaal westbuis - kk brandpost 6	=VW+29/06-									
	klemmenkast - type B										
	Kast	08-020	VW+SM-29/06-N06		Holec	K434		12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
?	Installatieautomaat voeding camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.4.5.11.4	Zuigkanaal westbuis - kk brandpost 7	=VW+29/07-									
	klemmenkast - type B										
	Kast	08-020	VW+SM-29/07-N07		Holec	K434		12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.4.6	Perskanaal west (westbuis)										
6.4.6.2	Verlichting										
6.4.6.2.1	Verlichting perskanaal west - westbuis	=VA+07/01-									
	Armaturen (9 stuks)	14-010	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220V (9 stuks)	14-010	---					12	2.35	O O O	