

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam					Inspectief onderhoud						
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
1.4	Algemeen zuid										
1.4.1	Diverse schakelborden										
1.4.1.1	Verdeelkast Kantoorruimte . - zuid (LMO)										
	Kast (Halyester)	---	---		Halyester			12	2.13	O O O	
?	Hoofdschakelaar voeding verdeelkast	?	?	63A, 4-polig				12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheden - reserve	?	?	--A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheden - reserve	?	?	--A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheden - reserve	?	?	--A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid - reserve	?	?	--A, 1 fase				12	2.13	O O O	
?	Schakelaar - reserve	?	?	25A, 2 polig				12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid - wcd's vloerzuilen	?	?	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
?	Schakelaar - wcd's vloerzuilen	?	?	25A, 2 polig				12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid - wcd's vloerzuilen	?	?	16A, 1 fase				12	2.13	O O O	
?	Schakelaar - wcd's vloerzuilen	?	?	25A, 2 polig				12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid - reserve	?	?	--A, 1 fase				12	2.30	O O O	
?	Schakelaar - reserve	?	?	25A, 2 polig				12	2.30	O O O	
?	Smeltveiligheid - reserve	?	?	16A, 1 fase				12	2.30	O O O	
?	Schakelaar - reserve	?	?	25A, 2 polig				12	2.30	O O O	
?	Smeltveiligheid - reserve	?	?	16A, 1 fase				12	2.30	O O O	
?	Schakelaar - reserve	?	?	25A, 2 polig				12	2.30	O O O	
1.4.1.2	Vloer RP - zuigventilator RT/VT										
	Motor (serienummer: 181287)	=VZ+43/34-03-004	M45	380V - 11,2A - 5,2kW	EMF DORDT	N2KDF 70 / 6	?	12	2.21	O O O	
	Werkschakelaar	=VZ+43/34-03-004	S45	20A / 3 polig	Kraus & Naimer			12	2.7	O O O	
1.4.1.3	Vloer RP - kast (zuigventilator RT/VT)	=VZ+43/34-03-010	MST=VZ+A3-40/34-A01		Rittal	AE 1360 (600/600/350)		12	2.13	O O O	
	buitenzijde										
	Hand-0-Automaat schakelaar	=VZ+43/34-03-005	S53	10A / 3-standen	Kraus & Naimer	Ca 10		12	2.7	O O O	
	Hoofdschakelaar / Nood-uit	03-004	S41	20A / 4 polig		KG20A T204		12	2.7	O O O	
	binnenzijde										
	Magneetschakelaar - ventilator motor	03-004	Q53	30A / 3 polig		CA3-30		12	2.7	O O O	
	Thermische beveiliging - ventilator motor	03-004	F53			CT3-17		12	2.7	O O O	
	Installatieautomaat	04-005	S51	2A / 2 polig				12	2.13	O O O	
	relais t.b.v afstandbesturing (4 contacten)	04-005	K55	24 VDC / 10A				12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	03-004 en 04-005	X1	4 klemmen / 10mm				12	2.7	O O O	
	Klemmenstrook	03-004 en 04-005	X2	3 klemmen / 5mm				12	2.7	O O O	
1.4.1.5	Vent. gebouw zuid - vloer RP (telecom ruimte)										
	Telecom installatie "Telfort"								Telfort	Telfort	
	Telecom installatie "Kpn"								Kpn	Kpn	
	Telecom installatie "Ben"								Ben	Ben	
	Telecom installatie "Libertel"								Libertel	Libertel	
?	Aardrail in telecom. ruimte zuid (LMO)	?	?					12	2.1	O O O	
1.4.2	Verlichting										
1.4.2.1	Ventilatiegebouw zuid - entree oost (buiten)	=VZ+06/01-									
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TLE 32W				12	2.35	O O O	
1.4.2.2	Ventilatiegebouw zuid - hal oost (lift zijde)	=VZ+06/01-									
	Schakelaar (3 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	PLE 15W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	



Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
1.4.2.3	<b>Ventilatiegebouw zuid - gang</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (10 stuks)	14-028	---	TL 1x58W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (3 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
1.4.2.4	<b>Ventilatiegebouw zuid - hal west</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (3 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TL 1X18W				12	2.35	O O O	
1.4.2.5	<b>Ventilatiegebouw zuid - entree west (buiten)</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TLE 32W				12	2.35	O O O	
1.4.2.7	<b>Ventilatiegebouw zuid - uitgang lift straatzijde</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TLE 32W				12	2.35	O O O	
1.4.2.8	<b>Ventilatiegebouw zuid - entree kantoor</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TL 1x18W				12	2.35	O O O	
	Schakelaar - sensor tbv alarm centrale kantoor	14-028	---					12	2.35	O O O	
1.4.2.9	<b>Ventilatiegebouw zuid - keuken</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (2 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (2 stuks)	14-028	---	TL 2x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (5 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Boiler (1 stuks)	14-028	---	50L 2150W	Daalderop			12	2.35	O O O	
1.4.2.10	<b>Ventilatiegebouw zuid - printruimte</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur - schroefkogelglas (1 stuks)	14-028	---	60W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (3 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
1.4.2.11	<b>Ventilatiegebouw zuid - kantoor</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaars (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (8 stuks)	14-028	---	TL 2x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (7 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
1.4.2.12	<b>Ventilatiegebouw zuid - kantoor</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (3 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (7 stuks)	14-028	---	TL 2x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (7 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
1.4.2.13	<b>Ventilatiegebouw zuid - archief OBT</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (3 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur - schroefkogelglas (1 stuks)	14-028	---	60W				12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TL 1x18W				12	2.35	O O O	
1.4.2.14	<b>Ventilatiegebouw zuid - buitenzijde kantoor</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	PLc 1x18W				12	2.35	O O O	
1.4.2.15	<b>Ventilatiegebouw zuid - kantoor</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (2 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam					Inspectief onderhoud						
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Armatuur (4 stuks)	14-028	---	TL 2x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (4 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	wasruimte/opslagkast										
	Schakelaar (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TL 1x18W				12	2.35	O O O	
1.4.2.16	Ventilatiegebouw zuid - portaal	=VZ+06/01-									
	Schakelaar (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TL 1x58W				12	2.35	O O O	
	Noodschakelaar oliestook (1 stuks)	14-028	---					12	???	O O O	
1.4.2.17	Ventilatiegebouw zuid - toilet heren	=VZ+06/01-									
	Schakelaar (2 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (2 stuks)	14-028	---	TL 1x18W				12	2.35	O O O	
1.4.2.18	Ventilatiegebouw zuid - toilet dames	=VZ+06/01-									
	Schakelaar (2 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (2 stuks)	14-028	---	TL 1x18W				12	2.35	O O O	
1.4.2.19	Ventilatiegebouw zuid - kantoor	=VZ+06/01-									
	Schakelaar (3 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (24 stuks)	14-028	---	TLD 2x36W	Philips	T		12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (5 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
1.4.2.20	Ventilatiegebouw zuid - toilet	=VZ+06/01-									
	Schakelaar (3 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (3 stuks)	14-028	---	TL 1x18W				12	2.35	O O O	
	Verwarmingselement	14-028	---	500W				12	2.35	O O O	
1.4.2.21	Ventilatiegebouw zuid - archief	=VZ+06/01-									
	Schakelaar (2 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (2 stuks)	14-028	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TL 2x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
1.4.2.22	Ventilatiegebouw zuid - archief ruimte	=VZ+06/01-									
	Schakelaar (2 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TL 1x33W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
1.4.2.23	Ventilatiegebouw zuid - L.S. ruimte	=VZ+06/01-									
	Schakelaar (7 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (15 stuks)	14-028	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	Armatuur (2 stuks)	14-028	---	TL 2x36W				12	2.35	O O O	
	Armatuur - schroefkogelglas ??? (4 stuks)	14-028	---	60W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (4 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	WCD 380V (1 stuks)	14-028	---	32A, 5-polig				12	2.35	O O O	
	WCD 380V (1 stuks)	14-028	---	63A, 5-polig				12	2.35	O O O	
1.4.2.24	Ventilatiegebouw zuid - magazijn	=VZ+06/01-									
	Schakelaar (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (8 stuks)	14-028	---	TLD 2x36W	Philips	T		12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (2 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	



Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	WCD 220VAC (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TL 2x36W				12	2.35	O O O	
<b>1.4.2.25</b>	<b>Ventilatiegebouw zuid - buitenzijde magazijn</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Armatuur (1 stuks)	14-028	TLE	32W				12	2.35	O O O	
<b>1.4.2.26</b>	<b>Ventilatiegebouw zuid - kleine werkplaats</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TL 1x58W				12	2.35	O O O	
	Armatuur (3 stuks)	14-028	---	TL 2x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (3 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
<b>1.4.2.27</b>	<b>Ventilatiegebouw zuid - kantoor 1ste verdieping</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (1 stuks)	14-029	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-029	---	TL 1x18W				12	2.35	O O O	
	Armatuur (3 stuks)	14-029	---	TL 2x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (1 stuks)	14-029	---					12	2.35	O O O	
	Ventilator	14-029	---					12	2.35	O O O	
<b>1.4.2.28</b>	<b>Ventilatiegebouw zuid - wenteltrap naar kantine</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (2 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
<b>1.4.2.29</b>	<b>Ventilatiegebouw zuid - kantine</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (1 stuks)	14-029	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (8 stuks)	14-029	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (3 stuks)	14-029	---					12	2.35	O O O	
<b>1.4.2.30</b>	<b>Ventilatiegebouw zuid - kleed-/wasruimte</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (1 stuks)	14-029	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (8 stuks)	14-029	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (2 stuks)	14-029	---					12	2.35	O O O	
<b>?</b>	Boiler (1 stuks) niet aangesloten	14-029	?	80L 1000W				12	2.35	O O O	
<b>1.4.2.31</b>	<b>Vent. geb. zuid - wenteltrap naar ventilatoren hal</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (1 stuks)	14-029	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-029	---	TL 2x18W				12	2.35	O O O	
<b>1.4.2.32</b>	<b>Ventilatiegebouw zuid - ventilatoren hal - bg</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (25 stuks)	14-030	---					12	2.35	O O O	
	Schakelaar + indicatie lamp (1 stuks) - t.b.v. verl. tussenvloer	14-030	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (23 stuks)	14-030	---	TMX 200 1x36W				12	2.35	O O O	
<b>1.4.2.32</b>	<b>Ventilatiegebouw zuid - ventilatoren hal - bg</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Armatuur - schroefkogelglas (1 stuks)	14-030	---	60W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (11 stuks)	14-030	---					12	2.35	O O O	
<b>1.4.2.33</b>	<b>Ventilatiegebouw zuid - ventilatoren hal verd.</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Armatuur (12 stuks)	14-031	---	TMX 200 1x36W				12	2.35	O O O	
	Armatuur - schroefkogelglas (6 stuks)	14-031	---	60W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (2 stuks)	14-031	---					12	2.35	O O O	



Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
1.4.2.34	<b>Vent. geb. zuid - tussenvloer onder vent. hal</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Armatuur (12 stuks)	14-032	---	TL 1x8W	Philips	TCH		12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (?stuks)	14-032	---					12	2.35	O O O	
	Schakelaar (3 stuks)	14-032	---					12	2.35	O O O	
	Armatuuren (2 stuks)	14-032	---	1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (2 stuks)	14-032	---					12	2.35	O O O	
	Armatuuren (3 stuks)	14-032	---	1x36W				12	2.35	O O O	
1.4.2.35	<b>Ventilatiegebouw zuid - ingang kelder west</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-028	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
1.4.2.36	<b>Ventilatiegebouw zuid - vloer RP</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (4 stuks)	14-026	---					12	2.35	O O O	
	Schakelaar met lamp (1 stuks) - t.b.v. verlichting diesel opslag	14-026	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (14 stuks)	14-026	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	Armatuur (3 stuks)	14-026	---	TL 2x36W				12	2.35	O O O	
	Armatuur - nood (4 stuks)	14-026	TCH329	1x8W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (5 stuks)	14-026	---					12	2.35	O O O	
1.4.2.37	<b>Ventilatiegebouw zuid - vloer RP (diesel opslag)</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Armatuur (1 stuks)	14-026	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
1.4.2.38	<b>Ventilatiegebouw zuid - vloer RP (CO ruimte)</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (2 stuks)	14-026	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (2 stuks)	14-026	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (5 stuks)	14-026	---					12	2.35	O O O	
1.4.2.38	<b>Ventilatiegebouw zuid - vloer RP (CO ruimte)</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
?	Armatuur (5 stuks)	14-026	---	TL 2x36W				12	2.35	O O O	
	Verwarmingselement	14-026	?					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-026	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	Schakelaar (1 stuks)	14-026	---					12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (1 stuks)	14-026	---					12	2.35	O O O	
1.4.2.39	<b>Ventilatiegebouw zuid - vloer -4</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (7 stuks)	14-025	---					12	2.35	O O O	
	Schakelaar met lamp (1 stuks) - t.b.v. verlichting diesel opslag	14-025	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (2 stuks)	14-025	---	TL 1x18W	Philips			12	2.35	O O O	
	Armatuur (15 stuks)	14-025	---	TL 1x36W	Philips	TMX 200		12	2.35	O O O	
	Armatuur (3 stuks)	14-025	---	TL 2x36W	Philips	TMX 200		12	2.35	O O O	
	Armatuur - nood (3 stuks)	14-025	---	8W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (3 stuks)	14-025	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-025	---	TL 2x18W				12	2.35	O O O	
1.4.2.40	<b>Ventilatiegebouw zuid - vloer -8</b>	<b>=VZ+06/01-</b>									
	Schakelaar (3 stuks)	14-024	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-024	---	TL 1x18W	Philips			12	2.35	O O O	
	Armatuur (4 stuks)	14-024	---	TL 1x36W	Philips	TMX 200		12	2.35	O O O	
	Armatuur - nood (1 stuks)	14-024	---	8W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (1 stuks)	14-024	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (2 stuks) tbv toegang luchtkanalen westbuis landtunnel	14-024	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam					Inspectief onderhoud						
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Armatuur (2 stuks) tbv toegang luchtkanalen oostbuis landtunnel	14-024	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
1.4.2.41	Vent. geb. zd - trappenhuis van vloer -8 naar ben.	=VZ+06/01-									
	Schakelaar (4 stuks)	14-022/023/024	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (2 stuks)	14-023	---	TL 1x18W	Philips			12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks)	14-023	---	TL 1x36W	Philips	TMX 200		12	2.35	O O O	
	Armatuur - nood (1 stuks)	14-023	---	8W				12	2.35	O O O	
	WCD 220VAC (2 stuks)	14-022/023	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (1 stuks) tbv toegang luchtkanalen oostbuis riviertunnel	14-022	---	TL 1x18W				12	2.35	O O O	
	Schakelaar (1 stuks) tbv toegang luchtkanalen oostbuis riviertunnel	14-022	---					12	2.35	O O O	
	naar beneden, naar gemaal 2	=VZ+06/01-									
	Schakelaar (2 stuks)	14-022 tm 025	---					12	2.35	O O O	
	Armatuur (4 stuks)	14-022	---	TL 1x36W	Philips	TMX 200		12	2.35	O O O	
	Armatuur - nood (4 stuks)	14-022	---	TL 1x8W				12	2.35	O O O	
1.4.2.43	Vent. gebouw zuid - pompruimte gemaal 2	=VZ+06/01-									
	Schakelaar (2 stuks)	14-022	---					12	2.35	O O O	
	Armaturen (3 stuks)	14-022	---	TLD 1x36W	Industria	3031		12	2.35	O O O	
	WCD 220V (2 stuks)	14-022	---					12	2.35	O O O	
1.4.3	Verwarming										
1.4.3.1 ?	Ventilatiegebouw zuid - toilet	=VZ+06/01-									
	Verwarming (1 stuks)	14-028	?	500W				12	2.35	O O O	
1.4.3.2 ?	Ventilatiegebouw zuid - archief	=VZ+06/01-									
	Verwarming - ribbenbuis kachel (1 stuks)	14-028	?	1000W				12	2.35	O O O	
	Schakelaar (1 stuks)	14-028	---					12	2.35	O O O	
1.4.3.3 ?	Ventilatiegebouw zuid - L.S. ruimte	=VZ+06/01-									
	Verwarming - ribbenbuis kachel (3 stuks)	?	?	Niet aangesloten				12	2.35	O O O	
1.4.10	Aarding										
1.4.10.1	L.S. ruimte zuid (LMO)										
	Aardrail (LMO) zuid - rail I - kast I	=VZ+02/01-08-020	---	Rv=0,1Ω				12	2.1	O O O	
	Aardrail (LMO) zuid - rail II - kast I	=VZ+02/06-08-020	---	Rv=0,1Ω				12	2.1	O O O	
1.4.11	Diversen										
1.4.11.1 ?	L.S. ruimte zuid (LMO) - koppelkast trafo 2/8										
	Kast (kunststof)	VZ+01/02-21-026	=VZ+AF-02/02-N1					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	VZ+01/02-07-017	X-LSR.Z					12	2.13	O O O	
1.4.11.2 ?	L.S. ruimte zuid (LMO) - koppelkast trafo 1/7										
	Kast (kunststof)	091-009	---					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	?	?					12	2.13	O O O	
1.4.11.3 ? ? ? ?	L.S. ruimte zuid (LMO) - koppelkast gen. voeding										
	Kast (kunststof)	?	?					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	?	?					12	2.13	O O O	
	10 stuks koppelkasten, geen tekeningen aanwezig										
	9 stuks kasten reserve en 1 kast in gebruik										



Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
1.4.11.4	Vent. gebouw zuid vloer -4 - koppelkast ???			Install. buitendienst							
?	Kast (kunststof)	=VZ+00/01-07-015	=VN+AK-00/01-N01					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	=VZ+00/01-07-015	?					12	2.13	O O O	
1.4.11.5	Vent. gebouw zuid vloer -4 - koppelkast ???			Install. buitendienst							
?	Kast (kunststof)	=VZ+00/01-07-016	=VN+AK-00/01-N02					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	=VZ+00/01-07-016	?					12	2.13	O O O	
1.4.11.6	Vent. gebouw zuid vloer -4 - koppelkast ???			Install. buitendienst							
?	Kast (kunststof)	=VZ+00/01-07-017	=VN+AK-00/01-N03					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	=VZ+00/01-07-017	?					12	2.13	O O O	
1.4.11.7	Vent. gebouw zuid vloer -4 - koppelkast ???			Install. buitendienst							
?	Kast (kunststof)	=VZ+00/01-07-018	=VN+AK-00/01-N04					12	2.13	O O O	
?	Klemmenstrook	=VZ+00/01-07-018	?					12	2.13	O O O	
1.4.11.8	Vent. gebouw zuid vloer -4 - koppelkast ???			Install. buitendienst							
?	Kast (kunststof)	=VZ+00/01-07-019	=VN+AK-00/01-N05					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	=VZ+00/01-07-019	?					12	2.13	O O O	
1.4.11	Diversen										
1.4.11.9	Vent. gebouw zuid vloer -4 - koppelkast ???			Install. buitendienst							
?	Kast (kunststof)	=VZ+00/01-07-020	=VN+AK-00/01-N06					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	=VZ+00/01-07-020	?					12	2.13	O O O	
1.4.11.10	Vent. gebouw zuid vloer -4 - koppelkast ???			Install. buitendienst							
?	Kast (kunststof)	=VZ+00/01-07-021	=VN+AK-00/01-N06					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	=VZ+00/01-07-021	?					12	2.13	O O O	
1.4.11.11	Vent. gebouw zuid vloer -4 - koppelkast ???			Install. buitendienst							
?	Kast (kunststof)	=VZ+00/01-07-021	=VN+AK-00/01-N07					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	=VZ+00/01-07-021	?					12	2.13	O O O	
1.4.11.12	Vent. gebouw zuid vloer -4 - koppelkast ???			Install. buitendienst							
?	Kast (kunststof)	=VZ+00/01-07-022	=VN+AK-00/01-N08					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	=VZ+00/01-07-022	?					12	2.13	O O O	
1.4.11.13	Vent. gebouw zuid vloer -4 -Rangeerkast VRI		MST=VZ+AK-77/01-N01								
	Kabelverdeelblok A	Vek 76-384	A					12	2.13	O O O	
	Kabelverdeelblok B	Vek 76-384	B					12	2.13	O O O	
	Kabelverdeelblok C	Vek 76-384	C					12	2.13	O O O	
	Kabelverdeelblok D	Vek 76-384	D					12	2.13	O O O	
	Kabelverdeelblok E	Vek 76-384	E					12	2.13	O O O	
	Kabelverdeelblok F	Vek 76-384	F					12	2.13	O O O	
	Kabelverdeelblok G	Vek 76-384	G					12	2.13	O O O	
	Kabelverdeelblok H	Vek 76-384	H					12	2.13	O O O	
	Kabelverdeelblok J	Vek 76-384	J					12	2.13	O O O	
	Kabelverdeelblok K	Vek 76-384	K					12	2.13	O O O	
1.4.11.14	Vent. geb. zuid vloer -4 - kast TV 3 IX camera 31	=AL+60/01-									
	Buitenkast (kunststof)	07-676	=VZ+BL-60/01-N06					12	2.10	O O O	

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam					Inspectief onderhoud						
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
?	voorzijde binnenkastje										
	Installatieautomaat ???	?	?	6A, 2-polig	BBC Stotz			12	2.10	O O O	
	Glaszekering - stuurstroom	?	?	250mA, 24V				12	2.10	O O O	
	Tel. plug	?	?					12	2.10	O O O	
	Klemmenstrook	07-676	X1 + X2		Phoenix	Kl. 2,5		12	2.10	O O O	
1.4.11.14	Vent. geb. zuid vloer -4 - kast TV 3 IX camera 31	=AL+60/01-									
	binnenzijde binnenkastje										
	Binnenkast (kunststof)	07-676	=VZ+BL-60/01-N06					12	2.10	O O O	
1.4.11.14	Vent. geb. zuid vloer -4 - kast TV 3 IX camera 31										
	binnenzijde binnenkastje										
1.4.11.15	Toegangsdeur westbuis- zuidwest (LMO)	=VZ+30/01-									
	Ruststroom slot	21-061	S0168					12	2.34	O O O	
	Benaderingsschakelaar deur dicht/open	?	?					12	2.34	O O O	
1.4.11.16	Toegangsdeur oostbuis- zuidoost (LMO)	=VZ+30/01-									
	Ruststroom slot	21-061	S0171					12	2.34	O O O	
	Benaderingsschakelaar deur dicht/open	?	?					12	2.34	O O O	
1.4.11.17	Liftinstallatie ventilatiegebouw zuid										
	De installatie dient nog geïnventariseerd te worden!							BBICK en Van Deelen Liften		O O O	
	Onderhoud volgens advies Van Deelen Liften										
	Intercom (3x)							6	-	O O O	
	Camera							6	-	O O O	
	Patchkast naast liftmachinekamer										
	Patchkast				Rittal			12	2.13	O O O	
	19" spanningsslof		057-X3		Rittal			12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook		057-X1		Phoenix			12	2.13	O O O	
1.4.11.18	Brandmeldinstallatie Zuid										
	Gegevens bekend bij BVO	VZ+47/01-01 t/m 09			Ascom	Autrosafe	2007	12x per jaar	Ascom	O O O	