

Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	puwja	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
2.6	Roltrappen gebouw noord										
2.6.1	Diverse schakelborden										
2.6.1.1	Besturingskast roltrap 5 (buiten gebruik)	=RN+45/05-									
	voorzijde links										
	Urenteller roltrap op	04-006	P61					12	2.7	○ ○ ○	
	Signaallamp wit - roltrap op	04-006	H61	B15 230V 5W				12	2.7	○ ○ ○	
	Urenteller roltrap neer	04-006	P65					12	2.7	○ ○ ○	
	Signaallamp wit - roltrap neer	04-006	H65	B15 230V 5W				12	2.7	○ ○ ○	
	Keuzeschakelaar continue/fotocel bedrijf	04-007	S74					12	2.7	○ ○ ○	
	Signaallamp rood - geblokkeerd	04-004	H40	B15 230V 5W				12	2.7	○ ○ ○	
	Sleutelschakelaar deblokering beveiliging	04-004	S45					12	2.7	○ ○ ○	
	Signaallamp wit - controlelamp testschakelaar	04-004	H42	B15 230V 5W				12	2.7	○ ○ ○	
	Testschakelaar beveiligingscircuit pos. 1 t/m 11	04-004	S42					12	2.7	○ ○ ○	
	Testschakelaar beveiligingscircuit pos. 12 t/m 22	04-004	S47					12	2.7	○ ○ ○	
	voorzijde rechts										
	Voltmeter voeding roltrap	04-002	P28	0-500V				12	2.13	○ ○ ○	
	Voltmeter omschakelaar	04-002	S29					12	2.13	○ ○ ○	
	Ampèremeter voeding roltrap	04-001	P14	0-200A				12	2.13	○ ○ ○	
	binnenzijde										
	Kast	08-018	=RN+GA-45/05-A05					12	2.13	○ ○ ○	
	Klemmenstrook	07-016	1X					12	2.13	○ ○ ○	
	Smeltveiligheden voeding roltrap	04-001	F11	100A, 3 fasen				12	2.13	○ ○ ○	
	Klemmenstrook	07-016	2X					12	2.13	○ ○ ○	
	Klemmenstrook	07-016	3X					12	2.13	○ ○ ○	
	Installatieautomaat voeding stroom secundair	04-003	F33	2A, 1-polig	Merlin Gerin			12	2.13	○ ○ ○	
	Installatieautomaat voeding stroom primair	04-003	F31	16A, 2-polig	Merlin Gerin	C60 LC16A		12	2.13	○ ○ ○	
	Installatieautomaat voeding softstarter	04-002	F21	6A, 3-polig	Merlin Gerin	C60 LC 6A		12	2.13	○ ○ ○	
	Stroomtransformator t.b.v. ampèremeter voeding	04-001	T14	10VA 100/1				12	2.13	○ ○ ○	
	PLC	04-003	U70					12	2.25	○ ○ ○	
	Fotocelrelais t.b.v. IR detectie voetgangers/fietsers	04-003	K34					12	2.7	○ ○ ○	
	Fotocelrelais t.b.v. IR detectie voetgangers/fietsers	04-003	K36					12	2.7	○ ○ ○	
	Spanningsbewaker	04-003	F24					12	2.7	○ ○ ○	
	Transformator stroom 220VAC	04-003	T32	380/220VAC/750VA				12	2.13	○ ○ ○	
	Hoofdschakelaar voeding	04-001	S15	160A, 3-polig				12	2.13	○ ○ ○	
	Relais rem roltrap lichten	04-007	Q73a		Sprecher + Shuh	CA4-5-220V50-10		12	2.7	○ ○ ○	
	Thermisch relais remvrijzel 1	04-002	F26	330W / 400V / 1,2A				12	2.7	○ ○ ○	
	Relais rem roltrap lichten	04-007	Q73b		Sprecher + Shuh	CA4-5-220V50-10		12	2.7	○ ○ ○	
	Thermisch relais remvrijzel 2	04-002	F28	330W / 400V / 1,2A				12	2.7	○ ○ ○	
	Relais aansturing oliepompe	04-007	Q74		Sprecher + Shuh	CA4-5-220V50-10		12	2.7	○ ○ ○	
	Thermisch relais oliepompe	04-002	F25	0,5 t/m 0,8A				12	2.7	○ ○ ○	
	Relais normaal bedrijf	04-004	K41		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	○ ○ ○	
	Relais blokkering beveiliging	04-004	K45		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	○ ○ ○	
	Relais start commando neer	04-005	K56		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-71X		12	2.7	○ ○ ○	
	Relais start commando op	04-005	K58		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-71X		12	2.7	○ ○ ○	
	Relais tornen	04-006	K63		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	○ ○ ○	
	Relais overbrugging terugloopbeveiliging	04-007	K75		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	○ ○ ○	
	Relais ready	04-007	K78		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	○ ○ ○	
	Softstarter	04-002	U22					12	2.27	○ ○ ○	
	Magneetschakelaar roltrap "op"	04-006	Q62	100A, 3-polig				12	2.13	○ ○ ○	
	Magneetschakelaar roltrap "neer"	04-006	Q64	100A, 3-polig				12	2.13	○ ○ ○	

Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	puwja	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
2.6.1.2	Besturingskast roltrap 6	=RN+45/06-									
	voorzijde links										
	Urenteller roltrap op	04-006	P61					12	2.7	O O O	
	Signaallamp wit - roltrap op	04-006	H61	B15 230V 5W				12	2.7	O O O	
	Urenteller roltrap neer	04-006	P65					12	2.7	O O O	
	Signaallamp wit - roltrap neer	04-006	H65	B15 230V 5W				12	2.7	O O O	
	Keuzeschakelaar continue/fotocel bedrijf	04-007	S74					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - geblokkeerd	04-004	H40	B15 230V 5W				12	2.7	O O O	
	Sleutelschakelaar deblokkering beveiliging	04-004	S45					12	2.7	O O O	
	Signaallamp wit - controlelamp testschakelaar	04-004	H42	B15 230V 5W				12	2.7	O O O	
	Testschakelaar beveiligingscircuit pos. 1 t/m 11	04-004	S42					12	2.7	O O O	
	Testschakelaar beveiligingscircuit pos. 12 t/m 22	04-004	S47					12	2.7	O O O	
	voorzijde rechts										
	Voltmeter voeding roltrap	04-002	P28	0-500V				12	2.13	O O O	
	Voltmeter omschakelaar	04-002	S29					12	2.13	O O O	
	Ampèremeter voeding roltrap	04-001	P14	0-200A				12	2.13	O O O	
	binnenzijde										
	Kast	08-018	=RN+GA-45/06-A06					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-016	1X					12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding roltrap	04-001	F11	100A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-016	2X					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-016	3X					12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding stroom secundair	04-003	F33	2A, 1-polig	Merlin Gerin			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding stroom primair	04-003	F31	16A, 2-polig	Merlin Gerin	C60 LC16A		12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding softstarter	04-002	F21	6A, 3-polig	Merlin Gerin	C60 LC 6A		12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding WCD tornmachine	04-001	F13	6A, 3-polig				12	2.13	O O O	
	Stroomtransformator t.b.v. ampèremeter voeding	04-001	T14	10VA 100/1				12	2.13	O O O	
	PLC	04-007	U70					12	2.25	O O O	
	Fotocelrelais t.b.v. IR detectie voetgangers/fietsers	04-003	K34					12	2.7	O O O	
	Fotocelrelais t.b.v. IR detectie voetgangers/fietsers	04-003	K36					12	2.7	O O O	
	Spanningsbewaker	04-003	F24					12	2.7	O O O	
	Transformator stroom 220VAC	04-003	T32	380/220VAC/750VA				12	2.13	O O O	
	Hoofdschakelaar voeding	04-001	S15	160A, 3-polig				12	2.13	O O O	
	Relais rem roltrap lichten	04-007	Q73a		Sprecher + Shuh	CA4-5-220V50-10		12	2.7	O O O	
	Thermisch relais remvrijzel 1	04-002	F26	330W / 400V / 1,2A				12	2.7	O O O	
	Relais rem roltrap lichten	04-007	Q73b		Sprecher + Shuh	CA4-5-220V50-10		12	2.7	O O O	
	Thermisch relais remvrijzel 2	04-002	F28	330W / 400V / 1,2A				12	2.7	O O O	
	Relais aansturing oliepomp	04-007	Q74		Sprecher + Shuh	CA4-5-220V50-10		12	2.7	O O O	
	Thermisch relais oliepomp	04-002	F25	0,5 t/m 0,8A				12	2.7	O O O	
	Relais normaal bedrijf	04-004	K41		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Relais blokkering beveiliging	04-004	K45		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Relais start commando neer	04-005	K56		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-71X		12	2.7	O O O	
	Relais start commando op	04-005	K58		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-71X		12	2.7	O O O	
	Relais tornen	04-006	K63		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Relais overbrugging terugloopbeveiliging	04-007	K75		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Relais ready	04-007	K78		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Softstarter	04-002	U22					12	2.27	O O O	
	Klemmenstrook t.b.v. torn wcd	07-016	X4					12	2.13	O O O	
	Magneetschakelaar roltrap "op"	04-006	Q62	100A, 3-polig				12	2.13	O O O	
	Magneetschakelaar roltrap "neer"	04-006	Q64	100A, 3-polig				12	2.13	O O O	

Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	puwja	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
2.6.1.3	Besturingskast roltrap 7	=RN+45/07-									
	voorzijde links										
	Urenteller roltrap op	04-006	P61					12	2.7	O O O	
	Signaallamp wit - roltrap op	04-006	H61	B15 230V 5W				12	2.7	O O O	
	Urenteller roltrap neer	04-006	P65					12	2.7	O O O	
	Signaallamp wit - roltrap neer	04-006	H65	B15 230V 5W				12	2.7	O O O	
	Keuzeschakelaar continue/fotocel bedrijf	04-007	S74					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - geblokkeerd	04-004	H40	B15 230V 5W				12	2.7	O O O	
	Sleutelschakelaar deblokkering beveiliging	04-004	S45					12	2.7	O O O	
	Signaallamp wit - controlelamp testschakelaar	04-004	H42	B15 230V 5W				12	2.7	O O O	
	Testschakelaar beveiligingscircuit pos. 1 t/m 11	04-004	S42					12	2.7	O O O	
	Testschakelaar beveiligingscircuit pos. 12 t/m 22	04-004	S47					12	2.7	O O O	
	voorzijde rechts										
	Voltmeter voeding roltrap	04-002	P28	0-500V				12	2.13	O O O	
	Voltmeter omschakelaar	04-002	S29					12	2.13	O O O	
	Ampèremeter voeding roltrap	04-001	P14	0-200A				12	2.13	O O O	
	binnenzijde										
	Kast	08-018	=RN+GA-45/07-A07					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-016	1X					12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding roltrap	04-003	F11	100A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-016	2X					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-016	3X					12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding stroom secundair	04-003	F33	2A, 1-polig	Merlin Gerin			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding stroom primair	04-003	F31	16A, 2-polig	Merlin Gerin	C60 LC16A		12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding softstarter	04-002	F21	6A, 3-polig	Merlin Gerin	C60 LC 6A		12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding WCD tornmachine	04-001	F13	6A, 3-polig				12	2.13	O O O	
	Stroomtransformator t.b.v. ampèremeter voeding	04-001	T14	100/1				12	2.13	O O O	
	PLC	04-007	U70					12	2.25	O O O	
	Fotocelrelais t.b.v. IR detectie voetgangers/fietsers	04-003	K34					12	2.7	O O O	
	Fotocelrelais t.b.v. IR detectie voetgangers/fietsers	04-003	K36					12	2.7	O O O	
	Spanningsbewaker	04-003	F24					12	2.7	O O O	
	Transformator stroom 220VAC	04-003	T32	380/220VAC/750VA				12	2.13	O O O	
	Hoofdschakelaar voeding	04-001	S15	160A, 3-polig				12	2.13	O O O	
	Relais rem roltrap lichten	04-007	Q73a		Sprecher + Shuh	CA4-5-220V50-10		12	2.7	O O O	
	Thermisch relais remvrijzel 1	04-002	F26	330W / 400V 1,3A				12	2.7	O O O	
	Relais rem roltrap lichten	04-007	Q73b		Sprecher + Shuh	CA4-5-220V50-10		12	2.7	O O O	
	Thermisch relais remvrijzel 2	04-002	F28	330W / 400V 1,3A				12	2.7	O O O	
	Relais aansturing oliepomp	04-007	Q74		Sprecher + Shuh	CA4-5-220V50-10		12	2.7	O O O	
2.6.1.3	Besturingskast roltrap 7	=RN+45/07-									
	binnenzijde (vervolg)										
	Thermisch relais oliepomp	04-002	F25	0,5 t/m 0,8A				12	2.7	O O O	
	Relais normaal bedrijf	04-004	K41		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Relais blokkering beveiliging	04-004	K45		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Relais start commando neer	04-005	K56		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-71X		12	2.7	O O O	
	Relais start commando op	04-005	K58		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-71X		12	2.7	O O O	
	Relais tornen	04-006	K63		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Relais overbrugging terugloopbeveiliging	04-007	K75		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Relais ready	04-007	K78		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Softstarter	04-002	U22					12	2.27	O O O	
	Klemmenstrook t.b.v. torn wcd	07-016	X4					12	2.13	O O O	

Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	puwja	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Magneetschakelaar roltrap "op"	184-066	Q62	100A, 3-polig				12	2.13	O O O	
	Magneetschakelaar roltrap "neer"	184-066	Q64	100A, 3-polig				12	2.13	O O O	
2.6.1.4	Besturingskast roltrap 8	=RN+45/08-									
	voorzijde links										
	Urenteller roltrap op	04-006	P61					12	2.7	O O O	
	Signaallamp wit - roltrap op	04-006	H61	B15 230V 5W				12	2.7	O O O	
	Urenteller roltrap neer	04-006	P65					12	2.7	O O O	
	Signaallamp wit - roltrap neer	04-006	H65	B15 230V 5W				12	2.7	O O O	
	Keuzeschakelaar continue/fotocel bedrijf	04-007	S74					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - geblokkeerd	04-004	H40	B15 230V 5W				12	2.7	O O O	
	Sleutelschakelaar deblokkering beveiliging	04-004	S45					12	2.7	O O O	
	Signaallamp wit - controlelamp testschakelaar	04-004	H42	B15 230V 5W				12	2.7	O O O	
	Testschakelaar beveiligingscircuit pos. 1 t/m 11	04-004	S42					12	2.7	O O O	
	Testschakelaar beveiligingscircuit pos. 12 t/m 22	04-004	S47					12	2.7	O O O	
	voorzijde rechts										
	Voltmeter voeding roltrap	04-002	P28	0-500V				12	2.13	O O O	
	Voltmeter omschakelaar	04-002	S29					12	2.13	O O O	
	Ampèremeter voeding roltrap	04-001	P14	0-200A				12	2.13	O O O	
	binnenzijde										
	Kast	08-018	=RN+GA-45/08-A08					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-016	1X					12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheden voeding roltrap	04-001	F11	100A, 3 fasen				12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-016	2X					12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-016	3X					12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding stroom secundair	04-003	F33	2A, 1-polig	Merlin Gerin			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding stroom primair	04-003	F31	16A, 2-polig	Merlin Gerin	C60 LC16A		12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding softstarter	04-002	F21	6A, 3-polig	Merlin Gerin	C60 LC 6A		12	2.13	O O O	
	Stroomtransformator t.b.v. ampèremeter voeding	04-001	T14	100/1				12	2.13	O O O	
	PLC	04-007	U70					12	2.25	O O O	
	Fotocelrelais t.b.v. IR detectie voetgangers/fietsers	04-003	K34					12	2.7	O O O	
	Fotocelrelais t.b.v. IR detectie voetgangers/fietsers	04-003	K36					12	2.7	O O O	
	Spanningsbewaker	04-003	F24					12	2.7	O O O	
	Transformator stroom 220VAC	04-003	T32	380/220VAC/750VA				12	2.13	O O O	
	Hoofdschakelaar voeding	04-001	S15	160A, 3-polig				12	2.13	O O O	
	Relais rem roltrap lichten	04-007	Q73a		Sprecher + Shuh	CA4-5-220V50-10		12	2.7	O O O	
	Thermisch relais remvrijzel 1	04-002	F26	330W / 400V / 1,2A				12	2.7	O O O	
	Relais rem roltrap lichten	04-007	Q73b		Sprecher + Shuh	CA4-5-220V50-10		12	2.7	O O O	
	Thermisch relais remvrijzel 2	04-002	F28	330W / 400V / 1,2A				12	2.7	O O O	
	Relais aansturing oliepomp	04-007	Q74		Sprecher + Shuh	CA4-5-220V50-10		12	2.7	O O O	
	Thermisch relais oliepomp	04-002	F25	0,5 t/m 0,8A				12	2.7	O O O	
	Relais normaal bedrijf	04-004	K41		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Relais blokkering beveiliging	04-004	K45		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Relais start commando neer	04-005	K56		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-71X		12	2.7	O O O	
	Relais start commando op	04-005	K58		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-71X		12	2.7	O O O	
	Relais tornen	04-006	K63		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Relais overbrugging terugloopbeveiliging	04-007	K75		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Relais ready	04-007	K78		Sprecher + Shuh	CS4-220V50-31Z		12	2.7	O O O	
	Softstarter	04-002	U22					12	2.27	O O O	
	Magneetschakelaar roltrap "op"	04-006	Q62	100A, 3-polig				12	2.13	O O O	
	Magneetschakelaar roltrap "neer"	04-006	Q64	100A, 3-polig				12	2.13	O O O	

Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	puwja	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
2.6.2	Verlichting										
2.6.2.1	Roltrappen gebouw	=RN+06/02-									
?	Armaturen (40 stuks) - entree hal	14-018	?	TLD 1x58W	Norka	Brunn	2006	12	2.35	O O O	
?	Armaturen (5 stuks) - entree hal	14-018	?	TLD 1x58W	Norka	Erfurt	2006	12	2.35	O O O	
?	Armaturen (13 stuks) - entreehal en luifel	14-018	?	PL 2x18W	Philips	pacific	2006	12	2.35	O O O	
?	Armaturen (3 stuks) - entree hal portier	14-018	?	TLD 1x58W	Norka	Brunn	2006	12	2.35	O O O	
?	Armaturen (72 stuks) - boven roltrappen	14-018	?	TLD 1x58W	Norka	Brunn	2006	12	2.35	O O O	
?	Armaturen (8 stuks) - boven roltrappen	14-018	?	TLD 1x36W	Norka	Brunn	2006	12	2.35	O O O	
?	Armaturen (2 stuks) - beneden trap R.T.	14-018	?	PL 2x26W	UTI		2006	12	2.35	O O O	
?	Armaturen (4 stuks) - beneden lift V.T.	14-018	?	TLD 1x58W	Norka	Brunn	2006	12	2.35	O O O	
?	Vluchtwegverlichting (4 stuks)	14-018	?	Decentraal TL 2x8W				12	2.35	O O O	
?	Vluchtwegverlichting trappenhuis (3 stuks)	14-018	?	Decentraal TL 2x8W				12	2.35	O O O	
2.6.2.2	Roltrap machinekamer schacht en kettingspanr.	=RN+06/02-									
?	Schakelaar (4 stuks)	14-018	?					12	2.35	O O O	
?	Armaturen (37 stuks)	14-018	?	TLD 1x36W	Philips	TMX 200		12	2.35	O O O	
?	Armaturen (2 stuks)	14-018	?	TLD 2x36W	Philips	TMX 200		12	2.35	O O O	
?	Armaturen (4 stuks) - tussen trap	14-018	?	TLD 1x58W				12	2.35	O O O	
?	Ribbenbuischachel (2 stuks)	14-018	?	1250W				12	2.35	O O O	
?	wcd. (22 stuks)	14-018	?					12	2.35	O O O	
2.6.2.3	Trap hal roltrap machinekamer	=RN+06/02-									
?	Armaturen (2 stuks)	14-018	?	TLD 1x18W				12	2.35	O O O	
?	Armaturen (2 stuks)	14-018	?	TLD 1x36W				12	2.35	O O O	
?	Armaturen (1 stuks)	14-018	?	TLD 2x36W				12	2.35	O O O	
?	Ribbenbuischachel - wc	14-018	?	500W				12	2.35	O O O	
?	Schakelaars (7 stuks)	14-018	?					12	2.35	O O O	
?	WCD 220V (1 stuks)	14-018	?					12	2.35	O O O	
2.6.4	CCTV										
2.6.4.1	Roltrappengebouw noord	=AL+60/01-									
	Mast/uithouder	21-505	---					12	2.20	O O O	
	Camera vast - t.b.v. roltrappen links	21-505	34 (8)					12	2.10	O O O	
	Mast/uithouder	21-505	---					12	2.20	O O O	
	Camera vast - t.b.v. roltrappen rechts	21-505	35 (9)					12	2.10	O O O	
	Mast/uithouder	21-505	---					12	2.20	O O O	
	Camera dome - t.b.v. hal	21-505	36 (7)					12	2.10	O O O	
2.6.4.1	Roltrappengebouw noord (vervolg)	=AL+60/01-									
	Mast/uithouder	21-505	---					12	2.20	O O O	
	Klemmenkast vloer -8	07-673	=RN+HD-60/01-N02					12	2.19	O O O	
	Klemmenstrook	07-673	X1 tm X4					12	2.1	O O O	
	Camera vast - boven 2e trap naar voetgangerstunnel	21-505	37 (10)					12	2.10	O O O	
2.6.7	Lessenaar										
2.6.7.1	Startslotbediening bovenzijde roltrap 5	=RN+45/05-									
	Sleutelschakelaar roltrap op	04-005	OTB					12	2.4	O O O	
	Sleutelschakelaar roltrap neer	04-005	NTB					12	2.4	O O O	
2.6.7.2	Startslotbediening onderzijde roltrap 5	=RN+45/05-									

Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	ouder	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Sleutelschakelaar roltrap op	04-005	OTO					12	2.4	O O O	
	Sleutelschakelaar roltrap neer	04-005	NTO					12	2.4	O O O	
2.6.7.3	Besturingskast roltrap 5 machinekamer	=RN+45/05-									
	Kast	08-018	=RN+GB-45/05-A05					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "op"	04-005	OM					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "neer"	04-005	NM					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop"	04-004	SM					12	2.4	O O O	
	Werkschakelaar roltrap "bedrijf/uit/test"	04-005	WSM					12	2.4	O O O	
	gemonteerd aan de zijkant										
	Signaallamp rood - roltrap in bedrijf	04-005	H53	E14 230V Neon				12	2.4	O O O	
2.6.7.4	Besturingskast roltrap 5 kettingspanruimte	=RN+45/05-									
	Kast	---	=RN+GB-45/05-N05					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "op"	04-005	OK					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "neer"	04-005	NK					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop"	04-005	SK					12	2.4	O O O	
	Werkschakelaar roltrap "bedrijf/uit/test"	04-005	WSK					12	2.4	O O O	
	gemonteerd aan de zijkant										
	Signaallamp rood - roltrap in bedrijf	04-005	H52	E14 230V Neon				12	2.4	O O O	
2.6.7.5	Tornkabel roltrap 5	=RN+45/05-									
	Kast	---	---					12	2.4	O O O	
	Bedrijfspug boven	04-001	001X3a	10 Polig				12	2.30	O O O	
	Torn WCD boven	04-001	001X3b	10 Polig				12	2.30	O O O	
	Bedrijfspug beneden	04-001	001X4a	10 Polig				12	2.30	O O O	
	Torn WCD beneden	04-001	001X4b	10 Polig				12	2.30	O O O	
2.6.7.6	Startslotbediening bovenzijde roltrap 6	=RN+45/06-									
	Sleutelschakelaar roltrap op	04-005	OTB					12	2.4	O O O	
	Sleutelschakelaar roltrap neer	04-005	NTB					12	2.4	O O O	
2.6.7.7	Startslotbediening onderzijde roltrap 6	=RN+45/06-									
	Sleutelschakelaar roltrap op	04-005	OTO					12	2.4	O O O	
	Sleutelschakelaar roltrap neer	04-005	NTO					12	2.4	O O O	
2.6.7.8	Besturingskast roltrap 6 machinekamer	=RN+45/06-									
	Kast	08-018	=RN+GB-45/06-A06					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "op"	04-005	OM					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "neer"	04-005	NM					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop"	04-005	SM					12	2.4	O O O	
2.6.7.8	Besturingskast roltrap 6 machinekamer (vervolg)	=RN+45/06-									
	Werkschakelaar roltrap "bedrijf/uit/test"	04-005	WSM					12	2.4	O O O	
	gemonteerd aan de zijkant										
	Signaallamp rood - roltrap in bedrijf	04-005	H53	E14 230V Neon				12	2.4	O O O	
2.6.7.9	Besturingskast roltrap 6 kettingspanruimte	=RN+45/06-									
	Kast	---	=RN+GB-45/06-N06					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "op"	04-005	OK					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "neer"	04-005	NK					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop"	04-005	SK					12	2.4	O O O	
	Werkschakelaar roltrap "bedrijf/uit/test"	04-005	WSK					12	2.4	O O O	

Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	puwja	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	gemonteerd aan de zijkant										
	Signaallamp rood - roltrap in bedrijf	04-005	H52	E14 230V Neon				12	2.4	O O O	
2.6.7.10	Tornkabel roltrap 6	=RN+45/06-									
	Kast	---	---					12	2.4	O O O	
	Bedrijfspug boven	04-001	001X3a	10 Polig				12	2.30	O O O	
	Torn WCD boven	04-001	001X3b	10 Polig				12	2.30	O O O	
	Bedrijfspug beneden	04-001	001X4a	10 Polig				12	2.30	O O O	
	Torn WCD beneden	04-001	001X4b	10 Polig				12	2.30	O O O	
2.6.7.11	Startslotbediening bovenzijde roltrap 7	=RN+45/07-									
	Sleutelschakelaar roltrap op	04-005	OTB					12	2.4	O O O	
	Sleutelschakelaar roltrap neer	04-005	NTB					12	2.4	O O O	
2.6.7.12	Startslotbediening onderzijde roltrap 7	=RN+45/07-									
	Sleutelschakelaar roltrap op	04-005	OTO					12	2.4	O O O	
	Sleutelschakelaar roltrap neer	04-005	NTO					12	2.4	O O O	
2.6.7.13	Besturingskast roltrap 7 machinekamer	=RN+45/07-									
	Kast	08-018	=RN+GB-45/07-A07					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "op"	04-005	OM					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "neer"	04-005	NM					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop"	04-004	SM					12	2.4	O O O	
	Werkschakelaar roltrap "bedrijf/uit/test"	04-005	WSM					12	2.4	O O O	
	gemonteerd aan de zijkant										
	Signaallamp rood - roltrap in bedrijf	04-005	H53	E14 230V Neon				12	2.4	O O O	
2.6.7.14	Besturingskast roltrap 7 kettingspanruimte	=RN+45/07-									
	Kast	---	=RN+GB-45/07-N07					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "op"	04-005	OK					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "neer"	04-005	NK					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop"	04-005	SK					12	2.4	O O O	
	Werkschakelaar roltrap "bedrijf/uit/test"	04-005	WSK					12	2.4	O O O	
	Niet gevonden op de tekeningen???										
	gemonteerd aan de zijkant										
	Signaallamp rood - roltrap in bedrijf	04-005	H52	E14 230V Neon				12	2.4	O O O	
2.6.7.15	Tornkabel roltrap 7	=RN+45/07-									
	Kast	---	---					12	2.4	O O O	
	Bedrijfspug boven	04-001	001X3a	10 Polig				12	2.30	O O O	
	Torn WCD boven	04-001	001X3b	10 Polig				12	2.30	O O O	
	Bedrijfspug beneden	04-001	001X4a	10 Polig				12	2.30	O O O	
	Torn WCD beneden	04-001	001X4b	10 Polig				12	2.30	O O O	
2.6.7.16	Startslotbediening bovenzijde roltrap 8	=RN+45/08-									
	Sleutelschakelaar roltrap op	04-005	OTB					12	2.4	O O O	
	Sleutelschakelaar roltrap neer	04-005	NTB					12	2.4	O O O	
2.6.7.17	Startslotbediening onderzijde roltrap 8	=RN+45/08-									
	Sleutelschakelaar roltrap op	04-005	OTO					12	2.4	O O O	

Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	puwja	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Sleutelschakelaar roltrap neer	04-005	NTO					12	2.4	O O O	
2.6.7.18	Besturingskast roltrap 8 machinekamer	=RN+45/08-									
	Kast	08-018	=RN+GB-45/08-A08					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "op"	04-005	OM					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "neer"	04-005	NM					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop"	04-004	SM					12	2.4	O O O	
	Werkschakelaar roltrap "bedrijf/uit/test"	04-005	WSM					12	2.4	O O O	
	gemonteerd aan de zijkant										
	Signaallamp rood - roltrap in bedrijf	04-005	H53	E14 230V Neon				12	2.4	O O O	
2.6.7.19	Besturingskast roltrap 8 kettingspanruimte	=RN+45/08-									
	Kast	---	=RN+GB-45/08-N08					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "op"	04-005	OK					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "neer"	04-005	NK					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop"	04-005	SK					12	2.4	O O O	
	Werkschakelaar roltrap "bedrijf/uit/test"	04-005	WSK					12	2.4	O O O	
	gemonteerd aan de zijkant										
	Signaallamp rood - roltrap in bedrijf	04-005	H52	E14 230V Neon				12	2.4	O O O	
2.6.7.20	Tornkabel roltrap 8	=RN+45/08-									
	Kast	---	---					12	2.4	O O O	
	Bedrijfspug boven	04-001	001X3a	10 Polig				12	2.30	O O O	
	Torn WCD boven	04-001	001X3b	10 Polig				12	2.30	O O O	
	Bedrijfspug beneden	04-001	001X4a	10 Polig				12	2.30	O O O	
	Torn WCD beneden	04-001	001X4b	10 Polig				12	2.30	O O O	
2.6.7.21	Tornmachine (verplaatsbaar)	=RN+45/10-									
	kast		=RN+GA-45/10-A01					12	2.4	O O O	
	Motorbeveiligingsschakelaar	04-005	5F1	1.6-2.5A				12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat	04-005	5F3	6A, C-kar				12	2.13	O O O	
	Omvormer	04-005	5T3	400 VAC / 24 VDC				12	2.13	O O O	
	Motor omkeer contactor mech vergr.	04-010	10K1/10K5					12	2.13	O O O	
	Sleutelschakelaar (vrijgave stuurstroon)	04-010	10S3					12	2.7	O O O	
	Sleutelschakelaar (Linksom / rechtom)	04-010	10S4					12	2.7	O O O	
	Connector (t.b.v. aansluiting drukknopkast)	04-010/011	X4					12	2.7	O O O	
	Noodstoprelais	04-011	11K1	PN0Z-X3				12	2.7	O O O	
	Noodstop bediening	04-011	11NS1.2					12	2.7	O O O	
	Pulsdrukker (reset noodstop)	04-011	11S4					12	2.7	O O O	
	Klemmen	04-005/010/011	X1/X2/X3					12	2.7	O O O	
	Hangende drukknopkast	04-010/011	-A1					12	2.7	O O O	
	Pulsdrukker drukknopkast Motor rechtom	04-010/010	10S1					12	2.7	O O O	
	Pulsdrukker drukknopkast Motor linksom	04-010/010	10S2					12	2.7	O O O	
	Noodstop (vuistslag) drukknopkast	04-010/011	11NS1.1					12	2.7	O O O	
2.6.8	Roltrappen (buiten gebruik)										
2.6.8.1	Roltrap 5	=RN+45/05-									
	Roltrapmotor	04-002	M22	380V / 45kW / 86A				12	2.21	O O O	
	Eindschakelaar terugloop kontakt	04-004	TLK					12	2.12	O O O	
	Snelheidsbegrenzer roltrap motor	04-004	SB					12	2.12	O O O	
	Eindschakelaar leuningbandcontact links met vergrendeling	04-004	LCL					12	2.12	O O O	

Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	puwja	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Eindschakelaar leuningbandcontact rechts met vergrendeling	04-004	LCR					12	2.12	○ ○ ○	
	Eindschakelaar kettingspancontrole links	04-004	KCL					12	2.12	○ ○ ○	
	Eindschakelaar kettingspancontrole rechts	04-004	KCR					12	2.12	○ ○ ○	
	Motor oliepomp	04-002	O25	380V / 0,1kW / 0,7A				12	2.21	○ ○ ○	
	Motor remvizel 1 lichten	04-002	V26	330W / 400V / 1,2A				12	2.21	○ ○ ○	
	Eindschakelaar remvizel 1	04-002	S16					12	2.12	○ ○ ○	
	Motor remvizel 2 lichten	04-002	V28	330W / 400V 1,2A				12	2.21	○ ○ ○	
	Eindschakelaar remvizel 2	04-001	S17					12	2.12	○ ○ ○	
	Drukknop roltrap "stop" - bovenzijde roltrap	04-004	STB					12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop roltrap "stop" - bekisting boven	04-004	SBB					12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop roltrap "stop" - bekisting midden	04-004	SBM					12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop roltrap "stop" - bekisting onder	04-005	SBO					12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop roltrap "stop" - onderzijde roltrap	04-004	STO					12	2.4	○ ○ ○	
	bovenzijde roltrap							12			
	Lamp rood - indicatie rijrichting	04-006	H66	PL 7W				12	2.4	○ ○ ○	
	Lamp groen - indicatie rijrichting	04-006	H67	PL 7W				12	2.4	○ ○ ○	
	Infrarood zender - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U35A					12	2.4	○ ○ ○	
	Infrarood ontvanger - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U35B					12	2.4	○ ○ ○	
	onderzijde roltrap										
	Lamp rood - indicatie rijrichting	04-006	H68	PL 7W				12	2.4	○ ○ ○	
	Lamp groen - indicatie rijrichting	04-006	H69	PL 7W				12	2.4	○ ○ ○	
	Infrarood zender - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U37A					12	2.4	○ ○ ○	
	Infrarood ontvanger - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U37B					12	2.4	○ ○ ○	
2.6.8.2	Roltrap 6	=RN+45/06-									
	Roltrapmotor	04-002	M22	380V/45kW/86A				12	2.21	○ ○ ○	
	Eindschakelaar terugloop kontakt	04-004	TLK					12	2.12	○ ○ ○	
	Snelheidsbegrenzer roltrap motor	04-004	SB					12	2.12	○ ○ ○	
	Eindschakelaar leuningbandcontact links met vergrendeling	04-004	LCL					12	2.12	○ ○ ○	
	Eindschakelaar leuningbandcontact rechts met vergrendeling	04-004	LCR					12	2.12	○ ○ ○	
	Eindschakelaar kettingspancontrole links	04-004	KCL					12	2.12	○ ○ ○	
	Eindschakelaar kettingspancontrole rechts	04-004	KCR					12	2.12	○ ○ ○	
	Motor oliepomp	04-002	O25	380V / 0,1kW / 0,7A				12	2.21	○ ○ ○	
	Motor remvizel 1 lichten	04-002	V26	330W / 400V 1,2A				12	2.21	○ ○ ○	
	Eindschakelaar remvizel 1	04-001	S16					12	2.12	○ ○ ○	
	Motor remvizel 2 lichten	04-002	V28	330W / 400V 1,2A				12	2.21	○ ○ ○	
	Eindschakelaar remvizel 2	04-001	S17					12	2.12	○ ○ ○	
	Drukknop roltrap "stop" - bovenzijde roltrap	04-004	STB					12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop roltrap "stop" - bekisting boven	04-004	SBB					12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop roltrap "stop" - bekisting midden	04-004	SBM					12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop roltrap "stop" - bekisting onder	04-005	SBO					12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop roltrap "stop" - onderzijde roltrap	04-004	STO					12	2.4	○ ○ ○	
	bovenzijde roltrap										
	Lamp rood - indicatie rijrichting	04-006	H66	PL 7W				12	2.4	○ ○ ○	
	Lamp groen - indicatie rijrichting	04-006	H67	PL 7W				12	2.4	○ ○ ○	
	Infrarood zender - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U35A					12	2.4	○ ○ ○	
	Infrarood ontvanger - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U35B					12	2.4	○ ○ ○	
	onderzijde roltrap										
	Lamp rood - indicatie rijrichting	04-006	H68	PL 7W				12	2.4	○ ○ ○	
	Lamp groen - indicatie rijrichting	04-006	H69	PL 7W				12	2.4	○ ○ ○	

Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	puwja	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Infrarood zender - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U37A					12	2.4	O O O	
	Infrarood ontvanger - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U37B					12	2.4	O O O	
2.6.8.3	Roltrap 7	=RN+45/07-									
	Roltrapmotor	04-002	M22	380V/45kW/86A				12	2.21	O O O	
	Eindschakelaar terugloop kontakt	04-004	TLK					12	2.12	O O O	
	Snelheidsbegrenzer roltrap motor	04-004	SB					12	2.12	O O O	
	Eindschakelaar leuningbandcontact links met vergrendeling	04-004	LCL					12	2.12	O O O	
	Eindschakelaar leuningbandcontact rechts met vergrendeling	04-004	LCR					12	2.12	O O O	
	Eindschakelaar kettingspancontrole links	04-004	KLC					12	2.12	O O O	
	Eindschakelaar kettingspancontrole rechts	04-004	KLR					12	2.12	O O O	
	Motor oliepom	04-002	O25	380V / 0,1kW / 0,7A				12	2.21	O O O	
	Motor remvizel 1 lichten	04-002	V26	330W / 400V 1,2A				12	2.21	O O O	
	Eindschakelaar remvizel 1	04-002	S16					12	2.12	O O O	
	Motor remvizel 2 lichten	04-002	V28	330W / 400V 1,2A				12	2.21	O O O	
	Eindschakelaar remvizel 2	04-002	S17					12	2.12	O O O	
	Drukknop roltrap "stop" - bovenzijde roltrap	04-004	STB					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop" - bekisting boven	04-004	SBB					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop" - bekisting midden	04-004	SBM					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop" - bekisting onder	04-005	SBO					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop" - onderzijde roltrap	04-004	STO					12	2.4	O O O	
	bovenzijde roltrap										
	Lamp rood - indicatie rijrichting	04-006	H66	PL 7W				12	2.4	O O O	
	Lamp groen - indicatie rijrichting	04-006	H67	PL 7W				12	2.4	O O O	
	Infrarood zender - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U35A					12	2.4	O O O	
	Infrarood ontvanger - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U35B					12	2.4	O O O	
	onderzijde roltrap										
	Lamp rood - indicatie rijrichting	04-006	H68	PL 7W				12	2.4	O O O	
	Lamp groen - indicatie rijrichting	04-006	H69	PL 7W				12	2.4	O O O	
	Infrarood zender - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U37A					12	2.4	O O O	
	Infrarood ontvanger - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U37B					12	2.4	O O O	
2.6.8.4	Roltrap 8	=RN+45/08-									
	Roltrapmotor	04-002	M22	380V/45kW/86A				12	2.21	O O O	
	Eindschakelaar terugloop kontakt	04-004	TLK					12	2.12	O O O	
	Snelheidsbegrenzer roltrap motor	04-004	SB					12	2.12	O O O	
	Eindschakelaar leuningbandcontact links met vergrendeling	04-004	LCL					12	2.12	O O O	
	Eindschakelaar leuningbandcontact rechts met vergrendeling	04-004	LCR					12	2.12	O O O	
	Eindschakelaar kettingspancontrole links	04-004	KCL					12	2.12	O O O	
	Eindschakelaar kettingspancontrole rechts	04-004	KCR					12	2.12	O O O	
	Motor oliepom	04-002	O25	380V / 0,1kW / 0,7A				12	2.21	O O O	
	Motor remvizel 1 lichten	04-002	V26	330W / 400V 1,2A				12	2.21	O O O	
	Eindschakelaar remvizel 1	04-001	S16					12	2.12	O O O	
	Motor remvizel 2 lichten	04-002	V28	330W / 400V 1,2A				12	2.21	O O O	
	Eindschakelaar remvizel 2	04-001	S17					12	2.12	O O O	
	Drukknop roltrap "stop" - bovenzijde roltrap	04-004	STB					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop" - bekisting boven	04-004	SBB					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop" - bekisting midden	04-004	SBM					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop" - bekisting onder	04-005	SBO					12	2.4	O O O	
	Drukknop roltrap "stop" - onderzijde roltrap	04-004	STO					12	2.4	O O O	
	bovenzijde roltrap										

Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	puwja	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Lamp rood - indicatie rijrichting	04-006	H66	PL 7W				12	2.4	O O O	
	Lamp groen - indicatie rijrichting	04-006	H67	PL 7W				12	2.4	O O O	
	Infrarood zender - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U35A					12	2.4	O O O	
	Infrarood ontvanger - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U35B					12	2.4	O O O	
	onderzijde roltrap										
	Lamp rood - indicatie rijrichting	04-006	H68	PL 7W				12	2.4	O O O	
	Lamp groen - indicatie rijrichting	04-006	H69	PL 7W				12	2.4	O O O	
	Infrarood zender - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U37A					12	2.4	O O O	
	Infrarood ontvanger - voetgangers/fietsers inloop detectie	04-003	U37B					12	2.4	O O O	
2.6.10	Aarding										
2.6.10.1	Aarding roltrappen										
	Aardrail in besturingskast roltrap 5 - machinekamer noord (RMO)	=RN+45/05-08-018	PE5					12	2.1	O O O	
	Aardrail in besturingskast roltrap 6 - machinekamer noord (RMO)	=RN+45/06-08-018	PE6					12	2.1	O O O	
	Aardrail in besturingskast roltrap 7 - machinekamer noord (RMO)	=RN+45/07-08-018	PE7					12	2.1	O O O	
	Aardrail in besturingskast roltrap 8 - machinekamer noord (RMO)	=RN+45/08-08-018	PE8					12	2.1	O O O	
2.6.11	Diversen										
2.6.11.1	Verdeelkast roltrap 5 - machinekamer noord	=RN+45/05-									
	Kast	---	=RN+GA-45/05-N05		Rittal	KS-1448		12	2.19	O O O	
	Klemmenstrook	07-018 & 07-019	X-VKM					12	2.19	O O O	
2.6.11.2	Verdeelkast roltrap 6 - machinekamer noord	=RN+45/06-									
	Kast	---	=RN+GQ-45/06-N06		Rittal	KS-1448		12	2.19	O O O	
	Klemmenstrook	07-018 & 07-019	X-VKM					12	2.19	O O O	
2.6.11.3	Verdeelkast roltrap 7 - machinekamer noord	=RN+45/07-									
	Kast	---	=RN+GA-45/07-N07		Rittal	KS-1448		12	2.19	O O O	
	Klemmenstrook	07-018 & 07-019	X-VKM					12	2.19	O O O	
2.6.11.4	Verdeelkast roltrap 8 - machinekamer noord	=RN+45/08-									
	Kast	---	=RN+GA-45/08-N08		Rittal	KS-1448		12	2.19	O O O	
	Klemmenstrook	07-018 & 07-019	X-VKM					12	2.19	O O O	
2.6.11.5	Verdeelkast roltrap 5 - kettingspanruimte	=RN+45/05-									
	Kast	---	=RN+GB-45/05-N05		Rittal	KS-1448		12	2.19	O O O	
	Klemmenstrook	07-017	X-VKK					12	2.19	O O O	
2.6.11.6	Verdeelkast roltrap 6 - kettingspanruimte	=RN+45/06-									
	Kast	---	=RN+GB-45/06-N06		Rittal	KS-1448		12	2.19	O O O	
	Klemmenstrook	07-017	X-VKK					12	2.19	O O O	
2.6.11.7	Verdeelkast roltrap 7 - kettingspanruimte	=RN+45/07-									
	Kast	---	=RN+GB-45/07-N07		Rittal	KS-1448		12	2.19	O O O	
	Klemmenstrook	07-017	X-VKK					12	2.19	O O O	
2.6.11.8	Verdeelkast roltrap 8 - kettingspanruimte	=RN+45/08-									
	Kast	---	=RN+GB-45/08-N08		Rittal	KS-1448		12	2.19	O O O	
	Klemmenstrook	07-017	X-VKK					12	2.19	O O O	
2.6.11.9	Afstandbesturingskast roltrappen (vervolg)	=RN+45/05-									
	Kast	04-010	=RN+GB-45/01-R01					12	2.19	O O O	

Object : Maastunnel Y008		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	puwja	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	MST	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Relais commando stop - roltrap 5	04-009	CS					12	2.4	O O O	
	Relais commando neer - roltrap 5	04-009	CN					12	2.4	O O O	
	Relais commando op - roltrap 5	04-009	CO					12	2.4	O O O	
	Relais signalering op - roltrap 5	04-009	SO					12	2.4	O O O	
	Relais signalering neer - roltrap 5	04-009	SN					12	2.4	O O O	
	Relais signalering stop - roltrap 5	04-009	SS					12	2.4	O O O	
	Klemmenstrook - roltrap 5	04-009	X1					12	2.19	O O O	
	Afstandbesturingskast roltrappen (vervolg)	=RN+45/06-						12			
	Relais commando stop - roltrap 6	04-009	CS					12	2.4	O O O	
	Relais commando neer - roltrap 6	04-009	CN					12	2.4	O O O	
	Relais commando op - roltrap 6	04-009	CO					12	2.4	O O O	
	Relais signalering op - roltrap 6	04-009	SO					12	2.4	O O O	
	Relais signalering neer - roltrap 6	04-009	SN					12	2.4	O O O	
	Relais signalering stop - roltrap 6	04-009	SS					12	2.4	O O O	
	Klemmenstrook - roltrap 6	04-009	X2					12	2.19	O O O	
	Afstandbesturingskast roltrappen (vervolg)	=RN+45/07-									
	Relais commando stop - roltrap 7	04-009	CS					12	2.4	O O O	
	Relais commando neer - roltrap 7	04-009	CN					12	2.4	O O O	
	Relais commando op - roltrap 7	04-009	CO					12	2.4	O O O	
	Relais signalering op - roltrap 7	04-009	SO					12	2.4	O O O	
	Relais signalering neer - roltrap 7	04-009	SN					12	2.4	O O O	
	Relais signalering stop - roltrap 7	04-009	SS					12	2.4	O O O	
	Klemmenstrook - roltrap 7	04-009	X3					12	2.19	O O O	
	Afstandbesturingskast roltrappen (vervolg)	=RN+45/08-									
	Relais commando stop - roltrap 8	04-009	CS					12	2.4	O O O	
	Relais commando neer - roltrap 8	04-009	CN					12	2.4	O O O	
	Relais commando op - roltrap 8	04-009	CO					12	2.4	O O O	
	Relais signalering op - roltrap 8	04-009	SO					12	2.4	O O O	
	Relais signalering neer - roltrap 8	04-009	SN					12	2.4	O O O	
	Relais signalering stop - roltrap 8	04-009	SS					12	2.4	O O O	
	Klemmenstrook - roltrap 8	04-009	X4					12	2.19	O O O	
	Afstandbesturingskast roltrappen (vervolg)	=RN+45/05-									
	Klemmenstrook - afstandbediening signalering	04-009	X5					12	2.19	O O O	
2.6.11.10	Kast TV 2 II t.b.v. camera's roltrappen noord	=AL+60/01-									
	Kast	07-672	=RN+HD-60/01-N02					12	2.19	O O O	
	Klemmenstrook	07-672	X1 tm X4					12	2.19	O O O	
	WCD 230V (3 stuks)	?	---	230V, 16A				12	2.7	O O O	
	Installatieautomaat - tbv voeding camera's	04-052	542F2	6A,2-polig				12	2.7	O O O	