

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
3	Ventilatiegebouw noord (RMO)										
3.1	Middenspanningsruimte noord										
3.1.1	Diverse schakelborden										
3.1.1.1	Ruimte 5	=VN+01/01-									
	Transformator 10kV (T5)	03-003	T5(2191)	10kV/380V/???VA				Netbeheer	Netbeheer		
?	Smeltveiligheden voeding ???	?	?	???A, 3 fasen				Netbeheer	Netbeheer		
?	Magnefix schakelaar ???	?	Q14	???A, 3-polig				Netbeheer	Netbeheer		
3.1.1.2	Ruimte 6	=VN+01/01-									
	Transformator 10kV (T6)	03-003	T6(2192)	10kV/380V/???VA				Netbeheer	Netbeheer		
	Smeltveiligheden afgaande voeding	03-003	BR6	630A, 3 fasen				Netbeheer	Netbeheer		
3.1.1.3	Ruimte 7 - eigen bedrijf	=VN+01/01-									
	Transformator 10kV	03-003	T7	10kV/380V/500kVA				Netbeheer	Netbeheer		
	Magnefix scheider	03-003	Q12	400A, 3-polig				Netbeheer	Netbeheer		
3.1.1.4	Ruimte 8 - eigen bedrijf	=VN+01/01-									
	Magnefix scheider	03-003	Q11	400A, 3-polig				Netbeheer	Netbeheer		
	Transformator 10kV	03-003	T8	10kV/380V/500kVA				Netbeheer	Netbeheer		
	Smeltveiligheden afgaande voeding	03-003	BR8	630A, 3 fasen				Netbeheer	Netbeheer		
3.1.2	Verlichting										
3.1.2.1	Middenspanningsruimte	=VN+05/01-									
	Schakelaar (4 stuks)	14-012	---					12	2.35	○ ○ ○	
	Armaturen (4 stuks)	14-012	---	Bully 60W	Philips	TMX 200		12	2.35	○ ○ ○	
	WCD 220V (2 stuks)	14-012	---					12	2.35	○ ○ ○	