





Gemeentewerken Gemeente Rotterdam											Inspectief onderhoud	
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	Fabrikaat	Type	Bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.	
nr.	omschrijving											
3.3	Documentatie ruimte noord											
3.3.1	Diverse schakelborden											
3.3.1.1	Kast PLC Besturing Centraal	=VN+30/02-										
	Kast (metaal)	=VN+30/02-08-045	=VN+HH-30/1-A01					12	2.13	O O O		
	voorzijde deur	=VN+30/01-										
	Text display Dupline gtd 50 Westbuis	04-006	U 0062					12	2.25	O O O		
	Text display Dupline gtd 50 Oostbuis	04-007	U 0072					12	2.25	O O O		
	binnenzijde	=VN+30/02-										
	Kastverlichting met service wcd TLD 18W	04-001	H 0013	TLD 18W/33				12	2.13	O O O		
	binnenzijde achterwand	=VN+30/02-										
	ABB CPU 07 KT 97 ( R0220 )	MST=VN+30/01-21-060	PLC Centraal		3-dec	2.25	O O O	12	2.25	O O O		
	ABB INPUT MODULE 1 07 DI 92	MST=VN+30/01-21-060	E 16/ E 17		3-dec	2.25	O O O	12	2.25	O O O		
	ABB OUTPUT MODULE 2 07 DC 92	MST=VN+30/01-21-060	E 18/ E 19		3-dec	2.25	O O O	12	2.25	O O O		
	ABB OUTPUT MODULE 3 07 DC 92	MST=VN+30/01-21-060	Q 20 / Q 21		3-dec	2.25	O O O	12	2.25	O O O		
	ABB INPUT MODULE 4 07 DI 92	MST=VN+30/01-21-060	E 22/ E 23		3-dec	2.25	O O O	12	2.25	O O O		
	ABB INPUT MODULE 5 07 DI 92	MST=VN+30/01-21-060	E 24/ E 25		3-dec	2.25	O O O	12	2.25	O O O		
	relais K 111 VRI Zuid geel knippen	MST=BC+10/02-04-011	K 111		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 112 VRI Zuid Alles naar Rood	MST=BC+10/02-04-011	K 112		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 113 VRI Zuid Regelen	MST=BC+10/02-04-011	K 113		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 114 VRI Zuid Kruis rechter rijstrook	MST=BC+10/02-04-011	K 114		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 115 VRI Zuid Kruis linker rijstrook	MST=BC+10/02-04-011	K 115		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 116 VRI Zuid Maastunnel Vrij Maken	MST=BC+10/02-04-011	K 116		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 117 VRI Zuid Blokkeer 61	MST=BC+10/02-04-011	K 117		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 118 VRI Zuid Blokkeer 62	MST=BC+10/02-04-011	K 118		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 121 VRI Zuid Blokkeer 63	MST=BC+10/02-04-012	K 121		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 122 VRI Zuid Blokkeer 64	MST=BC+10/02-04-012	K 122		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 123 VRI Zuid verkeerslicht 11 naar Rood	MST=BC+10/02-04-012	K 123		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 124 VRI Zuid verkeerslichten Fixeren	MST=BC+10/02-04-012	K 124		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 125 VRI Zuid Herstel Hoogte Detectie	MST=BC+10/02-04-012	K 125		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 126 Accepteer Alarm VRI Zuid	MST=BC+10/02-04-012	K 126		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 127 VRI Zuid Kruis Pijl / verkeer door westbuis	MST=BC+10/02-04-012	K 127		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 131 VRI Noord geel knippen	MST=BC+10/02-04-013	K 131		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 132 VRI Noord Alles naar Rood	MST=BC+10/02-04-013	K 132		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 133 VRI Noord Regelen	MST=BC+10/02-04-013	K 133		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 134 VRI Noord Kruis rechter rijstrook	MST=BC+10/02-04-013	K 134		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 135 VRI Noord Kruis linker rijstrook	MST=BC+10/02-04-013	K 135		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 136 VRI Noord Blokkeer 71	MST=BC+10/02-04-013	K 136		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 137 VRI Noord Blokkeer 72	MST=BC+10/02-04-013	K 137		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 138 VRI Noord Blokkeer 73	MST=BC+10/02-04-013	K 138		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 141 VRI Noord Blokkeer 74	MST=BC+10/02-04-014	K 141		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 142 VRI Noord verkeerslicht 05 naar Rood	MST=BC+10/02-04-014	K 142		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 143 VRI Noord verkeerslichten Fixeren	MST=BC+10/02-04-014	K 143		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 144 VRI Noord Herstel Hoogte Detectie	MST=BC+10/02-04-014	K 144		12	2.7		12	2.7	O O O		
	relais K 144 VRI Noord Herstel Hoogte Detectie	MST=BC+10/02-04-014	K 144B		12	2.7		12	2.7	O O O		
relais K 145 Accepteer Alarm VRI Noord	MST=BC+10/02-04-014	K 145		12	2.7		12	2.7	O O O			
relais K311 (file-melding)	MST=BC+10/02-04-033	K311					12	2.7	O O O			
klemmenstrook rechter zijwand	MST=VN+30/01-08-046	X22					12	2.7	O O O			
3.3.1.2	Kast PLC besturing noord	=VN+30/02-										
	Kast (metaal)	08-045	=VN+HH-30/2-A02					12	2.13	O O O		
	Glasvezellaskastje rechts op zijpaneel	MST=VN+30/02-21-0001	---					12	2.18	O O O		
	Glasvezel Interface	21-001	OLM					12	2.25	O O O		

<div>  <b>Gemeentewerken</b>  Gemeente Rotterdam </div> <div>Inspectief onderhoud</div>											
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	Fabrikaat	Type	Bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	ABB CPU 07 KT 97 ( R0220 )	21-001	PLC Noord					12	2.25	0 0 0	
	ABB INPUT MODULE 1 07 DI 92	21-001	E10/ E11					12	2.25	0 0 0	
	ABB INPUT MODULE 2 07 DI 92	21-001	E12/ E13					12	2.25	0 0 0	
	ABB OUTPUT MODULE 3 07 DC 92	21-001	A14 / A15					12	2.25	0 0 0	
	ABB INPUT MODULE 4 07 DC 92	21-001	E16 / E17					12	2.25	0 0 0	
	ABB OUTPUT MODULE 5 07 DC 92	21-001	A18 / A19					12	2.25	0 0 0	
	ABB INPUT MODULE 6 07 DI 92 ( reserve )	21-001	E20 / E21					12	2.25	0 0 0	
	Klemmenstrook X 7 24 VDC	04-002	X 7					12	2.13	0 0 0	
	Astro klok tunnelbuisverlichting	04-018	U0181					12	2.25	0 0 0	
	Viteco schakelklok 4 kanaals	04-020	U200					12	2.25	0 0 0	
	Voedingsunit 220VAC/24VDC 10 A	MST=VZ+30/01-04-001	U 0011	230 VAC / 24 VDC 10 A				12	2.25	0 0 0	
	Relais aansturing - verlichting ventilatiegebouw	04-017	K172					12	2.7	0 0 0	
	Relais aansturing - 2 tunnelverlichting buitenwand 3/4	04-016	K161			UF3-24VDC N		12	2.7	0 0 0	
	Relais aansturing - 2 tunnelverlichting binnenwand 2/4	04-016	K162			UF3-24VDC N		12	2.7	0 0 0	
	Relais aansturing - 2 tunnelverlichting buitenwand 4/4	04-016	K163			UF3-24VDC N		12	2.7	0 0 0	
	Relais aansturing - tunnelverlichting ingang westbuis	04-016	K164			UF3-24VDC N		12	2.7	0 0 0	
	Relais aansturing - 1 tunnelverlichting binnenwand 3/4	04-016	K165			UF3-24VDC N		12	2.7	0 0 0	
	Relais aansturing - 1 tunnelverlichting binnenwand 2/4	04-016	K166			UF3-24VDC N		12	2.7	0 0 0	
	Relais aansturing - 1 tunnelverlichting binnenwand 4/4	04-016	K167			UF3-24VDC N		12	2.7	0 0 0	
	Relais aansturing - ingangsverlichting west	04-018	K183					12	2.7	0 0 0	
	Relais - stor. C.V. R.M.O.	04-020	K207					12	2.7	0 0 0	
	Relais - stor. C.V. garage noord	04-020	K208					12	2.7	0 0 0	
	Relais - dakalarm garage noord	04-020	K209					12	2.7	0 0 0	
	Relais reserve							12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook X 1 CO Installatie	=VN+27/01-00-001	X10					12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook X 1 ventilatoren	08-020	X1					12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook X 2 ventilatoren	08-020	X2					12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook X 3 toegangsdeuren	08-020	X3					12	2.13	0 0 0	
	Zekeringrailklem X 3- vluchtdeur noordwest	04-016	F168	1A, 24 VDC				12	2.13	0 0 0	
	Zekeringrailklem X 3- vluchtdeur noordoost	04-017	F171	1A, 24 VDC				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook X 4 sturing verlichting	04-027	X4					12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook X 5 roltrappen	04-018	X5					12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook X 6 gemalen	04-022	X6					12	2.13	0 0 0	
	Zekeringrailklem -voeding stuurstroom	04-001	F 0011	6A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Zekeringrailklem - voeding astro klok tunnelbuisverlichting	04-001	F0012	1A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Zekeringrailklem - voeding lichtcel ingangsverlichting west	04-001	F0013	2A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Zekeringrailklem - reserve	04-001	F 0014	A, 1 fase				12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook X 8 div alarmen	04-020	X8					12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook X 9 div alarmen reserve	04-023	X9					12	2.13	0 0 0	
<b>3.3.1.4 Telefoonkast/paatpalen autobuizen</b>											
<b>    voorzijde (zwenkraam)</b>											
	Kast (metaal)	---	---					12	2.17	0 0 0	
	19" rek - nummer 1	---	---					12	2.17	0 0 0	
	Printplaat ???	?	LT2					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	LT1					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	?					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	?					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	?					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	?					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	?					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	?					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	?					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	?					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	?					Isolectra	Isolectra	0 0 0	

<div>  <b>Gemeentewerken</b>  Gemeente Rotterdam </div> <div>Inspectief onderhoud</div>											
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	Fabrikaat	Type	Bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	19" rek - nummer 2	---	---					12	2.17	0 0 0	
	Printplaat ???	?	T					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	A					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	B/1					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	B/2					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	C/1					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	C/2					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	E/1					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	E/2					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	S					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	19" rek - nummer 3	---	---					12	2.17	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/1					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/2					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/3					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/4					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/5					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/6					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/7					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/8					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/9					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/10					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	R/1					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	R/2					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	19" rek - nummer 4	---	---					12	2.17	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/11					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/12					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/15					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/14					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	D/13					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Printplaat ???	?	R/3					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	<b>binnenzijde achterwand</b>										
	WCD (220VAC)	---	---					12	2.13	0 0 0	
?	LSA blok - hierop komen de autobuis telefoons praatpalen binnen	?	?					12	2.17	0 0 0	
?	LSA blok - hierop komen de autobuis telefoons praatpalen binnen	?	?					12	2.17	0 0 0	
?	LSA blok - hierop komen de autobuis telefoons praatpalen binnen	?	?					12	2.17	0 0 0	
?	LSA blok - hierop komen de autobuis telefoons praatpalen binnen	?	?					12	2.17	0 0 0	
?	LSA blok - hierop komen de autobuis telefoons praatpalen binnen	?	?					12	2.17	0 0 0	
<b>3.3.1.5</b>	<b>Kast intercomsysteem</b>	<b>=AL+64/01-</b>									
	<b>voorzijde (zwenkraam)</b>										
	Kast (metaal)	---	<b>VN+HG-64/01-R01</b>					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Versterker	08-36	A46		Dynacord	DPA 4140		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Digitale berichten manager	08-36	U352		Dynacord	DMM 4650		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Intercom server	04-024	---		Schneider intercom	GE 700		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Intercom server	04-024	---		Schneider intercom	GE 700		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	<b>Binnenzijde achterwand</b>										
	Schakelklok	04-004	P48	NC= 7.00 uur - 19.00 uur	---			Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Transformator	04-004	U43	230VAC / 24AC	---	PA 700		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Transformator	04-004	U44	230VAC / 24AC	---	PA 700		Isolectra	Isolectra	0 0 0	

<div>  <b>Gemeentewerken</b>  Gemeente Rotterdam </div> <div>Inspectief onderhoud</div>											
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	Fabrikaat	Type	Bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Transformator	04-004	U45	230VAC / 24DC	Miichael Riedel	RNTU 120 S		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Transformator	04-004	U47	230VAC / 24DC	---			Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Wandcontactdoos	04-004	4X1					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Wandcontactdoos	04-004	4X3					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Varioface Compact-Line-Module	04-006	X1		Phoenix	UM 45-D 37 SUB/B		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Varioface Compact-Line-Module	04-007	X2		Phoenix	UM 45-D 37 SUB/B		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Varioface Compact-Line-Module	04-008	X3		Phoenix	UM 45-D 37 SUB/B		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Varioface Compact-Line-Module	04-009	X4		Phoenix	UM 45-D 37 SUB/B		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Varioface Compact-Line-Module	04-010	X5		Phoenix	UM 45-D 37 SUB/B		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Varioface Compact-Line-Module	04-011	X6		Phoenix	UM 45-D 37 SUB/B		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Varioface Compact-Line-Module	04-016	X7		Phoenix	UM 45-D 37 SUB/B		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Varioface Compact-Line-Module	04-017	X8		Phoenix	UM 45-D 37 SUB/B		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Varioface Compact-Line-Module	04-018	X9		Phoenix	UM 45-D 37 SUB/B		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Varioface Compact-Line-Module	04-024	X10		Phoenix	UM 45-D 37 SUB/B		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Varioface Compact-Line-Module	04-025	X11		Phoenix	UM 45-D 37 SUB/B		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Relaisblok	04-023	X12		Phoenix	UMK-8RELS/KSR-24/21-21		Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Klemmenstrook	04-004	X13		Phoenix			Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Relais	04-025	K9					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Relais	04-025	K10					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Decibel verzwakker	08-035	Z355					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
	Decibel verzwakker	08-035	Z358					Isolectra	Isolectra	0 0 0	
?	PC PLC systeem (voorheen onder lessenaar)	=BC+10/03-05-014	?					12	2.25	0 0 0	
?	Modem ISDN tbv TIP	?	?	?				12	2.11	0 0 0	
?	PC TIP systeem (voorheen onder lessenaar)	=BC+10/03-05-014	?					12	2.25	0 0 0	
3.3.1.7	Kast CCTV installatie	=AL+60/01-									
	Kast (metaal)	701/702	VN+HH-60/01-R01					12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	08-702	X1 - X3, X5, X6 & X7					12	2.13	0 0 0	
	Coax-klemmen	08-702	X4					12	2.13	0 0 0	
	UPS	04-541	541U1	400/230Vac, 5000VA				12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar	04-541	541S1	40A, 4 Polig				12	2.13	0 0 0	
	Installatie-automaat 1F+N	04-541	541F3	6A- B kar.				12	2.13	0 0 0	
	Installatie-automaat 1F+N	04-541	541F4	6A- B kar.				12	2.13	0 0 0	
	Installatie-automaat 1F+N	04-541	541F5	6A- B kar.				12	2.13	0 0 0	
	Installatie-automaat 1F+N	04-541	541F6	6A- B kar.				12	2.13	0 0 0	
	Installatie-automaat 1F+N	04-541	541F7	6A- B kar.				12	2.13	0 0 0	
	Installatie-automaat 1F+N	04-541	541F8	6A- B kar.				12	2.13	0 0 0	
	Installatie-automaat 1F+N	04-541	542F1	6A- B kar.				12	2.13	0 0 0	
	Installatie-automaat 1F+N	04-541	542F2	6A- B kar.				12	2.13	0 0 0	
	Installatie-automaat 1F+N	04-541	542F3	6A- B kar.				12	2.13	0 0 0	
	Aardlek-automaat	04-542	542F4	6A- B kar. 30 mA				12	2.13	0 0 0	
	Aardlek-automaat	04-542	542F5	6A- B kar. 30 mA				12	2.13	0 0 0	
	Aardlek-automaat	04-542	542F6	6A- B kar. 30 mA				12	2.13	0 0 0	
	Aardlek-automaat	04-542	542F7	6A- B kar. 30 mA				12	2.13	0 0 0	
	Aardlek-automaat	04-543	543F1	10A- B kar. 30 mA				12	2.13	0 0 0	
	Deurschakelaar	04-543	543S1					12	2.13	0 0 0	
	Kast verlichting TL 30 W	04-543	543E1					12	2.13	0 0 0	
	Thermostaat	04-543	543S2	t = 25 gr.				12	2.37	0 0 0	
	Thermostaat	04-543	543S4	t = 25 gr.				12	2.37	0 0 0	
	Ventilator	04-543	543M2					12	2.13	0 0 0	
	Ventilator	04-543	543M4					12	2.13	0 0 0	
	Aardlek-automaat	04-543	543F8	10A- B kar. 30 mA				12	2.13	0 0 0	
	Module-WCD	04-543	543X8					12	2.13	0 0 0	



Gemeentewerken

Gemeente Rotterdam

Inspectief onderhoud


Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	Fabrikaat	Type	Bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	WCD strook 12 voudig rack 1	04-544	544X1					12	2.13	○ ○ ○	
	WCD strook 12 voudig rack 2	04-546	546X1					12	2.13	○ ○ ○	
	WCD strook 12 voudig rack 2	04-546	548X1					12	2.13	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-641	641A3b-17.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-641	641A3d-17.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-642	642A3a-15.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-642	642A3b-17.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-642	642A3c-17.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-642	642A3d-15.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-643	643A3a-9.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-643	643A3b-11.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-643	643A3c-9.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-643	643A3d-11.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-644	644A3a-11.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-644	644A3b-8.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-644	644A3c-11.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-644	644A3d-10.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-645	645A3a-10.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-645	645A3b-8.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-645	645A3c-12.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-645	645A3d-12.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-646	646A3a-8.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-646	646A3b-10.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-646	646A3c-10.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-646	646A3d-13.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-647	647A3a-9.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-647	647A3b-9.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-647	647A3c-13.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-647	647A3d-7.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-648	648A3a-7.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-648	648A3b-7.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-648	648A3c-14.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-648	648A3d-15.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-649	649A3a-7.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-649	649A3b-14.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-649	649A3c-13.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-649	649A3d-15.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-650	650A3a-16.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-650	650A3b-16.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-650	650A3c-16.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-650	650A3d-16.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	
	Videoverdeelversterker	04-661	661A3b-2.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	○ ○ ○	

Gemeentewerken

Gemeente Rotterdam

Inspectief onderhoud

Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	Fabrikaat	Type	Bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Videoverdeelversterker	04-661	661A3d-2.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-662	662A3a-2.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-662	662A3b-5.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-662	662A3c-1.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-662	662A3d-1.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-663	663A3a-3.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-663	663A3b-5.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-663	663A3c-3.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-663	663A3d-1.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-664	664A3a-3.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-664	664A3b-6.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-664	664A3c-1.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-664	664A3d-4.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-665	665A3a-3.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-665	665A3b-5.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-665	665A3c-4.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-665	665A3d-4.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-666	666A3a-5.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-666	666A3b-6.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-666	666A3c-4.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-666	666A3d-2.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-667	667A3a-6.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-667	667A3b-6.04		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-667	667A3c-12.01		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-667	667A3d-12.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-668	668A3a-13.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-668	668A3b-8.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-668	668A3c-14.02		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Videoverdeelversterker	04-668	668A3d-14.03		Bosch	LTC 5234/90	2007	12	2.10	0 0 0	
	Signaaldistributie unit	04-642	642R3						2.10	0 0 0	
	Interventie paneel	04-641	641X5					12	2.10	0 0 0	
	Interventie paneel	04-649	649X5					12	2.10	0 0 0	
	Interventie paneel	04-667	667X5					12	2.10	0 0 0	
	Matrix paneel	04-641	641X6					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-641	641X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-642	642X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-643	643X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-644	644X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-645	645X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-646	646X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-647	647X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-648	648X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-649	649X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-650	650X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-661	661X7					12	2.10	0 0 0	

<div>  <b>Gemeentewerken</b>  Gemeente Rotterdam </div> <div>Inspectief onderhoud</div>											
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	Fabrikaat	Type	Bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Quad paneel	04-662	662X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-663	663X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-664	664X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-665	665X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-666	666X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-667	667X7					12	2.10	0 0 0	
	Quad paneel	04-668	668X7					12	2.10	0 0 0	
	Digitale Quad processor	????????	669X7		Bosch	LTC2380/90					
	Alarm concole	04-669	669E4						2.10	0 0 0	
	Zone relais module ZRM	21-731	733A1					12	2.10	0 0 0	
	Call station module CSM	21-731	733E8					12	2.10	0 0 0	
	Module WCD	21-732	732X1					12	2.17	0 0 0	
3.3.1.8	Kast ATB installatie Rack 4	=AL+60/01-									
	Kast		=VN+HH-60/01-R03					12	2.13	0 0 0	
?	Deurschakelaar	?	?	?				12	2.13	0 0 0	
?	Kast verlichting TL 30 W	?	?	?			2007	12	2.13	0 0 0	
?	Ventilator	?	?	?			2007	12	2.13	0 0 0	
	Module-WCD	=VN+02/02-03-007	X75				2007	12	2.13	0 0 0	
	WCD strook 12 voudig rack 4	=AL+60/01-08-701	544X1			DK7240.310	2007	12	2.13	0 0 0	
	Toetsenbord ATB	AL60/01-21-740					2007	12	Holland Systemen	0 0 0	
	Muis ATB	AL60/01-21-740					2007	12	Holland Systemen	0 0 0	
	Monitor ATB	AL60/01-21-740	832X14		Nuovo		2007	12	Holland Systemen	0 0 0	
	Client PC	AL+60/01-21-740	832X15	192.168.150.21			2007	12	Holland Systemen	0 0 0	
	Artibrain camera node TS 006	AL+60/01-21-740	832X16	192.168.150.16	Artibrain		2007	12	Holland Systemen	0 0 0	4 video in/1 disk
	Artibrain camera node TS 007	AL+60/01-21-740	832X17	192.168.150.17	Artibrain		2007	12	Holland Systemen	0 0 0	4 video in/1 disk
	Artibrain camera node TS 008	AL+60/01-21-740	832X18	192.168.150.18	Artibrain		2007	12	Holland Systemen	0 0 0	4 video in/1 disk
	Modem / router WAN/SDSL	AL+60/01-21-740	832X13	192.168.150.1			2007	12	2.10	0 0 0	
3.3.1.9	Kast ATB installatie Rack 5	=AL+60/01-					2007				
	Kast		=VN+HH-60/01-R02					12	2.13	0 0 0	
?	Deurschakelaar	?	?	?			2007	12	2.13	0 0 0	
?	Kast verlichting TL 30 W	?	?	?			2007	12	2.13	0 0 0	
?	Ventilator	?	?	?			2007	12	2.13	0 0 0	
	Module-WCD	=VN+02/02-03-007	X72				2007	12	2.13	0 0 0	
	WCD strook 12 voudig rack 4	=AL+60/01-08-701	544X1			DK7240.310	2007	12	2.13	0 0 0	
	Artibrain Camera node TS 001	AL+60/01-21-740	832X2	192.168.150.11	Artibrain		2007	12	Holland Systemen	0 0 0	4 video in/1 disk
	Artibrain Camera node TS 002	AL+60/01-21-740	832X3	192.168.150.12	Artibrain		2007	12	Holland Systemen	0 0 0	4 video in/1 disk
	Artibrain Camera node TS 003	AL+60/01-21-740	832X4	192.168.150.13	Artibrain		2007	12	Holland Systemen	0 0 0	4 video in/1 disk
	Artibrain Camera node TS 004	AL+60/01-21-740	832X5	192.168.150.14	Artibrain		2007	12	Holland Systemen	0 0 0	4 video in/1 disk
	Artibrain Camera node TS 005	AL+60/01-21-740	832X6	192.168.150.15	Artibrain		2007	12	Holland Systemen	0 0 0	4 video in/1 disk
	Cisco switch	AL+60/01-21-740	832X1		Cisco	WS-C2950-24	2007	12	Holland Systemen	0 0 0	
	PLC I/O board	AL+60/01-21-740	832X7				2007	12	Holland Systemen	0 0 0	
3.3.1.9	Kast VCS installatie Rack 3	=AL+60/01-			Rittal		2007				
	Kast		=VN+HH-60/01-R04					12	2.13	0 0 0	
?	Deurschakelaar	?	?	?			2007	12	2.13	0 0 0	
?	Kast verlichting TL 30 W	?	?	?			2007	12	2.13	0 0 0	
?	Ventilator	?	?	?			2007	12	2.13	0 0 0	
	Module-WCD	=VN+02/02-03-007	X72				2007	12	2.13	0 0 0	
	WCD strook 12 voudig rack 4	=AL+60/01-08-701	544X1			DK7240.310	2007	12	2.13	0 0 0	
	Harddisk recorder Mpeg 4 Opname	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A02		Dallmeier	DMS 240	2007	12	VCS	0 0 0	

 <b>Gemeentewerken</b> Gemeente Rotterdam											
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	Fabrikaat	Type	Bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	Inspectief onderhoud	
nr.	omschrijving									toestand g / m / s	Opm.
	Harddisk recorder Mpeg 4 Opname	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A04		Dallmeier	DMS 240	2007	12	VCS	0 0 0	
	Harddisk recorder Mpeg 4 Opname	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A06		Dallmeier	DMS 240	2007	12	VCS	0 0 0	
	Extern opslagsysteem Mpeg 4	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A08		Dallmeier	Das 300	2007	12	VCS	0 0 0	
	Extern opslagsysteem Mpeg 4	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A10		Dallmeier	Das 300	2007	12	VCS	0 0 0	
	Ehternet switch	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A12		??	WS-C2960-24-	2007	12	VCS	0 0 0	
	Harddisk recorder Mpeg2 opname	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A13		Dallmeier	Dis 1/S	2007	12	VCS	0 0 0	
	Harddisk recorder Mpeg2 opname	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A15		Dallmeier	Dis 1/S	2007	12	VCS	0 0 0	
	Harddisk recorder Mpeg2 opname	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A17		Dallmeier	Dis 1/S	2007	12	VCS	0 0 0	
	Harddisk recorder Mpeg2 opname	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A19		Dallmeier	Dis 1/S	2007	12	VCS	0 0 0	
	Encoders Mpeg2	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A21		Bosch	VIP1000S	2007	12	VCS	0 0 0	
	Encoders Mpeg2	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A22		Bosch	VIP1000S	2007	12	VCS	0 0 0	
	Encoders Mpeg2	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A23		Bosch	VIP1000S	2007	12	VCS	0 0 0	
	Encoders Mpeg2	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A24		Bosch	VIP1000S	2007	12	VCS	0 0 0	
	Borstelplaat				Rittal		2007	12	VCS	0 0 0	
	UPS 1500 VA	AL+ 60/01-21-752	MST=BC+DA-60/04-A29		Smart	APC-1500VA U	2007	12	VCS	0 0 0	