
 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
6.2	Riviertunnel LMO - sectie II										
6.2.1	Zuigkanaal oost (oostbuis)										
6.2.1.1	Schakelborden verlichting										
6.2.1.1.1	Schakelkast verlichting t.b.v. zuig- & perskanalen sectie II oost lokatie vloer VT										
?	Kast (kunststof)	?	---					12	2.13	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Schakelaar - verlichting ventilatiekanaal	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting ventilatiekanaal	---	---	25A, 2-polig					2.13	O O O	
6.2.1.1.2	Schakelkast verlichting t.b.v. zuig- & perskanalen sectie II west lokatie gemaal 2										
?	Kast (kunststof)	?	---					12	2.13	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Signaallamp rood - indicatie verlichting "aan"	---	---					12	2.7	O O O	
	Schakelaar - verlichting ventilatiekanaal	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
	Schakelaar - verlichting ventilatiekanaal	---	---	25A, 2-polig				12	2.13	O O O	
6.2.1.2	Verlichting	=VA+07/01									
	Armaturen (11 stuks)	14-011	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220V (11 stuks)	14-011	---					12	2.35	O O O	
6.2.2	Zuigkanaal (oostbuis)										
6.2.2.2	Verlichting	=VA+07/01									
	Armaturen (11 stuks)	14-011	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220V (11 stuks)	14-011	---					12	2.35	O O O	
6.2.2.11	Diversen										
6.2.2.11.1	Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 36	=VO+29/36									
	klemmenkast - type A										
	Kast	08-020	VO+RD-29/36-N36		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	07-015	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding camera	07-015	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X4		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
6.2.2.11.2	Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 37	=VO+29/37									
	klemmenkast - type B										
	Kast	08-020	VO+RD-29/37-N37		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	07-015	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X4		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.2.2.11.3	Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 38	=VO+29/38									

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam					Inspectief onderhoud						
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	klemmenkast - type B										
	Kast	08-020	VO+RD-29/38-N38		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	07-015	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding camera	07-015	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X4		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.2.2.11.4	Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 39	=VO+29/39									
	klemmenkast - type B										
	Kast	08-020	VO+RD-29/39-N39		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	07-015	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Installatieautomaat voeding camera	07-015	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X4		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.2.2.11.5	Zuigkanaal oostbuis - kk brandpost 40	=VO+29/40									
	klemmenkast - type B										
	Kast	08-020	VO+RD-29/40-N40		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	07-015	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X4		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.2.3	Zuigkanaal west (oostbuis)										
6.2.3.2	Verlichting	=VA+07/01									
	Armaturen (11 stuks)	14-011	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220V (11 stuks)	14-011	---					12	2.35	O O O	
6.2.4	Zuigkanaal oost (westbuis)										
6.2.4.2	Verlichting	=VA+07/01									
	Armaturen (11 stuks)	14-011	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220V (11 stuks)	14-011	---					12	2.35	O O O	
6.2.5	Perskanaal (westbuis)										
6.2.5.2	Verlichting	=VA+07/01									
	Armaturen (11 stuks)	14-011	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220V (11 stuks)	14-011	---					12	2.35	O O O	
6.2.5.11	Diversen										
6.2.5.11.1	Perskanaal westbuis - kk brandpost 13	=VW+29/13									
	klemmenkast - type B										
?	Kast	08-020	VW+SJ-29/13-N13		Holec	K434		12	2.13	O O O	
	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Inspectief onderhoud									
Object : Maastunnel Y008		tekening MST	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.2.5.11.2	Perskanaal westbuis - kk brandpost 14	=VW+29/14									
	klemmenkast - type B										
	Kast	08-020	VW+SF-29/14-N14		Holec	K434		12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
?	Installatieautomaat voeding camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.2.5.11.3	Perskanaal westbuis - kk brandpost 15	=VW+29/15									
	klemmenkast - type B										
	Kast	08-020	VW+SF-29/37-N15		Holec	K434		12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
?	Installatieautomaat voeding camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.2.5.11.4	Perskanaal westbuis - kk brandpost 16	=VW+29/16									
	klemmenkast - type B										
	Kast	08-020	VW+SF-29/16-N16		Holec	K434		12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.2.5.11.5	Perskanaal westbuis - kk brandpost 17	=VW+29/17									
	klemmenkast - type B										
	Kast	08-020	VW+SF-29/17-N17		Holec	K434		12	2.13	O O O	
?	Smeltveiligheid voeding meldunit	?	F1	10A, 1 fase	Faget			12	2.13	O O O	
?	Installatieautomaat voeding camera	?	F2	4A, 2-polig	Merlin Gerin	c32a 4A		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X1		Phoenix	UK 10		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X2		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
	Klemmenstrook	07-015	X3		Phoenix	UK 3		12	2.13	O O O	
6.2.6	Zuigkanaal west (westbuis)										
6.2.6.2	Verlichting	=VA+07/11									
	Armaturen (11 stuks)	14-011	---	TL 1x36W				12	2.35	O O O	
	WCD 220V (11 stuks)	14-011	---					12	2.35	O O O	