




		Afdeling: BBICK			opmerkinge n: laatste		Inspectief onderhoud				
Object : Afstandsbed. bruggen Kop van Zuid A940		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 400	code	instelw.							
1	Diverse schakelborden										
1.1	Besturingskast 1										
	Kast (metaal)	104 & 105	---		Rittal	DK7777	1994	12	2.13	○ ○ ○	
	zwenkraam										
	Kast WCD - t.b.v. loader	110	110X5		B&J	2300 EAP	1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Printer	352	352B3		IBM	Matrix printer		12		○ ○ ○	
	Printer modi unit	352	352T3					12		○ ○ ○	
	montageplaat										
	Installatie automaat stuurroom besturingskast 1	107	107F2	2-polig, 6A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Installatie automaat met hulpcontact stuurroom patchkast	107	107F4	2-polig, 6A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Installatie automaat met hulpcontact stuurroom videokast	107	107F6	2-polig, 10A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Installatie automaat met hulpcontact stuurroom besturingskast 2	107	107F8	2-polig, 16A	Merlin Gerin	19268	2008	12	2.13	○ ○ ○	
	Installatie automaat voeding gelijkrichter 24VDC stuurroom	108	108F1.1	2-polig, 2A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Installatie automaat met hulpcontact - WCD PC-bedientafel 1	109	109F1	2-polig, 6A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Installatie automaat met hulpcontact - WCD PC-bedientafel 2	109	109F3	2-polig, 6A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Installatie automaat met hulpcontact - WCD PC-bedientafel 3	109	109F5	2-polig, 6A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Installatie automaat voeding kastverlichting	110	110F2	2-polig, 6A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Installatie automaat stuurroom 24VDC besturingskast	108	108F1.2	24VDC, 2-polig, 2A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Install. automaat met hulpcontact stuurroom 24VDC patchkast	108	108F2	2-polig, 4A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Install. automaat met hulpcontact stuurroom 24VDC videokast	108	108F3	2-polig, 2A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Install. automaat met hulpcontact stuurroom 24VDC Montagepl. 1	108	108F4	2-polig, 2A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Install. automaat met hulpcontact stuurroom 24VDC Montagepl. 2	108	108F5	2-polig, 2A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Install. automaat met hulpcontact stuurroom 24VDC Montagepl. 3	108	108F6	2-polig, 2A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	○ ○ ○	
	installatie-automaat stuurroom 24VDC Best. Kast 2 PLC	108	108F8	1-polig, 2A	Merlin Gerin	24236	2008	12	2.13	○ ○ ○	
	installatie-automaat stuurroom 24VDC Best. Kast 2 LED Aansturing	108	108F9	1-polig, 4A	Merlin Gerin	24238	2008	12	2.13	○ ○ ○	
	Gelijkrichter stuurroom kasten en bedientafels	108	108G1	220VAC/24VDC/12A			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Klemmenstrook (Bedieningskast 220VAC)	719	XB0				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Klemmenstrook (Bedieningskast 220VAC)	720	XB1				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	PLC input kaart	112	112E0		telemechanique	TSX DEY 320ZK	2008	12	2.25	○ ○ ○	
	PLC output kaart	116	116A0		telemechanique	TSX DSY 32TZK	2008	12	2.25	○ ○ ○	
	PLC output kaart	131	131A0		telemechanique	TSX DSY 32TZK	2008	12	2.25	○ ○ ○	
	PLC Voedingunit	111	111A6		telemechanique	PSX PSY 2600	2008	12	2.25	○ ○ ○	
	PLC CPU	111	111A7		telemechanique	TSX P57 104M	2008	12	2.25	○ ○ ○	
	PLC Ethernet Webserver	111	111A8		telemechanique	TSX ETY 110W	2008	12	2.25	○ ○ ○	
	PLC RS485 Module	304	304E0		telemechanique	TYPE: TSX SCY 21	1994	12	2.25	○ ○ ○	
	PLC RS485 Module	305	305E0		telemechanique	TYPE: TSX SCY 21	1994	12	2.25	○ ○ ○	
	PLC RS485 Module	306	306E0		telemechanique	TYPE: TSX SCY 21	1994	12	2.25	○ ○ ○	
	PLC RS485 Module	307	307E0		telemechanique	TYPE: TSX SCY 21	1994	12	2.25	○ ○ ○	
	PLC RS485 Module	308	308E0		telemechanique	TYPE: TSX SCY 21	1994	12	2.25	○ ○ ○	
	Klemmenstrook (Noodstop)	722	XB3				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Klemmenstrook (Noodstop)	723	XB4				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Klemmenstrook (Noodstop)	724	XB5				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Aansluitklemmen	--	X12		Phoenix	UK5 N	2008	12	2.7	○ ○ ○	
	Montageplaat links										
	Relais Erasmusbrug Fase 0 t.b.v. Maasbruggen informatie paneel	405 / 118	118K1				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Erasmusbrug Fase 1 t.b.v. Maasbruggen informatie paneel	405 / 118	118K2				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Erasmusbrug Fase 5 t.b.v. Maasbruggen informatie paneel	405 / 118	118K3				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Erasmusbrug brug is gesloten t.b.v. Maasbr. inform. paneel	405 / 118	118K4				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Kon. brug Fase 0 t.b.v. Maasbruggen informatie paneel	405 / 118	118K5				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Kon. brug Fase 1 t.b.v. Maasbruggen informatie paneel	405 / 118	118K6				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Kon. brug Fase 5 t.b.v. Maasbruggen informatie paneel	405 / 118	118K7				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Kon. brug brug is gesloten t.b.v. Maasbr. inform. paneel	405 / 118	118K8				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Binn. brug Fase 0 t.b.v. Maasbruggen informatie paneel	405 / 119	119K1				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Binn. brug Fase 1 t.b.v. Maasbruggen informatie paneel	405 / 119	119K2				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Binn. brug Fase 5 t.b.v. Maasbruggen informatie paneel	405 / 119	119K3				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Binn. brug brug is gesloten t.b.v. Maasbr. inform. paneel	405 / 119	119K4				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Spoorw. brug Fase 0 t.b.v. Maasbruggen informatie paneel	405 / 119	119K5				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Spoorw. brug Fase 1 t.b.v. Maasbruggen informatie paneel	405 / 119	119K6				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Spoorw. brug Fase 5 t.b.v. Maasbruggen informatie paneel	405 / 119	119K7				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Relais Spoorw. brug brug is gesloten t.b.v. Maasbr. info. paneel	405 / 119	119K8				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Fiberoptions 250D-T/1R3X t.b.v. Maasbruggen informatie paneel	405 / 145-146	145E0				1994	12	2.18	○ ○ ○	
	achterzijde										
	achterzijde algemeen										
	Kastventilator	110	110M3	230VAC/50Hz	Rittal	SK3149	1994	12	2.7	○ ○ ○	
	TL-verlichting, WCD & schakelaar	110	110H2	TL 15W	Rittal	PS4109	1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Deurschakelaar kastverlichting	110	110S2		Rittal	PS4127	1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Thermostaat	110	110S3		Rittal	SK3112	1994	12	2.7	○ ○ ○	


		Afdeling: BBICK			opmerkinge n: laatste		Inspectief onderhoud				
Object : Afstandsbed. bruggen Kop van Zuid A940		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 400	code	instelw.				maanden		g / m / s	
1.2	Besturingskast 2										
	Kast	--	--		Rittal		2008	12	2.13	0 0 0	
	Voorzijde										
	PC Client 1	352	352E4a		levering Nijkerk	PC-GTIINFRA-V	2008	12	2.25	0 0 0	
	PC Client 2	352	352E5a		levering Nijkerk	PC-GTIINFRA-V	2008	12	2.25	0 0 0	
	PC Client 3	352	352E6a		levering Nijkerk	PC-GTIINFRA-V	2008	12	2.25	0 0 0	
	PC redantie server	352	352E3		levering Nijkerk	PC-GTIINFRA-V	2008	12	2.25	0 0 0	
	PC reserve	352	352E2a		levering Nijkerk	PC-GTIINFRA-V	2008	12	2.25	0 0 0	
	24 ports switch	352	352E2c		Hirschman	943118-005	2008	12	2.10	0 0 0	
	24 ports switch	352	352E4c		Hirschman	943118-005	2008	12	2.10	0 0 0	
	Scada Monitor Toetsenbord 16 port. KVM switch	352	352E1		ACME	SMK 590-17	2008	12	2.10	0 0 0	
	KVM switch	352	352E4b		Avocent	Long View 1000	2008	12	2.10	0 0 0	
	KVM switch	352	352E5b		Avocent	Long View 1000	2008	12	2.10	0 0 0	
	KVM switch	352	352E6b		Avocent	Long View 1000	2008	12	2.10	0 0 0	
	Quadunit	204	204E1b		Bosch	LTC 2382/90	2008	12	2.10	0 0 0	
	Quadunit	204	204E4b		Bosch	LTC 2382/90	2008	12	2.10	0 0 0	
	Quadunit	210	210E1		Bosch	LTC 2382/90	2008	12	2.10	0 0 0	
	Quadunit	205	205E1b		Bosch	LTC 2382/90	2008	12	2.10	0 0 0	
	Quadunit	206	206E1b		Bosch	LTC 2382/90	2008	12	2.10	0 0 0	
	Quadunit	206	206E4b		Bosch	LTC 2382/90	2008	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix	204	204E0		Bosch	LTC 8601	2008	12	2.10	0 0 0	
	Hulpelais	364	364K1		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	364	364K2		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	364	364K3		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	364	364K4		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	364	364K5		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	364	364K6		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	365	365K1		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	365	365K2		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	366	366K1		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	366	366K2		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	366	366K3		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	366	366K4		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	366	366K5		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	366	366K6		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	366	366K7		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	366	366K8		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	367	367K1		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	367	367K2		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	367	367K3		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	367	367K4		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	370	370K1		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	370	370K2		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	370	370K3		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	370	370K4		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	370	370K5		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	370	370K6		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	371	371K1		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	371	371K2		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	372	372K1		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	372	372K2		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	372	372K3		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	372	372K4		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	372	372K5		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	372	372K6		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	372	372K7		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	372	372K8		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	373	373K1		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	373	373K2		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	373	373K3		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	373	373K4		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	376	376K1		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	376	376K2		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	376	376K3		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulpelais	376	376K4		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	


		Afdeling: BB\CK			opmerkinge n: laatste		Inspectief onderhoud				
Object : Afstandsbed. bruggen Kop van Zuid A940		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 400	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Hulprelais	377	377K1		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulprelais	377	377K2		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulprelais	378	378K1		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulprelais	378	378K2		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulprelais	378	378K3		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulprelais	378	378K4		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulprelais	378	378K5		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulprelais	378	378K6		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulprelais	378	378K7		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulprelais	378	378K8		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulprelais	379	379K1		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulprelais	379	379K2		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulprelais	379	379K3		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	Hulprelais	379	379K4		Phoenix	EMG 17-REL/K	2008	12	2.4	0 0 0	
	dakventilator	351	351M3		Rittal	SK3149	2008	12	2.7	0 0 0	
	deurschakelaar	351	351S1		Rittal	PS4127	2008	12	2.7	0 0 0	
	Videomatrix Erasmusbrug	246	246E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix Koninginnebrug	247	247E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix Binnenhavenbrug	248	248E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix Spoorweghavenbrug	249	249E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix Pincoffsbrug	250	250E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix Piekbrug	251	251E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix Rijnhavenbrug (nog te bouwen)	252	252E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix bedientafel 1	253	253E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix bedientafel 2	254	254E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix bedientafel 3	255	255E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Achterzijde										
	12 voudige WCD	352	352X1		Rittal	7240.210	2008	12	2.13	0 0 0	
	12 voudige WCD	253	353X1		Rittal	7240.210	2008	12	2.13	0 0 0	
	Adapter	353	353E1		Onderdeel van Quadunit		2008	12	2.10	0 0 0	
	Adapter	353	353E2		Onderdeel van Quadunit		2008	12	2.10	0 0 0	
	Adapter	353	353E3		Onderdeel van Quadunit		2008	12	2.10	0 0 0	
	Adapter	353	353E4		Onderdeel van Quadunit		2008	12	2.10	0 0 0	
	Adapter	353	353E5		Onderdeel van Quadunit		2008	12	2.10	0 0 0	
	Adapter	353	353E6		Onderdeel van Quadunit		2008	12	2.10	0 0 0	
	Thermostaat	351	351S3		Rittal	SK3112	2008	12	2.7	0 0 0	
	Kast verlichting	351	351E2		Rittal	PS4109	2008	12	2.7	0 0 0	
	PLC Voedingunit	361	361A2		Schneider	PSX PSY 2600	2008	12	2.25	0 0 0	
	PLC CPU	361	361A3		Schneider	TSX CPU 1200	2008	12	2.25	0 0 0	
	PLC Ethernet Webserver	361	361A4		Schneider	TSX ETY 110W	2008	12	2.25	0 0 0	
	PLC input kaart	362	362A0		Schneider	TSX DEY1602	2008	12	2.25	0 0 0	
	PLC output kaart	364	364A0		Schneider	TSX DSY 16T2	2008	12	2.25	0 0 0	
	PLC output kaart	366	366A0		Schneider	TSX DSY 16T2	2008	12	2.25	0 0 0	
	PLC input kaart	368	368A0		Schneider	TSX DEY1602	2008	12	2.25	0 0 0	
	PLC output kaart	370	370A0		Schneider	TSX DSY 16T2	2008	12	2.25	0 0 0	
	PLC output kaart	370	372A0		Schneider	TSX DSY 16T2	2008	12	2.25	0 0 0	
	PLC input kaart	374	374A0		Schneider	TSX DEY1602	2008	12	2.25	0 0 0	
	PLC output kaart	376	376A0		Schneider	TSX DSY 16T2	2008	12	2.25	0 0 0	
	PLC output kaart	378	378A0		Schneider	TSX DSY 16T2	2008	12	2.25	0 0 0	
	installatie-automaat 1P+N 4A	352	352F1		Merlin Gerin	19249	2008	12	2.13	0 0 0	
	installatie-automaat 1P+N 4A	353	353F1		Merlin Gerin	19249	2008	12	2.13	0 0 0	
	installatie-automaat 1P+N 4A	361	361F1		Merlin Gerin	19249	2008	12	2.13	0 0 0	
	Aansluitklemmen (Aarding)	--	X10		Phoenix	UKK5 PE	2008	12	2.7	0 0 0	
	Aansluitklemmen	--	X11		Phoenix	UK5 N	2008	12	2.7	0 0 0	
1.3	Videokast										
	Kast (metaal)	200	---				1994	12	2.13	0 0 0	
	Kast WCD - voeding rek 11	202	202X5		B&J	2300 EAP	1994	12	2.13	0 0 0	
	Kast WCD - voeding rek 12	202	202X6		B&J	2300 EAP	1994	12	2.13	0 0 0	
	Kast WCD - voeding rek 13	202	202X7		B&J	2300 EAP	1994	12	2.13	0 0 0	
	Kast WCD - voeding rek 14	203	203X0		B&J	2300 EAP	1994	12	2.13	0 0 0	
	Kast WCD - voeding rek 15 reserve	203	203X1		B&J	2300 EAP	1994	12	2.30	0 0 0	
	Kast WCD - voeding rek 16	203	203X2		B&J	2300 EAP	1994	12	2.13	0 0 0	
	Kast WCD - voeding rek 17	203	203X3		B&J	2300 EAP	1994	12	2.13	0 0 0	
	Kast WCD - voeding rek 19 reserve	203	203X4		B&J	2300 EAP	1994	12	2.30	0 0 0	
	Kast WCD - voeding rek 20 reserve	203	203X5		B&J	2300 EAP	1994	12	2.30	0 0 0	


 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Afdeling: BB\CK			opmerkinge n: laatste		Inspectief onderhoud				
Object : Afstandsbed. bruggen Kop van Zuid A940		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 400	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Rek 11 - video omzetters (COE)	202	202E5		QCAT	3170B	1994	12	2.18	0 0 0	
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Erasmusbrug	204	218E2	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Erasmusbrug	204	219E2	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Erasmusbrug	204	220E2	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Erasmusbrug	204	204E8a	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter data/audio → glasvezel (170 3TX) - Erasmusbrug	204	204E8b	3 kanaals zende	QCAT	170 3TX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Koninginnebrug	206	224E2	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Koninginnebrug	206	225E2	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Koninginnebrug	206	226E2	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Koninginnebrug	206	206E8a	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter data/audio → glasvezel (170 3TX) - Koninginnebrug	206	206E8b	3 kanaals zende	QCAT	170 3TX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Rek 12 - video omzetters (COE)	202	202E6		QCAT	3170B	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Binnenhavenbrug	205	204E2	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Binnenhavenbrug	205	205E2	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Binnenhavenbrug	205	205E8a	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter data/audio → glasvezel (170 3TX) - Binnenhavenbrug	205	205E8b	3 kanaals zende	QCAT	170 3TX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Spoorweghavenbrug	208	211E2	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Spoorweghavenbrug	208	212E2	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter data/audio → glasvezel (170 3TX) - Spoorweghavenbrug	208	208E8a	3 kanaals zende	QCAT	170 3TX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Rek 13 - video omzetters (COE)	202	202E7		QCAT	3170B	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Pincoffsbrug	209	229E2	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Pincoffsbrug	209	209E8a	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter data/audio → glasvezel (170 3TX) - Pincoffsbrug	209	209E8b	3 kanaals zende	QCAT	170 3TX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Piekbrug	207	234E2	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter glasvezel → video (170 3RX) - Piekbrug	207	207E8a	3 kanaals ontvange	QCAT	170 3RX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Omzetter data/audio → glasvezel (170 3TX) - Piekbrug	207	207E8b	3 kanaals zende	QCAT	170 3TX	1994	12	2.18	0 0 0	1.3-1
	Rek 14 - video omzetters (COE) reserve	203	203E0		QCAT	3170B	1994	12	2.30	0 0 0	1.3-1
	Rek 15 - video omzetters - blindplaat reserve	201	201E2	4xsign dist	Bosch		1994	12	2.30	0 0 0	1.3-1
	Rek 16 - video matrix	203	203E2	(64 video ingangen)	Grundig	VAZ 300	1994	12	2.10	0 0 0	
	Ingangskaart			DKM-11			1994	12	2.10	0 0 0	
	Ingangskaart			DKM-11			1994	12	2.10	0 0 0	
	Ingangskaart			DKM-11			1994	12	2.10	0 0 0	
	Ingangskaart			DKM-11			1994	12	2.10	0 0 0	
	Ingangskaart			DKM-11			1994	12	2.10	0 0 0	
	Ingangskaart			DKM-11			1994	12	2.10	0 0 0	
	Uitgangskaart			DKV-01			1994	12	2.10	0 0 0	
	Uitgangskaart			DKV-01			1994	12	2.10	0 0 0	
	Uitgangskaart			DKV-01			1994	12	2.10	0 0 0	
	Uitgangskaart			DKV-01			1994	12	2.10	0 0 0	
	Rek 17 - video matrix	203	203E3	(64 video ingangen)	Grundig	VAZ 300	1994	12	2.10	0 0 0	
	Ingangskaart			DKM-11			1994	12	2.10	0 0 0	
	Ingangskaart			DKM-11			1994	12	2.10	0 0 0	
	Rek 18 - 32 BNC uitgangen naar Monitoren Lessenaar achteraan	201					1994	12	2.10	0 0 0	
	Kastventilator	202	202M4	230VAC/50Hz	Rittal	SK3149	1994	12	2.7	0 0 0	
	TL-verlichting, WCD & schakelaar	202	202H2	TL 15W	Rittal	PS4109	1994	12	2.7	0 0 0	
	Deurschakelaar kastverlichting	202	202S2		Rittal	PS4127	1994	12	2.7	0 0 0	
	Thermostaat	202	202S4		Rittal	SK3112	1994	12	2.7	0 0 0	
	achterzijde rechts										
	Klemmenstrook	?	?				1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais aansturing alarm videomatrix Spoorweghavenbrug	256	256K4		Omron	G6B-4BND	1994	12	2.10	0 0 0	
	Relais aansturing alarm videomatrix Binnenhavenbrug	256	256K3		Omron	G6B-4BND	1994	12	2.10	0 0 0	
	Relais aansturing alarm videomatrix Koninginnebrug	256	256K2		Omron	G6B-4BND	1994	12	2.10	0 0 0	
	Relais aansturing alarm videomatrix Erasmusbrug	256	256K1		Omron	G6B-4BND	1994	12	2.10	0 0 0	
	Relais aansturing videomatrix is stand-by	256	256K8		Omron	G6B-4BND	1994	12	2.10	0 0 0	
	Relais aansturing alarm videomatrix Rijnhavenbrug (nog bouwen)	256	256K7		Omron	G6B-4BND	1994	12	2.10	0 0 0	
	Relais aansturing alarm videomatrix Piekbrug	256	256K6		Omron	G6B-4BND	1994	12	2.10	0 0 0	
	Relais aansturing alarm videomatrix Pincoffsbrug	256	256K5		Omron	G6B-4BND	1994	12	2.10	0 0 0	
	Klemmenstrook (Videokast 220VAC)	730	XV1				1994	12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstrook (Videokast 24VDC)	731	XV2				1994	12	2.7	0 0 0	
	Videomatrix Erasmusbrug	246	246E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix Koninginnebrug	247	247E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix Binnenhavenbrug	248	248E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix Spoorweghavenbrug	249	249E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix Pincoffsbrug	250	250E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix Piekbrug	251	251E2				1994	12	2.10	0 0 0	
	Videomatrix Rijnhavenbrug (nog te bouwen)	252	252E2				1994	12	2.10	0 0 0	


 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Afdeling: BB\CK			opmerkinge n: laatste		Inspectief onderhoud				
Object : Afstandsbed. bruggen Kop van Zuid A940		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 400	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Videomatrix bedientafel 1	253	253E2				1994	12	2.10	○ ○ ○	
	Videomatrix bedientafel 2	254	254E2				1994	12	2.10	○ ○ ○	
	Videomatrix bedientafel 3	255	255E2				1994	12	2.10	○ ○ ○	
	Rek 19 - audio/data matrix	201	REK 19		Rittal		1994	12	2.10	○ ○ ○	
	Rek 19 Patchkast										
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.1 Erasmusbrug	131	131K1				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.1 Konn. brug	131	131K2				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.1 Binnenh. brug	131	131K3				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.1 Spoorw. brug	131	131K4				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.1 Pinchoffsbrug	131	131K5				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.1 Piekbrug	131	131K6				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.1 Rijnhavenbrug	131	131K7				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.1 brug 8	131	131K8				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.1 brug 9	132	132K1				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.1 brug 10	132	132K2				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.2 Erasmusbrug	132	132K3				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.2 Konn. brug	132	132K4				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.2 Binnenh. brug	132	132K5				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.2 Spoorw. brug	132	132K6				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.2 Pinchoffsbrug	132	132K7				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.2 Piekbrug	132	132K8				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.2 Rijnhavenbrug	133	133K1				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.2 brug 8	133	133K2				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.2 brug 9	133	133K3				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.2 brug 10	133	133K4				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audi / Data omschakeling Bedieningsles.3 Erasmusbrug	133	133K5				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.3 Konn. brug	133	133K6				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.3 Binnenh. brug	133	133K7				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.3 Spoorw. brug	133	133K8				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.3 Pinchoffsbrug	134	134K1				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.3 Piekbrug	134	134K2				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.3 Rijnhavenbrug	134	134K3				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.3 brug 8	134	134K4				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.2 brug 9	134	134K5				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
	Relais Audio / Data omschakeling Bedieningsles.2 brug 10	134	134K6				1994	12	2.7	○ ○ ○	1.3-2
1.4	Kast monitoringsysteem (TNO)										
	voorzijde										
?	Kast	?	?								
	Monitor (ICT Gemeentewerken)	1340	nvt.					ICT	ICT		
	Pc (ICT Gemeentewerken)	1340	nvt.					ICT	ICT		
	Toetsenbord en muis (ICT Gemeentewerken)	1340	nvt.					ICT	ICT		
?	Glasvezelomzetter	1340	?					12	2.7	○ ○ ○	
?	Netvoeding tbv. glasvezelomzetter	1340	?					12	2.7	○ ○ ○	
1.5	Patchkast										
	voorzijde										
	Kast (metaal)	300	---				1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Glasvezel patchpanel Rek 1 t/m 7	204	204X1				1994	12-jan	2.25	○ ○ ○	
	Omzetter glasvezel → RS485 - Erasmusbrug	303	303E1		Hirschmann	OZD485G2BFOC	1994	12	2.18	○ ○ ○	
	Omzetter glasvezel → RS485 - Koninginnebrug	304	304E1		Hirschmann	OZD485G2BFOC	1994	12	2.18	○ ○ ○	
	Omzetter glasvezel → RS485 - Binnenhavenbrug	305	305E1		Hirschmann	OZD485G2BFOC	1994	12	2.18	○ ○ ○	
	Omzetter glasvezel → RS485 - Spoorweghavenbrug	306	306E1		Hirschmann	OZD485G2BFOC	1994	12	2.18	○ ○ ○	
	Omzetter glasvezel → RS485 - Pincoffsbrug	307	307E1		Hirschmann	OZD485G2BFOC	1994	12	2.18	○ ○ ○	
	Omzetter glasvezel → RS485 - Piekbrug	308	308E1		Hirschmann	OZD485G2BFOC	1994	12	2.18	○ ○ ○	
	achterzijde										
	Kast	301	---		Rittal	DK7777	1994	12	2.13	○ ○ ○	
	TL-verlichting, WCD & schakelaar	302	302H7	TL 15W	Rittal	PS4109	1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Deurschakelaar kastverlichting	302	302S7		Rittal	PS4127	1994	12	2.13	○ ○ ○	
	achterzijde rechts										
	Klemmenstrook (Patchkast 220VAC)	728	XP1				1994	12	2.7	○ ○ ○	
	Klemmenstrook (Patchkast 24VDC)	729	XP2				1994	12	2.7	○ ○ ○	
1.6	Router-modemkast (tegen muur, naast raam)	?									
	Router tbv. monitoringsysteem (ICT Gemeentewerken)	nvt.	nvt.				2008	ICT	ICT		


		Afdeling: BBICK			opmerkinge n: laatste		Inspectief onderhoud				
Object : Afstandsbed. bruggen Kop van Zuid A940		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 400	code	instelw.				maanden		g / m / s	
1.7	Werkplek 1										
	Montageplaat 1										
	Microfoon voorversterker	406	406E0		Hago	9597000		12	2.17	○ ○ ○	
	Microfoon voorversterker	406	406E4		RDL	FP-MP1		12	2.17	○ ○ ○	
	Adapter 230VAC/12V	406	406E3					12	2.17	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	407	407X1		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	407	407X2		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	407	407X3		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	407	407X4		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	407	407X5		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	407	407X6		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	12 voudige WCD	402	402X1		Rittal	7240.210		12	2.13	○ ○ ○	
	12 voudige WCD	402	403X1		Rittal	7240.210		12	2.13	○ ○ ○	
	KVM Switch	402	402E3b		Misco	767774		12	2.25	○ ○ ○	
	installatie-automaat 1P+N 16A	402	402F1		Merlin Gerin	19254		12	2.13	○ ○ ○	
	installatie-automaat 1P+N 16A	403	403F1		Merlin Gerin	19254		12	2.13	○ ○ ○	
	installatie-automaat 1P+N 4A	403	403F8		Merlin Gerin	19249		12	2.13	○ ○ ○	
	installatie-automaat 1P+N 16A	403	403F9		Merlin Gerin	19254		12	2.13	○ ○ ○	
	16 Kan. Encoder	404	404E0		Q Cat	16CE		12	2.10	○ ○ ○	
	Voedingsunit 5V	403	403G8		Phoenix	CM62-PS-230AC/5DC/1		12	2.13	○ ○ ○	
	Hulpelais	116	116K2		Phoenix	EMG 17-REL/KSR-24/21-21-LC		12	2.4	○ ○ ○	
	Hulpelais	116	116K3		Phoenix	EMG 17-REL/KSR-24/21-21-LC		12	2.4	○ ○ ○	
	Aansluitklemmen	--	X1		Phoenix	UK5 N		12	2.7	○ ○ ○	
	Aansluitklemmen	--	X2		Phoenix	UK5 N		12	2.7	○ ○ ○	
	Voeding Marfoon	601	--					HbR	HbR		
	Modem	601	--					HBR	HBR		
	Toetsenbord							HBR	HBR		
1.8	werkplek 2										
	Montageplaat 2										
	Data Aansluiting	430	430X1		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	430	430X2		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	430	430X3		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	430	430X4		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	3 voudige WCD	425	425X1		Rittal	7240.110		12	2.13	○ ○ ○	
	3 voudige WCD	425	425X5		Rittal	7240.110		12	2.13	○ ○ ○	
	Aansluitklemmen	--	X3		Phoenix	UK5 N		12	2.7	○ ○ ○	
	Universele Schakelunit	430	430E2b					12	2.7	○ ○ ○	
1.9	Werkplek 3										
	Montageplaat 3										
	Microfoon voorversterker	506	506E0		Hago	9597000		12	2.17	○ ○ ○	
	Microfoon voorversterker	506	506E4		RDL	FP-MP1		12	2.17	○ ○ ○	
	Adapter 230VAC/12V	506	506E3					12	2.17	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	507	507X1		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	507	507X2		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	507	507X3		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	507	507X4		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	507	507X5		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	507	507X6		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	12 voudige WCD	502	502X1		Rittal	7240.110		12	2.13	○ ○ ○	
	12 voudige WCD	502	503X1		Rittal	7240.110		12	2.13	○ ○ ○	
	KVM Switch	502	502E3b		Misco	767774		12	2.25	○ ○ ○	
	installatie-automaat 1P+N 16A	502	502F1		Merlin Gerin	19254		12	2.13	○ ○ ○	
	installatie-automaat 1P+N 16A	503	503F1		Merlin Gerin	19254		12	2.13	○ ○ ○	
	installatie-automaat 1P+N 4A	503	503F8		Merlin Gerin	19249		12	2.13	○ ○ ○	
	installatie-automaat 1P+N 16A	503	503F9		Merlin Gerin	19254		12	2.13	○ ○ ○	
	16 Kan. Encoder	504	504E0		Q Cat	16CE		12	2.10	○ ○ ○	
	Voedingsunit 5V	503	503G8		Phoenix	CM62-PS-230AC/5DC/1		12	2.13	○ ○ ○	
	Hulpelais	116	116K4		Phoenix	EMG 17-REL/KSR-24/21-21-LC		12	2.4	○ ○ ○	
	Hulpelais	116	116K5		Phoenix	EMG 17-REL/KSR-24/21-21-LC		12	2.4	○ ○ ○	
	Aansluitklemmen	--	X4		Phoenix	UK5 N		12	2.7	○ ○ ○	
	Aansluitklemmen	--	X5		Phoenix	UK5 N		12	2.7	○ ○ ○	
	PC	501	--					HBR	HBR	○ ○ ○	


		Afdeling: BBICK			opmerkinge n: laatste		Inspectief onderhoud				
Object : Afstandsbed. bruggen Kop van Zuid A940		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 400	code	instelw.				maanden		g / m / s	
1.10	Modem	501	--					HBR	HBR	○ ○ ○	
	Werkplek 4										
	Montageplaat 4										
	Data Aansluiting	530	530X1		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	530	530X2		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	530	530X3		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	530	530X4		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	3 voudige WCD	525	525X1		Rittal	7240.110		12	2.13	○ ○ ○	
	3 voudige WCD	525	525X5		Rittal	7240.110		12	2.13	○ ○ ○	
	Aansluitklemmen	--	X6					12	2.7	○ ○ ○	
	PC Doorvaartsysteem	520	--					12	2.25	○ ○ ○	
	Data Multiplexer Doorvaartsysteem	520	--					12	2.25	○ ○ ○	
	uitleesunit Doorvaartsysteem	520	--					12	2.25	○ ○ ○	
	uitleesunit Doorvaartsysteem	520	--					12	2.25	○ ○ ○	
	Voedingsunit Doorvaartsysteem	520	--					12	2.13	○ ○ ○	
	Modem Doorvaartsysteem	520	--					12	2.25	○ ○ ○	
	Modem Doorvaartsysteem	520	--					12	2.25	○ ○ ○	
	Modem Doorvaartsysteem	520	--					12	2.25	○ ○ ○	
	Modem Doorvaartsysteem	520	--					12	2.25	○ ○ ○	
	Modem Doorvaartsysteem	520	--					12	2.25	○ ○ ○	
	Modem Doorvaartsysteem	520	--					12	2.25	○ ○ ○	
1.11	Werkplek 5										
	Montageplaat 5										
	Microfoon voorversterker	606	606E0		Hago	9597000		12	2.17	○ ○ ○	
	Microfoon voorversterker	606	606E4		RDL	FP-MP1		12	2.17	○ ○ ○	
	Adapter 230VAC/12V	606	606E3					12	2.17	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	607	607X1		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	607	607X2		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	607	607X3		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	607	607X4		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	607	607X5		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	Data Aansluiting	607	607X6		Conta-clip	RJS45 (15256.2)		12	2.7	○ ○ ○	
	12 voudige WCD	602	602X1		Rittal	7240.110		12	2.13	○ ○ ○	
	12 voudige WCD	602	603X1		Rittal	7240.110		12	2.13	○ ○ ○	
	KVM Switch	602	602E3b					12		○ ○ ○	
	installatie-automaat 1P+N 16A	602	602F1		Merlin Gerin	19254		12	2.13	○ ○ ○	
	installatie-automaat 1P+N 16A	603	603F1		Merlin Gerin	19254		12	2.13	○ ○ ○	
	installatie-automaat 1P+N 4A	503	603F8		Merlin Gerin	19249		12	2.13	○ ○ ○	
	16 Kan. Encoder	604	604E0		Q Cat	16CE		12	2.10	○ ○ ○	
	Voedingsunit 5V	603	603G8		Phoenix	CM62-PS-230AC/5DC/1		12	2.13	○ ○ ○	
	Hulprelais	116	116K6		Phoenix	EMG 17-REL/KSR-24/21-21-LC		12	2.4	○ ○ ○	
	Hulprelais	116	116K7		Phoenix	EMG 17-REL/KSR-24/21-21-LC		12	2.4	○ ○ ○	
	Aansluitklemmen	--	X7		Phoenix	UK5 N		12	2.7	○ ○ ○	
	Aansluitklemmen	--	X8		Phoenix	UK5 N		12	2.7	○ ○ ○	
	Voeding Marifoon	601	--					HBR	HBR	○ ○ ○	
	Modem	601	--					HBR	HBR	○ ○ ○	
1.12	Kast "Netvoeding - Generatorvoeding" 4e etage										
	voorzijde links										
	Ampèremeter net voeding	405 / 23-005	P51A	0-100A			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Ampèremeter net voeding	405 / 23-005	P51B	0-100A			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Ampèremeter net voeding	405 / 23-005	P51C	0-100A			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Voltmeter net voeding	405 / 23-005	P52	0-500V			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Voltmeter omschakelaar	405 / 23-005	S52				1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Signaallamp rood - netschakelaar niet paraat	405 / 23-011	H113	24VDC / 2W			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Signaallamp rood - netschakelaar uit	405 / 23-011	H115	24VDC / 2W			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Signaallamp rood - storing netspanning	405 / 23-011	H114	24VDC / 2W			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Signaallamp oranje - automatisch naar net	405 / 23-009	H96	24VDC / 2W			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Signaallamp rood - storing netomschakelaar	405 / 23-009	H97	24VDC / 2W			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Drukknop/signaallamp rood - reset storing	405 / 23-009	S95 / H95	24VDC / 2W			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	voorzijde rechts										
	Ampèremeter generator voeding	405 / 23-005	P55A	0-100A			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Ampèremeter generator voeding	405 / 23-005	P55B	0-100A			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Ampèremeter generator voeding	405 / 23-005	P55C	0-100A			1994	12	2.13	○ ○ ○	
	Voltmeter generator voeding	405 / 23-005	P56	0-500V			1994	12	2.13	○ ○ ○	

		Afdeling: BBICK			opmerkinge n: laatste		Inspectief onderhoud				
Object : Afstandsbed. bruggen Kop van Zuid A940		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 400	code	instelw.				maanden		g / m / s	
?	Voltmeter omschakelaar	405 / 23-005	S56				1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp rood - generator schakelaar niet paraat	405 / 23-011	H116	24VDC / 2W			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp rood - generator schak. uit	405 / 23-011	H117	24VDC / 2W			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp groen - generator schak. in	405 / 23-011	H118	24VDC / 2W			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp rood - storing aggregaat	405 / 23-009	H98	24VDC / 2W			1994	12	2.13	0 0 0	
	Drukknop/signaallamp geel - proefstart belast	405/23 009-012	S93 / H120	24VDC / 2W			1994	12	2.13	0 0 0	
	Drukknop zwart - lamptest	405/23 009-011	S96	24VDC / 2W			1994	12	2.13	0 0 0	
	binnenzijde										
	Kast (metaal)	?	---				1994	12	2.13	0 0 0	
	Batterijen 2 x 12VDC	405 / 23-014	U145	24VDC / 2W			1994	12	2.13	0 0 0	
	Batterijlader	405 / 23-014	U141	28VDC / 10A			1994	12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator ampèremeter net voeding	405 / 23-005	T50B	100 / 5			1994	12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator ampèremeter net voeding	405 / 23-005	T50A	100 / 5			1994	12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator ampèremeter net voeding	405 / 23-005	T50C	100 / 5			1994	12	2.13	0 0 0	
	Hoofdschakelaar netvoeding	405 / 23-005	S50	125A, 4-polig			1994	12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar in / uit netspanning	405/23 011-013	Q132	250A, 3-polig	Sprecher + Schuh	CA 1 - 100	1994	12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden netvoeding	405 / 23-005	F51A/B/C	50A, 3 fasen			1994	12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator ampèremeter Generator Voeding	405 / 23-005	T54A	100 / 5			1994	12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator ampèremeter Generator Voeding	405 / 23-005	T54B	100 / 5			1994	12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator ampèremeter Generator Voeding	405 / 23-005	T54C	100 / 5			1994	12	2.13	0 0 0	
	Hoofdschakelaar Generatorvoeding	405 / 23-005	S54	125A, 4-polig			1994	12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar in / uit generator voeding	405/23 011-013	Q134	250A, 3-polig	Sprecher + Schuh	CA 1 - 100	1994	12	2.13	0 0 0	
	Smeltveiligheden generatorvoeding	405 / 23-005	F55A/B/C	50A, 3 fasen							
	Smeltveiligheden netvoeding	405 / 23-006	F60A/B/C	50A, 3 fasen			1994	12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstroken	405 / 23-015	X2				1994	12	2.13	0 0 0	
	PLC-ABB 07KR 264 R2	405/23 008-009	U80		ABB	07 KR 264 R2	1994	12	2.13	0 0 0	
	Synchronisatieschakeling	405 / 23-013	U133		Holec		1994	12	2.13	0 0 0	
	Relais netschakelaar Q132 in	405 / 23-008	K81	5A, 4-polig	Sprecher + Schuh	CS 4C - 40E	1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais netschakelaar Q132 uit	405 / 23-008	K82	5A, 4-polig	Sprecher + Schuh	CS 4C - 40E	1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais netschakelaar Q134 in	405 / 23-008	K83	5A, 4-polig	Sprecher + Schuh	CS 4C - 40E	1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais netschakelaar Q134 uit	405 / 23-008	K84	5A, 4-polig	Sprecher + Schuh	CS 4C - 40E	1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais Storing Net schakelaar	405 / 23-008	K86	5A, 4-polig	Sprecher + Schuh	CS 4C - 22Z	1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais Storing Aggregaat	405 / 23-012	K122	5A, 4-polig	Sprecher + Schuh	CS 4C - 22Z	1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais Start Aggregaat	405 / 23-008	K85	5A, 4-polig			1994	12	2.7	0 0 0	
	Diodeblok t.b.v Signaallampjes	405/23 011-012	V113 t/m V120	14 Stuks			1994	12	2.7	0 0 0	
	Installatie automaat synchronisatie	405 / 23-013	F133	4-polig, 16A	Merlin Gerin	Multi 9 C60a B16	1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatie automaat/hulpcontactblok - voeding batterijlader	405 / 23-006	F61	2-polig, 16A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatie automaat voeding Wcd X67	405 / 23-006	F67	2-polig, 16A	Merlin Gerin		1994	12	2.13	0 0 0	
	Relais Synchronisatie Rail	405 / 23-009	K92	6A, 4-polig			1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais Synchronisatie Net	405 / 23-009	K93	6A, 8-polig			1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais Synchronisatie Generator	405 / 23-009	K94	6A, 8-polig			1994	12	2.7	0 0 0	
	Installatie automaat Voeding PLC	405 / 23-014	F147	1-polig, 10A			1994	12	2.7	0 0 0	
	Installatie automaat/hulpcontactblok - voeding Signalering	405 / 23-014	F148	1-polig, 10A			1994	12	2.7	0 0 0	
	Installatie automaat spanningsmeting netvoeding	405 / 23-005	F52	4-polig, 6A	Merlin Gerin	Multi 9 C60a B6	1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatie automaat netvoeding	405 / 23-013	F131	4-polig, 16A	Merlin Gerin	Multi 9 C60a B16	1994	12	2.13	0 0 0	
	Spanningsbewakingsrelais	405 / 23-013	F130	2-polig			1994	12	2.7	0 0 0	
	Werkschakelaar netspanning	405/23 08-11-13	S132	4-polig			1994	12	2.7	0 0 0	
	WCD 220V - in kast	405 / 23-006	X67	2 - polig + Aarde			1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatie automaat spanningsmeting generatorvoeding	405 / 23-005	F56	4-polig, 6A	Merlin Gerin	Multi 9 C60a B6	1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatie automaat generatorvoeding	405 / 23-013	F137	4-polig, 16A	Merlin Gerin	Multi 9 C60a B16	1994	12	2.13	0 0 0	
	Spanningsbewakingsrelais	405 / 23-013	F136	2-polig			1994	12	2.7	0 0 0	
	Werkschakelaar generator	405/23 08-11-13	S134	4-polig			1994	12	2.7	0 0 0	
	Klemmenstroken	405 / 23-015	X1				1994	12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstroken	405 / 23-015	X3				1994	12	2.13	0 0 0	
1.13	Kast "Dieselpaneel" Beganeground										
	voorzijde										
	Ampèremeter diesel voeding	405 / 24-005	P51A	0-100A			1994	12	2.13	0 0 0	
	Ampèremeter diesel voeding	405 / 24-005	P51B	0-100A			1994	12	2.13	0 0 0	
	Ampèremeter diesel voeding	405 / 24-005	P51C	0-100A			1994	12	2.13	0 0 0	
	Frequentie meter generatorvoeding	405 / 24-005	P56	44-56Hz	Faget		1994	12	2.13	0 0 0	
	Voltmeter generator voeding	405 / 24-005	P55	0-500V			1994	12	2.13	0 0 0	
	Urenteller aggregaat	405 / 24-005	P57	00094,8 UUR	Faget		1994	12	2.13	0 0 0	
	Voltmeter omschakelaar	405 / 24-005	S55				1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp rood - start storing	405 / 24-009	H95	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp rood - koelwater temp. te hoog	405 / 24-009	H96	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp rood - oliedruk te laag	405 / 24-009	H97	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	

		Afdeling: BBICK			opmerkinge n: laatste		Inspectief onderhoud				
Object : Afstandsbed. bruggen Kop van Zuid A940		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 400	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Signaallamp rood - storing trimpomp	405 / 24-009	H98	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp rood - brandstofniv. te laag	405 / 24-010	H101	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp rood - storing voeding hulpwerktuigen	405 / 24-010	H102	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp rood - ventilatieklep open niet	405 / 24-010	H103	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp oranje - externe start	405 / 24-010	H104	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Druknop geel - proefstart onbelast	405/24 009-012	S94	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp geel - proefstart onbelast	405 / 24-012	H121	28V/45mA							
	Signaallamp rood - noodstop in	405 / 24-012	H122	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp rood - wekrschakelaar uit	405 / 24-012	H123	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp rood - storing aggregaat	405 / 24-010	H105	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Druknop/signaallamp rood - vermogensschak. uit	405/24 011-010	S112/H106	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Druknop/signaallamp rood - reset storing	405/24 009-010	S95/H108	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp rood - netvoeding hulpwerktuigen uit	405 / 24-011	H113	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Signaallamp groen - generator voeding hulpwerktuigen in	405 / 24-011	H114	28V/45mA			1994	12	2.13	0 0 0	
	Druknop rood - noodstop	405/24 010-012	S103				1994	12	2.16	0 0 0	
	Druknop zwart - lampstest	405/24 009-011	S96				1994	12	2.13	0 0 0	
	Voltmeter t.b.v. spanning uit batterijlader	405 / 24-014	P148	0-40V			1994	12	2.13	0 0 0	
	Ampèremeter t.b.v. stroom uit batterijlader	405 / 24-014	P141	0-15A			1994	12	2.13	0 0 0	
	Werkshakelaar voorverwarming diesel	405 / 24-006	S63				1994	12	2.13	0 0 0	
	Schakelaar brandstoftrimpomp uit / hand / auto	405 / 24-009	S97				1994	12	2.13	0 0 0	
1.14	Kast "Dieselpaneel"										
	binnenzijde										
	Kast (metaal)	?	---				1994	12	2.13	0 0 0	
	Gestabiliseerde voeding gelijkspanning	405 / 24-014	U141	24Vdc, 10Adc			1994	12	2.15	0 0 0	
	Batterijen 2x 12VDC	405 / 24-014	U145	24vdc			1994	12	2.15	0 0 0	
	Diode	405 / 24-014	V143				1994	12	2.13	0 0 0	
	PLC-ABB 07KR 264 R2	405/24 8-9-10	U80		ABB	07 KR 264 R2	1994	12	2.25	0 0 0	
	Relais Net schakelaar in	405 / 24-008	K81	6A, 4-polig	Sprecher + Schuh	CS 4C - 22Z	1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais Generator schakelaar in	405 / 24-008	K82	6A, 4-polig	Sprecher + Schuh	CS 4C - 22Z	1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais uitschakelen Vermogens schakelaar	405 / 24-008	K87	6A, 4-polig	Sprecher + Schuh	CS 4C - 40E	1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais Storing Aggregaat	405 / 24-008	K88	6A, 4-polig	Sprecher + Schuh	CS 4C - 22Z	1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais Sturing Ventilatieklep	405 / 24-010	K107	6A, 8-polig	Sprecher + Schuh	CS 4C - 31Z+22	1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais Externe start	405 / 24-011	K111	6A, 4-polig	Sprecher + Schuh	CS 4C - 40E	1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais Aggregaat draait	405 / 24-014	K146	6A, 4-polig	Sprecher + Schuh	CS 4C - 40E	1994	12	2.7	0 0 0	
	Diodenblok t.b.v. lampentest signaallampen	405/24 011-012	V113 t/m V122	10 stuks			1994	12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar Generator voeding	405 / 24-005	Q57	CA3-37 -N-11	Sprecher + Schuh	CA 3 - 37 - N - 11	1994	12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar Net voeding	405 / 24-005	Q58	CA3-37 -N-11	Sprecher + Schuh	CA 3 - 37 - N - 11	1994	12	2.13	0 0 0	
	Fase bewakingsrelais	405 / 24-005	F56		Dold	BA 9043	1994	12	2.13	0 0 0	
	Relais Start Aggregaat	405 / 24-008	K85	Bosch ?A,1-polig			1994	12	2.7	0 0 0	
	Relais Stop Aggregaat	405 / 24-008	K86	Bosch ?A,1-polig			1994	12	2.7	0 0 0	
	Vermogensautomaat	405 / 24-005	Q54	100A, 3-polig	Merlin Gerin	NS100N	1994	12	2.13	0 0 0	lo-1, lr-1, lm-6
	Stroomtransformator ampèremeter Generator voeding	405 / 24-005	T50A	100 / 5			1994	12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator ampèremeter Generator voeding	405 / 24-005	T50B	100 / 5			1994	12	2.13	0 0 0	
	Stroomtransformator ampèremeter Generator voeding	405 / 24-005	T50C	100 / 5			1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatie automaat spanningsmeting Generator voeding	405 / 24-005	F55	4-polig, 6A	Merlin Gerin	Multi 9 C60a B6	1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatie automaat Net voeding	405 / 24-005	F58	2-polig, 6A	Merlin Gerin	Multi 9 DPN N B16	1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatieautomaat/hulpcontactblok - Voeding batterijlader	405 / 24-006	F61	2-polig, 16A	Merlin Gerin	Multi 9 DPN N B16	1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatie automaat Voeding trimpomp	405 / 24-006	F62	4-polig, 6A	Merlin Gerin	Multi 9 C60a B6	1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatieautomaat/hulpcontactblok - Voeding voorverwarming	405 / 24-006	F63	2-polig, 16A	Merlin Gerin	Multi 9 DPN N B16	1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatieautomaat/hulpcontactblok - Voeding ventilator	405 / 24-006	F65	2-polig, 16A	Merlin Gerin	Multi 9 DPN N B16	1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatie automaat wcd X67	405 / 24-006	F67	2-polig, 16A	Merlin Gerin	Multi 9 DPN N B16	1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatieautomaat/hulpcontactblok - Ventilator sturing	405 / 24-006	F68	2-polig, 16A	Merlin Gerin	Multi 9 DPN N B16	1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatie automaat Voeding PLC	405 / 24-014	F147	1-polig, 10A	Merlin Gerin	Multi 9 DPN N B10	1994	12	2.13	0 0 0	
	Installatieautomaat/hulpcontactblok - Voeding signalering	405 / 24-014	F148	1-polig, 10A	Merlin Gerin	Multi 9 DPN N B10	1994	12	2.13	0 0 0	
	Magneetschakelaar Trimpomp	405 / 24-009	Q91/F91	CA3-9-10	Sprecher + Schuh	CA 3 - 9 - 10	1994	12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar Voorverwarming	405 / 24-009	Q64	CA3-9-10	Sprecher + Schuh	CA 3 - 9 - 10	1994	12	2.7	0 0 0	
	Magneetschakelaar Ventilator	405 / 24-006	Q66	CA3-9-10	Sprecher + Schuh	CA 3 - 9 - 10	1994	12	2.7	0 0 0	
	Werkshakelaar generator	405/24 10-12-14	S104	4-polig, ?A			1994	12	2.7	0 0 0	
	WCD (220V) in kast	405 / 24-006	X67	2-polig + randaarde			1994	12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	405 / 24-015	X2				1994	12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	405 / 24-015	X1				1994	12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	405 / 24-015	X2				1994	12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	405 / 24-015	X3				1994	12	2.13	0 0 0	
	Klemmenstrook	405 / 24-015	X4				1994	12	2.13	0 0 0	
1.15	Kast KSS										

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Afdeling: BB\CK			opmerkinge n: laatste		Inspectief onderhoud				
Object : Afstandsbed. bruggen Kop van Zuid A940		tekening B&G 400	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
	Kast				Rittal	1030500					
	binnenzijde										
	Voedingsunit 230V-ac /24V-dc		31G2		Phoenix	29.38.84.0		12	2.13	○ ○ ○	
	Analoge Outputmodule		31U4		Carlo Gavazzi	CARL G3439 6470 800		12	2.25	○ ○ ○	
	Channel Generator		31U7		Carlo Gavazzi	CARL G3490 0000 824		12	2.25	○ ○ ○	
	Private Line Modem		32U2		Carlo Gavazzi	CARL G3491 0040 230		12	2.25	○ ○ ○	
	Nieuwwaarde melder		32E5		EBT	LSA 08-311.001		12	2.25	○ ○ ○	
	buitenzijde										
	Verlicht drukknop		32S5a		EAO	61.1100.0 + 61.8470.22 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Verlicht drukknop		32S5b		EAO	61.1100.0 + 61.8470.22 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Zoemer		32H6a		EAO	31801002		12	2.4	○ ○ ○	
	Signaallamp		32H6b		EAO	61.1100.0 + 61.8006.02 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Signaallamp		32H7a		EAO	61.1100.0 + 61.8006.02 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Signaallamp		32Hb		EAO	61.1100.0 + 61.8006.02 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Digitale Aanwijssunit		33P1		Phoenix	28 64 21 5		12	2.25	○ ○ ○	
	Digitale Aanwijssunit		33P4		Phoenix	28 64 21 5		12	2.25	○ ○ ○	
2.1	Bedieningshuis										
	Verlichtingsinstallatie							HbR	HbR		
3	Verwarming										
3.1	Bedieningshuis										
	Verwarmingsinstallatie							HbR	HbR		
4	Landverkeersseinen										
	Voor bruglichten zie de objecten :										
	1. Erasmusbrug										
	2. Koninginnebrug										
	3. Binnenhavenbrug										
	4. Spoorweghavenbrug										
	5. Pincoffsbrug										
	6. Piekbrug										
	7. Rijnhavenbrug (nog te bouwen)										
5	Afsluitbomen										
	Voor afsluitbomen zie de objecten :										
	1. Erasmusbrug										
	2. Koninginnebrug										
	3. Binnenhavenbrug										
	4. Spoorweghavenbrug										
	5. Pincoffsbrug										
	6. Piekbrug										
	7. Rijnhavenbrug (nog te bouwen)										
6	Scheepvaartseinen										
	Voor scheepvaartseinen zie de objecten :										
	1. Erasmusbrug										
	2. Koninginnebrug										
	3. Binnenhavenbrug										
	4. Spoorweghavenbrug										
	5. Pincoffsbrug										
	6. Piekbrug										
	7. Rijnhavenbrug (nog te bouwen)										
	Drukopnemers t.b.v. onderdoorvaarthoogte display borden A t/m F										
	Kast gemonteerd aan de SVS van de Binnenhavenbrug										
	Buitenkast t.b.v. drukopnemers "A" & "B"	---	---				1995	HbR	HbR		
	Aansluitkast t.b.v. drukopnemer "A"	---	---				1995	HbR	HbR		
	Aansluitkast t.b.v. drukopnemer "B"	---	---				1995	HbR	HbR		
	Drukopnemer "B" is gemonteerd aan de noordoostzijde van het Poortgebouw (doorvaart Binnenhavenbrug)										
	Beschermhuis t.b.v. drukopnemer A	?	---				1995	HbR	HbR		
	Drukopnemer	?	A		Druck	PTX-164	1995	HbR	HbR		
	Drukopnemer "A" is gemonteerd aan de zuidoostzijde van het Poortgebouw (doorvaart Binnenhavenbrug)										
	Beschermhuis t.b.v. drukopnemer B	?	---				1995	HbR	HbR		

		Afdeling: BBICK			opmerkinge n: laatste		Inspectief onderhoud				
Object : Afstandsbed. bruggen Kop van Zuid A940		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 400	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Drukopnemer	?	B		Druck	PTX-164	1995	HbR	HbR		
	Gemonteerd aan de hoek noordwestzijde Poortgebouw										
	Lasdoos (OBO)	---	---				1995	HbR	HbR		
7	Lessenaar										
7.1	Werkplek 1										
	Monitor Scheepvaart	402	402E1		Olorin	VLD 177 17"		12	2.4	○ ○ ○	
	Monitor Scheepvaart	402	402E2		Olorin	VLD 177 17"		12	2.4	○ ○ ○	
	Monitor Scada	402	402E3a		Olorin	VLD 177 17"		12	2.4	○ ○ ○	
	Monitor LVS	402	402E5		Sharp			12	2.4	○ ○ ○	7.1-1
	MonitorLVS	402	402E6		Sharp			12	2.4	○ ○ ○	7.1-1
	Drukknop + LED LVS in	362	362A1		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED Afsluitbomen sluiten	362	362A2		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED Brug Open	362	362A3		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED Brug Stop	362	362A4		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED Brug sluiten	362	362A5		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + 10.5		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Rood Groen Z.W.	363	363A1		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Groen Z.W.	363	363A2		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Rood	363	363A3		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Groen N.O.	363	363A4		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Rood Groen N.O.	363	363A5		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Sper	363	363A6		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Noodstop	404	404S0		EAO	61.3440.4/1 + 61.8755.11		12	2.16	○ ○ ○	
	Microfoon	406	406E6		Sennheiser	ME 34		12	2.25	○ ○ ○	
	Drukknop Keuze Luidspreker SV	404	404S1		EAO	61.1100.0 + 61.8470.22 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop Keuze Luidspreker LV	404	404S2		EAO	61.1100.0 + 61.8470.22 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop Spreken	406	406S1		EAO	61.1100.0 + 61.8470.22 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Toetsenbord							12	2.25	○ ○ ○	
	Muis	402						12	2.25	○ ○ ○	
	Joy-stick	404	404S3		EAO			12	2.4	○ ○ ○	
	Marfoon							HbR	HbR		
7.2	Werkplek 2										
	Monitor toegang / entree	425	425E1		Sharp			12	2.4	○ ○ ○	
	Monitor Dynamische Havenkaart	425	425E2		Olorin	VLD 177 17"		HbR	HbR		
7.3	Werkplek 3										
	Monitor Scheepvaart	502	502E1		Olorin	VLD 177 17"		12	2.4	○ ○ ○	
	Monitor Scheepvaart	502	502E2		Olorin	VLD 177 17"		12	2.4	○ ○ ○	
	Monitor Scada	502	502E3a		Olorin	VLD 177 17"		12	2.4	○ ○ ○	
	Monitor LVS	502	502E5		Sharp			12	2.4	○ ○ ○	7.3-1
	MonitorLVS	502	502E6		Sharp			12	2.4	○ ○ ○	7.3-1
	Drukknop + LED LVS in	368	368A1		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED Afsluitbomen sluiten	368	368A2		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED Brug Open	368	368A3		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED Brug Stop	368	368A4		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED Brug sluiten	368	368A5		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + 10.5		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Rood Groen Z.W.	369	369A1		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Groen Z.W.	369	369A2		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Rood	369	369A3		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Groen N.O.	369	369A4		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Rood Groen N.O.	369	369A5		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Sper	369	369A6		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Noodstop	504	504S0		EAO	61.3440.4/1 + 61.8755.11		12	2.16	○ ○ ○	
	Microfoon	506	506E6		Sennheiser	ME 34		12	2.25	○ ○ ○	
	Zoemer	116	116H1		EAO	31-801.002		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop Keuze Luidspreker SV	504	504S1		EAO	61.1100.0 + 61.8470.22 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop Keuze Luidspreker LV	504	504S2		EAO	61.1100.0 + 61.8470.22 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop Spreken	506	506S1		EAO	61.1100.0 + 61.8470.22 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Toetsenbord							12	2.25	○ ○ ○	
	Muis	502						12	2.25	○ ○ ○	
	Joy-stick	504	504S3		EAO			12	2.4	○ ○ ○	
	Marfoon							HbR	HbR		
7.4	Werkplek 4										
	Monitor Onderdoorvaart	525	525E1		Orlison	VLD 177 17"		12	2.4	○ ○ ○	7.4-1
	Monitor IVS 90 Systeem	525	525E2		Orlison	VLD 177 17"		HbR	HbR		

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Afdeling: BBICK			opmerkinge n: laatste		Inspectief onderhoud				
Object : Afstandsbed. bruggen Kop van Zuid A940		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 400	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Monitor Dynamische Havenkaart	525	525E3		Olorin	VLD 177 17"		HbR	HbR		
	Toetsenbord							HbR	HbR		
	Muis							HbR	HbR		
	Marfoon							HbR	HbR		
7.5	Werkplek 5										
	Monitor Scheepvaart	602	602E1		Olorin	VLD 177 17"		12	2.4	○ ○ ○	
	Monitor Scheepvaart	602	602E2		Olorin	VLD 177 17"		12	2.4	○ ○ ○	
	Monitor Scada	602	602E3a		Olorin	VLD 177 17"		12	2.4	○ ○ ○	
	Monitor LVS	602	602E5		Sharp			12	2.4	○ ○ ○	7.5-1
	Monitor LVS	602	602E6		Sharp			12	2.4	○ ○ ○	7.5-1
	Monitor Dynamische Havenkaart	602	602E7		Olorin	VLD 177 17"		HbR	HbR		
	Drukknop + LED LVS in	374	374A1		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED Afsluitbomen sluiten	374	374A2		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED Brug Open	374	374A3		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED Brug Stop	374	374A4		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED Brug sluiten	374	374A5		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + 10.5		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Rood Groen Z.W.	375	375A1		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Groen Z.W.	375	375A2		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Rood	375	375A3		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Groen N.O.	375	375A4		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Rood Groen N.O.	375	375A5		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop + LED SVS Sper	375	375A6		EAO	61.8470.22 + 61.1150.0 + 61.9671.7 + EB		12	2.4	○ ○ ○	
	Noodstop	604	604S0		EAO	61.3440.4/1 + 61.8755.11		12	2.16	○ ○ ○	
	Drukknop Keuze Luidspreker SV	604	604S1		EAO	61.1100.0 + 61.8470.22 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop Keuze Luidspreker LV	604	604S2		EAO	61.1100.0 + 61.8470.22 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Drukknop Spreken	606	606S1		EAO	61.1100.0 + 61.8470.22 + 61.9931.0 + 61.		12	2.4	○ ○ ○	
	Joy-stick	604	604S3		EAO			12	2.4	○ ○ ○	
	Microfoon	606	606E6		Sennheiser	ME 34		12	2.25	○ ○ ○	
8	Brugbeweging										
8.1	Diesel aggregaat										
?	Generator motor	?	M?	?			1994	12	OBT	○ ○ ○	
	Drukknop noodstop	405/24 10-12	S103				1994	12	OBT	○ ○ ○	
9	Meetstaten										
	Meetstaten motoren							12	2.21	○ ○ ○	
10	Aarding										
	Aard elektrode (bij voeding van Netbeheer)	?	?					HbR	HbR		
	Aardrail in besturingskast 1	106	---					12	2.1	○ ○ ○	
	Aardrail in besturingskast 2	350	---					12	2.1	○ ○ ○	
	Aardrail in patchkast	301	---					12	2.1	○ ○ ○	
	Aardrail in videokast	201	---					12	2.1	○ ○ ○	
	Aardrail in Montageplaat 1		---					12	2.1	○ ○ ○	
	Aardrail in Montageplaat 2		---					12	2.1	○ ○ ○	
	Aardrail in Montageplaat 3		---					12	2.1	○ ○ ○	
	Aardrail in Montageplaat 4		---					12	2.1	○ ○ ○	
	Aardrail in Montageplaat 5		---					12	2.1	○ ○ ○	
	Aardrail in kast "Netvoeding - Generatorvoeding"	?	?	1,7 ohm				12	2.1	○ ○ ○	
	Aardrail in kast "Dieselpaneel"	?	?	1,7 ohm				12	2.1	○ ○ ○	
11	Diversen										
11.1	Lift installatie										
	Onderhoud door derden							HbR	HbR		
	Buitendeurintercom	430	430E3		Robin			HbR	HbR		
	Deurslot	430	430E2a					HbR	HbR		
11.2	Kabels										
	Kabellijst							12	2.13	○ ○ ○	
12	Algemeen										
12.1	Tekeningen							12	1.0	○ ○ ○	
12.2	Reserve onderdelen							12	2.30	○ ○ ○	

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Afdeling: BB\CK			opmerkinge n: laatste		Inspectief onderhoud				
Object : Afstandsbed. bruggen Kop van Zuid A940		tekening B&G 400	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
12.3	Coderingen							12	1.0	○ ○ ○	
12.4	Reinheid							12	1.0	○ ○ ○	
12.5	Conservering							12	1.0	○ ○ ○	
12.6	Veiligheid, gezondheid & milieu							12	1.0	○ ○ ○	