


<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Gemeentewerken</div><div>Gemeente Rotterdam</div></div></div><div><div>Afdeling: BB\CK</div></div><div><div>Inspectief onderhoud</div></div></div></div></div>											
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s	
1	Diverse schakelborden										
NW1.1	MSNW - middenspanningsruimte pijler 4 nw	607									
	Middenspanningschakelaar MSNW (23kV)	51	MSNW	23kV			1995	Netbeheer	Netbeheer		
	Koppelschakelaar	51	MSNW	23kV	Pauwels	590/5/6700	1995	Netbeheer	Netbeheer		
	Veiligheids lastscheider	51	MSNW	40 A			1995	Netbeheer	Netbeheer		
	Trafo	51	T1	630kVA, 23kV/400V	Pauwels	590/5/6700	1995	12	2.14	o o o	
	Weerstand	51	Rb	max.2 Ohm			1995	12	2.14	o o o	
	Laagspanningsschakelruimte noordwest										
NW1.2	HKLNW paneel 1 voedingsveld	607									
	voorzijde										
	Ampèremeter	730	730P2A	0-1200A	Faget	BEIS 96	1995	12	2.13	o o o	
	Ampèremeter	730	730P2B	0-1200A	Faget	BEIS 96	1995	12	2.13	o o o	
	Ampèremeter	730	730P2C	0-1200A	Faget	BEIS 96	1995	12	2.13	o o o	
	Voltmeter	730	730P2D	0-400V	Faget	EIV96	1995	12	2.13	o o o o	
	Wattmeter	730	730P2E	0-625kW, 1000/5A, 3x380/220V, 50Hz	Crompton	244.214G	1995		2.13	o o o	
	Voltmeter selector schakelaar	730	730S2		Kraus & Naimer	CR10A007ES2	1995	12	2.13	o o o	
	Drukknop reset binnenkomende voeding	731	731S6		Square D	D1A1B blue	1995	12	2.13	o o o	
	Schakelaar on/off binnenkomende voeding	731	731S1		Kraus & Naimer	CR10E	1995	12	2.13	o o o	
	binnenzijde										
	Kast	---	---				1995	12	2.13	o o o	
	Vermogensautomaat (koppelschakelaar trafo)	730	730Q1	1000A	Holec	Aeromat AE1000SS	1995	12	2.13	o o o	
	Stroomtransformator	730	730T1A	10VA, 1000 / 5A	Faget	RM110-E6	1995	12	2.13	o o o	
	Stroomtransformator	730	730T1B	10VA, 1000 / 5A	Faget	RM110-E7	1995	12	2.13	o o o	
	Stroomtransformator	730	730T1C	10VA, 1000 / 5A	Faget	RM110-E8	1995	12	2.13	o o o	
	Installatie automaat	730	730F1A	6A, 4 polig	Merlin & Gerin	C60L	1995	12	2.13	o o o	
	Installatie automaat	730	730F1B	6A, 4 polig	Merlin & Gerin	C60L	1995	12	2.13	o o o	
	Relais (onderspanningsbeveiliging)	730	730F2	380 / 220V 50Hz 4 polig	Dold	BA 9043	1995	12	2.13	o o o	
	Relais (opkomvertragend tijdrelais)	731	731K5	0.6 sec.	Dold 220V, 50Hz, 0.1	ML 9906.81	1995	12	2.13	o o o	
	Relais	731	731K6	220V, 50Hz	Telemecanique	CA2-DN22 M5	1995	12	2.13	o o o	
	Relais	733	733K3	220V, 50Hz	Telemecanique	CA2-DN22 M6	1995	12	2.13	o o o	
	Relais (afvalvertragend tijdrelais)	731	731K1	1.5 sec.	Dold 220V/50Hz 0.5	ML 7873.82	1995	12	2.13	o o o	
	Uitschakelvoedingstoestel	731	731U7	220V, 50Hz / 220Vdc	Fraba	UVT RC-Combi.TS	1995	12	2.16	o o o	
	Relais (voedingstransformator temperatuur)	733	733U1	220V, 50Hz	Protom L202	L203 3341.501A	1995	12	2.13	o o o	
	Klemmenstrook	786	X1					12	2.4	o o o	
	Klemmenstrook	786 / 787	X2					12	2.4	o o o	
	Klemmenstrook	786	X3					12	2.4	o o o	
	Klemmenstrook	786	X4					12	2.4	o o o	
NW1.3	HKLNW paneel 2 koppelveld	607									
	voorzijde										
	Reset koppelveld	732	732S6		Square D	D1A1B blue	1995	12	2.13	o o o	
	Reset voedingssysteem	732	732S8		Square D	D1A1B blue	1995	12	2.13	o o o	
	Schakelaar on/off koppelveld	732	732S1		Kraus & Naimer	CR10E	1995	12	2.13	o o o	
	binnenzijde										
	Kast	---	---				1995	12	2.13	o o o	
	Vermogens automaat (uittrekbaar)	730	730Q4	1000A	Holec	Aeromat AE1000SS	1995	12	2.13	o o o	
	Installatie automaat	730	730F4A	6A, 2 polig	Merlin & Gerin	C60L	1995	12	2.13	o o o	
	Installatie automaat	730	730F4B	6A, 2 polig	Merlin & Gerin	C60L	1995	12	2.13	o o o	
	Relais (opkomvertragend tijdrelais)	732	732K5	1.5 sec.	Dold 220V, 50Hz, 0.1	ML 9906.81	1995	12	2.13	o o o	
	Relais	732	732K6	220V, 50Hz	Telemecanique	CA2-DN22 M5 + LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o	
	Relais (afvalvertragend tijdrelais)	732	732K1A	2 sec.	Dold 220V, 50Hz, 0.5	ML 7873.82	1995	12	2.13	o o o	
	Relais	732	732K1B	220V, 50Hz	Telemecanique	CA2-DN22 M5	1995	12	2.13	o o o	
	Relais	732	732K2B	220V, 50Hz	Telemecanique	CA2-DN22 M5	1995	12	2.13	o o o	
	Relais (opkomvertragend tijdrelais)	732	732K2A	0.9 sec.	Dold 220V, 50Hz, 0.1	ML 9906.81	1995	12	2.13	o o o	
	Uitschakelvoedingstoestel	732	732U7	220V, 50Hz / 220Vdc	Fraba	UVT RC-Combi.TS	1995	12	2.16	o o o	
	Klemmenstrook	787	X2					12	2.4	o o o	
	Klemmenstrook	786	X3					12	2.4	o o o	
NW1.4	HKLNW paneel 3 verdeelveld	607									
	Lade 1	749	749M8	0,5kW	Holec	Capitole 40	1995	12	2.13	o o o	
	Mespatroonhouder & mespatronen	749	749F8	4A, 1 fase	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o	
	Lastscheider	749	749S8	63A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o	
	Thermisch relais	749	749F8TH	2 A	Telemecanique 0,44	LR2-D1307	1995	12	2.13	o o o	
	Magneetschakelaar	749	749Q1	2,2kW, 220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D0910M5	1995	12	2.13	o o o	
	Klemmenstrook	749	X3					12	2.4	o o o	
	Lade 2	739	739M8	18,5kW	Holec	Capitole 40	1995	12	2.13	o o o	
	Mespatroonhouder & mespatronen	739	739F8	63A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o	
	Lastscheider	739	739S8	160A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o	
	Thermisch relais	739	739F8TH	21 A	Telemecanique 17-24	LR2-D3322	1995	12	2.13	o o o	
	Magneetschakelaar	739	739Q1	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D0910M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o	
	Magneetschakelaar	739	739Q2	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D1810M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o	
	Magneetschakelaar	739	739Q3	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D1810M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o	
	Hulprelais & opkomvertraagd tijdcontactblok	739	739K3	220V, 50Hz, 5 sec.	Telemecanique	CA2-DN22M5+LA2-DS2	1995	12	2.13	o o o	
	Lade 3	750	750.8				1995				
	Lastscheider	750	750S8	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o	
	Mespatroonhouder & mespatronen	750	750F8	100A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o	
	Magneetschakelaar	750	750Q1	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D80104M5	1995	12	2.13	o o o	
	Lade 4	757	757.4				1995				
	Lastscheider	757	757S3	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o	
	Mespatroonhouder & mespatronen	757	757F3	100A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o	
	Lade 5	758	758.4				1995				
	Lastscheider	758	758S3	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o	
	Mespatroonhouder & mespatronen	758	758F3	80A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o	
	Lade 6	759	759.4				1995				
	Lastscheider	759	759S3	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o	
	Mespatroonhouder & mespatronen	759	759F3	63A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o	
	Lade 7	751	751.4				1995				
	Lastscheider	751	751S3	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o	
	Mespatroonhouder & mespatronen	751	751F3	63A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o	
	Lade 8	752	752.4				1995				
	Lastscheider	752	752S3	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o	
	Mespatroonhouder & mespatronen	752	752F3	63A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o	
	Lade 9	753	753.4				1995				
	Lastscheider	753	753S3	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o	
	Mespatroonhouder & mespatronen	753	753F3	63A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o	
	Lade 10	754	754.4				1995				
	Lastscheider	754	754S3	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o	
	Mespatroonhouder & mespatronen	754	754F3	125A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o	
	Lade 11	755	755.4				1995				
	Lastscheider	755	755S3	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o	
	Mespatroonhouder & mespatronen	755	755F3	63A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o	
	Lade 12	760	760.8				1995	12	2.13	o o o	
	Lastscheider	760	760S8	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 125/4	1995	12	2.13	o o o	
	Mespatroonhouder & mespatronen	760	760F8	25A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o	
	Magneetschakelaar	760	760Q1	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D80 004	1995	12	2.13	o o o	
	Klemmenstrook		X1					12	2.4	o o o	
	Lade 13	756	756.4				1995				
	Voeding verdeel inrichting SKBNW1 (kracht balastkelder)	756	756S3	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o	
	Mespatroonhouder & mespatronen	756	756F3	100A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o	


<div><div></div><div>Gemeentewerken Gemeente Rotterdam</div></div>		Afdeling: BB\CK					Inspectief onderhoud					
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.	
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s		
NW1.5	HKLNW paneel 4 voeding brugklep	607										
	voorzijde											
	Schakelaar on/off busbar koppelveld	734	734S1		Kraus & Naimer	CR10E	1995	12	2.13	o o o		
	binnenzijde											
	Kast	---	---				1995	12	2.13	o o o o		
	Vermogens automaat (uittrekbaar)	730	730Q6	1000A	Holec	Aeromat AE1000SS	1995	12	2.13	o o o o		
	Installatie automaat	730	730F7	6A, 2polig	Merlin & Gerin	C60L	1995	12	2.13	o o o o		
	Relais	734	734K4	220V, 50Hz	Telemecanique	CA2-DN22 M5	1995	12	2.13	o o o o		
	Uitschakelvoedingstoestel	734	734U2	220V, 50Hz / 220Vdc	Fraba	UVT	1995	12	2.13	o o o o		
	Klemmenstrook	734	X3				1995	12	2.13	o o o o		
	Klemmenstrook	734	X4				1995	12	2.13	o o o o		
NW1.6	HKLNW paneel 6 verdeelveld	607										
	Lade 1											
	MCC motorstarter stuurpomp AP 500 / 740M8	740	740M8	11kW	Holec	Capitole 40	1995	12	2.13	o o o o		
	Mespatroonhouder & mespatronen	740	740F8	35A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o o		
	Lastscheider	740	740S8	160A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o o		
	Thermisch relais	740	740F8TH	15,2 A	Telemecanique 12-11	LR2-D1321	1995	12	2.13	o o o o		
	Magneetschakelaar	740	740Q1	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D0910M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o o		
	Magneetschakelaar	740	740Q2	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D1210M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o o		
	Magneetschakelaar	740	740Q3	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D1210M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o o		
	Hulprelais & opkomvertraagd tijdcontactblok	740	740K3	3,5 sec.	Telemecanique 220V	CA2-DN22M5+LA2-DS2	1995	12	2.13	o o o o		
Lade 2	MCC motorstarter Y Δ hydraulische pomp AP 101 / 735M8	735	735M8	110kW	Holec	Capitole 40	1995	12	2.13	o o o o		
	Mespatroonhouder & mespatronen	735	735F8	250A, 3 fasen	Holec	PI 85-2	1995	12	2.13	o o o o		
	Lastscheider	735	735S8	400A, 4 polig	Holec	Dumeco DMV 400/4	1995	12	2.13	o o o o		
	Thermisch relais	735	735F8TH	0,7 = 112 A	Telemecanique 100-	LR2-F5369	1995	12	2.13	o o o o		
	Magneetschakelaar	735	735Q1	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-F115M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o o		
	Magneetschakelaar	735	735Q2	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-F115M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o o		
	Magneetschakelaar	735	735Q3	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-F115M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o o		
	Hulprelais & opkomvertraagd tijdcontactblok	735	735K3	220V, 50Hz, 7 sec.	Telemecanique	CA2-DN22M5+LA2-DS2	1995	12	2.13	o o o o		
Lade 3	MCC motorstarter Y Δ hydraulische pomp AP 102 / 736M8	736	736M8	110kW	Holec	Capitole 40	1995	12	2.13	o o o o		
	Mespatroonhouder & mespatronen	736	736F8	250A, 3 fasen	Holec	PI 85-2	1995	12	2.13	o o o o		
	Lastscheider	736	736S8	400A, 4 polig	Holec	Dumeco DMV 400/4	1995	12	2.13	o o o o		
	Thermisch relais	736	736F8TH	0,7 = 112 A	Telemecanique 100-	LR2-F5369	1995	12	2.13	o o o o		
	Magneetschakelaar	736	736Q1	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-F115M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o o		
	Magneetschakelaar	736	736Q2	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-F115M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o o		
	Magneetschakelaar	736	736Q3	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-F115M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o o		
	Hulprelais & opkomvertraagd tijdcontactblok	736	736K3	220V, 50Hz, 7 sec.	Telemecanique	CA2-DN22M5+LA2-DS2	1995	12	2.13	o o o o		
Lade 4	MCC motorstarter reserve (geen inhoud)	---	---				1995					
Lade 5	Voeding reserve	762	762.4				1995					
	Lastscheider	762	762S3	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 125/4	1995	12	2.30	o o o o		
	Mespatroonhouder & mespatronen	762	762F3	A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.30	o o o o		
Lade 6	Voeding RET portaal 761M3	761	761.4				1995					
	Lastscheider	761	761S3	125A, 4 polig - 7,5kW	Holec	Dumeco DMM 125/4	1995	12	2.13	o o o o		
	Mespatroonhouder & mespatronen	761	761F3	16A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o o		
Lade 7	Voeding reserve	763	763.4				1995					
	Lastscheider	763	763S3	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 125/4	1995	12	2.30	o o o o		
	Mespatroonhouder & mespatronen	763	763F3	A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.30	o o o o		
Lade 8	Voeding reserve	764	764.4				1995					
	Lastscheider	764	764S3	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 125/4	1995	12	2.30	o o o o		
	Mespatroonhouder & mespatronen	764	764F3	A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.30	o o o o		
Lade 9	Voeding reserve	765	765.4				1995					
	Lastscheider	765	765S3	125A, 4 polig	Holec	Dumeco DMM 125/4	1995	12	2.30	o o o o		
	Mespatroonhouder & mespatronen	765	765F3	A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.30	o o o o		
NW1.7	HKLNW paneel 7 verdeelveld	607										
	Lade 1											
	MCC motorstarter afsluitboom 1 noord - 741M8	741	741M8	0,75kW	Holec	Capitole 40	1995	12	2.13	o o o o		
	Mespatroonhouder & mespatronen	741	741F8	4A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o o		
	Lastscheider	741	741S8	63A, 4polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o o		
	Thermisch relais	741	741F8TH	0,63 A	Telemecanique 0,63-	LR2-D1305	1995	12	2.13	o o o o		
	Magneetschakelaar	741	741Q1	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D0910M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o o		
	Magneetschakelaar	741	741Q2	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D0910M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o o		
Lade 2	MCC motorstarter afsluitboom 2 noord - 742M8	742	742M8	0,75kW	Holec	Capitole 40	1995	12	2.13	o o o o		
	Mespatroonhouder & mespatronen	742	742F8	4A, 3 fasen	Holec	PI 85-00	1995	12	2.13	o o o o		
	Lastscheider	742	742S8	63A, 4polig	Holec	Dumeco DMM 63/4	1995	12	2.13	o o o o		
	Thermisch relais	742	742F8TH	0,63 A	Telemecanique 0,63-	LR2-D1305	1995	12	2.13	o o o o		
	Magneetschakelaar	742	742Q1	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D0910M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o o		
	Magneetschakelaar	742	742Q2	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D0910M5+LA1-DN22	1995	12	2.13	o o o o		

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam					Afdeling: BB\CK		Inspectief onderhoud					
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening B&G 170	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.	
nr.	omschrijving											
	Ledbewalingskaart 2 ingang 3 sperlicht zuidwest	184	184A4	750mA	Telemecanique	10-11RM3-JA211MU7	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Ledbewalingskaart 3 ingang 1 onderdoorvaartlicht oost	184	184A7	750mA	Telemecanique	10-11RM3-JA211MU7	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Ledbewalingskaart 3 ingang 2 onderdoorvaartlicht west	184	184A7	750mA	Telemecanique	10-11RM3-JA211MU8	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Ledbewalingskaart 4 ingang 1 onderdoorvaart noordwest	186	186A1	750mA	Telemecanique	10-11RM3-JA21MU7	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Ledbewalingskaart 4 ingang 2 noordwest 1	186	186A1	750mA	Telemecanique	10-11RM3-JA21MU7	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Ledbewalingskaart 4 ingang 3 noordwest 2	186	186A1	750mA	Telemecanique	10-11RM3-JA21MU7	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais aansturing sperlicht west	181	181K2		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais aansturing onderdoorvaartlichten	181	181K4		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais fotocel	181	181K6		Telemecanique	CA2-KN22P72	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais aansturing verlichting mist west	182	182K4	230VAC	Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais aansturing verlichting dag west	182	182K5	170VAC	Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais aansturing verlichting nacht west	182	182K6	120VAC	Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais aansturing groen west	183	183K2		Telemecanique	CA3-KN22ND3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Automaat ???	?	182F2					12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Automaat ???	?	182F3					12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Automaat ???	?	182F4					12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
NW1.10	Besturingskast - BKNW+H1 (links-binnenzijde)	607										
	Hulprelais aansturing rood west	183	183K3		Telemecanique	CA3-KN22ND3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Relais extra verlichting noordoost zijde	150	150K5				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Noodstop-module	137	137K2		Tesch	E 96X11	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Vertragings-module voor noodstop-module	137	137K4		Tesch	F 12X02	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Vertragings-module voor noodstop-module	137	137K6		Tesch	F 12X126	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Deurcontact kastverlichting BKNW	133	133S1		Rittal	SZ 2586	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	TL-verlichting kast BKNW	133	133H1	30W	Rittal	PS 4145	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Thermostaat kastverwarming BKNW	133	133B3	5°C-55°C	Rittal	SK 3112	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Verwarming kast BKNW	133	133E3	200W	Rittal	SK 3107	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Klemmenstrook	112	X1	5 klemmen	Faget	RC 16	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Klemmenstrook	112	X2	250 klemmen	Faget	RC 4 & RC 10	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
NW1.11	Besturingskast - BKNW+H1 (rechts)	607										
	voorzijde											
	Storingsmonitor	240	240D7B	25MHz	Telemecanique	T CCX 77 FR 6C2 E10	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	ETHWAY communicatie kaart	240	240D7		Telemecanique	TSX MAP 107 4G	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Sleutelcontact lokaal	162	162S7		Kraus & Naimer	?	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Keuzeschakelaar set keuze cilinder 1 / 2	139	139S3		Kraus & Naimer	CA 10	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Keuzeschakelaar keuze volle/halve snelheid/inspectie	139	139S5		Kraus & Naimer	CA 10	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Keuzeschakelaar unit 1 / 2	140	140S2		Kraus & Naimer	CA 10	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Drukknop reset	149	149S3		Telemecanique	XB2-BA21	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Noodstopknop bed.kast	136	136S2A		Telemecanique	XA2-BSS42	1995	12	2.16	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	binnenzijde											
	Ethernet hub	247	247A2C		Telemecanique	TSX MAP ACC 2	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Verwijdingsrack	242	242A1		Telemecanique	TSX RKN 8	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	PLC-spanning voeding	242	242G1	230V, 50Hz	Telemecanique	TSX SUP 702	1999	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Verwijding-module lokaal communicator	242	242D2		Telemecanique	TSX LES 240	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Verwijding-module lokaal communicator	242	242D3		Telemecanique	TSX LES 240	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Digital-input-kaart DI32	242	242D4		Telemecanique	TSX DET 3242	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Digital-input-kaart DI32	242	242D4B		Telemecanique	TSX DET 3242	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Digital-input-kaart DI32	242	242D5		Telemecanique	TSX DET 3242	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Digital-input-kaart DI32	242	242D6		Telemecanique	TSX DET 3242	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Digital-output-kaart DO24	242	242D6B		Telemecanique	TSX DST 2472	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Digital-output-kaart DO24	242	242D7		Telemecanique	TSX DST 2472	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Digital-output-kaart DO24	242	242D8		Telemecanique	TSX DST 2472	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Kabelleiding voor PLC	242	242A1		Telemecanique	TSX RAC 10	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aardingrail voor PLC	242	242A1		Telemecanique	TSX RAC 20	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aftakdoos met aansluitkabel	247	247A2		Telemecanique	TSX LES 805	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aftakdoos met aansluitkabel	247	247A2B		Telemecanique	TSX LES 805	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aftakdoos met aansluitkabel	247	247A4B		Telemecanique	TSX LES 805	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aftakdoos met aansluitkabel	247	247A7		Telemecanique	TSX LES 805	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais aanvraag verkeersregelaar zuid	219	219K1		Telemecanique	RM3-JA211MU9	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais voorwaarschuwingsslicht brug open	219	219K2		Telemecanique	RM3-JA211MU10	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais start fase 5	219	219K3		Telemecanique	RM3-JA211MU11	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais overbrugging RET/verkeer	219	219K4		Telemecanique	RM3-JA211MU12	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais hoofdmagneetschakelaar in	219	219K5		Telemecanique	RM3-JA211MU13	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais bediening afstand	219	219K6		Telemecanique	RM3-JA211MU14	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais gereserveerd t.b.v. RET/VECOM	219	219K7		Telemecanique	RM3-JA211MU15	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais gereserveerd t.b.v. RET/VECOM	219	219K8		Telemecanique	RM3-JA211MU16	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais voeding	134	134K2		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Diode set keuze cilinder 1 / 2	139	139V4	3A / 1300V BY 255	Phoenix	845601050	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	PLC-Rack met ventilator voeding	241	241A1		Telemecanique	TSX RKN 82 F	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	PLC-Spanning voeding	241	241G1	230V, 50Hz								

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam			Afdeling: BB\CK				Inspectief onderhoud					
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.	
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s		
	SMS melder (monitoringsysteem)	1340	GSM modem		Severna	SV8002GM-AD	2009	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	1.12-2	
	Netvoeding tbv. SMS melder (monitoringsysteem)	1340	AD 5	230VAC / 12 DC / 330mA			2009	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	1.12-2	
	Relais tussen SMS melder en Mediaconverter (monitoringsysteem)	1340	X3				2009	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	1.12-2	
NW1.13	Machineruimte/kelder pijler 4 noordwest											
	SSNW/BKSVNW - sierverlichting kast	607										
	Buitenkast (metaal)	---	---				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	1.13-1	
	Kast (Halyester)	---	---					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	schakelklok	850-10	P102		Veteco	SC 68.42	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	PLC-sturing sierverlichting	850-12	U127	12 in- & 8 uitgangen	ABB	07 KR 31	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	1.13-2	
	Relais inschakelen groep 1	850-11	K116		Kuhnke	UF3-230VAC*1	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Relais inschakelen groep 2	850-11	K117		Kuhnke	UF3-230VAC*1	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Relais inschakelen groep 3	850-11	K118		Kuhnke	UF3-230VAC*1	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Relais inschakelen groep 4	850-12	K121		Kuhnke	UF3-230VAC*1	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat voeding stuurstroom	850-10	F100	16A, 2-polig	Merlin Gerin	16A	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Frequentierelais t.b.v. puls openbare verlichting	850-10	TF101				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Tijd klok groep 2	850-11	P117	Maximaal 6 uur			1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Pulsschakelaar in/uitschakelen groep 1	850-11	S116		EAO Figroen	704.012	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	1.13-3	
	Urenteller	850-12	P122		Faget	UIS 96	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Klemmenstrook	850	X1				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Kast (Halyester)	841	---					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat "Electrical tower of numbers" (zuidkade)	841	S1	63A, 3-polig			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat armaturen Wilsonkade	841	S2	25A, 3-polig			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat sierverlichtingskasten (oneven 1 t/m 17)	841	S3	63A, 3-polig			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat sierverlichtingskasten (even 2 t/m 16)	841	S4	63A, 3-polig			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat sierverlichtingskast SVZK-H (Wilsonkade)	841	S5	63A, 3-polig			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat reserve	841	S6	63A, 3-polig			1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aardlekautomaat armaturen trap basculekelder	841	S7	25A, 2-polig/0,3 A			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat reserve	841	S8	25A, 2-polig			1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat besturingskast sierverlichting (BKSVNW)	841	S9	25A, 2-polig			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat reserve	841	S10	25A, 2-polig			1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Kast (Halyester)	841	---					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Magneetschakelaar sierverlichtingskasten (oneven 1 t/m 17)	841 & 850-13	Q2	60A, 3-polig	Sprecher + Schuh	CA3-60-N-11	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Magneetschakelaar sierverlichtingskasten (even 2 t/m 16)	841 & 850-13	Q3	60A, 3-polig	Sprecher + Schuh	CA3-60-N-11	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Magneetschakelaar sierverlichtingskast SVZK-H (Wilsonkade)	841 & 850-13	Q4	60A, 3-polig	Sprecher + Schuh	CA3-60-N-11	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Magneetschakelaar armaturen Wilsonkade	841 & 850-13	Q1	16A, 3-polig	Sprecher + Schuh	CA3-16	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Magneetschakelaar armaturen trap basculekelder	841 & 850-13	Q6	16A, 3-polig	Sprecher + Schuh	CA3-16	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Kast (Halyester)	841	---					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hoofdverdeler	841	---					12/60	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Kast (Halyester)	841	---					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hoofdverdeler	841	---					12/60	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Kast (Halyester)	841	---					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hoofdschakelaar	841	S0	160 A, 4-polig			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Kastverlichting + schakelaar	850/10A						12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	NO1.1	Middenspanningsruimte pijler 4 noordoost	607									
		Middenspanningschakelaar MSNO(23kV)	51	MSNO	23kV			1995	ENECO	ENECO		
		Koppelschakelaar	51	MSNO	23kV	Pauwels	590/5/6700	1995	ENECO	ENECO		
		Veiligheden lastscheider	51	MSNO	40 A			1995	ENECO	ENECO		
		Trafo	51	T2	630kVA, 23kV/400V	Pauwels	590/5/6700	1995	ENECO	ENECO		
		Weerstand	51	Rb	max.2 Ohm			1995	ENECO	ENECO		
NO1.2	Schakelruimte noordoost											
	HKLNO paneel 1 voedingsveld	607										
	voorzijde											
	Ampèremeter	930	930P4A	1000A / 5A	Faget	BEIS 96	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Ampèremeter	930	930P4B	1000A / 5A	Faget	BEIS 96	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Ampèremeter	930	930P4C	1000A / 5A	Faget	BEIS 96	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Voltmeter	930	930P4D	0-400V	Faget	EIV96	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Wattmeter	930	930P4E	1000/5A, 3x380/220V, 50Hz	Crompton	244.214G	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Voltmeter selector schakelaar	930	930S4		Kraus & Naimer	CR10A007ES2	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Drukknop reset binnenkomende voeding	931	931S6		Square D	D1A1B blue	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Schakelaar on/off binnenkomende voeding	931	931S1		Kraus & Naimer	CR10E	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	binnenzijde											
	Kast	---	---				1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Vermogens automaat (uittrekbaar)	930	930Q3	1000A	Holec	Aeromat AE1000SS	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Stroomtransformator	930	930T3A	10VA 1000 / 5A	Faget	RM1110-E6	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Stroomtransformator	930	930T3B	10VA 1000 / 5A	Faget	RM1110-E7	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Stroomtransformator	930	930T3C	10VA 1000 / 5A	Faget	RM1110-E8	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat	930	930F3A	6A, 4 polig	Merlin & Gerin	C60L	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat	930	930F3B	6A, 4 polig	Merlin & Gerin	C60L	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Relais (onderspanningsbeveiliging)	930	930F4	380/220V 50Hz 4 polig	Dold	BA 9043	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Relais (opkomvertragend tijdrelais)	931	931K5	0,5 sec.	Dold 220V, 50Hz, 0,1	ML 9906.81	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Relais	931	93									


Gemeentewerken Gemeente Rotterdam			Afdeling: BB\CK					Inspectief onderhoud				
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.	
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s		
Lade 7	Thermisch relais	946	946F8TH	In=2A	Telemecanique 1,6-2	LR2-D1307	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Magneetschakelaar	946	946Q1	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D0910M5+LA1-DN22	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Magneetschakelaar	946	946Q2	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-D0910M5+LA1-DN22	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Reserve compartiment							1995				
Lade 8	MCC motorstarter Y Δ hydraulische pomp AP 103 / 937M8	937	937M8	110kW	Holec	Capitole 40	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Mespatroonhouder & mespatronen	937	937F8	250A, 3 fasen	Holec	PI 85-2	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Lastscheider	937	937S8	400A, 4 polig	Holec	Dumeco DMV 400/4	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Thermisch relais	937	937F8TH	0,85=136 Amp	Telemecanique 100-	LR2-F5369	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Magneetschakelaar	937	937Q1	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-F115 M5+LA1-DN22	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Magneetschakelaar	937	937Q2	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-F115 M5+LA1-DN22	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Magneetschakelaar	937	937Q3	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-F115 M5+LA1-DN22	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais & opkomvertraagd tijdcontactblok	937	937K3	8 sec.	Telemecanique 220V	CA2-DN22 M5+LA2-DS2	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Lade 9	MCC motorstarter Y Δ hydraulische pomp AP 104 / 938M8	938	938M8	110kW	Holec	Capitole 40	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Mespatroonhouder & mespatronen	938	938F8	250A, 3 fasen	Holec	PI 85-2	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Lastscheider	938	938S8	400A, 4 polig	Holec	Dumeco DMV 400/4	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Thermisch relais	938	938F8TH	0,85=136 Amp	Telemecanique 100-	LR2-F5369	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Magneetschakelaar	938	938Q1	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-F115M5+D1727+LA1-DN22	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Magneetschakelaar	938	938Q2	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-F115M5 +LA1-DN22	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Magneetschakelaar	938	938Q3	220V, 50Hz	Telemecanique	LC1-F115M5+LA1-DN22	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hulprelais & opkomvertraagd tijdcontactblok	938	938K3	7 sec.	Telemecanique 220V	CA2-DN22M5+LA2-DS2	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
NO1.7	Lichtverdeelinrichting SLNO+H1	607										
	Kast	1110	SLNO				1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat verlichting bascule kelder	1115	1115F2	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat verlichting bascule kelder	1115	1115F3	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat verlichting E-ruimte	1115	1115F4	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat verlichting ballast kelder	1115	1115F5	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat reserve	1115	1115F6	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat reserve	1115	1115F7	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat reserve	1115	1115F8	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat reserve	1116	1116F2	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat reserve	1116	1116F3	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat reserve	1116	1116F4	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat voeding RET	1116	1116F5	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat voeding brandweersein	1116	1116F6	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat matrix borden ond. doorvaart hoogte	1116	1116F7	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat scheepvaart borden	1116	1116F8	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat reserve	1117	1117F2	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat reserve	1117	1117F3	B 16A	Merlin Gerin	19254	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aardlekautomaat WDC algemeen	1118	1118F2	B 16A / 30mA	Merlin Gerin	DPN N Vigi 19774	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aardlekautomaat WDC algemeen	1118	1118F3	B 16A / 30mA	Merlin Gerin	DPN N Vigi 19774	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aardlekautomaat reserve	1118	1118F4	B 16A / 30mA	Merlin Gerin	DPN N Vigi 19774	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aardlekautomaat reserve	1118	1118F5	B 16A / 30mA	Merlin Gerin	DPN N Vigi 19774	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aardlekautomaat reserve	1118	1118F6	B 16A / 30mA	Merlin Gerin	DPN N Vigi 19774	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hoofdschakelaar	1115	1115S1	63A	Holec	1319.810	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	N-Pool schakelaar	1115	1115S1		Holec	3319.866	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Klemmenstrook	1110	X10		?	?	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	NO1.8	Besturingskast - BKNO+H1 (linkerzijde)	607									
		Schakelkast	412	---		Rittal	PS 4284	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		Voeding ledverlichting	183	483U5	230V/24VDC 240VA	Reaf	OWE	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		Gelijkspanning voeding stuurstroom algemeen 24VDC	430	430G4	380V/24VDC 40A	Siemens	4AV34 00-2AB	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		Hulprelais hoofdschakelaar NO in	435	435K1		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		Hulprelais reserve	435	435K5		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
Hulprelais reserve		438	438K2		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Hulprelais hoofdmagn.schak. noordoost in		438	438K7		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Hulprelais bij normaalbedrijf		440	440K6		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Hulprelais hoofdpomp AP 101 -M01		441	441K2		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Hulprelais hoofdpomp AP 101 -M01		442	442K2		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Hulprelais hoofdpomp AP 103 -M01		443	443K2		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Hulprelais hoofdpomp AP 104 -M01		444	444K2		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Hulprelais hoofdpomp AP 500 -M01		445	445K2		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Hulprelais circulatiepomp		446	446K2		Telemecanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Installatie automaat voeding kast cilinder		430	430F6	D 16A	Merlin Gerin	24587	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Installatie automaat voeding PLC 230VAC		430	430F8	D 16A	Merlin Gerin	24587	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Installatie automaat voeding hydrauliekkast		432	432F3	C 16A	Merlin Gerin	24587	1995					

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam				Afdeling: BB\CK			Inspectief onderhoud					
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.	
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s		
	Relais (tijdschakelaar: ster / driehoek)	716	K12					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Relais ster	716	K13					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Relais driehoek	716	K14					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Relais net-neer	716	K15					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Relais therm storing	716	K16					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	led (rood) thermische storing	716	H16					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Klemmenstrook	715	X1					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Py1.9	Verwarming pyloontop											
	Stekker											
	Verwarming											
Pa1.1	Parkeergarage noordzijde aanbrug											
	SSN/BKSVN - sierverlichting verdeelkast											
	Kast (metaal)	815	SSN + BKSVN				1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Pa 1.1-1	
	Kastverlichting											
	Kast (Halyester)	839	---				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Schakelklok	851/10	P102		Veteco		1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Schakelklok	851/10	P103		Veteco		1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	PLC		U127		ABB		1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Relais		K116				1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Relais		K117				1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat		F100	D 16A			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Urenteller	851/12	P122	200-250	Faget		1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Klemmenstrook			1-14			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Overbruggingsklok	851/111	P117	6 uur			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Automaat	?	?	6A, 2-polig				12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Toonfrequentrelais	851/10	TF101					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Drukknop "overbrugging schakelklok"	851/11	S116					12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Kast (Halyester)	839	---				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aardlekautomaat sierverlichting brugrand noordwest	839	S1	380VAC B 25A / 0,5A			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aardlekautomaat sierverlichting brugrand noordoost	839	S2	380VAC B 25A / 0,5A			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aardlekautomaat sierverlichting parkeergarage	839	S3	380VAC B 25A / 0,5A			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aardlekautomaat sierverlichting pergola	839	S4	380VAC B 25A / 0,5A			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat besturingskast sierverlichting	839	S5	16A, 2-polig			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Installatie automaat reserve	839	S6	16A, 2-polig			1995	12	2.30	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aardlekautomaat kelderverlichting en wcd	839	S7	230VAC B 16A / 0,03A				12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Aardlekautomaat voeding digitale hoogtebord leuvenhoofd	839	S8	230VAC B 16A / 0,03A				12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Kast (Halyester)	839	---				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	magneetschakelaar sierverlichting brugrand noordwest	851-13	Q13	16A, 3-polig	Sprecher + Schuh	CA3-16	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	magneetschakelaart sierverlichting brugrand noordoost	851-13	Q14	16A, 3-polig	Sprecher + Schuh	CA3-16	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	magneetschakelaar sierverlichting parkeergarage + RMO	851-13	Q15	16A, 3-polig	Sprecher + Schuh	CA3-16	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	magneetschakelaar sierverlichting pergola	851-13	Q16	16A, 3-polig	Sprecher + Schuh	CA3-16	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Kast (Halyester)	839	---				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hoofdverdeler	839	---					12/60	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Kast (Halyester)	839	---				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hoofdverdeler	839	---					12/60	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Kast (Halyester)	839	---				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Hoofdschakelaar	839	S0	63A, 4-polig			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	2	Verlichting										
	2.1	Machineruimte/kelder Pijler 4 noordwest										
Pulsdrukker (2 stuks)		607					1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Armatuur (12 stuks)		606		36W 220VAC	Phillips pacific 1965 1x36W 220VAC		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
WCD 220VAC (3 stuks)		607					1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
SKBK-4 (WCD 380/220V)		607						12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Armatuur (3 stuks) Continu verlichting		---	---	36W 220VAC				12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
2.2	Schakelruimte Pijler 4 noordwest											
	Schakelaar (1 stuks)	607					1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur (4 stuks)	607		TL 2xHd36W/84	Philips	TCW 196 236	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	WCD 220VAC (2 stuks)	607					1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
2.3	Middenspanningsruimte Pijler 4 noordwest											
	Schakelaar (2 stuks)	607					1995	ENECO	ENECO			
	Armatuur (3 stuks)	607		TL 2xHd36W/84	Philips	TCW 196 236	1995	ENECO	ENECO			
	WCD 220VAC (1 stuks)	607					1995	ENECO	ENECO			
2.4	Bascule kelder										2.4-0	
	Pulsdrukker (2 stuks)						1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur (71 stuks)	607		TLD 1x36W/84	Phillips pacific 1965 1x36W 220VAC	TCW 196 136	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	2.4-1	
	Combinatie-WCD 380/220VAC		SKBK1				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Combinatie-WCD 380/220VAC	607	SKBK2				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Combinatie-WCD 380/220VAC		SKBK5				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Combinatie-WCD 380/220VAC		SKBK6				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur (4 stuks) Continu verlichting			36W 220VAC				12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
2.5	Bascule kelder (kabelspan ruimte oost)											
	Armatuur (1 stuks)						1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
2.6	Bascule kelder (kabelspan ruimte midden)											
	Armatuur (1 stuks)						1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
2.7	Bascule kelder (kabelspan ruimte west)											
	Armatuur (3 stuks)						1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
2.8	Ballast blok (bascule kelder)											
	Schakelaar (2 stuks)						1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur (31stuks)						1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Combinatie-WCD 380/220VAC		SKBNO1				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Combinatie-WCD 380/220VAC		SKBNW1				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
2.9	Verfwagen	Grimbergen										
	Schakelaar (2 stuks)	3						12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur (10 stuks)	3	E1 t/m. E10	1x58W/230V			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	WCD 220VAC kast 1	3	X 11	16 Amp			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	WCD 220VAC kast 2	3	X 21	16 Amp			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	WCD 220VAC kast 3	3	X 31	16 Amp			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	WCD380VAC kast 1	3	X 12	16 Amp			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	WCD380VAC kast 2	3	X 22	16 Amp			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	WCD380VAC kast 3	3	X 32	16 Amp			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
2.10	Machineruimte/kelder Pijler 4 noordoost											
	Schakelaar (1 stuks)	607					1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur (12 stuks)			2x58W/230V			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	WCD 220VAC (2 stuks)	607					1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Combinatie-WCD 380/220VAC	607	SKBK3				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur (2 stuks) Continu verlichting			TL 1x 36W				12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
2.11	Schakelruimte Pijler 4 noordoost											
	Schakelaar (1 stuks)	607					1995	12				

<div><div><div></div><div><div>Gemeentewerken</div><div>Gemeente Rotterdam</div></div></div><div>Afdeling: BB\CK</div><div>Inspectief onderhoud</div></div>											
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Installatie automaat voeding lamp type B	842-28	F3	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardrail klemmenkast	842	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	verlichting										
	Kast incl. voorschakelapparaat & ontsteker (2 stuks)	804	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - bandstraler (ovaal) 50x5 graden (1 stuks)	804	type C	HIT-400W	Hagoort/Bega	8373, prisma rillenglas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - verstraler 4/5 graden (1 stuks)	804	type B	HIT-400W	Hagoort/Bega	8374, helder glas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	NO-12 (SSNO, groep 2)										
	voeding										
	Klemmenkast in wegscheidingselement	842-29	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardlekautomaat voeding verlichting	842-29	NO12-F1	40A/500mA/4-polig	Merlin Gerin		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Installatie automaat voeding lamp type E	842-29	F1	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Installatie automaat voeding lamp type D	842-29	F3	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardrail klemmenkast	842	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	verlichting										
	Kast incl. voorschakelapparaat & ontsteker (2 stuks)	804	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - bandstraler (ovaal) 50x5 graden (1 stuks)	804	type E	HIT-250W	Hagoort/Bega	8373, prisma rillenglas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - verstraler 4/5 graden (1 stuks)	804	type D	HIT-250W	Hagoort/Bega	8374, helder glas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	NO-13 (SSNO, groep 1)										
	voeding										
	Klemmenkast in wegscheidingselement	842-30	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardlekautomaat voeding verlichting	842-30	NO13-F1	40A/500mA/4-polig	Merlin Gerin		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Installatie automaat voeding lamp type E	842-30	F1	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Installatie automaat voeding lamp type D	842-30	F3	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardrail klemmenkast	842	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	verlichting										
	Kast incl. voorschakelapparaat & ontsteker (2 stuks)	804	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - bandstraler (ovaal) 50x5 graden (1 stuks)	804	type E	HIT-250W	Hagoort/Bega	8373, prisma rillenglas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - verstraler 4/5 graden (1 stuks)	804	type D	HIT-250W	Hagoort/Bega	8374, helder glas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	NO-14 (SSNO, groep 2)										
	voeding										
	Klemmenkast in wegscheidingselement	842-31	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardlekautomaat voeding verlichting	842-31	NO14-F1	40A/500mA/4-polig	Merlin Gerin		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Installatie automaat voeding lamp type E	842-31	F1	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Installatie automaat voeding lamp type D	842-31	F3	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardrail klemmenkast	842	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	verlichting										
	Kast incl. voorschakelapparaat & ontsteker (2 stuks)	804	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - bandstraler (ovaal) 50x5 graden (1 stuks)	804	type E	HIT-250W	Hagoort/Bega	8373, prisma rillenglas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - verstraler 4/5 graden (1 stuks)	804	type D	HIT-250W	Hagoort/Bega	8374, helder glas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	NO-15 (SSNO, groep 1)										
	voeding										
	Klemmenkast in wegscheidingselement	842-32	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardlekautomaat voeding verlichting	842-32	NO15-F1	40A/500mA/4-polig	Merlin Gerin		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Installatie automaat voeding lamp type E	842-32	F1	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Installatie automaat voeding lamp type D	842-32	F3	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardrail klemmenkast	842	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	verlichting										
	Kast incl. voorschakelapparaat & ontsteker (2 stuks)	804	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - bandstraler (ovaal) 50x5 graden (1 stuks)	804	type E	HIT-250W	Hagoort/Bega	8373, prisma rillenglas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - verstraler 4/5 graden (1 stuks)	804	type D	HIT-250W	Hagoort/Bega	8374, helder glas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	NO-16 (SSNO, groep 2)										
	voeding										
	Klemmenkast in wegscheidingselement	842-33	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardlekautomaat voeding verlichting	842-33	NO16-F1	40A/500mA/4-polig	Merlin Gerin		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Installatie automaat voeding lamp type C	842-33	F1	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Installatie automaat voeding lamp type D	842-33	F2	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Installatie automaat voeding lamp type E	842-33	F3	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardrail klemmenkast	842	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	verlichting										
	Kast incl. voorschakelapparaat & ontsteker (3 stuks)	803	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - bandstraler (ovaal) 50x5 graden (1 stuks)	803	type C	HIT-400W	Hagoort/Bega	8373, prisma rillenglas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - verstraler 4/5 graden (1 stuks)	803	type D	HIT-250W	Hagoort/Bega	8374, helder glas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - bandstraler (ovaal) 50x5 graden (1 stuks)	803	type E	HIT-250W	Hagoort/Bega	8373, prisma rillenglas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	NO-17 (SSNO, groep 1)										
	voeding										
	Klemmenkast in wegscheidingselement	842-34	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardlekautomaat voeding verlichting	842-34	NO17-F1	40A/500mA/4-polig	Merlin Gerin		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Installatie automaat voeding lamp type C	842-34	F1	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Installatie automaat voeding lamp type C	842-34	F3	16A, 1-polig	Merlin Gerin C60N	D-karakteristiek	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardrail klemmenkast	842	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	verlichting										
	Kast incl. voorschakelapparaat & ontsteker (2 stuks)	803	---				1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schijnwerper - bandstraler (ovaal) 50x5 graden (2 stuks)	803	type C	HIT-400W	Hagoort/Bega	8373, prisma rillenglas	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
2.22	Verlichting trappenhuis (naar basculekelder) no										
	Inbouwarmatuur t.b.v. basculetrap (18 stuks)	826 & 828	type G	TC-TE 9W/4000°K	Hagoort/Hoffmeister	45312.99-721	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	2.22-1
2.23	Sierverlichting brugrand noordoostzijde										
	Klemmenkast	806 & 815A	---		Rose	02.16.16.09	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	2.23-1
	Klemmenstrook (corrosiebestendige klemmen)	815A	---		Phoenix		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Grond inbouwarmatuur type K1 (4 stuks)	806	01 t/m 04	TC-T 18W/4000°K	Hagoort/Bega	8713	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Smeltveiligheid (in armatuur) (4 stuks)	806	F1 T/M F4	4A, 1 fase			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast	806 & 815A	---		Rose	02.16.16.09	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook (corrosiebestendige klemmen)	815A	---		Phoenix		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Grond inbouwarmatuur type K1 (3 stuks)	806	05 t/m 07	TC-T 18W/4000°K	Hagoort/Bega	8713	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Smeltveiligheid (in armatuur) (3 stuks)	806	F5 T/ M F7	4A, 1 fase			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast	806 & 815A	---		Rose	02.16.16.09	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook (corrosiebestendige klemmen)	815A	---		Phoenix		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Grond inbouwarmatuur type K1 (3 stuks)	806	08 t/m 10	TC-T 18W/4000°K	Hagoort/Bega	8713	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Smeltveiligheid (in armatuur) (3 stuks)	806	F08 T/M F10	4A, 1 fase			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast	806 & 815A	---		Rose	02.16.16.09	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook (corrosiebestendige klemmen)	815A	---		Phoenix		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Grond inbouwarmatuur type K1 (3 stuks)	806	11 t/m 13	TC-T 18W/4000°K	Hagoort/Bega	8713	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Smeltveiligheid (in armatuur) (3 stuks)	806	F11 T/M F13	4A, 1 fase			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast	806 & 815A	---		Rose	02.16.16.09	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook (corrosiebestendige klemmen)	815A	---		Phoenix		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Grond inbouwarmatuur type K1 (3 stuks)	806	14 t/m 16	TC-T 18W/4000°K	Hagoort/Bega	8713	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Smeltveiligheid (in armatuur) (3 stuks)	806	F14 T/M F16	4A, 1 fase			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast	806 & 815A	---		Rose	02.16.16.09	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook (corrosiebestendige klemmen)	815A	---		Phoenix		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Grond inbouwarmatuur type K1 (3 stuks)	806	17 t/m 19	TC-T 18W/4000°K	Hagoort/Bega	8713	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Smeltveiligheid (in armatuur) (3 stuks)	806	F17 T/M F19	4A, 1 fase			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast	806 & 815A	---		Rose	02.16.16.09	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook (corrosiebestendige klemmen)	815A	---		Phoenix		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Grond inbouwarmatuur type K1 (3 stuks)	806	20 t/m 22	TC-T 18W/4000°K	Hagoort/Bega	8713	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Smeltveiligheid (in armatuur) (3 stuks)	806	F20 T/M F22	4A, 1 fase			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast	806 & 815A	---		Rose	02.16.16.09	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook (corrosiebestendige klemmen)	815A	---		Phoenix		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Grond inbouwarmatuur type K1 (3 stuks)	806	23 t/m 25	TC-T 18W/4000°K	Hagoort/Bega	8713	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Smeltveiligheid (in armatuur) (3 stuks)	806	F23 T/M F25	4A, 1 fase			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast	806 & 815A	---		Rose	02.16.16.09	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook (corrosiebestendige klemmen)	815A	---		Phoenix		1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Grond inbouwarmatuur type K1 (3 stuks)	806	26 t/m 28	TC-T 18W/4000°K	Hagoort/Bega	8713	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Smeltveiligheid (in armatuur) (3 stuks)	806	F26 T/M F28	4A, 1 fase			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast	806 & 815A	---		Rose	02.16.16.09	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>	

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Afdeling: BB\CK					Inspectief onderhoud				
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s	
5.12	Eindschakelaar afsluitboom op	455	455ES8				1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Eindschakelaar afsluitboom neer	455	455ES7				1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Infrarood detectie bewaking afsluitboom rijbaan	465	465S3				1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Transformator t.b.v. voeding infrarood detectie	?	?	50VA 220/24V			1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Afsluitboom 6 voetpad/fietspad - zuidwest (SB6)										
	Afsluitboominstallatie	---	---				1995	12	2.16	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Afsluitboomkast	---	---		Philips	BAS II	1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast						1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook						1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Smeltveiligheid knipperlicht afsluitboomverlichting	478	478F8	4A			1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	WCD 220VAC	1040	WCD				1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Motor 3 fasen	946	946M8	0,18kW			1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>	zie meest. motoren
Werkschakelaar	946	946WS8	25A			1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Afsluitboomverlichting	478	478H8	15W			1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Handbedieningsschakelaar afsluitboom	456	456ES6				1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Eindschakelaar afsluitboom op	456	456ES8				1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Eindschakelaar afsluitboom neer	456	456ES7				1995	12	2.2	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
6	Scheepvaartseinen										
6.1	Scheepvaartseinen (pijler 5→) - noordoost										
	Mast/uthouder	---	---				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting rood (onderdoorvaartlicht noordoost 1 P5)	486	486H3	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Mast/uthouder	---	---				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting rood (onderdoorvaartlicht noordoost 2 P5)	486	486H4	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
6.2	Scheepvaartseinen (pijler 5→) - noordwest										
	Mast/uthouder	---	---				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting rood (onderdoorvaartlicht noordwest 1 P5)	186	186H3	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Mast/uthouder	---	---				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting rood (onderdoorvaartlicht noordwest 2 P5)	186	186H4	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
6.3	Scheepvaartseinen (pijler 4→ 5) - zuidwest										
	Mast/uthouder	---	---				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting rood	184	184H4	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting groen	184	184H5	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting rood (sper)	184	184H6	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
6.4	Scheepvaartseinen (pijler 4→ 5) - west										
	Mast/uthouder	---	---				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting geel (onderdoorvaartlicht)	184	184H8	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
6.5	Scheepvaartseinen (pijler 4→ 5) - noordwest										
	Mast/uthouder	---	---				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting rood	184	184H1	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting groen	184	184H2	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting rood (sper)	184	184H3	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
6.6	Scheepvaartseinen (pijler 4→ 5) - noordoost										
	Mast/uthouder	---	---				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting rood	484	484H1	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting groen	484	484H2	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting rood (sper)	484	484H3	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
6.7	Scheepvaartseinen (pijler 4→ 5) - oost										
	Mast/uthouder	---	---				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting geel (onderdoorvaartlicht)	184	184H7	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
6.8	Scheepvaartseinen (pijler 4→ 5) - zuidoost										
	Mast/uthouder	---	---				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting rood	484	484H4	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting groen	484	484H5	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting rood (sper)	484	484H6	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
6.9	Scheepvaartseinen (pijler 2→ 3) - noordoost										
	Mast/uthouder	---	---				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting geel (onderdoorvaartlicht noordoost)	486	486H2	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
?	Aanschijnverlichting noord/west	1040	?	230V / 120W				12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
?	Aanschijnverlichting zuid/west	1040	?	230V / 120W				12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
6.10	Scheepvaartseinen (pijler 2→ 3) - noordwest										
	Mast/uthouder	---	---				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verlichting geel (onderdoorvaartlicht noordwest)	186	186H2	10W			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
?	Aanschijnverlichting noord/oost	1140	?	230V / 120W				12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
?	Aanschijnverlichting zuid/oost	1140	?	230V / 120W				12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
6.11	Onderdoorvaarthoogte display (pijler 2→ 3) - no	Portefeuille 844									
	Bord "B" - telefoon nummer - RT/DP 8264										
	Mast/uthouder	---	---				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook (in de kast)	3081A	X1				1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	TL-lamp (6 stuks)	3081A	?	36W (1200 mm)			1995	12	2.6	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	TL-lamp (2 stuks)	3081A	?	36W (970 mm)			1995	12	2		


Gemeentewerken Gemeente Rotterdam			Afdeling: BB\CK				Inspectief onderhoud				
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s	
6.13	Onderdoorvaarthoogte display - bord "D"	Portefeuille 844									
	telefoon nummer - RT/DP 8260										
	Noordereiland zuidzijde Prinsenhoofd										
	Mast/uihouder	---	---				1995	12	2.6	000	
	Klemmenstrook (in de kast)	3081C	X1				1995	12	2.6	000	
	TL-lamp (6 stuks)	3081C	?	36W (1200 mm)			1995	12	2.6	000	
	TL-lamp (2 stuks)	3081C	?	36W (970 mm)			1995	12	2.6	000	
	TL-lamp (2 stuks)	3081C	?	18W (590 mm)			1995	12	2.6	000	
	TL-lamp op deur (1 stuks)	3081C	?	36W (970 mm)			1995	12	2.6	000	
Verwarming	3081C	?	130W			1995	12	2.6	000		
?	Klemmenstrook (op de deur)	3081C	X2				1995	12	2.6	000	
6.14	Onderdoorvaarthoogte display - bord "C"	Portefeuille 844									
	telefoon nummer - RT/DP 8261										
	Leuvehoofd noordoostzijde Erasmusbrug										
	Mast/uihouder	---	---				1995	12	2.6	000	
	Klemmenstrook (in de kast)	3081C	X1				1995	12	2.6	000	
	TL-lamp (6 stuks)	3081C	?	36W (1200 mm)			1995	12	2.6	000	
	TL-lamp (2 stuks)	3081C	?	36W (970 mm)			1995	12	2.6	000	
	TL-lamp (2 stuks)	3081C	?	18W (590 mm)			1995	12	2.6	000	
	TL-lamp op deur (1 stuks)	3081C	?	36W (970 mm)			1995	12	2.6	000	
Verwarming	3081C	?	130W			1995	12	2.6	000		
?	Klemmenstrook (op de deur)	3081C	X2				1995	12	2.6	000	
6.15	Scheepvaartseinen algemeen										
	Mast/uihouder	---	---				1995	12	2.6	000	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	000	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	000	
	Luidspreker landverkeer (LS5)	1281/3	1281X26B				1995	12	2.6	000	
	Mast/uihouder	---	---				1995	12	2.6	000	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	000	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	000	
	Luidspreker landverkeer (LS1)	1281/3	1281X27				1995	12	2.6	000	
	Mast/uihouder	---	---				1995	12	2.6	000	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	000	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	000	
	Luidspreker landverkeer (LS4)	1281/3	1281X28				1995	12	2.6	000	
	Mast/uihouder	---	---				1995	12	2.6	000	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	000	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	000	
	Schemerschakelaar fotocel	181	181D6		Eberle	DÄ 565 15	1995	12	2.6	000	
	Mast/uihouder	---	---				1995	12	2.6	000	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	000	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	000	
	Mast/uihouder	---	---				1995	12	2.6	000	
	Klemmenkast						1995	12	2.6	000	
	Klemmenstrook						1995	12	2.6	000	
6.16	Scheepvaartseinen pijler 3 west										
	Aanschijnverlichting verbodsborden (TL)	1040	---	36W				12	2.6	000	
6.17	Scheepvaartseinen pijler 3 oost										
	Aanschijnverlichting verbodsborden (TL)	1140	---	36W				12	2.6	000	
7	Lessenaar										
7.1	Lokaal brugbedieningspaneel - BKNW+SB	116									7.1-0
	Noodstopknop	136	136S2B		EAO	61-3440.4 / 2	1995	12	2.16	000	
	Drukknop/lamp (wit) lampentest	215	215S1		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Signaallamp (rood) storing algemeen	215	215H2	2 W	EAO	K61-005.2002	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (rood) stop	215	215S3		EAO	K61-115.2272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) fase 1 bruglichten	215	215S4		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) fase 3 brugbeweging	215	215S6		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Signaallamp (wit) vrijgave brugprogramma tram+	215	215H7	2 W	EAO	K61-005.7002	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) fase 5 einde cyclus	215	215S8		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) reset scheepvaartseinen	216	216S1		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) scheepvaartseinen west groen/groen	216	216S2		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) scheepvaartseinen west rood/groen	216	216S3		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) scheepvaartseinen oost groen/groen	216	216S4		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) scheepvaartseinen oost rood/groen	216	216S5		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Keuzeschakelaar sperren met/zonder geel	216	216S6		EAO	61-4610.0	1995	12	2.4	000	
	Mist schakelaar	216	216S8		EAO	61-4210.0	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) afsluitboom sluiten - fiets/voet noord/zuid	217	217S1		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) afsluitboom sluiten - auto zuid	217	217S2		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) afsluitboom sluiten - auto noord	217	217S3		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) afsluitboom sluiten - tram noord	217	217S4		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) afsluitboom sluiten - tram zuid	217	217S5		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) afsluitboom sluiten - tram	217	217S6		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) slagbomen - fase 2.7	217	217S7		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Keuzeschakelaar afstand-/lokale bediening in	218	218S1		?	?	1995	12	2.4	000	
	Signaallamp (wit) lokale bediening IN	218	218H2	2 W	EAO	K61-005.7002	1995	12	2.4	000	
	Keuzeschakelaar overbrugging	218	218S4		?	?	1995	12	2.4	000	
	Signaallamp (wit) overbrugging IN	218	218H4	2 W	EAO	K61-005.7002	1995	12	2.4	000	
	Signaallamp (wit) in bedrijf tram+	218	218H5	2 W	EAO	K61-005.7002	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) Reset aanvraag	218	218S6		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Drukknop/lamp (wit) aanvraag brugprogramma	218	218S7		EAO	K61-115.7272	1995	12	2.4	000	
	Signaallamp (wit) reserve	218	218H8	2 W	EAO	K61-005.7002	1995	12	2.30	000	
7.2	Lokale brugbedieningskast - BKNW+SB										
	Aanbouwkast	115	XS51		Harting	09 30 024 0307	1995	12	2.4	000	
	Stekkerkast	115	XS51		Harting	09 30 024 0441	1995	12	2.4	000	
	Stekkerinzetstuk	115	XS51		Harting	09 21 064 3001	1995	12	2.4	000	
	Businzetstuk	115	XS51		Harting	09 21 064 3101	1995	12	2.4	000	
	Stekkerkast	115	XS51		Harting	09 30 024 1540	1995	12	2.4	000	
	Stekkerinzetstuk	115	XS51		Harting	09 21 064 3001	1995				

<div>  <div> Gemeentewerken Gemeente Rotterdam </div> </div> <div>Afdeling: BB\CK</div> <div>Inspectief onderhoud</div>											
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Verbindingsbrug	246	246F2		Faget	52395.10	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Glaszekering afsluitboom	246	246F2	2A, FF zeersnel	Faget	846230310	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Zekeringhouder dig.output lokale bediening	246	246F4	10 A	Faget	FK10	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Glaszekering	246	246F4	10A, FF zeersnel	?	846230340	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook	115	X20	210 klemmen	Faget	RC 4 & RC 10	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
7.3	Besturingskast hydrauliek - BKNW+HY										
	Schakelkast	113	BKNW + HY		Eldon	AD 08124	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook	113	X13	250 klemmen	Faget	?	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Besturingskast t.b.v. windmeting	225	225S7		meteo elektronic	?	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook (t.b.v. aarding PLC kabels)	113	XSch		?	?	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Thermostaat kast hydrauliek verwarming	133	133B6	5°C-55°C	Rittal	SK 3112	1995	12	2.37	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schakelkasten verwarming	133	133E6	200W	Rittal	SK 3107	1995	12	2.37	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais drukbegrenzingsventiel	193	193K1		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais drukbegrenzingsventiel	193	193K2		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais rangeerventiel	193	193K3		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Glaszekering windmeting	225	225F7	2A , FF zeer snel	?	846230310	1995	12	2.15	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verwijdingsrack spanning voeding PLC	243	243A1		Telemechanique	TSX RKN 8	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hoofdkabel voor PLC lokaal communicator	243	243D2		Telemechanique	TSX CB 100	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verwijding-module lokaal communicator	243	243D2		Telemechanique	TSX LES 240	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hoofdkabel voor PLC lokaal communicator	243	243D3		Telemechanique	TSX CB 100	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verwijding-module lokaal communicator	243	243D3		Telemechanique	TSX LES 240	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Digital-input-kaart DI32	243	243D4		Telemechanique	TSX DET 3242	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Digital-input-kaart DI32	243	243D4B		Telemechanique	TSX DET 3242	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Digital-output-kaart dig.output DO24	243	243D5		Telemechanique	TSX DST 2472	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	PLC -spanning voeding	243	243G1	230V, 50Hz	Telemechanique	TSX SUP 702	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Analoge-output-kaart 4-kanaal	243	243N6	0-10V	Telemechanique	TSX ASR 401	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Weerstand anal.input 4-kanalen	243	243N6B	100 Ohm	Telemechanique	TSX AAK1	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Analoge-input-kaart 4	243	243N6B	20mA	Telemechanique	TSX AEM 411	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aftakdoos met aansluitkabel	247	247A3		Telemechanique	TSX LES 805	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aftakdoos met aansluitkabel	247	247A5		Telemechanique	TSX LES 805	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	WCD 220VAC 2-voudig+randaarde	132	132X3	220V, 16A	Phoenix	EMG 902SD-D/2A	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Kastverlichting	133	133H6	TL 18W				12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Deurschakelaar tbv. Kastverlichting	133	133S6					12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Stuurstroom relais	?	?					12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
7.4	Besturingskast cilinder - BKNW+CL										
	Schakelkast	114	BKNW + CL		Rittal	AK 1648	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	7.4-1
	Klemmenstrook	114	X14	240 klemmen	Faget	RC 4 & RC 16	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook	114	XSch	14 klemmen	Faget	RC 4 & RC 16	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Standaard kast cilinder 1	114	BKNW + CL		Rose	01.23.40.11	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Standaard kast cilinder 2	114	BKNW + CL		Rose	01.23.40.11	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Thermostaat kast cilinder verwarming	133	133B8	5-55 °C	Rittal	SK 3112	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Schakelkasten verwarming	133	133E8	200W	Rittal	SK 3107	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Kaarhouder met voeding	192	192G1		Oilgear	EMR 8	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Analoge kaart regel remventiel stangzijde	192	192N2		?	?	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Analoge kaart regel remventiel bodemzijde	192	192N6		?	?	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais ventiel brug sluiten	195	195K1		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais ventiel brug openen	195	195K2		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais drukventiel	195	195K3		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais ventiel brug in	195	195K4		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais ventiel brug in/open houden	195	195K5		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais ventiel fail-safe magneet	195	195K6		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais ventiel fail-safe magneet	195	195K7		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais ventiel stuurolie voor cilinder	195	195K8		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais zitventiel brug openen/sluiten	197	197K1		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais zitventiel brug gesloten	197	197K2		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais zitventiel brug openen/sluiten	197	197K3		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais zitventiel brug gesloten	197	197K4		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais ventiel drukbegrenzing	197	197K5		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais ventiel drukbegrenzing	197	197K6		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais zitventiel brug openen/sluiten	198	198K1		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais zitventiel brug gesloten	198	198K2		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais zitventiel brug openen/sluiten	198	198K3		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais zitventiel brug gesloten	198	198K4		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais ventiel drukbegrenzing	198	198K5		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais ventiel drukbegrenzing	198	198K6		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Gelijkspanning voeding	224	224G6	230V/5VDC, 2A FF	Murrelectronic	85540	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verwijdingsrack spanning voeding PLC	244	244A1		Telemechanique	TSX RKN 8	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hoofdkabel voor PLC lokaal communicator	244	244D2		Telemechanique	TSX CB 100	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verwijding-module lokaal communicator	244	244D2		Telemechanique	TSX LES 240	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hoofdkabel voor PLC lokaal communicator	244	244D3		Telemechanique	TSX CB 100	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verwijding-module lokaal communicator	244	244D3		Telemechanique	TSX LES 240	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Digital-input-kaart DI32	244	244D4		Telemechanique	TSX DET 3242	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Digital-input-kaart DO24	244	244D4B		Telemechanique	TSX DET 3242	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Digital-input-kaart DO24	244	244D5		Telemechanique	TSX DST 2472	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Digital-input-kaart DO24	244	244D6		Telemechanique	TSX DST 2472	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aspositie module	244	244D8		Telemechanique	TSX AXM 292	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Stekkertoebehoren voor AXM 292 aspositie module	244	244D8		Telemechanique	TSX CAC 90	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	PLC-spanning voeding	244	244G1	230V, 50Hz	Telemechanique	TSX SUP 702	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Analoge-output-kaart 4-kanaal	244	244N6B		Telemechanique	TSX ASR 401	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Weerstand anal.input 4-kanaal	244	244N7	100 ohm	Telemechanique	TSX AAK1	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Analoge-input-kaart 4-kanaal	244	244N7	4-20mA	Telemechanique	TSX AEM 411	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aftakdoos met aansluitkabel	247	247A4		Telemechanique	TSX LES 805	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aftakdoos met aansluitkabel	247	247A6		Telemechanique	TSX LES 805	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Kast verlichting + wcd.	133	133H7	220VAC/18W			1999	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Deurschakelaar tbv. Kastverlichting	133	133S7					12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	WCD	229-231	16PWCD	16 polig				12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Sleutelschakelaar	208	208S5	? polig				12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Stuurstroomrelais	208	208K5					12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Stuurstroomrelais	208	208k6					12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Stuurstroomrelais	208	208k6-1					12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
7.5	Besturingskast hydrauliek - BKNO+HY										
	Schakelkast	413	BKNO + HY		Eldon	AD 08124	1995	12	2.19	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook	413	X13		?	?	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook	413	XSch		?	?	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Thermostaat verwarming hyrauliekkast	433	433B6	5-55 °C	Rittal	SK 3112	1995	12	2.37	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verwarming schakelkasten	433	433E6	200 W	Rittal	SK 3107	1995	12	2.37	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais drukbegrenzing ventiel	493	493K1		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais drukbegrenzing ventiel	493	493K2		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais rangeer ventiel	493	493K3		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verwijdingsrack spanning voeding PLC	543	543A1		Telemechanique	TSX RKN 8	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hoofdkabel voor PLC lokaal communicator	543	543D2		Telemechanique	TSX CB 100	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verwijding-Module lokaal communicator	543	543D2		Telemechanique	TSX LES 240	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hoofdkabel voor PLC lokaal communicator	543	543D3		Telemechanique	TSX CB 100	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Verwijding-Module lokaal communicator	543	543D3		Telemechanique	TSX LES 240	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Digital-input-kaart DI32	543	543D4		Telemechanique	TSX DET 3242	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Digital-input-kaart DI32	543	543D4B		Telemechanique	TSX DET 3242	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Digital-output-kaart dig.output DO24	543	543D5		Telemechanique	TSX DST 2472	1995	12	2.25	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	PLC -span										

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Afdeling: BB\CK					Inspectief onderhoud				
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Schakelkasten verwarming	433	433E8	200 W	Rittal	SK 3107	1995	12	2.7	0 0 0	
	Kaarthouder met voeding	492	492G1		Oilgear	EMR 8	1995	12	2.7	0 0 0	
	Analoge kaart regelen remventiel voor stangzijde	492	492N2		?	?	1995	12	2.7	0 0 0	
	Analoge kaart regelen remventiel voor bodemzijde	492	492N6		?	?	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais ventiel brug sluiten	495	495K1		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais ventiel brug openen	495	495K2		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais drukventiel	495	495K3		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais ventiel brug in	495	495K4		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais ventiel brug in/open houden	495	495K5		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais ventiel fail-safe magneet	495	495K6		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais ventiel fail-safe magneet	495	495K7		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais ventiel stuurolie voor cilinder	495	495K8		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais zitventiel brug openen/sluiten	497	497K1		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais zitventiel brug gesloten	497	497K2		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais zitventiel brug openen/sluiten	497	497K3		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais zitventiel brug gesloten	497	497K4		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais ventiel drukbegrenzing	497	497K5		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais ventiel drukbegrenzing	497	497K6		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais zitventiel brug openen/sluiten	498	498K1		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais zitventiel brug gesloten	498	498K2		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais zitventiel brug openen/sluiten	498	498K3		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais zitventiel brug gesloten	498	498K4		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais ventiel drukbegrenzing	498	498K5		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Hulprelais ventiel drukbegrenzing	498	498K6		Telemechanique	CA3-KN22BD3	1995	12	2.7	0 0 0	
	Gelijkspanning voeding CIMS systeem	524	524G6	230V/5VDC	Murrelectronic	85540	1995	12	2.13	0 0 0	
	Verwijdingsrek spanning voeding PLC	544	544A1		Telemechanique	TSX RKN 8	1995	12	2.25	0 0 0	
	Hoofdkabel voor PLC lokaal communicator	544	544D2		Telemechanique	TSX CB 100	1995	12	2.25	0 0 0	
	Verwijding-Module lokaal communicator	544	544D2		Telemechanique	TSX LES 240	1995	12	2.25	0 0 0	
	Hoofdkabel voor PLC lokaal communicator	544	544D3		Telemechanique	TSX CB 100	1995	12	2.25	0 0 0	
	Verwijding-Module lokaal communicator	544	544D3		Telemechanique	TSX LES 240	1995	12	2.25	0 0 0	
	Digital-input-kaart DI32	544	544D4		Telemechanique	TSX DET 3242	1995	12	2.25	0 0 0	
	Digital-input-kaart DO24	544	544D4B		Telemechanique	TSX DET 3242	1995	12	2.25	0 0 0	
	Digital-input-kaart DO24	544	544D5		Telemechanique	TSX DST 2472	1995	12	2.25	0 0 0	
	Digital-input-kaart DO24	544	544D6		Telemechanique	TSX DST 2472	1995	12	2.25	0 0 0	
	Aspositie module	544	544D8		Telemechanique	TSX AXM 292	1995	12	2.25	0 0 0	
	Stekkertoebehoren voor AXM 292 aspositie module	544	544D8		Telemechanique	TSX CAC 90	1995	12	2.25	0 0 0	
	PLC-spanning voeding	544	544G1		Telemechanique	TSX SUP 702	1995	12	2.13	0 0 0	
	Analoge-output-kaart 4-kanaal	544	544N6B		Telemechanique	TSX ASR 401	1995	12	2.25	0 0 0	
	Analoge-input-kaart 4-kanaal	544	544N7	4-20mA	Telemechanique	TSX AEM 411	1995	12	2.25	0 0 0	
	Aftakdoos met aansluitkabel	547	547A4		Telemechanique	TSX LES 805	1995	12	2.25	0 0 0	
	Aftakdoos met aansluitkabel	547	547A6		Telemechanique	TSX LES 805	1995	12	2.25	0 0 0	
	Kast verlichting + wcd.	433	433H7	220VAC/15W			1999	12	2.4	0 0 0	7.6-2
	Deurschakelaar tbv. Kastverlichting	433	433S7					12		0 0 0	
	WCD	508	16PWCD	16 ploig				12		0 0 0	
	Sleutelschakelaar	508	508S5					12		0 0 0	
	stuurstroomrelais	508	508K5					12	2.7	0 0 0	
	stuurstroomrelais	508	508K6					12	2.7	0 0 0	
	stuurstroomrelais	508	508K6-1					12	2.7	0 0 0	
7.7	Bedieningskast olie afscheider (deur)										7.7-1
	voorzijde										
	Spanning aanwezig (wit)	?	H2				1995	12	2.4	0 0 0	
	Storing (rood)	?	H1				1995	12	2.4	0 0 0	
	Klep A1 open (geel) olie naar verzamel tank	?	H3				1995	12	2.4	0 0 0	
	Drukknop	?	S1				1995	12	2.4	0 0 0	
	Klep A2 open (blauw) water naar riool	?	H4				1995	12	2.4	0 0 0	
	Werkschakelaar	?	Q1				1995	12	2.4	0 0 0	
	binnenzijde										
	Motorbeveiligingsschakelaar pomp 1	?	Q2				1995	12	2.4	0 0 0	
	Motorbeveiligingsschakelaar pomp 2	?	Q3				1995	12	2.4	0 0 0	
	Niveau schakelaar	?	A1			RAS-200	1995	12	2.4	0 0 0	
	Niveau schakelaar	?	A2			RAS-200	1995	12	2.4	0 0 0	
	Smeltveiligheid	?	F1	3 fasen, 16A			1995	12	2.13	0 0 0	
	Installatie automaat	?	F2	1 fase, 10A			1995	12	2.13	0 0 0	
	Magneet schakelaar pomp 1	?	K1				1995	12	2.4	0 0 0	
	Magneet schakelaar pomp 2	?	K2				1995	12	2.4	0 0 0	
	Smeltveiligheid, trafo primair	?	F3	2 fasen, 2A			1995	12	2.4	0 0 0	
	Smeltveiligheid, trafo secundair 24V	?	F4	3,15A			1995	12	2.4	0 0 0	
	Smeltveiligheid, trafo secundair 220VAC	?	F5	0,16A			1995	12	2.4	0 0 0	
	Transformator	?	T1	380/220/24V			1995	12	2.4	0 0 0	
	Klemmenstrook	?	X1					12	2.7	0 0 0	
7.8	Besturingskast RET portaal (bascule kelder)										
	voorzijde										
	Sleutelschakelaar afstand/lokaal	1324	S1				1995	12	2.7	0 0 0	
	Hoofdschakelaar	1324	Q1	63A			1995	12	2.13	0 0 0	
	Werkschakelaar filterpomp										
	binnenzijde										
	Kast		RET portaal				1995	12	2.7	0 0 0	
	Installatie automaat stuurstroom afstandbediening	1322	F5	2 fasen			199				

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam										
Afdeling: BB\CK										
Inspectief onderhoud										
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabriikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s
	Regelventiel voor pomp 2	190	190Y5	24VDC, 0,9A	Lisk	SMP 118-1	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar pomp 3	191	191S3		Lisk	SMP 118-1	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar pomp 4	192	191S6		Lisk	SMP 118-1	1995	12	2.12	0 0 0
	Regelventiel voor pomp 3	191	191Y2	24VDC, 0,9A	Lisk		1995	12	2.12	0 0 0
	Regelventiel voor pomp 4	191	191Y5	24VDC, 0,9A	Lisk		1995	12	2.12	0 0 0
	Magneetventiel drukbegrenzing	193	193Y1	24VAC/DC, 50VA/W	Rexroth	4-weg C53-AG	1995	12	2.12	0 0 0
	Magneetventiel drukbegrenzing	193	193Y2	24VAC/DC, 50VA/W	Rexroth	4-weg C53-AG	1995	12	2.12	0 0 0
	Magneetventiel rangeren	193	193Y3	24VAC/DC, 25VA/W	Murrel	312h033	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar terugmelding oliefilter	201	201S1	24VAC/DC, 25VA/W	Rexroth	14A-GDW	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar terugmelding oliefilter	201	201S2	24VAC/DC, 25VA/W	Rexroth	14A-GDW	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar terugmelding oliefilter	201	201S3	24VAC/DC, 25VA/W	Rexroth	14A-GDW	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar terugmelding oliefilter	201	201S4	24VAC/DC, 25VA/W	Rexroth	14A-GDW	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar terugmelding oliefilter	201	201S5	24VAC/DC, 25VA/W	Rexroth	14A-GDW	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar terugmelding oliefilter	201	201S6	24VAC/DC, 25VA/W	Rexroth	14A-GDW	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar terugmelding oliefilter	201	201S7	24VAC/DC, 25VA/W	Rexroth	14A-GDW	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar terugmelding oliefilter	201	201S8	24VAC/DC, 25VA/W	Rexroth	14A-GDW	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar terugmelding oliefilter	202	202S1	24VAC/DC, 25VA/W	Rexroth	14A-GDW	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar terugmelding oliefilter	202	202S2	24VAC/DC, 25VA/W	Rexroth	14A-GDW	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar terugmelding oliefilter	202	202S3	24VAC/DC, 25VA/W	Rexroth	14A-GDW	1995	12	2.12	0 0 0
	Zuig leiding open	202	202S4	10A-300VAC	Bernstein	I-SUNWZ	1995	12	2.12	0 0 0
	Zuig leiding open	202	202S5	10A-300VAC	Bernstein	I-SUNWZ	1995	12	2.12	0 0 0
	Zuig leiding open	202	202S6	10A-300VAC	Bernstein	I-SUNWZ	1995	12	2.12	0 0 0
	Zuig leiding open	202	202S7	10A-300VAC	Bernstein	I-SUNWZ	1995	12	2.12	0 0 0
	Zuig leiding open	202	202S8	10A-300VAC	Bernstein	I-SUNZW	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar bewaking hoofdpomp 1	203	203F1	250VAC, 5A-1250C-0,03A	Rexroth	HED-8-DH	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar bewaking hoofdpomp 2	203	203F2	250VAC, 5A-1250C-0,03A	Rexroth	HED-8-DH	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar bewaking hoofdpomp 3	203	203F3	250VAC, 5A-1250C-0,03A	Rexroth	HED-8-DH	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar bewaking hoofdpomp 4	203	203F4	250VAC, 5A-1250C-0,03A	Rexroth	HED-8-DH	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar bewaking stuurpomp	203	203F5	250VAC, 5A-1250C-0,03A	Rexroth	535512-HED	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar olietemperatuur te laag	203	203F6	(10) 2A-250V	Surto	ST2A-22	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar olietemperatuur te hoog	203	203F7	(10) 2A-250V	Surto	ST2A-22	1995	12	2.12	0 0 0
	Bewaking zuig leiding	203	203S8	10A-300VAC	Bernstein	I-SUNZW	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar olieniveau te hoog	204	204F1		Bühler	MKS-I/K	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar olieniveau normaal	204	204F2		Bühler	MKS-I/K	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar olieniveau laag	204	204F3		Bühler	MKS-I/K	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar olieniveau te laag	204	204F4		Bühler	MKS-I/K	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar bewaking water in olie	204	204F5	230V, 100VA, 50W, 1A	Bühler	VWV3/SO	1995	12	2.12	0 0 0
8.2	Hydr. aggr. cilinder BKNW									
	Schakelaar remventiel stangzijde	192	192S4		Oilgear	LV05 102G009	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar remventiel bodemzijde	192	192S7		Oilgear	LV05 102G009	1995	12	2.12	0 0 0
	Regel remventiel voor stangzijde	192	192Y2				1995	12	2.12	0 0 0
	Regel remventiel voor bodemzijde	192	192Y6		Oilgear	SCV/A25-1070-190	1995	12	2.12	0 0 0
	Magneetventiel brug sluiten	195	195Y1	24VAC/DC, 50VA/W	Hydrolux	WE42B06C2-1PAOBN	1995	12	2.7	0 0 0
	Magneetventiel brug openen	195	195Y2	24VAC/DC, 50VA/W	Hydrolux	WE42B06C2-1PAOBN	1995	12	2.7	0 0 0
	Drukventiel cilinder	195	195Y3	24VAC/DC, 50VA/W	Hydrolux	WE42B06C2-1PAOBN	1995	12	2.7	0 0 0
	Magneetventiel brug in	195	195Y4	24VAC/DC, 50VA/W	Hydrolux	WE42B06C2-1PAOBN	1995	12	2.7	0 0 0
	Magneetventiel brug in/open houden	195	195Y5	24VAC/DC, 50VA/W	Hydrolux	WE42B06C2-1PAOBN	1995	12	2.7	0 0 0
	Magneetventiel fail-safe magneet	195	195Y6	24VAC/DC, 50VA/W	Oilgear	V-W42MF/48A 1P07	1995	12	2.7	0 0 0
	Magneetventiel fail-safe magneet	195	195Y7	24VAC/DC, 50VA/W	Oilgear	V-W42MF/48A 1P07	1995	12	2.7	0 0 0
	Magneetventiel stuurolie voor cilinder	195	195Y8	24VAC/DC, 50VA/W	Rexroth	4WE-6-DG1/YG 24N42A	1995	12	2.7	0 0 0
	Bewaking overbelast brug openen	205	205F1	250VAC, 5A	Rexroth	HED-8-DH	1995	12	2.7	0 0 0
	Bewaking aandruk brug openen	205	205F2	250VAC, 5A	Rexroth	HED-8-DH	1995	12	2.7	0 0 0
	Bewaking overbelast brug sluiten	205	205F3	250VAC, 5A	Rexroth	HED-8-DH	1995	12	2.7	0 0 0
	Bewaking aandruk brug sluiten	205	205F4	250VAC, 5A	Rexroth	HED-8-DH	1995	12	2.7	0 0 0
	Positie ventiel brug sluiten	205	205S5		Hydrolux	EB1594/RSE 6B	1995	12	2.7	0 0 0
	Positie ventiel brug openen	205	205S6		Hydrolux	EB1594/RSE 6B	1995	12	2.7	0 0 0
	Positie ventiel brug in	205	205S7		Hydrolux	EB1594/RSE 6B	1995	12	2.7	0 0 0
	Positie ventiel brug in/open houden	205	205S8		Hydrolux	EB1517 RSE 50BT	1995	12	2.7	0 0 0
	Bewaking pomp unit olie peil comp.tank	206	206F6				1995	12	2.7	0 0 0
	Bewaking pomp unit olie peil comp.tank	206	206F7				1995	12	2.7	0 0 0
	Bewaking pomp unit olie peil comp.tank	206	206F8				1995	12	2.7	0 0 0
8.3	Hydr. aggr. cilinder 1 BKNW									
	Klemmenkast		BKNW+CIL1-X15				1995	12	2.7	0 0 0
	Klemmenstrook	117	X15				1995	12	2.7	0 0 0
	Zitventiel brug openen/sluiten cilinder 1	197	197Y1	24VAC/DC/50W/VA	Rexroth	E-3-SE 6451/F420 G-24	1995	12	2.7	0 0 0
	Zitventiel brug gesloten cilinder 1	197	197Y2	24VAC/DC/50VA/W	Rexroth	E-3-SE 6451/F420 G-24	1995	12	2.7	0 0 0
	Zitventiel brug openen/sluiten cilinder 1	197	197Y3	24VAC/DC/50VA/W	Rexroth	E-3-SE 6451/F420 G-24	1995	12	2.7	0 0 0
	Zitventiel brug gesloten cilinder 1	197	197Y4	24VAC/DC/50VA/W	Rexroth	E-3-SE 6451/F420 G-24	1995	12	2.7	0 0 0
	Ventiel drukbegrenzing cilinder 1	197	197Y5	24VAC/DC/50VA/W	Hydrolux	ZDBP06A400K/AT,MB	1995	12	2.7	0 0 0
	Ventiel drukbegrenzing cilinder 1	197	197Y6	24VAC/DC 50W	Hydrolux	ZDBP06A400K/AT,MB	1995	12	2.7	0 0 0
	Maximale druk cilinder 1	207	207F1	24VAC/DC 50W	Rexroth	HED-8-OH 5555 12	1995	12	2.7	0 0 0
	Aandruk cilinder 1	207	207F2	125VAC/DC-0,03A	Rexroth	HED-8-OH 5555 12	1995	12	2.7	0 0 0
	Schakelaar maximale druk cilinder 1	207	207F3	125VAC/DC-0,03A	Rexroth	HED-8-OH 5555 12	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar aandruk cilinder 1	207	207F4	125VAC/DC-0,03A	Rexroth	HED-8-OH 5555 12	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar druk bij openen cilinder 1	207	207F5	125VAC/DC-0,03A	Rexroth	HED-8-OH 5555 12	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar druk bij openen cilinder 1	207	207S6	125VAC/DC-0,03A	Oilgear	LV07031 G001	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar druk bij openen cilinder 1	207	207S7	18-42V	Oilgear	LV07031 G001	1995	12	2.12	0 0 0
	Pos. terugslagventiel brug sluiten cilinder 1	207	207S8				1995	12	2.7	0 0 0
	Pos. terugslagventiel brug openen cilinder 1	208	208S1	24VAC/DC/50VA/W	Rexroth	HED-8-OH 5555 12	1995	12	2.7	0 0 0
	Druk ventiel pijpbreuk cilinder 1	208	208S2	125VDC-0,03A		HED-8-OH 5555 12	1995	12	2.7	0 0 0
	Druk ventiel pijpbreuk cilinder 1	208	208S3	125VDC-0,03A			1995	12	2.7	0 0 0
	Drukopnemer bodemzijde cilinder 1	223	223B2	4-20mA / 12-56VDC	Basingstoke	serie 2000	1995	12	2.7	0 0 0
	Drukopnemer stangzijde cilinder 1	223	223B4	4-20mA / 12-56VDC	Basingstoke	serie 2000	1995	12	2.7	0 0 0
	Sensor cilinder 1	224	224S4				1995	12	2.7	0 0 0
	Sensor CIMS cilinder 1	224	-224S4		Basingstoke	serie 2000	1995	12	2.7	0 0 0
8.4	Hydr. aggr. cilinder 2 BKNW									
	Klemmenkast						1995	12	2.7	0 0 0
	Klemmenstrook	117	X16				1995	12	2.7	0 0 0
	Sensor	198	198Y1	24VAC/DC/50VA/W	Rexroth	E-3-SE 6451/F420 G-24	1995	12	2.7	0 0 0
	Zitventiel brug openen/sluiten cilinder 2	198	198Y2	24VAC/DC/50VA/W	Rexroth	E-3-SE 6451/F420 G-24	1995	12	2.7	0 0 0
	Zitventiel brug gesloten cilinder 2	198	198Y3	24VAC/DC/50VA/W	Rexroth	E-3-SE 6451/F420 G-24	1995	12	2.7	0 0 0
	Zitventiel brug openen/sluiten cilinder 2	198	198Y4	24VAC/DC/50VA/W	Rexroth	E-3-SE 6451/F420 G-24	1995	12	2.7	0 0 0
	Zitventiel brug gesloten cilinder 2	198	198Y5	24VAC/DC/50VA/W	Hydrolux	ZDBP06A400K/AT,MB	1995	12	2.7	0 0 0
	Ventiel drukbegrenzing cilinder 2	198	198Y6	24VAC/DC/50VA/W	Hydrolux	ZDBP06A400K/AT,MB	1995	12	2.7	0 0 0
	Ventiel drukbegrenzing cilinder 2	209	209F1	125VDC-0,03A	Rexroth	HED-8-OH 5555 12	1995	12	2.7	0 0 0
	Schakelaar maximale druk cilinder 2	209	209F2	125VDC-0,03A	Rexroth	HED-8-OH 5555 12	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar aandruk cilinder 2	209	209F3	125VDC-0,03A	Rexroth	HED-8-OH 5555 12	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar druk bij openen cilinder 2	209	209F4	125VDC-0,03A	Rexroth	HED-8-OH 5555 12	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar druk bij openen cilinder 2	209	209F5	125VDC-0,03A	Rexroth	HED-8-OH 5555 12	1995	12	2.12	0 0 0
	Schakelaar druk bij openen cilinder 2	209	209S6	18-42V	Oilgear	LV07031 G001	1995	12	2.12	0 0 0
	Pos. terugslagventiel brug sluiten cilinder 2	209	209S7	18-42V	Oilgear	LV07031 G001	1995	12	2.7	0 0 0
	Pos. terugslagventiel brug openen cilinder 2	209	209S8	24VAC/DC/50VA/W			1995	12	2.7	0 0 0
	Pos. ventiel drukbegrenzing cilinder 2	210	210S1	4-20mA / 12-56VDC	Basingstoke	serie 2000	1995	12	2.7	0 0 0
	Druk ventiel pijpbreuk cilinder 2	210	210F2	125VDC-0,03A	Rexroth	HED-8-OH 5555 12	1995	12	2.7	0 0 0
	Druk ventiel pijpbreuk cilinder 2	210	210F3	125VDC-0,03A			1995	12	2.7	0 0 0
	Drukopnemer bodemzijde	223	223B6	4-20mA / 12-56VDC	Basingstoke	serie 2000	1995	12	2.7	0 0 0
	Drukopnemer stangzijde	223	223B8	4-20mA / 12-56VDC	Basingstoke	serie 2000	1995	12	2.7	0 0 0
8.5	Hydrauliek aggregaat BKNO+HY									
	Motor hydraulische pomp AP 101-M01 / 935M8	935	935M8	N=110 kW, n=985 min ⁻¹	ABB	315M6BK	1995	12	2.21	0 0 0
	Werkschakelaar AA101-S01 / 935WS1	935	935WS1		Bernstein	I-U1ZW 608.3103.007	1995	12	2.7	0 0 0
	Motor hydraulische pomp AP 102-M01 / 936M8	936	936M8	N=110 kW, n=985 min ⁻¹	ABB	315M6BK	1995	12	2.21	0 0 0
	Werkschakelaar AA102-S01 / 936WS1	9								

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Afdeling: BB\CK					Inspectief onderhoud				
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	hygrostaat t.b.v..motor 949M8	459	459S6				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Regelventiel pomp 1	490	490Y2				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar pomp 1	490	490S3					12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Regelventiel pomp 2	490	490Y5				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar pomp 2	490	490S6					12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar pomp 3	491	491S3				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar pomp 4	491	491S6				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Regelventiel pomp 3	491	491Y2				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Regelventiel pomp 4	491	491Y5				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Magneetventiel drukkbegrenzing	493	493Y1				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Magneetventiel drukkbegrenzing	493	493Y2				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Magneetventiel rangeren	493	493Y3				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar terugmelding oliefilter	501	501S1				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar terugmelding oliefilter	501	501S2				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar terugmelding oliefilter	501	501S3				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar terugmelding oliefilter	501	501S4				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar terugmelding oliefilter	501	501S5				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar terugmelding oliefilter	501	501S6				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar terugmelding oliefilter	501	501S7				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar terugmelding oliefilter	501	501S8				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar terugmelding oliefilter	502	502S1				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar terugmelding oliefilter	502	502S2				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	8.5-1
	Schakelaar terugmelding oliefilter	502	502S3				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Eindschakelaar zuig leiding open	502	502S4				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Eindschakelaar zuig leiding open	502	502S5				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Eindschakelaar zuig leiding open	502	502S6				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Eindschakelaar zuig leiding open	502	502S7				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Eindschakelaar zuig leiding open	502	502S8				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar bewaking pomp 1 (hoofdpomp)	503	503F1				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar bewaking pomp 2 (hoofdpomp)	503	503F2				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar bewaking pomp 3 (hoofdpomp)	503	503F3				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar bewaking pomp 4 (hoofdpomp)	503	503F4				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar circulatiepomp (stuurpomp)	503	503F5				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Olietemperatuur	503	503F6				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Olietemperatuur	503	503F7				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar bewaking zuig leiding open	503	503S8				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar olieniveau te hoog	504	504F1				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar olieniveau normaal	504	504F2				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar olieniveau laag	504	504F3				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar olieniveau te laag	504	504F4				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar water in olie bewaking	504	504F5				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
8.6	Hydr. aggr. cilinder BKNO+HY										
	Schakelaar remventiel voor stangzijde	492	492S4				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar remventiel voor bodemzijde	492	492S7				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Remventiel voor stangzijde	492	492Y2	0-10V			1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Remventiel voor bodemzijde	492	492Y6	0-10V			1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Magneetventiel brug sluiten	495	495Y1				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Magneetventiel brug openen	495	495Y2				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Drukventiel brug in/open houden	495	495Y3				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Magneetventiel brug in	495	495Y4				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Magneetventiel brug in/open houden	495	495Y5				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Magneetventiel fail- save	495	495Y6				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Magneetventiel fail- save	495	495Y7				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Magneetventiel stuurolie voor cilinder	495	495Y8				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar bewaking overbelast brug openen	505	505F1				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar bewaking aandruk brug openen	505	505F2				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar bewaking overbelast brug sluiten	505	505F3				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar bewaking aandruk brug sluiten	505	505F4				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Positievventiel brug sluiten	505	505S5				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Positievventiel brug openen	505	505S6				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Positievventiel brug in	505	505S7				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Positievventiel brug in/open houden	505	505S8				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar bewaking oliepeil compensatie tank	506	506F6				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar bewaking oliepeil compensatie tank	506	506F7				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar bewaking oliepeil compensatie tank	506	506F8				1995	12	2.12	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
8.7	Hydr. aggr. cilinder 1 BKNO+HY										
	Klemmenkast	417	BKNO+CIL1-X15				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Klemmenstrook	417	X15				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Zitventiel brug openen/sluiten cilinder 1	497	497Y1				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Zitventiel brug gesloten cilinder 1	497	497Y2				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Zitventiel brug openen/sluiten cilinder 1	497	497Y3				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Zitventiel brug gesloten cilinder 1	497	497Y4				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Ventiel drukkbegrenzing cilinder 1	497	497Y5				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Ventiel drukkbegrenzing cilinder 1	497	497Y6				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar maximale druk cilinder 1	507	507F1				1995	12	2.7	<div><div>O</div><div>O</div><div>O</div></div>	
	Schakelaar aandruk cilinder 1	507	507F2								

<div>  <div> Gemeentewerken Gemeente Rotterdam </div> </div> <div>Afdeling: BB\CK</div> <div>Inspectief onderhoud</div>											
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Drukbeveiliging	1326	1326F5				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Niveaubeveiliging	1326	1326S7				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Magneetventiel open	1325	Y7				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Magneetventiel dicht	1325	Y6				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Eindschakelaar op portaal (locatie brug dek)	1326	ESN-3				1995	12	2.28	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
9	Meetstaten										
	Motoren						1995	12	2.21	<div><div></div><div></div><div></div></div>	9.1-1
10	Aarding										
10.1	Aardingsinstallaties						1996				
	Algemeen volgens voorschrift 2.1 van de richtlijnen	---	---				1996	12	2.1	<div><div></div><div></div><div></div></div>	10.1-1
							1996				
10.2	Aarding						1996				
	Aardingsinstallatie schakelruimte noordwest	48					1995	12	2.1	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardingsinstallatie schakelruimte noordoost	49					1995	12	2.1	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Aardrail in besturingskast inspectie-/verfwaren vaste brug	Port. 844					1995	12	2.1	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11	Diversen										
11.1	Brugklep bovenzijde BKNW										
	Benaderingsschakelaar tram pijler 4	166	166B1		Turk	BI10-P30SK-AP6X	1995	door RET	RET		
	Benaderingsschakelaar tram pijler 4	166	166B2		Turk	BI10-P30SK-AP6X	1995	door RET	RET		
	Benaderingsschakelaar tram pijler 4	166	166B3		Turk	BI10-P30SK-AP6X	1995	door RET	RET		
	Benaderingsschakelaar tram pijler 4	166	166B4		Turk	BI10-P30SK-AP6X	1995	door RET	RET		
	Windmeter KNMI (Hoogte >12 M / Bovenleidingspanningsloos)	225	225S7		Lambrecht	00.14575.200004	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.2	Ingang bascule kelder noordwest										
	Noodstopknop bascule kelder (kabel W-710)	136	136SSC		Telemechanique	XA2-BS542	1995	12	2.16	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.3	Machineruimte/kelder Pijler 4 noordwest										
	Noodstopknop hydraulische ruimte (kabel W-709)	136	136S4A		Telemechanique	XA2-BS542	1995	12	2.16	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Bel technische ruimte noordwest basculekelder	163	163H2		Friedland	56-230	1995	12	2.34	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.4	Basculer kelder - bordes noordwest										
	Klemmenkast	-	X27		Rose	01.31 60 11	1995	12	2.19	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast verfwaren	-	X1-X2				1995	12	2.19	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast RET portaal	1327	X1-X2				1995	12	2.19	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.5	Ballast blok (basculer kelder)										
	Noodstopknop ingang basculer blok (kabel W-713)	136	136S4B		Telemechanique	XA2-BS542	1995	12	2.16	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Gloeilamp t.b.v. blokkering	163	163H5B	6,5W	Telemechanique	DL1-BL024	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Bel brugbeweging in ballastruimte	163	163H4		Friedland	56-230	1995	12	2.34	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmen kast BKNW+BR-X28	118	X28		Rose	01.31 60 11	1995	12	2.19	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmen kast BKNW+BR-X29	118	X29		Rose	01.12 22 08	1995	12	2.19	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.6	Basculer kelder noordwest										
	Noodstopknop basculer kelder (kabel W-711)	136	136SSA		Telemechanique	XA2-BS542	1995	12	2.16	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Noodstopknop basculer kelder (kabel W-712)	136	136SSB		Telemechanique	XA2-BS542	1995	12	2.16	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Noodstopknop basculer kelder	136	136SSD		Telemechanique	XA2-BS542	1995	12	2.16	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.7	Vuilwaterpomp noordwest										
	Motor vuilwater pomp	4005	4005M3				1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Niveau schakelaar	4009	4009B4				1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Niveau schakelaar	4011	4011B2				1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Werkschakelaar	4005	4005WS3				1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	klemmenstrook	4013-4017	X1 tm X5					12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.8	Brugas BKNW										
	Positieschakelaar terugmelding snelheid laag NW	161	161S1		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar terugmelding retarderen laag NW	161	161S2		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar brug >20°	161	161S3		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar brug >50°	161	161S4		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar terugmelding retarderen op NW	161	161S5		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar terugmelding snelheid op	161	161S6		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar terugmelding eindschakelaar op	161	161S7		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar terugmelding eindschakelaar op	161	161S7		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Eindschakelaars op/neer NO	462	462S2		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Eindschakelaar retarderen neer NO	462	462S3		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Eindschakelaar retarderen op NO	462	462S4		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.9	Basculer kelder midden										
	Bel brugbeweging in basculer kelder	163	163H1		Friedland	56-230	1995	12	2.34	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Bel brugbeweging in basculer kelder				Friedland	56-230	1995	12	2.34	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.10	Brugklep bovenzijde BKNO										
	Benaderingsschakelaar tram pijler 5	516	516B1		Turk	BI10-P30SK-AP6X	1995	door RET	RET	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Benaderingsschakelaar tram pijler 5	516	516B2		Turk	BI10-P30SK-AP6X	1995	door RET	RET	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Benaderingsschakelaar tram pijler 5	516	516B3		Turk	BI10-P30SK-AP6X	1995	door RET	RET	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Benaderingsschakelaar tram pijler 5	516	516B4		Turk	BI10-P30SK-AP6X	1995	door RET	RET	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.11	Ingang basculer kelder noordoost										
	Noodstopknop ingang ruimte noordoost (kabel W-759)	436	436S4A		Telemechanique	XA2-BS542	1995	12	2.16	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.12	Machineruimte/kelder Pijler 4 noordoost										
	Noodstopknop hydraulische ruimte (kabel W-763)	436	436S2B		Telemechanique	XA2-BS542	1995	12	2.16	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Bel brugbeweging in technische ruimte noordoost basculer kelder	163	163H3		Friedland	56-230	1995	12	2.34	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.13	Olie afscheider vuilwater						1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	11.13-1
	Motor pomp 1 (kelder) N.V.			380VAC			1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Motor pomp 2 (kelder) N.O.			380VAC			1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Compressor			220V			1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Niveau schakelaar olie afscheider tank		EL3				1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Magneet ventiel olie naar opslag		Y1				1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Magneet ventiel water naar riool		Y2				1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.14	Basculer kelder noordoost										
	Noodstopknop basculer kelder (kabel W-761)	436	436SSA		Telemechanique	XA2-BS542	1995	12	2.16	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Noodstopknop basculer kelder (kabel W-762)	436	436SSB		Telemechanique	XA2-BS542	1995	12	2.16	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Noodstopknop basculer kelder	436	436SSD		Telemechanique	XA2-BS542	1995	12	2.16	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.15	Vuilwaterpomp noordoost										
	Motor vuilwater pomp	3005	3005M3				1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Niveau schakelaar	3009	3009B4				1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Niveau schakelaar	3011	3011B2				1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Werkschakelaar	3005	3005WS3				1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenkast	3013 tm 3017	X1 tm X5				1995	12	2.26	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
11.16	Brugas BKNO										
	Klemmenkast BKNW/BKNO+BA-X17	417	X17		Rittal	AE 1380	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar terugmelding snelheid laag NO	461	461S1		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar terugmelding retarderen laag NO	461	461S2		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar brug >20°	461	461S3		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar brug >50°	461	461S4		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar terugmelding retarderen op NO	461	461S5		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar terugmelding snelheid op	461	461S6		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar terugmelding eindschakelaar op	461	461S7		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Positieschakelaar terugmelding eindschakelaar op	461	461S7		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Eindschakelaars op/neer NW	162	-162S2		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Eindschakelaar retarderen neer NW	162	162S3		Dittelbach & Kerzler	LMVSi-10/4-1/3,75	1995	12	2.5	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Noodstopknop bedieningskast	20	S1		Telemechanique	ZB2-BS14	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	besturingskast verfwaren linkerzijde										
	Hoofdschakelaar voeding verfwaren	10	Q1	32A, 4-polig	Kraus & Naimer	KG 32B-T204/01 E	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	besturingskast verfwaren binnenzijde										

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Afdeling: BB\CK					Inspectief onderhoud						
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.		
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s			
	Kast	35	---		Rittal	AE 1060	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Installatie automaat voeding verlichting	11	F3	6A, 2-polig	Merlin Gerin	Multi 9 C60N	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Installatie automaat voeding verlichting	11	F4	6A, 2-polig	Merlin Gerin	Multi 9 C60N	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Installatie automaat voeding WCD's 220VAC	12	F5	16A, 2-polig	Merlin Gerin	Multi 9 C60N	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Installatie automaat voeding wcd'S 380VAC	12	F6	16A, 4-polig	Merlin Gerin	Multi 9 C60N	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Motorbeveiligingsschakelaar voeding liermotor	13	Q2	Ingesteld 11A	Telemecanique	GV2-M16	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Magneetschakelaar noodstop	20	KM1	25A, 3-polig	Telemecanique	LC1 D2510	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Magneetschakelaar liermotor "vooruit"	20	KM2	18A, 3-polig	Telemecanique	LC1 D1801	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Magneetschakelaar liermotor "achteruit"	20	KM3	18A, 3-polig	Telemecanique	LC1 D1801	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Scheidingstransformator voeding stuurstroom	10	T1	130VA	Riedel	RSTN 130	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Installatie automaat voeding stuurstroom primair	10	F1	6A, 2-polig	Merlin Gerin	Multi 9 C60N	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Installatie automaat voeding stuurstroom secundair	10	F2	2A, 1-polig	Merlin Gerin	Multi 9 C60N	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Klemmenstrook	31	X1	24 klemmen	Weidmuller	?	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Klemmenstrook	32	X2	18 klemmen	Weidmuller	?	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Klemmenstrook	33	X3	11 klemmen	Weidmuller	?	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>			
	Op tekening 31, maar niet op kastaanzicht tek. 35												
	Stroomafnemer		10	X0	5 klemmen	Weidmuller	?	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Inspectiewagen aandrijving												
	Elektromotor verfwagen		13	M1	380VAC/5,5kW/11A			1995	12	2.21	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Eindschakelaar zijbordes westzijde		20	S10		Schmersal	Z4VH-35511z	1995	12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Eindschakelaar zijbordes oostzijde		20	S11		Schmersal	Z4VH-35511z	1995	12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Spileindschakelaar liermotor verfwagen vooruit		20	S12		TER		1995	12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Spileindschakelaar liermotor verfwagen achteruit		20	S13		TER		1995	12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Eindschakelaar handbediening		20	S14				1995	12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Eindschakelaar (vergrendeling)		760 -26	760 S1A				1995	12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Eindschakelaar (vergrendeling)		760 -26	760 S1B									
	Noodstopknop		760 -26	760 S1C				1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Inspectiewagen algemeen												
	WCD 220VAC		12	X11	16A, 3-polig			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	WCD 380VAC		12	X12	16A, 5-polig			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	WCD 220VAC		12	X21	16A, 3-polig			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	WCD 380VAC		12	X22	16A, 5-polig			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	WCD 220VAC		12	X31	16A, 3-polig			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	WCD 380VAC		12	X32	16A, 5-polig			1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	verlichting												
	Armatuur noordzijde		11	E6	TL 1x58W, IP 68	Norka	530 620	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur noordzijde		11	E7	TL 1x58W, IP 68	Norka	530 620	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur noordzijde		11	E8	TL 1x58W, IP 68	Norka	530 620	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur noordzijde		11	E9	TL 1x58W, IP 68	Norka	530 620	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur oostzijde		11	E5	TL 1x58W, IP 68	Norka	530 620	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur zuidzijde		11	E1	TL 1x58W, IP 68	Norka	530 620	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur zuidzijde		11	E2	TL 1x58W, IP 68	Norka	530 620	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur zuidzijde		11	E3	TL 1x58W, IP 68	Norka	530 620	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur zuidzijde		11	E4	TL 1x58W, IP 68	Norka	530 620	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	Armatuur westzijde		11	E10	TL 1x58W, IP 68	Norka	530 620	1995	12	2.35	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
	11.18	Inspectiewagen/verfwagen vaste brug	Port. 844										
		Machinefabriek Duyvis B.V.	No. 3340										
		diesel aggregaat											
		Diesel aggregaat	4	4G2		F.G. Wilson	Twisper 150 RLP	1995	12	2.3	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
		Motor generator	4	G3		F.G. Wilson	Twisper 150 RLP	1995	12	2.3	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
		Schakelkast (metaal)	---	---		Rittal	KS 1400	1995	12	2.3	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
		Aardlekschakelaar generator voeding	4	4F2.1	40A, 4-polig, 30mA			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
		Installatie automaat generator voeding	4	4F2	25A, 4-polig			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
		Smeltveiligheid voeding kastverwarming	3	3F12	10A, 1 fase			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
		Smeltveiligheid voeding batterij lader	3	3F14	6A, 1 fase			1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
		Batterij lader	3	3U14				1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>		
		besturingskast 1 voorzijde											
		Kastverwarming		4	4E14		Rittal	SK 3106	1995	12	2.3	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		Thermostaat		4	4S15		Rittal	3112	1995	12	2.3	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		Hygrostaat		4	4S14		Rittal	3117	1995	12	2.3	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		Kastventilator		4	4M15		Rittal	SK 3151	1995	12	2.3	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		Signaallamp paraat rijden (groen)		19	19H12		EAO	02-021.001	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		Signaallamp storing wielkast oost (rood)		19	19H06		EAO	02-021.001	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		Signaallamp storing wielkast west (rood)		19	19H09		EAO	02-021.001	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		Signaallamp eindstand bereikt (rood)		19	19H13		EAO	02-021.001	1995	12	2.4	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		Signaallamp sche											

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam				Afdeling: BB\CK			Inspectief onderhoud				
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening	onderdeel	meet /	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie	voorschrift	toestand	Opm.
nr.	omschrijving	B&G 170	code	instelw.				maanden		g / m / s	
	Hulprelais aansturing frequentieregelaar wielkast oost - paraat	17	17K06		Phoenix	EMG 10-REL/KSR	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais aansturing frequentieregelaar wielkast oost - links	17	17K07		Phoenix	EMG 10-REL/KSR	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais aansturing frequentieregelaar wielkast oost - rechts	17	17K08		Phoenix	EMG 10-REL/KSR	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais aansturing frequentieregelaar wielkast oost - reset	17	17K09		Phoenix	EMG 10-REL/KSR	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais aansturing frequentieregelaar wielkast west - paraat	17	17K10		Phoenix	EMG 10-REL/KSR	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais aansturing frequentieregelaar wielkast west - links	17	17K11		Phoenix	EMG 10-REL/KSR	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais aansturing frequentieregelaar wielkast west - rechts	17	17K12		Phoenix	EMG 10-REL/KSR	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais aansturing frequentieregelaar wielkast west - reset	17	17K13		Phoenix	EMG 10-REL/KSR	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais aansturing wielkast oost - rem	18	18K06		Phoenix	EMG 10-REL/KSR	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais aansturing wielkast oost - aandrijving	18	18K07		Phoenix	EMG 10-REL/KSR	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais aansturing wielkast west - rem	18	18K08		Phoenix	EMG 10-REL/KSR	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais aansturing wielkast west - aandrijving	18	18K09		Phoenix	EMG 10-REL/KSR	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Hulprelais aansturing reset FO	18	18K10		Finder	55.34.9.024.0090	2007	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook walvoeding	23	X1.5		Phoenix	UK5	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook voeding 380VAC	23	X0.1		Phoenix	UK5	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook 220VAC	23	X1.1		Phoenix	UK5	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook 24VDC	24	X2.1		Phoenix	UK5-MTK-P/P	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	besturingskast 2 binnenzijde										
	Kast (metaal)	---	---		Pfisterer	BA 126-2	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Kastverlichting	3	3E4		Rittal	PS 4110	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Deurschakelaar kastverlichting	3	3S4				1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Kastverwarming	3	3E5		Rittal	SK 3107	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Thermostaat	3	3S5		Rittal	3112	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Frequentieregelaar aandrijfmotor wielkast oost	5	5U15		Control Techniques	Unidrive SP 1406	2006	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Frequentieregelaar aandrijfmotor wielkast west	6	6U15		Control Techniques	Unidrive SP 1406	2006	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Relais aansturing rem aandrijfmotor wielkast oost	7	7Q7		Klöckner-Moeller	DIL 0 M	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Relais aansturing frequentieregelaar aandrijfmotor wielkast oost	7	7Q8		Klöckner-Moeller	DIL 0 M	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Onderbouwfilter	5	5U15		Control Techniques	SP RFI3016	2006	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Onderbouwfilter	6	6U15		Control Techniques	SP RFI3016	2006	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Relais aansturing rem aandrijfmotor wielkast west	8	8Q7		Klöckner-Moeller	DIL 0 M	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Relais aansturing frequentieregelaar aandrijfmotor wielkast west	8	8Q8		Klöckner-Moeller	DIL 0 M	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Netfilter voeding frequentieregelaar 6U15	6	6U15								
	Klemmenstrook voeding 380VAC	25	X0.2		Phoenix	UK5	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook 220VAC	25	X1.2		Phoenix	UK5	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook 24VDC	26	X2.2		Phoenix	UK5-MTK-P/P	1995	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook walvoeding 380/220VAC	26	X0.3		Phoenix	UK5	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Zekeringklem voeding verlichting/verwarming kast 2	3	3F4	4A, 1 fase	Phoenix	USEN 14	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Zekeringklem voeding verlichting/verwarming kast 1	3	3F8	4A, 1 fase	Phoenix	USEN 14	1995	12	2.13	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	besturingskast 3 binnenzijde										
	Kast	---	---		Himel	PLA 1274	2006	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Kast sokkel	---	---		Himel	ZNPLA74	2006	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Ventilatiooster	---	---		Rittal	SK3323200	2006	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Remweerstand	5	5R6		Control Techniques	LCP12 650hm 3kW	2006	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Remweerstand	6	6R6		Control Techniques	6SE1207	2006	12	2.7	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	wielkast oost										
	Aandrijfmotor wielkast oost	5	5M4	380VAC/8,1A/4kW			1995	12	2.21	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Rem aandrijfmotor wielkast oost	5	5R6		Control Techniques		1995	12	2.29	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Thermistor aandrijfmotor wielkast oost	5	5R5				1995	12	2.21	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Werkschakelaar aandrijfmotor wielkast oost	5	5S6				1995	12	2.21	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Naderingsschakelaar	14	14S11					12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Naderingsschakelaar	14	14S12					12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Fotocel zender - gelijkloop	9	9V13a		IFM	OA5102	1995	12	2.24	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Fotocel zender - gelijkloop	9	9V13b		IFM	OA5102	1995	12	2.24	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Naderingschakelaar toerental motor oost	10	10S6		IFM	IG 5594	1995	12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Eindschakelaar wielkast oost	7	7S10.1		Schmersal	T2C 422-01Y	1995	12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Eindschakelaar wielkast oost	7	7S10.2		Schmersal	T2C 422-01Y	1995	12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	klemmenkast oost										
	Kast (metaal)	---	---				1995	12	2.19	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook 220VAC	27	X1.3		Phoenix	UK5	1995	12	2.19	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Klemmenstrook 24VDC	27	X2.3		Phoenix	UK5-MTK-P/P	1995	12	2.19	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	wielkast west										
	Aandrijfmotor wielkast west	6	6M4	380VAC/8,1A/4kW			1995	12	2.21	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Rem aandrijfmotor wielkast west	6	6R6		Control Techniques		1995	12	2.29	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Thermistor aandrijfmotor wielkast west	6	6R5				1995	12	2.21	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Werkschakelaar aandrijfmotor wielkast west	6	6S6				1995	12	2.21	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Naderingschakelaar toerental motor west	10	10S8		IFM	IG 5594	1995	12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Naderingschakelaar vooreind wielkast west	15	15S6		IFM	IB 5063	1995	12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Naderingschakelaar vooreind wielkast west	15	15S7		IFM	IB 5063	1995	12	2.12	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Fotocel ontvanger - gelijkloop	15	15S9		IFM	OA5101	1995	12	2.24	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Fotocel ontvanger - gelijkloop	15	15S10		IFM	OA5101	1995	12	2.24	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Fotocel ontvanger - gelijkloop	15	15S11		IFM	OA5101	1995	12	2.24	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Fotocel ontvanger - gelijkloop	15	15S12		IFM	OA5101	1995	12	2.24	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
	Fotocel ontvanger - gelijkloop	15									

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam		Afdeling: BB\CK						Inspectief onderhoud			
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		tekening B&G 170	onderdeel code	meet / instelw.	fabrikaat	type	bouwjaar	frequentie maanden	voorschrift	toestand g / m / s	Opm.
nr.	omschrijving										
12.3	Coderingen							12	1.0	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
12.4	Reinheid							12	1.0	<div><div></div><div></div><div></div></div>	
12.5	Conservering							12	1.0	<div><div></div><div></div><div></div></div>	12.5-1
12.6	Veiligheid, gezondheid & milieu							12	1.0	<div><div></div><div></div><div></div></div>	