

Maastunnel Ventilatie kanalen

Ruimte Code

Oostbuis

RA	Oostbuis Landtunnel zuid (LMO) - Sectie 1 - Perskanaal (oost)
RB	Oostbuis Landtunnel zuid (LMO) - Sectie 1 - Zuigkanaal (midden)
RC	Oostbuis Landtunnel zuid (LMO) - Sectie 1 - Perskanaal (west)
RD	Oostbuis Riviertunnel zuid (LMO) - Sectie 2 - Zuigkanaal (oost)
RE	Oostbuis Riviertunnel zuid (LMO) - Sectie 2 - Perskanaal (midden)
RF	Oostbuis Riviertunnel zuid (LMO) - Sectie 2 - Zuigkanaal (west)
RG	Oostbuis Riviertunnel noord (RMO) - Sectie 3 - Zuigkanaal (oost)
RH	Oostbuis Riviertunnel noord (RMO) - Sectie 3 - Perskanaal (midden)
RJ	Oostbuis Riviertunnel noord (RMO) - Sectie 3 - Zuigkanaal (west)
RK	Oostbuis Landtunnel noord (RMO) - Sectie 4 - Perskanaal (oost)
RL	Oostbuis Landtunnel noord (RMO) - Sectie 4 - Zuigkanaal (midden)
RM	Oostbuis Landtunnel noord (RMO) - Sectie 4 - Perskanaal (west)

Ruimte Code

Westbuis

SA	Westbuis Landtunnel zuid (LMO) - Sectie 1 - Perskanaal (oost)
SB	Westbuis Landtunnel zuid (LMO) - Sectie 1 - Zuigkanaal (midden)
SC	Westbuis Landtunnel zuid (LMO) - Sectie 1 - Perskanaal (west)
SD	Westbuis Riviertunnel zuid (LMO) - Sectie 2 - Zuigkanaal (oost)
SE	Westbuis Riviertunnel zuid (LMO) - Sectie 2 - Perskanaal (midden)
SF	Westbuis Riviertunnel zuid (LMO) - Sectie 2 - Zuigkanaal (west)
SG	Westbuis Riviertunnel noord (RMO) - Sectie 3 - Zuigkanaal (oost)
SH	Westbuis Riviertunnel noord (RMO) - Sectie 3 - Perskanaal (midden)
SJ	Westbuis Riviertunnel noord (RMO) - Sectie 3 - Zuigkanaal (west)
SK	Westbuis Landtunnel noord (RMO) - Sectie 4 - Perskanaal (oost)
SL	Westbuis Landtunnel noord (RMO) - Sectie 4 - Zuigkanaal (midden)
SM	Westbuis Landtunnel noord (RMO) - Sectie 4 - Perskanaal (west)

RA Oostbuis Landtunnel zuid (LMO) - Sectie 1 - Perskanaal (oost)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer	YMvK 3G2,5	verlichting	2	in kanaal door-	LSR	1e arm
geen nummer	YMvK 3G2,5	wcd	1	gelust	LSR	1e wcd
2003-E	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 36/RD	kast nr 35
2003-G	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 35	kast nr 34
2003-H	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 34	kast nr 33
2003-J	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 33	kast nr 32
2003-K	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 32	kast nr 31
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 35	BP 35
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 34	BP 34
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 33	BP 33
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 32	BP 32
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 31	BP 31
2042-R	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 36/RD	kast nr 35
2042-S	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 35	kast nr 34
2042-T	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 34	kast nr 33
2042-V	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 33	kast nr 32
2042-W	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 32	kast nr 31
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 35	BP 35
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 34	BP 34
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 33	BP 33
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 32	BP 32
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 31	BP 31
-04-AL-64/01-0055	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	via RE	centrale	BP 35
-04-AL-64/01-0054	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	via RE	centrale	BP 34
-04-AL-64/01-0053	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	via RE	centrale	BP 33
-04-AL-64/01-0052	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	via RE	centrale	BP 32
-04-AL-64/01-0051	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	via RE	centrale	BP 31
2003-35-TV4	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast nr 35	cam 17
2003-33-TV3	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast nr 33	cam 16
2003-32-TV2	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast nr 32	cam 15
2003-31-TV1	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast nr 31	cam 14
2029-35-TV4	coax 12	cctv	1	video/signaal	CCTV kast	cam 17
2028-33-TV3	coax 12	cctv	1	video/signaal	CCTV kast	cam 16
2027-32-TV2	coax 12	cctv	1	video/signaal	CCTV kast	cam 15
2026-31-TV1	coax 12	cctv	1	video/signaal	CCTV kast	cam 14
geen nummer	draka 10x2x0,8	nooddrukpers	2	buitendienst	kast -8 vloer vent geb	luchtkanaal
geen nummer	YMvK 5G6	tracing z/o	1	Voeding	LSR	kast tracing
geen nummer	YMvK 3G1.5	tracing z/o	1	Thermostaat	kast tracing	tracing z/o
geen nummer	YMvK 3G2.5	tracing z/o	1	Tracing	kast tracing	tracing z/o
geen nummer	Dupline 2x2x1	tracing z/o	1	Signalering	kast tracing	kast nr 31

Revisie : 3

Naam :A.J.Heuvelman

Datum :17-03-2007

Blad2van34

Printdatum :31-10-2012

RA Oostbuis Landtunnel zuid (LMO) - Sectie 1 - Perskanaal (oost)

42

(omvlochten rubber lood kabel)
oude kabel niet meer in gebruik nog in
luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
plank met metalen beugels
2 kabels per kanaal

Printdatum :31-10-2012

RB Oostbuis Landtunnel zuid (LMO) - Sectie 1 - Zuigkanaal (midden)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
Kasten	ingangsverlichting drempel 1 t/m 5					
	TOTAAL		2			

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

RC

Oostbuis Landtunnel zuid (LMO) - Sectie 1 - Perskanaal (west)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer geen nummer	YMvK 3G2,5 YMvK 3G2,5	verlichting wcd	2 1	in kanaal door- gelust	LSR LSR	1e arm 1e wcd
04-AL-64/01-0017	draka 10x2x0,8	intercom	1	via RE	intercom	post 8
04-AL-64/01-0018	draka 10x2x0,8	plein en	1	via RE	centrale	post 9
04-AL-64/01-0021	draka 10x2x0,8	inspectiepad	1	via RE	(noord)	plein
geen nummer	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	CO installatie	1	CO meting	PLC zuid	co sensor sectie 1
geen nummer	YMvK 5G6	ingang- verlichting	1	voeding	LSR	verdeelkast drempel 5
geen nummer	YMvK 5G6	ingang- verlichting	1	voeding	LSR	verdeelkast drempel 5
geen nummer	YMvK 5G6	ingang-	1	voeding	drempel 5	drempel 4
geen nummer	YMvK 5G6	ingang-	1	voeding	drempel 4	drempel 3
geen nummer	YMvK 5G6	ingang-	1	voeding	drempel 3	drempel 2
geen nummer	YMvK 5G6	ingang-	1	voeding	drempel 2	drempel 1
geen nummer	HOR 3G1,5 - RN	ingang- verlichting	35		verdeelkast drempel 1 t/m 5	armaturen
Verlichting	12x TL 40W 12x WCD					
Kasten tbv ingangsverl	10x					
TOTAAL			48			

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

Kabels in kabelkoker met deksel aan wand 100 / 100 mm

RE Oostbuis Riviertunnel zuid (LMO) - Sectie 2 - Perskanaal (midden)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen kabel nummers	YMvK 3G2,5 YMvK 3G2,5	verlichting wcd	2 1	in kanaal door- gelust	RD RD	1e arm 1e wcd
2003	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	LSR	kast nr 36
2003-E	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 36	kast 35/ RA
2003-A	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 36	kast nr 37
2003-B	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 37	kast nr 38
2003-C	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 38	kast nr 39
2003-D	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 39	kast nr 40
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 36	BP 36
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 37	BP 37
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 38	BP 38
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 39	BP 39
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 40	BP 40
2042-R	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 35/ RA	kast nr 36
2042-P	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 36	kast nr 37
2042-O	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 37	kast nr 38
2042-N	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 38	kast nr 39
2042-M	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 39	kast nr 40
2042-L	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 40	kast 41/ RG
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 36	BP 36
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 37	BP 37
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 38	BP 38
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 39	BP 39
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 40	BP 40
-04-AL-64/01-0056	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	intercom	centrale	BP 36
-04-AL-64/01-0057	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	intercom	centrale	BP 37
-04-AL-64/01-0058	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	intercom	centrale	BP 38
-04-AL-64/01-0059	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	intercom	centrale	BP 39
-04-AL-64/01-0060	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	intercom	centrale	BP 40
-04-AL-64/01-0051 t/m 0055	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	5	intercom	centrale	RA
-04-AL-64/01-0039 t/m 0043	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	5	intercom	centrale	SC
-04-AL-64/01-0034 t/m 0038	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	5	intercom	centrale	SF
geen nummer	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	portofoon installatie stads toezicht	1	noord/zuid verb	RT RMO	RT LMO
2003-36-TV 5	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast nr 36	cam 18
2003-38-TV 6	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast nr 38	cam 19
2003-39-TV 7	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast nr 39	cam 20

Revisie : 3

Naam :A.J.Heuvelman

Datum :17-03-2007

Blad7van34

Printdatum :31-10-2012

vervolg RE Oostbuis Riviertunnel zuid (LMO) - Sectie 2 - Perskanaal (midden)

2030-36-TV5	coax 12	cctv	1	video/signaal	CCTV kast	cam 18
2031-38-TV6	coax 12	cctv	1	video/signaal	CCTV kast	cam 19
2032-39-TV7	coax 12	cctv	1	video/signaal	CCTV kast	cam 20
2026 t/m 2029 TV 1 t/m 4	coax 12	cctv	4	video/signaal	CCTV kast	RA
2020 t/m 2023 TV 10 t/m 13	coax 12	cctv	4	video/signaal	CCTV kast	SC
2016 t/m 2019 TV 6 t/m 9	coax 12	cctv	4	video/signaal	CCTV kast	SF
geen nummer	draka 10x2x0,8	nooddrukkers	2	buitendienst	kast-8 vloer	luchtkanaal
geen kabel nummers	div	KPN	65	juiste telling niet mogelijk kabels los op vloer D 80 -40 mm	ventilatie gebouw RMO	ventilatie gebouw LMO
Verlichting	10x TL 40W 10x WCD					
Kasten tbv brandposten	5x					
TOTAAL			131			

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

Kabels in kabelkoker met deksel aan wand 100 / 100 mm

RF Oostbuis Riviertunnel zuid (LMO) - Sectie 2 - Zuigkanaal (west)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer	YMvK 3G2,5	verl / wcd	3	voeding	LSR	RE kanaal
				Via dit kanaal toegang naar RE en RD		
04-AL-64/01-0013	draka 10x2x0,8	intercom	1	inspectie pad	centrale	post 5
04-AL-64/01-0015	draka 10x2x0,8	intercom	1	inspectie pad	centrale	post 6
04-AL-64/01-0017 t/m 0023	draka 10x2x0,8	intercom	3	intercom	centrale	RC
geen nummer	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	CO installatie	1	CO meting	PLC zuid	CO sensor
Verlichting	1x TL 40W					
Kasten						
TOTAAL			9			

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

RH Oostbuis Riviertunnel noord (RMO) - Sectie 3 - Perskanaal (midden)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer	YMvK 3G2,5	verlichting	2	in kanaal door- gelust	RJ	1e arm
geen nummer	YMvK 3G2,5	wcd	1		RJ	1e wcd
2004	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	LSR	kast nr 46
2004-A	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 46	kast 47/ RK
2004-E	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 46	kast nr 45
2004-G	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 45	kast nr 44
2004-H	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 44	kast nr 43
2004-J	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 43	kast nr 42
2004-K	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 42	kast nr 41
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 46	BP 46
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 45	BP 45
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 44	BP 44
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 43	BP 43
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 42	BP 42
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 41	BP 41
2042	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	PLC noord	kast nr 46
2042-A	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 46	kast 47/ RK
2042-E	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 46	kast nr 45
2042-G	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 45	kast nr 44
2042-H	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 44	kast nr 43
2042-J	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 43	kast nr 42
2042-K	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 42	kast nr 41
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 46	BP 46
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 45	BP 45
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 44	BP 44
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 43	BP 43
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 42	BP 42
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 41	BP 41
-04-AL-64/01-0066	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	intercom	centrale	BP 46
-04-AL-64/01-0065	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	intercom	centrale	BP 45
-04-AL-64/01-0064	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	intercom	centrale	BP 44
-04-AL-64/01-0063	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	intercom	centrale	BP 43
-04-AL-64/01-0062	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	intercom	centrale	BP 42
-04-AL-64/01-0061	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	intercom	centrale	BP 41
-04-AL-64/01-0051 t/m 0055	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	5	intercom	centrale	RA
-04-AL-64/01-0056 t/m 0060	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	5	intercom	centrale	RE
-04-AL-64/01-0039 t/m 0043	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	5	intercom	centrale	SC
-04-AL-64/01-0034 t/m 0038	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	5	intercom	centrale	SF

Revisie : 3

Naam :A.J.Heuvelman

Datum :17-03-2007

Blad11van34

Printdatum :31-10-2012

vervolg RH Oostbuis Riviertunnel noord (RMO) - Sectie 3 - Perskanaal (midden)

geen nummer	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	portofoon installatie	1	noord/zuid verb STZ	RT RMO	RT LMO
2004-46-TV 11	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast nr 46	cam 24
2004-44-TV 10	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast nr 45	cam 23
2004-42-TV 9	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast nr 42	cam 22
2004-41-TV 8	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast nr 41	cam 21
2036-46-TV11	coax 12	cctv	4	naar camera	CCTV kast	cam 24
2035-45-TV10	coax 12	cctv	4	naar camera	CCTV kast	cam 23
2034-42-TV9	coax 12	cctv	4	naar camera	CCTV kast	cam 22
2033-41-TV8	coax 12	cctv	4	naar camera	CCTV kast	cam 21
2026 t/m 2029 TV 1 t/m 4	coax 12	cctv	4	video/signaal	CCTV kast	RA
2030 t/m 2035 TV 5 t/m 9	coax 12	cctv	5	video/signaal	CCTV kast	RE
2020 t/m 2023 TV 10 t/m 13	coax 12	cctv	4	video/signaal	CCTV kast	SC
2016 t/m 2019 TV 6 t/m 9	coax 12	cctv	4	video/signaal	CCTV kast	SF
geen nummer	draka 10x2x0,8	nooddrukpers	2	buitendienst	tussenvloer ventilatie gebouw noord	luchtkanaal
geen nummer	div	KPN	65	juiste telling niet mogelijk kabels los op vloer D 80 -40 mm	ventilatie gebouw RMO	ventilatie gebouw LMO
Verlichting	11x TL 40W 11x WCD					
Kasten						
tbv brandposten	6x					
	TOTAAL		160			

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

Kabels in kabelkoker met deksel aan wand 100 / 100 mm

RJ Oostbuis Riviertunnel noord (RMO) - Sectie 3 - Zuigkanaal (west)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	CO installatie	1	CO meting	PLC noord	CO sensor
geen nummer	YMvK 3G2,5	verl / wcd	3	voeding	LSR	RH kanaal
				Via dit kanaal toegang naar RH		
04-AL-64/01-0009	draka 10x2x0,8	intercom	1	inspectie pad	centrale	post 3
04-AL-64/01-0011	draka 10x2x0,8	intercom	1	inspectie pad	centrale	post 4
04-AL-64/01-0013 t/m 0021	draka 10x2x0,8	intercom	5	intercom RF en RC	centrale	RF en RC
Verlichting	1x TL 40W					
Kasten						
TOTAAL			11			

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

RK Oostbuis Landtunnel noord (RMO) - Sectie 4 - Perskanaal (oost)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer	YMvK 3G2,5	verlichting	2	in kanaal door- gelust	LSR	1e arm
geen nummer	YMvK 3G2,5	wcd	1		LSR	1e wcd
2004-A	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 46/RH	kast nr 47
2004-B	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 47	kast nr 48
2004-C	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 48	kast nr 49
2004-D	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 49	kast nr 50
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 47	BP 47
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 48	BP 48
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 49	BP 49
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 50	BP 50
2042-A	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 46/RH	kast nr 47
2042-B	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 47	kast nr 48
2042-C	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 48	kast nr 49
2042-D	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 49	kast nr 50
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 47	BP 47
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 48	BP 48
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 49	BP 49
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 50	BP 50
-04-AL-64/01-0067	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP 47
-04-AL-64/01-0068	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP 48
-04-AL-64/01-0069	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP 49
-04-AL-64/01-0070	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP 50
2004-47-TV12	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast nr 47	cam 25
2004-48-TV13	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast nr 48	cam 26
2037-47-TV12	coax 12	cctv	1	naar camera	cctv kast	cam 25
2038-48-TV13	coax 12	cctv	1	naar camera	cctv kast	cam 26
geen nummer	YMvK 5G6	tracing n/o	1	Voeding	LSR	kast tracing
geen nummer	YMvK 3G1.5	tracing n/o	1	Thermostaat	kast tracing	tracing
geen nummer	YMvK 3G2.5	tracing n/o	1	Tracing	kast tracing	tracing
geen nummer	Dupline 2x2x1	tracing n/o	1	Signalering	kast nr 50	kast tracing
geen nummer	draka 10x2x0,8	nooddrukpers	2	buitendienst	tussenvloer bg vent- geb noord	luchtkanaal

RK Oostbuis Landtunnel noord (RMO) - Sectie 4 - Perskanaal (oost)

33

(omvlochten rubber lood kabel)
oude kabel niet meer in gebruik nog in
luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
plank met metalen beugels
2 kabels per kanaal

Printdatum :31-10-2012

RM

Oostbuis Landtunnel noord (RMO) - Sectie 4 - Perskanaal (west)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer	YMvK 3G2,5	verlichting	2	in kanaal door-	LSR	1e arm
geen nummer	YMvK 3G2,5	wcd	1	gelust	LSR	1e wcd
geen nummer	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	CO installatie	1	CO meting	PLC noord	CO sensor
-04-AL-64/01-0005	draka 10x2x0,8	intercom	1	inspectiepad	centrale	post 0
-04-AL-64/01-0007	draka 10x2x0,8	intercom	1	inspectiepad	centrale	post 1
-04-AL-64/01-0004	draka 10x2x0,8	intercom	1	plein	centrale	praatpalen
Verlichting	9x TL 40W 9x WCD					
Kasten						
TOTAAL			7			

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

Kabels in kabelkoker met deksel aan wand 100 / 100 mm

SA

Westbuis Landtunnel zuid (LMO) - Sectie 1 - Perskanaal (oost)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer geen nummer	YMvK 3G2,5 YMvK 3G2,5	verlichting wcd	2 1	in kanaal door- gelust	LSR LSR	1e arm 1e wcd
geen nummer	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	CO installatie	1	CO meting	PLC zuid	CO sensor
Verlichting	11x TL 40W 11x WCD					
Kasten						
TOTAAL			4			

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

Kabels in kabelkoker met deksel aan wand 100 / 100 mm

SC

Westbuis Landtunnel zuid (LMO) - Sectie 1 - Perskanaal (west)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer	YMvK 3G2,5	verlichting	2	in kanaal door-	LSR	1e arm
geen nummer	YMvK 3G2,5	wcd	1	gelust	LSR	1e wcd
2002-E	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 18	kast 19
2002-G	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 19	kast 20
2002-H	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 20	kast 21
2002-J	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 21	kast 22
2002-K	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 22	kast 23
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 19	BP-19
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 20	BP-20
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 21	BP-21
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 22	BP-22
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 23	BP-23
2041-R	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 18	kast 19
2041-S	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 19	kast 20
2041-T	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 20	kast 21
2041-V	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 21	kast 22
2041-W	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 22	kast 23
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 19	BP-19
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 20	BP-20
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 21	BP-21
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 22	BP-22
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 23	BP-23
-04-AL-64/01-0039	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-19
-04-AL-64/01-0040	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-20
-04-AL-64/01-0041	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-21
-04-AL-64/01-0042	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-22
-04-AL-64/01-0043	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-23
2002-19-TV10	YMvK 3G1,5	cctv	1	naar camera	kast 19	camera 10
2002-20-TV11	YMvK 3G1,5	cctv	1	naar camera	kast 20	camera 11
2002-20-TV12	YMvK 3G1,5	cctv	1	naar camera	kast 20	camera 12
2002-22-TV13	YMvK 3G1,5	cctv	1	naar camera	kast 22	camera 13
2020-19-TV10	coax 12	cctv	1	naar camera	cctv kast	camera 10
2021-20-TV11	coax 12	cctv	1	naar camera	cctv kast	camera 11
2022-20-TV12	coax 12	cctv	1	naar camera	cctv kast	camera 12
2023-22-TV13	coax 12	cctv	1	naar camera	cctv kast	camera 13
geen nummer	YMvK 5G6	tracing z/w	1	Voeding	LSR	kast tracing
geen nummer	YMvK 3G1.5	tracing z/w	1	Thermostaat	kast tracing	tracing
geen nummer	YMvK 3G2.5	tracing z/w	1	Tracing	kast tracing	tracing
geen nummer	Dupline 2x2x1	tracing z/w	1	Signalering	kast 23	kast tracing
geen nummer	draka 10x2x0,8	nooddrukpers	2	buitendienst	kast -8 vloer	luchtkanaal

SC Westbuis Landtunnel zuid (LMO) - Sectie 1 - Perskanaal (west)

(omvlochten rubber lood kabel)
oude kabel niet meer in gebruik nog in
luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
plank met metalen beugels
2 kabels per kanaal

Printdatum :31-10-2012

SD Westbuis Riviertunnel zuid (LMO) - Sectie 2 - Zuigkanaal (oost)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer	YMvK 3G2,5	verl / wcd	3	via dit kanaal toegang naar SE en SF	LSR	SE
geen nummer	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	CO installatie	1	CO meting	PLC zuid	CO sensor
Verlichting	1x TL 40W					
Kasten						
TOTAAL			4			

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

SE Westbuis Riviertunnel zuid (LMO) - Sectie 2 - Perskanaal (midden)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer	YMvK 3G2,5	verlichting	2	in kanaal door-	SD	1e arm
geen nummer	YMvK 3G2,5	wcd	1	gelust	SD	1e wcd
2002	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	LSR	kast 18
2002-A	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 18	kast 17
2002-B	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 17	kast 16
2002-C	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 16	kast 15
2002-D	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 15	kast 14
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 18	BP-18
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 17	BP-17
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 16	BP-16
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 15	BP-15
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 14	BP-14
2041-L	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 13/ SJ	kast 14
2041-M	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 14	kast 15
2041-N	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 15	kast 16
2041-O	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 16	kast 17
2041-P	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 17	kast 18
2041-R	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 18	kast 19/ SC
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 14	BP-14
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 15	BP-15
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 16	BP-16
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 17	BP-17
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 18	BP-18
-04-AL-64/01-0039	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-18
-04-AL-64/01-0037	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-17
-04-AL-64/01-0036	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-16
-04-AL-64/01-0035	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-15
-04-AL-64/01-0034	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-14
2002-14-TV6	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast 14	camera 6
2002-15-TV7	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast 15	camera 7
2002-17-TV8	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast 17	camera 8
2002-18-TV9	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast 18	camera 9
2016-14-TV6	coax 12	cctv	1	video signaal	cctv kast	camera 6
2017-15-TV7	coax 12	cctv	1	video signaal	cctv kast	camera 7
2018-17-TV8	coax 12	cctv	1	video signaal	cctv kast	camera 8
2019-18-TV9	coax 12	cctv	1	video signaal	cctv kast	camera 9
geen nummer	draka 10x2x0,8	nooddrukpers	2	buitendienst	kast -8 vloer	luchtkanaal

vervolg SE Westbuis Riviertunnel zuid (LMO) - Sectie 2 - Perskanaal (midden)

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

Kabels in kabelkoker met deksel aan wand 100 / 100 mm

SG Westbuis Riviertunnel noord (RMO) - Sectie 3 - Zuigkanaal (oost)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer	YMvK 3G2,5	verl / wcd	3	via dit kanaal toegang naar SH en SJ	LSR	SH
geen nummer	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	CO installatie	1	CO meting	PLC noord	CO sensor
Verlichting	1x TL 40W					
Kasten						
TOTAAL			4			

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

SH Westbuis Riviertunnel noord (RMO) - Sectie 3 - Perskanaal (midden)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer	YMvK 3G2,5	verlichting	2	in kanaal door-	SG	1e arm
geen nummer	YMvK 3G2,5	wcd	1	gelust	SG	1e wcd
2001	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	LSR	kast 8
2001-E	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 8	kast 9
2001-G	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 9	kast 10
2001-H	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 10	kast 11
2001-J	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 11	kast 12
2001-K	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast 12	kast 13
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 8	BP-8
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 9	BP-9
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 10	BP-10
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 11	BP-11
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 12	BP-12
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast 13	BP-13
2041	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	PLC centraal	kast 8
2041-A	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 8	kast 7
2041-E	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 8	kast 9
2041-G	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 9	kast 10
2041-H	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 10	kast 11
2041-J	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 11	kast 12
2041-L	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast 12	kast 13/ SF
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 8	BP-8
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 9	BP-9
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 10	BP-10
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 11	BP-11
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 12	BP-12
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast 13	BP-13
-04-AL-64/01-0028	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-8
-04-AL-64/01-0029	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-9
-04-AL-64/01-0030	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-10
-04-AL-64/01-0031	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-11
-04-AL-64/01-0032	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-12
-04-AL-64/01-0033	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP-13
2001- 6-TV3	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast 8	camera 3
2001-10-TV4	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast 10	camera 4
2001-12-TV5	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast 12	camera 5
2013- 6-TV3	coax 12	cctv	1	video signaal	cctv kast	camera 6
2014-10-TV4	coax 12	cctv	1	video signaal	cctv kast	camera 7
2015-12-TV5	coax 12	cctv	1	video signaal	cctv kast	camera 8

vervolg SH Westbuis Riviertunnel noord (RMO) - Sectie 3 - Perskanaal (midden)

geen nummer	draka 10x2x0,8	nooddrukpers	2	buitendienst	tussenvloer bg	luchtkanaal
Verlichting	11x TL 40W 11x WCD					
Kasten tbv brandposten	6x					
TOTAAL			42			

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

Kabels in kabelkoker met deksel aan wand 100 / 100 mm

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
Kasten						
	TOTAAL		0			

(omvlochten rubber lood kabel)
oude kabel niet meer in gebruik nog in
luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
plank met metalen beugels
2 kabels per kanaal

SK

Westbuis Landtunnel noord (RMO) - Sectie 4 - Perskanaal (oost)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer geen nummer	YMvK 3G2,5 YMvK 3G2,5	verlichting wcd	2 1	in kanaal door- gelust	LSR LSR	1e arm 1e wcd
geen nummer	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	CO installatie	1	CO meting	PLC noord	CO sensor
geen nummer	YMvK 5G6	ingang- verlichting	1	voeding	LSR	verdeelkast drempel 5
geen nummer	YMvK 5G6	ingang- verlichting	1	voeding	LSR	verdeelkast drempel 5
geen nummer	YMvK 5G6	ingang-	1	drempel 4	drempel 5	drempel 4
geen nummer	YMvK 5G6	ingang-	1	drempel 3	drempel 4	drempel 3
geen nummer	YMvK 5G6	ingang-	1	drempel 2	drempel 3	drempel 2
geen nummer	YMvK 5G6	ingang-	1	drempel 1	drempel 2	drempel 1
geen nummer Verlichting Kasten tbv ingangsverl	HOR 3G1,5 - RN 12x WCD 10x ingangsverlichting drempel 1 t/m 5	ingang- verlichting	35		verdeelkast drempel 1 t/m 5	armaturen
TOTAAL			45			

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

Kabels in kabelkoker met deksel aan wand 100 / 100 mm

SL Westbuis Landtunnel noord (RMO) - Sectie 4 - Zuigkanaal (midden)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
Kasten	ingangsverlichting drempel 1 t/m 5					
	TOTAAL		0			

554 t/m 657

ORLK 4x4

(omvlochten rubber lood kabel)
 oude kabel niet meer in gebruik nog in
 luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
 plank met metalen beugels
 2 kabels per kanaal

SM Westbuis Landtunnel noord (RMO) - Sectie 4 - Perskanaal (west)

Kabel nummer	Type	Functie	Aantal	Opmerking	van	naar
geen nummer	YMvK 3G2,5	verlichting	2	in kanaal door-	LSR	1e arm
geen nummer	YMvK 3G2,5	wcd	1	gelust	LSR	1e wcd
2001-A	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 8/ SJ	kast nr 7
2001-B	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 7	kast nr 6
2001-C	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 6	kast nr 5
2001-D	YMvK 5G10	brandposten	1	voeding	kast nr 5	kast nr 4
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 7	BP 7
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 6	BP 6
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 5	BP 5
geen nummer	YMvK 3G1,5	brandposten	1	voeding	kast nr 4	BP 4
2041-A	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 8/ SJ	kast nr 7
2041-B	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 7	kast nr 6
2041-C	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 6	kast nr 5
2041-D	Dupline 2x2x1	brandposten	1	common	kast nr 5	kast nr 4
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 7	BP 7
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 6	BP 6
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 5	BP 5
geen nummer	Dupline 2x2x1	brandposten	1	signalering	kast nr 4	BP 4
-04-AL-64/01-0027	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP 7
-04-AL-64/01-0026	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP 6
-04-AL-64/01-0025	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP 5
-04-AL-64/01-0024	Y(ST)Y-mb 2x2x0,8	intercom	1	naar brandpost	centrale	BP 4
2001- 4-TV1	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast 8	camera 1
2001- 6-TV2	YMvK 3G1,5	cctv	1	voeding	kast 10	camera 2
2011- 4-TV3	coax 12	cctv	1	video signaal	cctv kast	camera 1
2012-6-TV4	coax 12	cctv	1	video signaal	cctv kast	camera 2
geen nummer	draka 10x2x0,8	nooddrukpers	2	buitendienst	tussenvloer bg rmo	luchtkanaal
geen nummer	YMvK 5G6	tracing n/w	1	Voeding	LSR	kast tracing
geen nummer	YMvK 3G1.5	tracing n/w	1	Thermostaat	kast tracing	tracing
geen nummer	YMvK 3G2.5	tracing n/w	1	Tracing	kast tracing	tracing
geen nummer	Dupline 2x2x1	tracing n/w	1	Signalering	kast nr 4	kast tracing

SM Westbuis Landtunnel noord (RMO) - Sectie 4 - Perskanaal (west)

(omvlochten rubber lood kabel)
oude kabel niet meer in gebruik nog in
luchtkanalen aanwezig gemonteerd op houten
plank met metalen beugels
2 kabels per kanaal

Printdatum :31-10-2012

GTI INFRA.BV ZUID/WEST
Reedijk 9
3274 KE Heinenoord
TEL 018 6606364

Maastunnel
Projectnummer 22.04.1043 sub 65.09

inventarisatie kabels
luchtkanalen