

## Vragen en antwoorden

| nr. | Verwijzing<br>(pag./par./art.) | Vraag   | Antwoord  |
|-----|--------------------------------|---|---|
| 1.  | Nvl vraag 6.                   | <p>In uw antwoord geeft u aan dat de WCD geen bewegende delen mag bevatten. In het 'Programma van Eisen Meubilair' staat beschreven dat de tafels 4.1, 4.2, 4.6, 4.10 en 4.12 voorzien moeten zijn van een <u>ingebouwde</u> dubbele WCD. Ingebouwd houdt doorgaans een cubby in het blad in, met een draaibare klep.</p> <p>Bedoelt u met ingebouwd twee stroompunten die in het blad zijn verwerkt zonder (beweegbare) afdekklep?</p> <p>Of bedoelt u hier een opzetcontactblok die aan de achterzijde van het blad vastgeschroefd wordt, zoals reeds bij u aanwezig?</p> | <p>Er wordt hier inderdaad bedoeld een WCD met ingebouwd twee stroompunten die in het blad zijn verwerkt zonder (beweegbare) afdekklep.</p> |
| 2.  | Nvl vraag 11.                  | <p>Het verstelbereik van de Docententafels PvE 4.6 past u aan naar 70-115cm en de tafels dienen via een slinger of elektrisch in hoogte verstelbaar te zijn.</p> <p>De omschrijving in 4.6 is van toepassing op de tafels 9 t/m 13 uit het prijzenblad, waarbij tafel 13 een verstelbereik blijft houden van 65-130cm, conform NPR.</p>   | <p>Ja dat mag.</p>  |

|    |           |   |   |
|----|-----------|---|---|
|    |           | Is het toegestaan de kleine tafels 9 t/m 12 te voorzien van gasveerhoogteverstelling met een bereik van 70-115cm (bijvoorbeeld met een kolompoot)?  |   |
| 3. | Vraag 41. | <p>De items 9 t/m 13 moeten volgens uw beantwoording standaard voorzien worden van dubbele WCD en kabelgeleiding. In het 'Programma van Eisen Meubilair' staat echter beschreven dat de tafels 4.1, 4.2, 4.6, 4.10 en 4.12 voorzien moeten zijn van een ingebouwde dubbele WCD en kabelgeleiding en dat de aantallen meegenomen zijn onder toeslag E-voorziening, regel 6 in het prijzenblad. Tevens worden in het PvE een aantal uitzondering genoemd waarbij bijvoorbeeld tafel 4.1 met een afmeting van 100x60cm voorzien dient te worden van een dubbele WCD, en tafels met afmeting 80x60cm in het prijzenblad dan hoogstwaarschijnlijk niet.</p> <p>Om dubbeling en aannames te voorkomen zouden we graag van u de exacte specificaties ontvangen van welke tafels (nummers) in het prijzenblad inclusief WCD en kabelgeleiding geprijsd moeten worden. Kunt u inschrijvers hierin voorzien?</p> <p>Tevens zouden we graag van u de exacte specificaties ontvangen welke tafels (nummers) exclusief WCD en kabelgeleiding geprijsd moeten worden,</p> | <p>Van een dubbele WCD en kabelgeleiding moeten zijn voorzien de volgende meubels:</p> <p><b>Fase 1</b></p> <p>Meubilair Lokalen (Prijzenblad nr. 1)<br/>364 leerlingtafels van 1.000mm*600mm*750mm</p> <p>39 docententafels (Prijzenblad nr. 10) van 1.000mm*600mm* 700mm-1.150mm</p> <p>13 bijzettafels van (Prijzenblad nr. 9):<br/>1.000mm*600mm* 700mm-1.150mm</p> <p>Meubilair overig<br/>16 bureaus voor teamkamers 2 pers. (Prijzenblad nr. 19) van 2.000mm*800mm*750mm</p> <p>15 bureaus voor stiltewerkplekken (Prijzenblad nr. 23) van 1.200mm*1.200mm*750mm</p> <p><b>Fase 2</b></p> <p>Geen E voorziening in meubilair uitgevraagd.</p> <p><b>Fase 3</b></p> |

|    |                 |  |   |
|----|-----------------|--|---|
|    |                 | <p>omdat die prijs van de WCD al separaat genoemd moet worden onder regel 6 Toeslag E-voorziening. Kunt u inschrijvers hierin voorzien?</p>  | <p>Meubilair Lokalen (Prijzenblad nr. 1)<br/>392 leerlingtafels van 1.000mm*600mm*750mm</p> <p>14 docententafels (Prijzenblad nr. 9) van<br/>1.000mm*600mm* 700mm-1.150mm</p> <p>42 bijzettafels (Prijzenblad nr. 10) van:<br/>1.000mm*600mm* 700mm-1.150mm</p> <p>30 leerlingentafels examenlokaal (Prijzenblad nr. 5) van<br/>1.000mm*600mm*750mm</p> <p>1 docententafel (Prijzenblad nr. 13) van<br/>1.600mm*800mm*700mm-1.150mm</p> <p>Meubilair overig<br/>24 bureaus voor teamkamers 2 pers. (Prijzenblad nr. 19)<br/>van 2.000mm*800mm*750mm</p> <p>Gelieve al het meubilair waarvoor E-voorziening wordt gevraagd te prijzen exclusief de E-voorziening en kabelgeleiding. De tarieven voor E voorziening en kabelgeleiding in Annex III a perceel 1 vermelden in de regel "Toeslag E-voorziening".</p> |
| 4. | Vraag 47 en 73. | <p>De lockers dient inschrijver in het ontwerp mee te nemen en zijn alleen bestemd voor studenten. In het Programma van Eisen wordt in de laatste bullet van '4.20 omschrijving middenzone' aangegeven dat</p> | <p>U hoeft geen rekening te houden met de postvakken.</p>   |

|    |           |  |   |
|----|-----------|--|---|
|    |           | er ook een voorstel voor de integratie van postvakken dient te worden meegenomen. Wij vernemen graag het aantal postvakken dat gewenst is en of deze postvakken bedoeld zijn voor alle studenten of juist alleen voor de docenten? |   |
| 5. | Vraag 57: | In uw antwoord verwijst u naar de beantwoording van de vragen 4 en 79. Vraag 79 bestaat echter niet in de Nota van Inlichtingen. Graag vernemen wij de verwijzing naar het juiste vraagnummer                                      | Dat klopt. U dient hier te lezen zie het antwoord op vraag 4 van de 1 <sup>e</sup> Nota van Inlichtingen.   |
| 6. |           | Indiening Offerte  | De deadline voor het indienen van uw aanbieding is verschoven naar maandag 27 maart voor 12.00 uur.<br><br>Uw aanbieding dient te worden ingeleverd op het adres zoals genoemd in paragraaf 2.4 Inschrijvingseisen van de Uitnodiging tot Inschrijving. |
| 7. |           | Vragen stellen   | Er bestaat geen mogelijkheid tot het stellen van vervolgvragen.   |