

Proces-Verbaal van Aanwijzing

Aan : Gemeente Rotterdam, Afdeling Vastgoedontwikkeling, de heer F. Naaktgeboren
Datum : 12 november 2012
Opgesteld door : ing. M. van den Brink
Betreft : Proces-verbaal van Aanwijzing
Projectnummer : 2670.300.54
Nota volgnr. : 1

Algemeen

Dit Proces-Verbaal van Aanwijzing heeft betrekking op bestek nr. 1-406-12, d.d. 12 oktober 2012 inzake de sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsinstallatie in Parkeergarage Schouwburgplein 22 te Rotterdam. Het Proces-Verbaal van Aanwijzing moet onlosmakelijk worden gezien als onderdeel van de voorwaarden waaronder het werk wordt gegund, een en ander overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2005.

Gegevens Aanwijzing

Datum : 29 oktober 2012, aanvang 09:00 uur ter plaatse van portierloge.
Plaats : Parkeergarage Schouwburgplein, Schouwburgplein 29 te Rotterdam.
Aanwezig : - Gemeente Rotterdam, de heer De Winter (niet gehele aanwijzing aanwezig);
- EFPC, de heer Van den Brink en de heer Lanting;
- aannemers, totaal 10 partijen.

Aanwijzing

De heer Van den Brink heet iedereen welkom.

Alle vragen die tijdens de aanwijzing gesteld worden dienen schriftelijk worden gesteld en zullen via een Nota van Inlichtingen worden beantwoord.

De aanwijzing start in de pompkamer op niveau -2 van de parkeergarage. Waarna vervolgens de hoofdverdeelruimte wordt bekeken waarop de kabel van de sprinklerpomp moet worden aangesloten. Tevens wordt het gehele kabelgoten traject waarin de voedingskabel van de sprinklerpomp moet worden aangebracht nagelopen. De heer De Winter geeft aan dat de voedingskabel in de bestaande functiebehoud goot moet worden aangebracht.

Daarna volgt een rondgang door het parkeergebied op niveau -2, waarna via het trappenhuis wordt gegaan naar niveau -1. Ook op niveau -1 wordt een rondgang gedaan door het parkeergebied. Hierbij worden nog de volgende ruimten bekeken:

- Trapopgang naar Schouwburgplein.
- NSA ruimte (tevens ruimte met Isra-punt).
- Opritten naar openbare weg.
- Portiersloge.


Verder worden geen andere ruimten geschouwd, omdat de situatie in de NSA ruimte, de hoofdverdeelruimte en de trapopgangen maatgevend is voor de overige aanwezige ruimten. De aanwijzing eindigt bij de portiersloge.

De heer Van den Brink geeft nogmaals aan dat vragen en opmerkingen schriftelijk gesteld moeten worden, e.e.a. conform de leidraad aanbesteding die als bijlage van het bestek is toegevoegd. Tevens wordt aangegeven dat het een openbare garage betreft die toegankelijk is, en er de mogelijkheid is om ter plaatse situaties te bekijken.

Door de heer Van den Brink wordt gevraagd of er nog behoefte is om verdere ruimten te bekijken. Door geen van de aanwezigen wordt aangegeven dat er nog verdere ruimten moeten worden geschouwd.

De heer Van den Brink bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en geeft aan dat hij de aanbiedingen met belangstelling tegemoet ziet. De aanwijzing is om ca. 10:30 uur afgerond.

Opgesteld te Bilthoven d.d. 12 november 2012



ing. M. van den Brink
Senior Project Engineer
030-2748842



ing. N.J. Kluwen
Manager Meldsystemen