

NOTA VAN INLICHTINGEN 2

Betreft	2 ^e nota van inlichtingen	Datum	09-08-2017
Van	De Kamer van Koophandel	Ref.	EG.162036/JL
Project	Europese aanbesteding voor het uniformeren van de toegangspassen		

Nr.	Betreft	Vraag
1.	Medewerking huidige leveranciers tcs en	Is er volledige medewerking bedongen bij de huidige leveranciers van de tcs systemen in scope? Graag navragen of vrijgave van de gebruikte Wiegand protocollen tussen kaartlezers en controllers mogelijk is bij een ieder .
Antwoord	De Kamer van Koophandel heeft nog geen volledige medewerking bij de huidige leveranciers bedongen, maar de KvK gaat er vanuit dat alle leveranciers medewerking verlenen. De KvK stelt de aanname dat de huidige leveranciers medewerking zullen verlenen. Opdrachtnemer kan ervan uitgaan dat de huidige leveranciers de gebruikte Wiegand Protocollen tussen kaartlezers en controllers zullen en kunnen vrijgeven.	

Nr.	Betreft	Vraag
2.	Nvi 25	Wat is het doel van de koppeling met het huidige personeelsadministratiesysteem? Is dit alleen het delen van informatie?
Antwoord	Het doel van de koppeling met het huidige personeelsadministratiesysteem is alleen het delen van informatie.	

Nr.	Betreft	Vraag
3.	Nvi 25	Dient deze koppeling beide kanten op te werken of alleen éézijdig van het personeelsadministratiesysteem naar het toegangscontrolesysteem?
Antwoord	De koppeling dient eenzijdig van het personeelsadministratiesysteem naar het toegangscontrolesysteem te werken.	

Nr.	Betreft	Vraag
4.	Nvi 2	Graag uw bevestiging dat het aantal genoemde paslezers in document 'kopie van overzicht toegangscontrolesystemen KvK locaties binnen score 26-07-17 van 178 leidend is?
Antwoord	De kamer van koophandel bevestigt dat het aantal genoemde paslezers in document 'kopie van overzicht toegangscontrolesystemen KvK locaties binnen score 26-07-17 van 178 leidend is.	

Nr.	Betreft	Vraag
5.		Kunnen wij er vanuit gaan dat voor de benodigde software applicatie(s) een redundante server door KvK ter beschikking wordt gesteld?
Antwoord	De Kamer van koophandel heeft in haar server omgeving ruimte beschikbaar en stelt deze ter beschikking voor software van het Toegangscontrolesysteem.	

Nr.	Betreft	Vraag
6.		Er dient een koppeling gerealiseerd te worden tussen het toegangscontrolesysteem en ADP. Kunt u aangeven waar deze koppeling voor nodig is, welke informatie moet worden verstuurd en of deze informatie vanuit het toegangscontrolesysteem naar ADP of andersom verstuurd wordt?
Antwoord	Het doel van de koppeling is delen van informatie (naam medewerker/ datum in dienst – uit dienst / autorisatieprofiel / locatie / pasfoto, en eventueel aanvullende gegevens) vanuit ADP naar het toegangscontrolesysteem.	

Nr.	Betreft	Vraag
53. uit nota van inlichtingen 1	1.2.1.4 Punt 8	De KvK locaties die binnen de scope van deze aanbesteding vallen zijn beschreven in bijlage 7. Op locatie Eindhoven zijn de lezers verstopt achter een plaatje met "KAART" er op. Het is ook onbekend hoeveel ruimte er achter dit plaatje in de uitsparing zit. Kunt u bouwkundige tekeningen aanleveren met een detailtekening van die uitsparingen waar de lezers in geplaatst zijn?
Antwoord	De KvK heeft geen bouwkundige tekening van een uitsparing in haar bezit.	

	De paslezer van Honeywell, type DR 4203 is toegepast bij de KvK Eindhoven. De maatvoering van deze pas is 19cm H x 4.7cm W x 3.1cm D.
--	---

Nr.	Betreft	Vraag
67. uit nota van inlichtingen 1	Paslezers Eindhoven	Bij het schouwen in Eindhoven werd niet duidelijk welke paslezers in de huidige situatie gebruikt zijn. Kunt u hier duidelijkheid in scheppen?
Antwoord	De paslezer van Honeywell, type DR 4203 is toegepast bij de KvK Eindhoven. De maatvoering van deze pas is 19cm H x 4.7cm W x 3.1cm D.	

Nr.	Betreft	Vraag
80. uit nota van inlichtingen 1	2.3 Schouw	Tijdens schouw afgelopen donderdag op loc. Eindhoven is er geen mogelijkheid geweest een betreffende kaartlezer van het systeem en de inbouwsituaties te beoordelen/te schouwen, kunnen deze gegevens , cq. foto's alsnog ter beschikking worden gesteld ?
Antwoord	De KvK heeft geen bouwkundige tekening van een uitsparing in haar bezit. De paslezer van Honeywell, type DR 4203 is toegepast bij de KvK Eindhoven. De maatvoering van deze pas is 19cm H x 4.7cm W x 3.1cm D.	

Nr.	Betreft	Vraag
92. uit Nota van Inlichtingen 1	Vestiging Eindhoven	Graag ontvangen wij de inbouwmaat van de huidige kaartlezer uitsparingen in de muur en de zuilen. Tevens ontvangen wij graag het typenummer van de toegepaste kaartlezer(s) en het toegepaste type kaart/druppel.
Antwoord	De KvK heeft geen bouwkundige tekening van een uitsparing in haar bezit. De paslezer van Honeywell, type DR 4203 is toegepast bij de KvK Eindhoven. De maatvoering van deze pas is 19cm H x 4.7cm W x 3.1cm D.	