Project:	Parklaan Etten Leur
Ordernr.:	E01.91.085
Datum:	1 september 2003

Ventilator nummer	Continu	80 PPM zone I (OOST)	80 PPM zone II (WEST)	80 PPM zone I & II	100PPM / 120 PPM 10% lel / 20% lel zone I (OOST)	100PPM / 120 PPM 10% lel / 20% lel zone II (WEST)	100PPM / 120 PPM 10% lel / 20% lel zone I & II	Rook in Zone 1	2	3	4	5	6	7 (lob)	8A	8B	8C	9A	9B	9C	10A	10B	10C	11	12	Noodstroom ***	Ventilator nummer
IV 01	○	○	◑	◑	○	●	●	⊖	○	○	⊖	⊖	⊖	⊖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		IV 01
IV02	○	○	◑	◑	○	●	●	⊖	⊖	○	⊖	⊖	⊖	⊖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		IV02
IV 03	◑	○	◑	◑	○	●	●	⊖	○	○	⊖	⊖	⊖	⊖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		IV 03
IV 04	○	○	◑	◑	○	●	●	⊖	⊖	○	⊖	⊖	⊖	⊖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		IV 04
IV 05	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 05
IV 06	◑	◑	◑	◑	●	●	●	○	○	○	⊖	⊖	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 06
IV 07	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 07
IV 08	○	○	◑	◑	○	●	●	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 08
IV 09	○	◑	○	◑	●	○	●		○	○	⊖	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 09
IV 10	○	◑	◑	◑	●	●	●	○	○	○	●	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 10
IV 11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 11
IV 12	○	◑	○	◑	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	⊖	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 12
IV 13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 13
IV 14	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	⊖	⊖	⊖	○	○	○	○	○	○	⊖	○		IV 14
IV 15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	◑		IV 15
IV 16	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	⊖	⊖	⊖	○	○	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖		IV 16
IV 17	◑	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖		IV 17
IV 18	○	○	◑	◑	○	●	●	○	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		IV 18
IV 19	○	○	◑	◑	○	●	●	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		IV 19
IV 20	○	○	◑	◑	○	●	●	○	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		IV 20
IV 21	○	○	◑	◑	○	●	●	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		IV 21
IV 22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 22
IV 23	○	◑	◑	◑	●	●	●	○	○	○	⊖	⊖	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 23
IV 24	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 24
IV 25	○	○	◑	◑	○	●	●	○	○	○	⊖	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 25
IV 26	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		IV 26
IV 27	○	◑	◑	◑	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 27
IV 28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○		IV 28
IV 29	◑	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	⊖	⊖	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 29
IV 30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○		IV 30
IV 31	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 31
IV 32	○	○	◑	◑	○	●	●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 32
IV 33	○	○	◑	◑	○	●	●	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 33
IV 34	○	○	◑	◑	○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 34
IV 35	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○		IV 35
IV 36	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○		IV 36
IV 37	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	○	○	○		IV 37
IV 38	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	○	○	○		IV 38
IV 39	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○		IV 39
IV 40	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●	○	●		IV 40
IV 41	◑	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●		IV 41
IV 42	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●		IV 42
IV 43	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 43
IV 44	○	○	◑	◑	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 44
IV 45	◑	○	◑	◑	○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 45
IV 46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○		IV 46
IV 47	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○		IV 47
IV 48	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○		IV 48
IV 49	◑	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○		IV 49
IV 50	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○		IV 50
IV 51	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○		IV 51
IV 52	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●		IV 52
IV 53	◑	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●	●	○	●		IV 53
IV 54	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●		IV 54
IV 55	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	●		IV 55
IV 56	○	○	◑	◑	○	●	●	○	○	○	◑	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 56
IV 57	◑	◑	◑	◑	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		IV 57
V 01	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		V 01
V 02	○	○	◑	◑	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		V 02
V 03	◑	◑	◑	◑	●	◑	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		V 03
V 04	○	◑	○	◑	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		V 04
V 05	○	○	○	○	○	○	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		V 05
V 06	○	○	○	○	○	○	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		V 06
Roldeur west		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		Roldeur west
Roldeur oost		☒	☒	☒	☒	☒	☒	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		Roldeur oost
LK1-1	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	■	■	■	■	■	■	■	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		LK1-1
LK2-1	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	■	■	■	■	■	■	■	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		LK2-1
NOMINAAL IN A	***32***	***61***	***55***	***87***	***175***	***160***	***293***	***140***	***137***	***140***	***175***	***178***	***178***	***153***	***180***	***169***	***173***	***181***	***176***	***167***	***194***	***184***	***174***	***160***	***175***		***NOMINAAL IN A***

○ Ventilator buiten bedrijf
● Ventilator 100 % bedrijf
◑ Ventilator 50 % bedrijf
⊖ Ventilator 50 % omgekeerd bedrijf
⊖ Ventilator 100 % omgekeerd bedrijf (schachtventilatoren toevoer)

☒ Roldeur/jalouziekleppen
■ CO zone west = as 4-32
CO zone oost = as 33-60

*** Volgens bedrijfsituatie