Algemene vragenlijst

ProRail

Project: Instandhouding bestaande UPS-en
Datum: 19-9-2017
Versie: 0.1
Gegadigde: alle

Nr	Document	Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag Gegadigde	Datum vraag-stelling	Antwoord	Gewijzigd document
1	Leidraad	par 3.1	Hoe hard is de vraag ervaring met onderhoud UPS GE,)?	1-9-2017	U dient te voldoen aan ervaringseis 1, hetgeen betekent dat u aantoonbaar ervaring heeft met het preventief én correctief onderhouden van GE SitePro UPS systemen. Als u niet aan deze eis kunt voldoen en/of de gevraagde bewijsmiddelen (referenties) niet kunt overleggen, zal uw inschrijving als niet geldig worden beschouwd.	
2	Annex 2	par. 2.1	Er wordt gesteld dat er monitoring controle moet plaats vinden, is dit een bestaand systeem van GE of wordt hier mee bedoeld controle elke maand en over de status van de UPS.	1-9-2017	De monitoringseis kan zowel met het bestaande systeem van GE worden ingevuld of op een alternatief wijze zoals gespecificeerd in Annex 2.	
3	Aankondiging van de Opdracht	II 1.4	Hoe reëel is het dat de systemen tot gestelde einde levensduur dit volhouden, verwachting is dat de systemen gemiddeld zo'n 15 jaar meegaan dus het is mogelijk dat tussentijds een systeem toch dusdanig defect kan raken dat in overweging genomen moet worden om deze te vervangen; Dient in een dergelijke situatie een identieke UPS geplaatst worden?	1-9-2017	Vervangingen van systemen maakt geen onderdeel van deze aanbesteding. Hiertoe zal spoedig een nieuwe aanbesteding worden gestart.	
4	Annex 2	par 2.1	Er wordt gesteld bij uitval van de monitoringsfunctionaliteit deze binnen 48 uur hersteld dient te zijn. In onze beleving zal dan altijd ook de leverancier benaderd moeten worden, Hoe is dit afgeschermd?	1-9-2017	Het is aan ON om te bepalen of er externe expertise benodigd is.	
5	Overeenkomst	art. 8.1	Voor het leveren van onderdelen (bijv. bv. fans, capacitor en printboarden) en software nemen wij aan dat het altijd een GE component zal moeten zijn, klopt dat?	1-9-2017	Indien u andere componenten of software dan bestaande wenst in te zetten, dient u – conform art 8.1 van de Overeenkomst – voorafgaande acceptatie van ProRail hiervoor te verkrijgen.	
6	Annex 1		In de aanbesteding staat voor het OCCR 4 x sitepro 40 Naar ons inzicht zou dat 4 x een SG 300 KVA moeten zijn.	1-9-2017	Uw constatering klopt en is hersteld in Annex 1 versie 002	
7	Annex 1		Het NVLU (2 x SG160) niet meegenomen in de aanvraag, is dit correct?	1-9-2017	Ja, ProRail heeft deze bewust niet meegenomen .	