

Nr.	(Kritische) systemen RVC nieuw en kantoor	netvoeding	UPS	NSA
1	marifonie-systeem in systeem ruimte	x	x	x
2	radar-systeem in systeem ruimte	x	x	x
3	cctv-systeem in systeem ruimte	x	x	x
4	ondersteunende vts systemen in systeem ruimte	x	x	x
5	ICT systemen CIV	x	x	x
6	verlichting is systeem ruimte	x		x
7	klimaatinstallatie in systeem ruimte	x		x
8	brand beveiliging / installatie	x	x	x
9	toegang systeemruimte (toegangspas/systeem)	x	x	x
10	ka-systemen in systeemruimte	x	x	x
11	verlichting overige technische ruimte	x	x	x
12	energie aansluiting overige technische ruimte	x		x
13	klimaatinstallatie overige technische ruimten	x		x
14	data/communicatie voorzieningen overige technische ruimten	x	x	x
15	console in operationele ruimte	x	x	x
16	overzichtscherf (en)	x	x	x
17	schoonmaak (stofzuig installatie)	x		
18	verlichting in operationele ruimte	x	x	x
19	klimaat installatie in operationele ruimte	x		x
20	toegang deuren operationele ruimte	x	x	x
21	zonwering in operationele ruimte	x		x
22	glasbewassing in operationeleruimte	x		
23	brandbeveiliging / installatie	x	x	x
24	Lift in kantoor gebouw	x		x
25	Lift in tunnelgenouw (afhankelijk van vluchtroute)			
26	pantry (combimagnetron, koffieapparaat, waterkoker, vaatwasser, wasem/afzuig ed)	x		x
27	printer in operationele ruimte en in kantoor omgeving	x	x	x
28	koffie apparaat in kantoor omgeving	x		
29	UPS (oplader)	x		x
30	intercom systeem	x	x	x
31	camerasysteem	x		x
32	brandmeldcentrale en systeem	x	x	x
33	verlichting in het gebouw (diverse ruimtes)	x		x
34	Crisis/vergaderuimte (voorzieningen tbv afhandeling crisis, verlichting, zonwering, toegang, communicatiemiddelen etc)	x	x	x
35	Verlichting en aansluitingen in de gangen/trappenhuis/entree	x		x
36	Kantoor ruimten (verlichting, ka voorzieningen, energie aansluitingen, klimaat installatie, zonwering)	x		x
37	brand- inbraakbeveiliging	x	x	x
38	toegang gebouw (camera/ intercom/toegangspassen)	x	x	x
39	verlichting gang	x		x
40	voorzieningen sanitaire ruimten	x		x
41	algemene printer en koffie apparaat	x		x
42	noodverlichting operationele en technische ruimten, kantoren, gangen, trappen en toiletten	x	x	x
43	Rolpoort toegang.	x	x	x

Selectief: Alleen IVS / CBS
 werkplekken NIET kantoren
 Selectief: Wel systeem ruimte,
 NSA ruimte en ruimte waar UPS
 staat

Selectief: Niet alle elementen
 op/aan de console hoeven
 operationeel te blijven

Operationele ruimte moet wel
 verlicht blijven, Noodverlichting
 is bedoeld voor vluchtroute niet
 om te werken

buiten gebruik sinds 2005

kantoren niet

Crisisruimte wel UPS, wat als de
 crisis gepaard gaat met
 stroomuitval?

behoudens klimaat installatie en
 zonwering