9 8 7 6 5 4 3 2 1

A B C D E F G H J K L M N

4

Ducts by System Name

- 57.00 Afzuig CRA_E1
- 57.00 Afzuig Isotopen_ E13
- 57.00 Afzuig Isotopen_ E30
- 57.00 Afzuig Isotopen_D1 3
- 57.00 Afzuig Isotopen_D4 1
- 57.00 Afzuig Isotopen_D4 2
- 57.00 Afzuig synthesebox

No color scheme assigned to view

Meting externe straling (ruimtemeting) onder plafond plaatsen.

Meting externe straling. (ruimtemeting)

Apparatuur benodigd voor het verwerken van de meetsignalen van de externe stralings metingen kunnen geplaatst worden in ruimte H4.7J1

apparatuur benodigd voor edelgasmetingen op positie 1 en positie 2

1x detector station voor:
IBA 18 bunker H-2.3K1
IBA 18 bunker H-2.2K1
O15 bunker H-2.1K1

1x detector station voor:
IBA 18 bunker H-2.2M1

voorzieningen 2xE+2xD aansluiten op preferente voeding. Via data netwerk koppelen naar kantoor H4.7J1 4e verdieping.

maximale afmetingen per station ca.50x50cmx1m70 (bxdxh)

traject waarbinnen een gasafnamepunt t.b.v. edelgasmeting aangebracht kan worden t.b.v. IBA 18 bunker H-2.2M1

13-12-2017
Locaties stackmonitoringssyteem
Locatie bij benadering