



Behoort bij bestek nr. 1-061-12

Gemeente Rotterdam  
Levering kolken en putafdekkingen

Rotterdam, 2 april 2013

**3<sup>e</sup> NOTA VAN INLICHTINGEN**

met 1 inschrijvingsstaat **HERZIEN**

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op het bestek en de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> nota van inlichtingen, betreffende:

Het leveren van kolken en putafdekkingen in de periode 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2015,

berichten wij u het volgende.

**Vragen naar aanleiding van het bestek:**

**Vraag 5;** (onbeantwoorde vraag van 2<sup>e</sup> NVI )

Stankscherm

Het door U beschreven stank scherm is geotrooieerd door de fa. TBS Soest en kunnen we dus niet als dusdanig in onze kolk opnemen.

Wij hebben een alternatief product wat ook de mogelijkheid bied om het stankscherm op te klappen (scharnierend) om een eenvoudige en snelle toegang te bekomen tot de aansluit/afvoer buis.

Dit product houdt vervuiling in de kolk, houdt rioollucht uit de kolk en is zeer robuust en bestand tegen belasting door kolkenzuiger.

Is tevens gemakkelijk te openen en te sluiten en kan dusdanig opengeklapt worden dat hij in openstand blijft staan.

Is dit alternatief toegestaan?

**Antwoord;**

De putklep, zoals deze is geotrooieerd door Waternet, is toegestaan als alternatief stankscherm.

Indien u er voor kiest om in te schrijven met putklep, dient u deze aan te bieden in combinatie met gietijzeren stankscherm garnituur 125 mm.

Daarnaast dient u een meer/minderprijs op te geven voor het geval gemeente Rotterdam deze in een later stadium wenst te vervangen door een flexibele instortmof voor pvc 125 mm. Dit laatste is een optie en zal niet mee worden genomen in de weging.

**Betreffende de inschrijvingsstaat:**

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat voor perceel 1 is vervallen. Bij de inschrijving dient u gebruik te maken van de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat-herzien perceel 1.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN STADSONTWIKKELING  
(voor deze)

Ing. B. Oosterom  
hoofd afdeling Aanbestedingszaken