



toegankelijkheidssector

No
Yes

Nummer	Ruimte	Oppervlakte	Gebruiksfunctie	Bouwbesluitbenaming	Toegankelijkheidssector	Nummer	Ruimte	Oppervlakte	Gebruiksfunctie	Bouwbesluitbenaming	Toegankelijkheidssector
0.01a	wedstrijdbad perron	299.83 m²	verblifruimte	verblifruimte	Yes	0.02	wedstrijdbad tribune	187.71 m²	verblifruimte	verblifruimte	Yes
0.01b	wedstrijdbad bassin	385.23 m²	sportfunctie	badruimte	Yes	0.04	berging waterloop	22.18 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.02	badmeester / juryruimte	26.54 m²	sportfunctie	verblifruimte	Yes	0.04a	berging zweemmen	13.72 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.03	verengingsruimte	111.38 m²	verblifruimte	verblifruimte	Yes	0.04b	berging synchroonzweemmen + berging Aquafania	13.72 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.04	verengingskeuken	9.47 m²	industrialie	verblifruimte	No	0.05	herensloot	10.91 m²	sportfunctie	sanitaire ruimte	No
0.05	verengingsberging	15.66 m²	industrialie	verblifruimte	No	0.06	damesloot	10.91 m²	sportfunctie	sanitaire ruimte	No
0.06	verengingskeuken	9.47 m²	industrialie	verblifruimte	No	0.07	miva toilet	4.78 m²	sportfunctie	sanitaire ruimte	Yes
0.07	verengingskeuken	9.47 m²	industrialie	verblifruimte	No	0.08	opslag	2.17 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.08	opslag	2.17 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No	0.09	personeelruimte heren	18.29 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.09	personeelruimte heren	18.29 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No	0.10	personeelruimte dames	18.43 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.10	verengingsruimte	111.38 m²	verblifruimte	verblifruimte	Yes	0.11	verengingskeuken	9.47 m²	industrialie	verblifruimte	No
0.11	verengingskeuken	9.47 m²	industrialie	verblifruimte	No	0.12	verengingskeuken	9.47 m²	industrialie	verblifruimte	No
0.12	verengingskeuken	9.47 m²	industrialie	verblifruimte	No	0.13	verengingskeuken	9.47 m²	industrialie	verblifruimte	No
0.13	verengingskeuken	9.47 m²	industrialie	verblifruimte	No	0.14	werktafel	12.07 m²	industrialie	onbepaalde ruimte	No
0.14	werktafel	12.07 m²	industrialie	onbepaalde ruimte	No	0.15	schoonmaaktafel	7.36 m²	industrialie	sanitaire ruimte	Yes
0.15	schoonmaaktafel	7.36 m²	industrialie	sanitaire ruimte	Yes	0.16	herensloot	4.15 m²	industrialie	sanitaire ruimte	No
0.16	herensloot	4.15 m²	industrialie	sanitaire ruimte	No	0.17	damesloot	4.15 m²	industrialie	sanitaire ruimte	No
0.17	damesloot	4.15 m²	industrialie	sanitaire ruimte	No	0.18	herensloot	4.15 m²	industrialie	sanitaire ruimte	No
0.18	herensloot	4.15 m²	industrialie	sanitaire ruimte	No	0.19	wasruimte	4.05 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.19	wasruimte	4.05 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No	0.20	personeelruimte heren	18.29 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.20	personeelruimte heren	18.29 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No	0.21	personeelruimte dames	18.43 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.21	personeelruimte dames	18.43 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No	0.22	vergaderkamer 1	35.57 m²	industrialie	verblifruimte	Yes
0.22	vergaderkamer 1	35.57 m²	industrialie	verblifruimte	Yes	0.23	verengingskeuken	9.47 m²	industrialie	verblifruimte	Yes
0.23	verengingskeuken	9.47 m²	industrialie	verblifruimte	Yes	0.24	secundaire entree	61.27 m²	industrialie	verblifruimte	Yes
0.24	secundaire entree	61.27 m²	industrialie	verblifruimte	Yes	0.25	receptiegebied	130.69 m²	industrialie	gemeenschappelijk	Yes
0.25	receptiegebied	130.69 m²	industrialie	gemeenschappelijk	Yes	0.26	make-up balie	8.22 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	Yes
0.26	make-up balie	8.22 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	Yes	0.27	wijk wachgang	52.61 m²	industrialie	verblifruimte	Yes
0.27	wijk wachgang	52.61 m²	industrialie	verblifruimte	Yes	0.28	back-office	7.09 m²	industrialie	verblifruimte	Yes
0.28	back-office	7.09 m²	industrialie	verblifruimte	Yes	0.29	opslag	8.22 m²	industrialie	onbepaalde ruimte	No
0.29	opslag	8.22 m²	industrialie	onbepaalde ruimte	No	0.30	opberg-/buggyruimte	0.70 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.30	opberg-/buggyruimte	0.70 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No	0.31	gynasiums	27.84 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.31	gynasiums	27.84 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No	0.32	kleedcabines	51.86 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.32	kleedcabines	51.86 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No	0.33	groepskleedruimten	129.60 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	Yes
0.33	groepskleedruimten	129.60 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	Yes	0.34a	schone vestogang	66.43 m²	sportfunctie	verkeersruimte	Yes
0.34a	schone vestogang	66.43 m²	sportfunctie	verkeersruimte	Yes	0.34b	kleedpickers 1	3.00 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.34b	kleedpickers 1	3.00 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No	0.34c	kleedpickers 2	3.00 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No
0.34c	kleedpickers 2	3.00 m²	sportfunctie	onbepaalde ruimte	No	0.35	douches	15.48 m²	sportfunctie	badruimte	Yes
0.35	douches	15.48 m²	sportfunctie	badruimte	Yes	0.36	damesloot	6.56 m²	sportfunctie	sanitaire ruimte	No
0.36	damesloot	6.56 m²	sportfunctie	sanitaire ruimte	No	0.37	herensloot	6.56 m²	sportfunctie	sanitaire ruimte	No
0.37	herensloot	6.56 m²	sportfunctie	sanitaire ruimte	No	0.38	miva sanitairuimte	9.19 m²	sportfunctie	sanitaire ruimte	Yes
0.38	miva sanitairuimte	9.19 m²	sportfunctie	sanitaire ruimte	Yes	0.39	kindersloot	1.72 m²	sportfunctie	sanitaire ruimte	No
0.39	kindersloot	1.72 m²	sportfunctie	sanitaire ruimte	No	0.40	schacht 1	4.73 m²	sportfunctie	technische ruimte	No
0.40	schacht 1	4.73 m²	sportfunctie	technische ruimte	No	0.41	EHD / badmeester	15.76 m²	sportfunctie	verblifruimte	Yes
0.41	EHD / badmeester	15.76 m²	sportfunctie	verblifruimte	Yes	0.42a	trap	1.78 m²	sportfunctie	verkeersruimte	No
0.42a	trap	1.78 m²	sportfunctie	verkeersruimte	No	0.42b	trap	2.07 m²	sportfunctie	verkeersruimte	No
0.42b	trap	2.07 m²	sportfunctie	verkeersruimte	No						

Nummer	Naam	Bouwbesluitbenaming	Oppervlakte
0.01a	wedstrijdbad perron	verblifruimte	299.83 m²
0.02	wedstrijdbad tribune	verblifruimte	187.71 m²
0.03	badmeester / juryruimte	verblifruimte	26.54 m²
0.10	verengingsruimte	verblifruimte	111.38 m²
0.11	verengingskeuken	verblifruimte	9.47 m²
0.22	vergaderkamer 1	verblifruimte	35.57 m²
0.25	receptiegebied	verblifruimte	130.69 m²
0.28	back-office	verblifruimte	7.09 m²
0.41	EHD / badmeester	verblifruimte	15.76 m²
0.49	baby verschoonruimte	verblifruimte	4.88 m²
0.52	keuken	verblifruimte	27.88 m²
0.56	horcegebied	verblifruimte	119.79 m²
0.57	ratte horca	verblifruimte	37.11 m²
0.58	peuterbad zone	verblifruimte	101.70 m²
0.59a	dielgropenbad perron	verblifruimte	241.20 m²
0.59c	familiegebied	verblifruimte	24.78 m²
0.67	personeelruimte	verblifruimte	80.10 m²
0.68	kantoorruimte	verblifruimte	41.43 m²
0.97	ticketruimte	verblifruimte	15.20 m²
1.01	familiegebied	verblifruimte	86.51 m²
			1622.19 m²

Nummer	Naam	Bouwbesluitbenaming	Toegankelijkheidssector	Oppervlakte
0.01a	wedstrijdbad perron	verblifruimte	Yes	299.83 m²
0.02	wedstrijdbad tribune	verblifruimte	Yes	187.71 m²
0.03	badmeester / juryruimte	verblifruimte	Yes	26.54 m²
0.10	verengingsruimte	verblifruimte	Yes	111.38 m²
0.11	verengingskeuken	verblifruimte	Yes	9.47 m²
0.22	vergaderkamer 1	verblifruimte	Yes	35.57 m²
0.25	receptiegebied	verblifruimte	Yes	130.69 m²
0.28	back-office	verblifruimte	Yes	7.09 m²
0.41	EHD / badmeester	verblifruimte	Yes	15.76 m²
0.49	baby verschoonruimte	verblifruimte	Yes	4.88 m²
0.52	keuken	verblifruimte	Yes	27.88 m²
0.56	horcegebied	verblifruimte	Yes	119.79 m²
0.57	ratte horca	verblifruimte	Yes	37.11 m²
0.58	peuterbad zone	verblifruimte	Yes	101.70 m²
0.59a	dielgropenbad perron	verblifruimte	Yes	241.20 m²
0.59c	familiegebied	verblifruimte	Yes	24.78 m²
0.67	personeelruimte	verblifruimte	Yes	80.10 m²
0.68	kantoorruimte	verblifruimte	Yes	41.43 m²
0.97	ticketruimte	verblifruimte	Yes	15.20 m²
1.01	familiegebied	verblifruimte	Yes	86.51 m²

BVD bestaande sporthal	BVD nieuwbouw
kelder	1070 m²
begane grond	149 m²
verdieping	608 m²
	1219 m²

Toetsing: Bouwbesluit, artikel 4.2. Aanwezigheid
 volgens lid 2: ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte (GO) van een gebouwsysteem is toegankelijkheidssector.

percentage verblifruimte van GO = 32,6%
 gezien de grote hoeveelheid kleedruimte en gemeenschappelijke ruimte welke tot verblifruimte gerekend kan worden en de grote technische ruimte die voor dergelijke functie benodigd is, kan redelijkerwijs aangenomen dan de functionele eis van het eerste lid wordt voldaan.

Toetsing: Bouwbesluit, artikel 4.24. Aanwezigheid toegankelijkheidssector
 volgens lid 5: ten minste 40% van de vloeroppervlakte (VO) van een verblifruimte is een toegankelijkheidssector.

percentage verblifruimte is toegankelijkheidssector = 91,6% => voldoet

Gebruiksfunctie	Oppervlakte	% totaal	Gemeenschappelijk naar rato	Totaal
industrialie	402.89 m²	11%	86,94 m²	489,83 m²
industrialie	36,55 m²	1%	7,91 m²	44,46 m²
kantoorruimte	192,25 m²	5%	41,58 m²	233,83 m²
overige gebruiksfunctie	125,74 m²	3%	27,29 m²	153,04 m²
sportfunctie	2993,94 m²	80%	647,53 m²	3641,47 m²
	3750,58 m²	100%	811,17 m²	4561,75 m²

gemeenschappelijke ruimte 811,17 m²

Kelder

