

E-01
VERMOGENSOVERZICHT

Datum: 04-12-2012

Opdrachtgever: IGWR Project: Doorbraak Schouwburgplein Bouwdeel: Vermogensoverzicht HKL Bestaand uit revisiestukken Projectnr.: 1-114-07									
Revisietek.	Omschrijving	Vermogen in KVA Aangesloten	Vermogen in KVA gelijktijdig	Vermogen KVA noodbedrijf	Afzekerwaarde	Kabel	Lengte kabel	Locatie	
Groep	Vermogens ventilatie + pompen uit hoofdstroomschema 2268/2 1-1 dd 18-09-1997:								
	HS 500A veld I :								
1	P-kast (technische ruimte)	30,60	24,50	24,50	50	ymvk-as 4 x35			
2	Reserve								
3	LBK (technische ruimte)								
4	LK-1 (parkeerlaag -1)	35,60	33,80	19,66	50	ymvk 5 x16			
5	LKC-2000 (C-2000 ruimte)	6,00	6,00	6,00	35	ymvk 5 x 16			
6	P2 (pompruimte zuid-west) vuilwater	3,00	3,00	3,00	25?	ymvk 5x10			
7	P3 (pompruimte zuid-oost) pomp + sprinkler	15,00	10,00	10,00	25?	ymvk 5 16			
8	P (pompruimte noord west) vuilwater	3,00	3,00	3,00	25?	ymvk 5x 2,5			
9	P1 (pompruimte noord oost) vuilwater	3,00	3,00	3,00	25?	ymvk 5 x 16			
10	Hulpwerktuigen diesel					ymvk 5 x 16			
11	voeding dieselpaneel?					ymvk 5 x 6			
12	Reserve								
13	Reserve								
14	Reserve								
15	Ventilatie V7	30,00	30,00	30,00	100	ymvk 5x50			
16	Ventilatie V2	69,00	69,00	69,00	100	ymvk 5x25			
		195,20	182,30	168,16					
Totaal									
Opmerkingen/diversen									
Alle vermogens zijn geheel indicatief en dienen definitief bepaald te worden.									