

**Aanbesteding** P-3001062 Renovatie DPO Depot Leeuwarden te Deinum  
**Aanbestedende Dienst:** Rijksvastgoedbedrijf  
**Referentie:** P-3001062

**Omschrijving:**

De vliegbasis Leeuwarden wordt vanuit de Defensie Pijplijn organisatie (DPO) Depot Leeuwarden nabij Deinum bevoorrad met vliegtuigbrandstof. De huidige technische staat van het depot is matig. Naast de diverse herstelmaatregelen dient een injectie-installatie te worden geplaatst voor het aan de brandstof kunnen toevoegen van additieven. De diesel brandstofmotoren worden vervangen door elektrische motoren inclusief nieuwe pompen. Er komt een ontwateringsinstallatie voor de opslagtanks en een nieuwe noodstroomaggregaat. Bij de kade wordt een nieuwe marine loading arm geplaatst. Enkele gebouwen krijgen andere functie en moet een opslagloods worden gebouwd.

**Toelichting:****Nr:****Categorie** Aanbestedingsprocedure**Betreft** MIVD Screening

2

**Vraag**

In artikel 1.2 en 7.2 wordt er gesproken over een MIVD screening. Is dit een A,B, of C niveau screening zoals aangegeven in document Doorberekening kosten veiligheidsonderzoeken?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 07-06-2019

Een MIVD screening (op bedrijfsniveau) kan worden afgegeven (conform paragraaf 7.2 van de leidraad), staan benoemd in de ABDO 2017. Deze eisen zijn verdeeld in verschillende categorieën (bestuur en organisatie, personeel, fysiek en cyber). Onder de categorie personeel staan de eisen benoemd waaraan uw personeel dient te voldoen. Hierin staan ook persoonlijke veiligheidsonderzoeken benoemd, voor zover benodigd, afhankelijk van het rubriceringsniveau van de opdracht (in dit geval maximaal departementaal vertrouwelijk). Het document Doorberekening kosten veiligheidsonderzoeken gaat alleen over de kosten van deze persoonlijke veiligheidsonderzoeken.

De overige eisen en verdere informatie over de ABDO kunt u in het document ABDO 2017 terugvinden

**Nr:****Categorie** Aanbestedingsprocedure**Betreft** MIVD Screening

3

**Vraag**

Wordt de MIVD screening 2x uitgevoerd (en moeten wij dus 2x de kosten voor onze rekening nemen) want deze staat aangegeven in de planning van zowel de aanbestedingsleidraad aanmeldfase (art. 3.3) als de concept aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase (art. 2.2)

**Antwoord****Vrijgegeven:** 07-06-2019

Dit is correct, er zal gerubriceerde informatie gedeeld moeten worden alvorens een offerte in de gunningsfase van de aanbesteding kan worden opgesteld. Voordat deze informatie kan worden gedeeld dient een 'voorlopige autorisatie' te zijn afgegeven door de MIVD. Bij afgifte van deze voorlopige autorisatie kan de informatie worden ingezien en kan een inschrijving worden gedaan door alsdan geselecteerde partijen.

Voordat een opdracht kan worden verstrekt aan een voorlopige winnaar in de gunningsfase is een definitieve autorisatie benodigd (2e screening).

Voor een toelichting op de werkwijze van het screeningsproces zie ook het document ABDO 2017 (pagina 67: 'procedure ABDO').

Nr:

**Categorie** Aanbestedingsprocedure

**Betreft** n.a.

4

**Vraag**

Op blz. 14 van de aanbestedingsleidraad aanmeldfase wordt er bij de kerncompetentie aangegeven dat er minimaal vier disciplines gecoördineerd moeten zijn. Als reguliere voorbeelden wordt gegeven bouw, elektrotechniek en werktuigbouw. Wat bedoelt u met de 4e discipline? Kunt u dit nader aangegeven want in de techniek is het regulier dat wij diverse soorten onderaannemers / specialistische bedrijven coördineren echter staan deze niet op referentiebladen en tevredenheidsverklaringen. Bent u eventueel bereid om minimaal 2-3 disciplines te accepteren?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 07-06-2019

Het is de bedoeling dat u een referentie kan overleggen waarin u als hoofdaannemer, onderaannemers in 4 verschillende disciplines heeft aangestuurd. Bouw, elektrotechniek en werktuigbouwkunde zijn slechts voorbeelden van disciplines die u kunt gebruiken. Het is ook toegestaan om een beroep te doen op sub disciplines, zoals bijvoorbeeld beveiligingstechniek, constructie, terreintechniek, etc.

De eis blijft staan op 4 disciplines.

Nr:

**Categorie** Aanbestedingsprocedure

**Betreft** n.a.

5

**Vraag**

In artikel 5.1 staat aangegeven dat er geloot wordt om 5 partijen te selecteren. In artikel 7.1 staat aangegeven dat dit eventueel aangevuld wordt met twee reservekandidaten. Het project is dermate complex dat er na onze mening wel erg veel partijen hoge kosten moeten om de inschrijvingsfase te doorlopen. Als er dan ook nog eventuele afvallers weer ingevuld worden met reservekandidaten dan wordt de scoringskans wel erg gering ten opzichte van de inspanning die ervoor geleverd moet worden. Kunt u nader verduidelijken hoe u dit ziet?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 07-06-2019

De reservekandidaten staan op wachtlijst. Als één van de geselecteerde partijen aangeeft niet mee te willen doen met de inschrijvingsfase, dan mag een reserve kandidaat zijn plek innemen. Het aantal partijen dat mag deelnemen aan de inschrijffase wordt gewijzigd naar maximaal 3.

Nr:

**Categorie** Aanbestedingsprocedure

**Betreft** Leidraad

6

**Vraag**

In artikel 8.3 wordt er gesproken over een precontractuele waarschuwingsplicht. Mogen wij ervan uitgaan dat wij dit nu alleen doen voor de documenten die van toepassing zijn op de aanbestedingsleidraad aanmeldfase? De documenten voor de inschrijvingsfase zijn nu namelijk al in concept verstrekt en deze kunnen wij onmogelijk allemaal beoordelen in de aanmeldfase.

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 07-06-2019

U hoeft niet te wachten tot de inschrijvingsfase als u opmerkingen heeft op de stukken van de inschrijvingsfase.

Nr:

**Categorie** Bestek/beschrijvend document

**Betreft** Bestek

7

**Vraag**

Om goed inzicht te hebben in het project (en weten waarvoor wij ons selecteren) zouden wij graag de werkomschrijving Aanpassingen brandstoffeninstallatie Depot Deinum, kenmerk IDAR160297 d.d. 28-10-2018 willen ontvangen. Dit document staan aangegeven in het bestek art. 00.90.10 op blz. 31 en genoemd als bijlage 00.90 in het overzicht van de bijlagen (zie document 3001062-B-Bijlage 00.02 bijlagenlijst). De werkomschrijving Aanpassingen brandstoffeninstallatie hebben wij echter niet ontvangen en zou u deze aanvullend ter beschikking willen stellen?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 07-06-2019

Is als bijlage toegevoegd. Alleen hoofdstuk 3 + bijlagen worden pas vrijgegeven na screening.

**Nr:****Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bestek

8

**Vraag**

Moet de brandstofinstallatie voldoen aan de BRL-K903?

Zo ja dan is dit ook een selectie criterium omdat een certificaat van de installatie alleen maar mag worden afgegeven door een BRL-K903 gecertificeerde installateur.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 07-06-2019

Zie de bijgevoegde bijlage Aanpassingen brandstoffeninstallatie Depot Deinum.

**Nr:****Categorie** Aanbestedingsprocedure**Betreft** Aanbestedingsprocedure

9

**Vraag**

Mogen wij er vanuit gaan dat de Stabu en RAW bestekken inclusief de bijlagen geheel ter informatie verstrekt zijn? En dat wij hierover in de inschrijvingsfase nadere vragen over stellen?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 07-06-2019

Het is toegestaan om nu al vragen te stellen over het STABU en het RAW bestek, maar tijdens de inschrijffase is er ook de mogelijkheid om hierover vragen te stellen.