

Bijlage 1 Algemene vragenlijst**TN255637****ProRail**

Project: Landelijk - Ontwikkeling, levering en instandhouding van tractietransformatoren
Datum: 21-4-2020
Versie: D001
Gegadigde: ProRail

NvI 1

Indienen vragen

Versturen NvI

woensdag 15 april 2020 < 13:00 uur

donderdag 23 april 2020

Nr	Document	Paragraaf / Eis - Bepaling	Vraag Gegadigde	Datum vraagstelling	Antwoord	Gewijzigd document
1	Tendered	Eisen	U vraagt in de selectiecriteria expliciet om tractietransformatoren. Naar onze mening wijkt een tractietrafo niet wezenlijk af van andere hoogspanningstransformatoren met een vergelijkbaar vermogen en spanningsniveau. Wilt u dit selectie criterium aanpassen zodat ook ervaring met levering van andere hoogspanningstransformatoren die qua omvang gelijkwaardig zijn aan tractietransformatoren meetellen?	21-4-2020	Nee, ProRail past het selectie criterium niet aan omdat een leverancier van tractietransformatoren aantoonbaar ervaring heeft met de stressfactoren (lees overbelasting en frequent kortsluiten), daardoor kan hij aantoonbaar beter voldoen aan de kwaliteitseisen die ProRail stelt	