

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	MFA De Brink
Adres	Wezeperweg 6
Postcode	3825 DJ
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Hal
Bouwjaar	2003
Onderhoudsnummer	40278464
Onderhoudsfirm	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	1768
Algemene conditie	3
Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	46318
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	05 juni 2019
Norm	81-2
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1000	Aantal personen	13	
Aantal cabinetoegangen	2	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	fermator	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine	GSM verbinding	Fabrikant communicatie	kone	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	2100	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	nb	Opbouw schacht	
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	2600x2300

Hydraulische aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0.5	Vermogen (kW)	nb
Fabrikant regeling	-	Type regeling	-
Fabrikant stuurblok	nb		
Fabrikant aandrijving	Officine tulper	Type aandrijving	MI300
Soort plunjer	1-delig	Aantal draagkabels	6x10

Besturing

Aantal stopplaatsen	4	Aantal zijde(n)	2
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	meld
Fabrikant besturing	MP	Type besturing	-
Aantal ritten per jaar	20000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	4	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	fermator

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nvt
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nvt
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nvt
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nvt
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	nvt
--------------------------------	-----