

Project: Nieuwbouw Science Park Fase 2A  
 Kenmerk: UAF1901E004  
 Onderwerp: nota van inlichtingen selectiefase perceel 2  
 Datum: 12 mei 2020

Nr.	Document	Hfdst / paragraaf	blz.	Vraag	Antwoord
1	Selectieleidraad	3.3.2	11	Inregeling van de ventilatie van de ruimte van de zuurkasten. Betekend dit dat de luchtbalans in de ruimte door de labinrichter geregeld moet worden? Niet enkel de afzuiging van de zuurkasten?	<i>De labinrichter regelt de afzuiging van de zuurkasten en in samenspraak met de W-installateur wordt de luchtbalans van de ruimte verzorgd.  W-installateur is eindverantwoordelijk voor inregeling luchtbalans. Referentie gaat over aandeel lableverancier hierin d.m.v. VAV-systeem.</i>
2			11	Samenwerking en communicatie met de opdrachtgever en gebruikers: In hoeverre is het ontwerp al met de eindgebruikers afgestemd door de adviseurs? Dient dit tijdens de verificatiefase ook nog te gebeuren of enkel met het ontwerpteam en uitvoerende partijen?	<i>In de Inschrijvingsfase wordt een uitgewerkt lab boek verstrekt. Het lab boek is in nauw overleg met de eindgebruiker en ontwerpteam opgesteld. Voor de werktekeningen van de laboratorium inrichting is detailafstemming met de eindgebruiker nodig.</i>
3	Selectieleidraad	3.3.2	10	Mag het referentieproject van selectiecriteria 1 ook opgegeven worden bij b.v. selectiecriteria 2 of 3? Mogen wij zelfs voor de 3 selectiecriteria een zelfde referentieproject opgeven?	<i>Ja, de referenties mogen (deels) dezelfde zijn. In dat geval dient duidelijk aangegeven te worden op welke selectiecriteria de betreffende referentie betrekking heeft.</i>
4	selectie leidraad - perceel 2 - laboratorium inrichting UAF190IR003			Wat is de verwachte aanvangs- en opleverings datum m.b.t. het leveren, monteren en installeren van het laboratorium meubilair?	<i>In de verificatiefase wordt de uitvoeringsplanning (start en doorlooptijd) definitief vastgesteld in samenspraak met de opdrachtgever, aannemer en labinrichter. Aan de inschrijvers wordt meegegeven dat UL start bouw in Q1 2021 voorziet en een doorlooptijd inschat van 2 jaar. Bij oplevering zijn alle installaties inclusief labinrichting werkend, getest en heeft commissioning plaatsgevonden. Op basis hiervan is door u een inschatting te maken van aanvangs- en oplevermoment.</i>
5	selectie leidraad - perceel 2 - laboratorium inrichting UAF190IR003			Zijn er verschillende bouw- cq laboratorium-inrichtings-fases in dit project? En indien eerder genoemde vraag met antwoord bij ja wordt beantwoordt; wat zijn dan de betreffende corresponderende aanvangs- en opleveringsdata van elke bouw en/of laboratorium-inrichtings fase?	<i>Wij voorzien geen verschillende bouw- en of labinrichtingsfasen.</i>