

AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING
WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST
GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Nationale identificatie:

361633343

Postadres:

Griffioenlaan 2

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3526 LA

Land:

NL

Contactpersoon:

Mark Ruygvoorn

Telefoon:

-

E-mail:

Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol

Referentienummer: 31145697

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

72212771 - Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

34996200 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor binnenwateren

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

45246410 - Onderhoud van hoogwaterkeringen

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL211 Noord-Overijssel

Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Kampen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

zie korte omschrijving.

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 01/11/2019

Einde: 01/12/2021

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 013-026714

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: 31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

29/10/2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Istimewa Elektrotechniek B.V. (kvk 63717727)

Nationale identificatie:

63717727

Postadres:

Frankrijkweg 3

Plaats:

RITTHEM

NUTS-code:

NL

Postcode:

4389PB

Land:

NL

Telefoon:

+31 113612840

E-mail:

sales@istimewa.nl

Fax:

-

Internetadres:

<http://www.istimewa-elektro.nl>

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 2 357 994,00 Munt: EUR

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage

Postadres:

-

Plaats:

Den Haag

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

24/04/2023

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

72212771 - Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen

Subcategorie:

-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL211 Noord-Overijssel

Voornaamste plaats van uitvoering:

Stormvloedkering Ramspol te Ens

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

De Stormvloedkering Ramspol (SVKR) is een kerende constructie met een overspanning van circa 300 meter in het Ramsdiep en de Ramsgeul, samengesteld uit drie opblaasbare balgen en een dijklichaam. Het Beslis- & Besturingssysteem is het geheel aan hard- en software dat benodigd is voor het bedienen, besturen, beslissen en bewaken van de stormvloedkering. De bestaande situatie van het B&B-systeem is end of life en voldoet niet (meer) aan de eisen die door Rijkswaterstaat gesteld worden aan dit soort systemen. Het doel van deze inkoop is dan ook om het huidige beslis- en besturingssysteem van de stormvloedkering Ramspol (SVKR) te vervangen. Daardoor moet de veiligheid, het autonoom bewaken, beslissen, besturen en bedienen (functionaliteit) en daarmee de betrouwbaarheid van de stormvloedkering Ramspol voor langere tijd gewaarborgd blijven. Wijziging betreft aanpassingen van de software t.b.v. aansturen van diverse processen en werktuigen op de SVKR.

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopstelsel of de concessieovereenkomst

Aanvang: 01/11/2019

Einde: 01/12/2025

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 10 910,17 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:

Istimewa Elektrotechniek B.V.

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Frankrijkweg 3

Plaats:

Vlissingen

NUTS-code:

NL

Postcode:

4380 AA

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Deze wijziging bestaat uit twee delen.

(1) Uit bevinding A376 is gebleken dat het elke seconde opslaan van analoge waarden leidt tot vertraging binnen het systeem bij het opvragen van deze data. Voor een goed werkend systeem is een ander wijze van opslaan noodzakelijk.

(2) De USB-poorten zijn conform eis V-SE-04 dichtgezet, behalve de bedienplekken. Uit pentest bevinding PEN-09 blijkt dat dit security issues oplevert. Via deze USB-poorten kan toegang worden verkregen tot het systeem. Voor een goed functionerend en veilig B&B is het nodig om een aantal muizen, toetsenborden en USB's specifiek toe te wijzen in deze USB-poorten, zodat andere apparaten geen toegang krijgen tot het systeem. Hiervoor moeten aanpassingen gedaan worden en moeten we extra muizen en toetsenborden bestellen. Verandering van ON is in dit geval technisch niet mogelijk, omdat het om een aanvulling op de bestaande opdracht gaat. Dit zou voor een aanzienlijke kostenstijging zorgen. Verhoging is < 50% van de oorspronkelijke opdrachtwaarde.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU) Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Dit VTW betreft twee aanpassingen. 1. Het wijzigen van de logging van analoge metingen. In eis S-F6.5-05 is gespecificeerd dat analoge waarden iedere seconden opgeslagen dienen te worden. Bevinding A376 stelt dat we hierdoor met grote hoeveelheden data moeten werken, waardoor het lastig wordt de data te raadplegen. Het systeem wordt er traag van. Er is ook een andere manier om met analoge waarden om te gaan, die het systeem niet onnodig belast. Daarom leidt dit tot een eiswijziging van eis S-F6.5-05.

2. Hardening van USB-poorten. De USB-poorten zijn conform eis V-SE-04 dichtgezet, behalve op de bedienplekken die anders niet benaderbaar zijn voor bijv. een muis of toetsenbord. Dit levert een security issue op. De oplossing is om specifieke muizen en toetsenborden expliciet toe te wijzen aan de bedienplekken en de USBP-poorten voor alle andere USB-apparaten dicht te zetten. Hiermee wordt voldaan aan de eis V-SE-04 en is deze oplossing voor de bedienplek een ontwerpbesluit.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)

Waarde zonder btw: 624 693,05 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen

Waarde zonder btw: 2 982 687,05 Munt: EUR