

Inspectierapport

Eerste Inspectie (oplevering)
Conform NEN 1010:2007+C1:2008

Rapportnummer: SP150097
Bedrijfsnaam: Gemeente Etten-Leur
Plaats: Etten-Leur
Jaar: 2015

Projectnaam: SP150097

Rapportnummer: 1

Projectdeel:

Pagina: 2 van 5

INHOUDSOPGAVE

Inhoud	pagina
1. Rapportagegegevens.....	3
2. Inleiding.....	4
3. Uitvoering en omvang van de inspectie.....	4
4. Bijlage.....	5



Projectnaam: SP150097

Rapportnummer: 1

Projectdeel:

Pagina: 3 van 5

RAPPORTAGEGEGEVENS

Projectnummer:
SP150097

Opdrachtgever: beheerder / eigenaar installatie

Naam:	Gemeente Etten-Leur	Afdeling:	Beheer en Realisatie
Contactpersoon:	Dhr. J. Oostvogels	Plaats:	Etten-Leur
Adres:	Roosendaalseweg 4	PC PB:	4870GA Etten-Leur
Postbus:	10100	E-mail:	jan.oostvogels@etten-leur.nl
Telefoon:	+3176 5024361		

Opdrachtgever (intern)

Naam:	Gemeente Etten-Leur	Afdeling:	Beheer en Realisatie
Contactpersoon:	Dhr. J. Oostvogels	Plaats:	Etten-Leur
Adres:	Roosendaalseweg 4	PC PB:	4870GA Etten-Leur
Postbus:	10100	E-mail:	jan.oostvogels@etten-leur.nl
Telefoon:	+3176 5024361		

Plaats van inspectie:

Naam bedrijf:	Gemeente Etten-Leur	Afdeling:	Beheer en Realisatie
Gebouw / locatie:	Diverse	E-mail:	jan.oostvogels@etten-leur.nl
Contactpersoon:	Dhr. J. Oostvogels		
Adres:	Roosendaalseweg 4		
Telefoon:	+3176 5024361		

Installatieverantwoordelijke:

Naam:	Dhr. J. Oostvogels	E-mail:	jan.oostvogels@etten-leur.nl
Bedrijf:	Gemeente Etten-Leur		
Adres:	Roosendaalseweg 4 Etten-Leur		
Telefoon:	+3176 5024361		

Inspecterend bedrijf:

Bedrijf:	WL Techniek B.V	Plaats:	Rotterdam
Vestiging:	Rotterdam	PC PB:	3007 AC
Adres:	Bolnesstraat 16	E-mail:	info@wltechniek.nl
Postbus:	9143		
Telefoon:	+3188 1441111		

Inspectie van: 1 februari 2015
Inspectie tot: 31 december 2015
Uitgevoerd door: Dhr. E.R. Geenen

Rapportdatum: 31 december 2015
Opgemaakt door: Dhr. R.B.A. Wensink



Projectnaam: SP150097

Rapportnummer: 1

Projectdeel:

Pagina: 4 van 5

INLEIDING.

In dit inspectierapport staan de resultaten van de opleveringsinspectie van de elektrische installaties of het gewijzigde deel van de installatie.

Het doel van deze inspectie is om vast te stellen of de installaties voldoen aan de voorschriften. Deze voorschriften zijn vastgelegd in de NEN 1010:2007 + C1:2008 en is (gedeeltelijk) aangewezen door het Bouwbesluit.

Volgens NEN 1010:2007 + C1:2008 moeten elektrische installaties zijn geïnspecteerd voordat deze in gebruik wordt gesteld.

Het inspectierapport staat ten dienst van opdrachtgevers, eigenaren en installatieverantwoordelijke.

Deze inspectie omvat:

- Alle handelingen waardoor kan worden vastgesteld of de installatie al dan niet aan de geldende norm voldoet.

UITVOERING EN OMVANG VAN DE INSPECTIE

Bouwwerk: Volgens bijlage
Adres: Volgens bijlage

Tekeningpakket nr.: Gemeente Etten-Leur
Getekend door: F. van Soomeren

Datum: December 2015
Aantal mappen: 11 + 602 Unitas

Reden Inspectie :

- Gehele installatie Deeloplevering Herkeuring
 Uitbreiding/ wijziging installatie met name:

De inspectie bestaat uit:

- Controle volgens 61.2 t/m 61.2.3 NEN 1010:2007 + C1:2008;
- Meting en beproevingen volgens 61.3 t/m 61.3.11 NEN 1010:2007 + C1:2008;
- Rapportage volgens 61.4 t/m 61.4.5 NEN 1010:2007 + C1:2008.

Gebruikte meetinstrumenten

Soort:	Merk type:	Nummer:
<input checked="" type="checkbox"/> Installatietester	Fluke 1654 B	2650082
<input checked="" type="checkbox"/> Aardverspreidingstester	Megger DET14C	101388849
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		



Projectnaam: SP150097

Rapportnummer: 1

Projectdeel:

Pagina: 5 van 5

Bijlage: Excel bestand: "Keuring elektrische installaties gemeentelijke objecten"

