

ONTVANGEN 2 JAN 2019

 DSW Rijswijk e.o.
 T.a.v. De heer N. Koeldiep
 Postbus 586
 2700 AN ZOETERMEER

 Datum : 20-12-2018
 Offerte : 2018-2253-Karin
 Betreft : DSW Rijswijk e.o., Edelgasstraat 250, 2718 TC, ZOETERMEER

Geachte heer Koeldiep,

Naar aanleiding van het jaarlijks onderhoud uitgevoerd door onze REOB onderhoudsdeskundige Henk Hovens op 17-12-2018 volgen hieronder onze bevindingen en ons adviesvoorstel:

BEVINDINGEN

Uw schuimblussers zijn niet gebruiksklaar. Er moet namelijk uitgebreid onderhoud worden uitgevoerd conform de NEN 2559. Dit uitgebreid onderhoud inclusief afvoer, montage en voorrijkosten is qua kosten identiek aan het aanschaffen van een geheel nieuw Braho toestel met 30% korting en opnieuw 2 jaar garantie.

Voorstel optie A : vervangen i.v.m. afkeur

Aantal	Omschrijving	Stuksprijs		Totaal
23,00	NL-Safe FM6B 6 liter schuimblusser	143,50	30.00 %	3.300,50
23,00	Verwijderingskosten voor afvoer blustoestel	13,50	50.00 %	155,25
4,00	Afsluit/sierdeksel NOHA	36,50		146,00
1,00	Totaal montage / demontage incl. vrachtkosten	197,50		197,50
TOTAAL VAN OFFERTE				€ 3.799,25

Nr. 1169	Af te doen	Kopie
Datum		
AB/DB/Directie		
P&O/ St. Power		
Act/TW/P&O		
	SIGN	G&M P&D

H. Koeldiep @avdd.com

BEVINDINGEN

i.v.m. legionella preventie adviseren wij om de eurostaalpijphouders te laten vervangen bij de haspels die niet in de kasten hangen.

Voorstel optie B: vrijblijvend advies


10,00	Euroseal straalpijphouder	19,95	199,50
7,00	Euro-straalpijp 3/4"(VSH)	44,75	313,25
7,00	Slangklem/oorklem	3,15	22,05
7,00	Montagekosten straalpijp	12,50	87,50
1,00	Totaal montage / demontage	115,00	115,00
TOTAAL VAN OFFERTE			€ 737,30

Levering en montage : in overleg, maar uiterlijk binnen 4 weken na opdracht
Prijzen : exclusief BTW
Offerte : geldig tot 2 maanden na dagtekening

Wij vertrouwen erop u hierbij een passende aanbieding te hebben gemaakt en zien uw gewaardeerde opdracht graag tegemoet.

Mocht u verder nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Hoogachtend,


Karin Devilee
Braho Brandpreventie B.V.

Handtekening voor akkoord:

Optie: A / B / A & B

Datum:

DSW Rijswijk e.o.

- 22003146 - DSW Rijswijk e.o. - Edelgasstraat 250 - 2718 TC - ZOETERMEER - 20001081 (037593, Henk Hovens)
 Blusmiddelen (51)

Li#Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type (Type accu)	BJ	BJA	Datum	NEN Status code	Eerstvlg EH	Opmerking
1 0020684	1e etage \Gang \bij kmr 1.05	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013		17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
2 0020685	1e etage \Gang \bij kmr 1.45	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013		17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	advies: 1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
3 0020686	1e etage \Gang \in kmr 1.45	Koolzuursneeuwblusser	Braho	KS5 BG	2009		17-12-18	Onderhouden	C.2019	
4 0020687	1e etage \Gang \bij kmr 1.42	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2000		17-12-18	Onderhouden	A.2021	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr
5 0020688	1e etage \Gang \bij kmr 1.38	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013		17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
6 0020689	1e etage \Gang \bij kmr 1.38	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2001		17-12-18	Onderhouden	A.2021	advies: 1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie Offerte maken Debiet per minuut bedraagt 25 ltr
7 0020690	1e etage \Gang \in kmr 1.32a	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013		17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	advies: 1x 2306-Afsluit/sierdeksel NOHA Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
8 0020734	1e etage \Gang \naast patch ruimte	Koolzuursneeuwblusser	Prevent	MC 5	2016		17-12-18	Onderhouden	C.2026	advies: 1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie
9 0020691	1e etage \Gang \in de hoek	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	1990		17-12-18	Onderhouden	A.2023	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
10 0020692	1e etage \Gang \bij vergaderzaal	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013		17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
11 0020693	1e etage \Gang \in traphuis	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013		17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	advies: 1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
										advies: 1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie

- 22003146 - DSW Rijswijk e.o. - Edelgasstraat 250 - 2718 TC - ZOETERMEER - 20001081 (037593, Henk Hovens)
 Blusmiddelen (51)

Li#Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type (Type accu)	BJ B.J.A	Datum	NEN Status code	Eerstvlg EH	Opmerking
12 0020694	1e etage \Gang \bij kmr 1.12	Haspel	Noha	20 mtr. 3/4"	1998	17-12-18	Onderhouden	A.2023	Debiet per minuut bedraagt 25 ltrSlang beproeven Ja , Uitgevoerd
13 0020695	1e etage \Gang \in kmr 1.12	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013	17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	advies:1x 2306-Afsluit/sierdeksel NOHA Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
14 0020696	1e etage \Gang \archief t.o kmr 1.13	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2001	17-12-18	Onderhouden	A.2022	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr
15 0020697	1e etage \Gang \bij kmr 1.20	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2002	17-12-18	Onderhouden	A.2022	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr
16 0020698	1e etage \Gang \bij kmr 1.20	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013	17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
17 0020699	1e etage \Gang \bij kmr 1.50	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013	17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	advies:1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
18 0020700	1e etage \Gang \bij kmr 1.50	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2002	17-12-18	Onderhouden	A.2022	advies:1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie Debiet per minuut bedraagt 25 ltr
19 0020701	1e etage \Gang \bij toiletten	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2002	17-12-18	Onderhouden	A.2022	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr
20 0020702	1e etage \Gang \bij n.u.g	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013	17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
21 0020703	Beg:grond \in kantine	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2002	17-12-18	Onderhouden	A.2023	advies:1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie Debiet per minuut bedraagt 25 ltr
22 0020704	Beg:grond \in keuken	Koolzuursneuwblusser	Braho	KS5 BG	1999	17-12-18	Onderhouden	E.2019	Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
23 0020705	Beg:grond \productie ruimte 1	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013	17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
24 0020706	Beg:grond \productie ruimte 1	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2001	17-12-18	Onderhouden	A.2023	advies:1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie Debiet per minuut bedraagt 25 ltr Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
									advies:1x 1477-Legio-Safe straalpijpouder

 Extra handeling A
 Slang beproeven
 NEN code

 B Uitgebreid Onderhoud 5 jaar
 C 10 jaarlijkse revisies
 D Uitgebreid Onderhoud 15 jaar

E Technische levensduur overschreden

- 22003146 - DSW Rijswijk e.o. - Edelgasstraat 250 - 2718 TC - ZOETERMEER - 20001081 (037593, Henk Hovens)
 Blusmiddelen (51)

Lr#Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type (Type accu)	BJ BJA	Datum	NEN Status code	Eerstvlg EH	Opmerking
25 0020707	Beg:grond \productie ruimte 1 \bij kantoor	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2000	17-12-18	Onderhouden	A.2020	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr advies:1x 1477-Legio-Safe straalpijphouder advies:1x 916-Euro-straalpijp 3/4"(VSH) advies:1x 768-Slangkleem/oorklem advies:1x 120-Montagekosten straalpijp Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
26 0020708	Beg:grond \productie ruimte 1 \bij kantoor	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013	17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	advies:1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie
27 0020709	Beg:grond \productie ruimte 2 \bij kantoor	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2001	17-12-18	Onderhouden	A.2021	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr advies:1,00x 1477-Legio-Safe straalpijpouder advies:1,00x 916-Euro-straalpijp 3/4"(VSH) advies:1x 768-Slangkleem/oorklem advies:1x 120-Montagekosten straalpijp Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
28 0020710	Beg:grond \productie ruimte 2 \bij kantoor	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013	17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	advies:1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie
29 0020711	Beg:grond \productie ruimte 2 \bij roldeur	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013	17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	advies:1,00x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie
30 0020712	Beg:grond \productie ruimte 2 \bij roldeur	Haspel	Noha	20 mtr. 3/4"	2001	17-12-18	Onderhouden	A.2021	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr advies:1,00x 1477-Legio-Safe straalpijpouder advies:1x 916-Euro-straalpijp 3/4"(VSH) advies:1x 768-Slangkleem/oorklem advies:1x 120-Montagekosten straalpijp Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
31 0020713	Beg:grond \werkplaats \drukkerij	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013	17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	advies:1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie
32 0020714	Beg:grond \werkplaats \drukkerij	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2001	17-12-18	Onderhouden	A.2021	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr advies:1x 1477-Legio-Safe straalpijpouder advies:1x 916-Euro-straalpijp 3/4"(VSH) advies:1x 768-Slangkleem/oorklem advies:1x 120-Montagekosten straalpijp Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
Extra handeling A	Slang beproeven	B	Uitgebreid Onderhoud 5 jaar	C	10 jaarlijkse revisies	D	Uitgebreid Onderhoud 15 jaar	E	Technische levensduur overschreden

- 22003146 - DSW Rijswijk e.o. - Edelgasstraat 250 - 2718 TC - ZOETERMEER - 20001081 (037593, Henk Hovens)
 Blusmiddelen (51)

Lr#Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type (Type accu)	BJ BJA	Datum	NEN Status code	Eerstvlg EH	Opmerking
33 0020715	Beg:grond \werkplaats \drukkerij	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013	17-12-18	Niet gebruiks klaar	C.2023	Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door advies: 1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie
34 0020716	Beg:grond \werkplaats \drukkerij	Koolzuursneeuwblusser	Braho	MC5	2009	17-12-18	Onderhouden	C.2019	
35 0020717	Beg:grond \kringloop winkel \afd: bij dvd/cd	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2001	17-12-18	Onderhouden	A.2023	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr Slang beproeven Ja , Uitgevoerd advies: 1,00x 1477-Legio-Safe straalpijphouder advies: 1x 916-Euro-straalpijp 3/4"(VSH) advies: 1x 768-Slangkleem/oorklem advies: 1x 120-Montagekosten straalpijp
36 0020718	Beg:grond \kringloop winkel \afd: bij dvd/cd	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013	17-12-18	Niet gebruiks klaar	C.2023	Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door advies: 1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie
37 0020719	Beg:grond \kringloop winkel \bij trap	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013	17-12-18	Niet gebruiks klaar	C.2023	Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door advies: 1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie
38 0020720	Beg:grond \kringloop winkel \bij trap	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2001	17-12-18	Onderhouden	A.2022	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr advies: 1x 1477-Legio-Safe straalpijphouder advies: 1x 916-Euro-straalpijp 3/4"(VSH) advies: 1x 768-Slangkleem/oorklem advies: 1x 120-Montagekosten straalpijp
39 0020721	Beg:grond \productie ruimte 4 Haspel \bij roldeur	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2001	17-12-18	Onderhouden	A.2021	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr advies: 1x 1477-Legio-Safe straalpijphouder advies: 1x 916-Euro-straalpijp 3/4"(VSH) advies: 1x 768-Slangkleem/oorklem advies: 1x 120-Montagekosten straalpijp
40 0020722	Beg:grond \productie ruimte 4 \bij roldeur	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013	17-12-18	Niet gebruiks klaar	C.2023	Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door advies: 1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie

Extra handeling A Slang beproeven
 NEN code

B Uitgebreid Onderhoud 5 jaar C 10 jaarlijkse revisies

D Uitgebreid Onderhoud 15 jaar

E Technische levensduur overschreden

- 22003146 - DSW Rijswijk e.o. - Edelgasstraat 250 - 2718 TC - ZOETERMEER - 20001081 (037593, Henk Hovens)
 Blusmiddelen (51)

Lr#Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type (Type accu)	BJ	BJA	Datum	NEN Status code	Eerstvlg EH	Opmerking
41 0020723	Beg:grond \productie ruimte 4 \achter stellingen	Haspel	Noha	20 mtr. 3/4"	2001		17-12-18	Onderhouden	A.2021	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr advies:1,00x 1477-Legio-Safe straalpijphouder advies:1,00x 916-Euro-straalpijp 3/4"(VSH) advies:1,00x 768-Slangkleem/oorlem advies:1,00x 120-Montagekosten straalpijp advies:1x 2306-Afsluitsierdeksel NOHA
42 0020724	Beg:grond \productie ruimte 4 \achter stellingen	Haspel	Noha	20 mtr. 3/4"	2001		17-12-18	Onderhouden	A.2021	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr advies:1x 1477-Legio-Safe straalpijphouder advies:1x 2306-Afsluitsierdeksel NOHA
43 0020725	Beg:grond \productie ruimte 4 \achter stellingen	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013		17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door advies:1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie
44 0020726	Beg:grond \productie ruimte 4 \bij toiletten	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2002		17-12-18	Onderhouden	A.2021	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr
45 0020727	Beg:grond \productie ruimte 4 \bij trap	Koolzuursneeuwblusser	Braho	KS5 BG	1999		17-12-18	Onderhouden	E.2019	
46 0020728	Beg:grond \productie ruimte 4 \in hout bewerking	Schuimblusser CP	Braho	S6 DN	2006		17-12-18	Niet gebruiksklaar	D.2021	Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door advies:1x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie
47 0020729	Beg:grond \productie ruimte 4 \inpak afd.	Haspel	Noha	25 mtr. 3/4"	2001		17-12-18	Onderhouden	A.2021	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr
48 0020730	Beg:grond \productie ruimte 4 \inpak afd.	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013		17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	advies:1x 2306-Afsluitsierdeksel NOHA Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
49 0020731	Beg:grond \gang \bij receptie	Schuimblusser CP	Braho	S6 DJL bio 21	2013		17-12-18	Niet gebruiksklaar	C.2023	advies:1,00x 240-5-FM6B nieuw incl. 20% korting en 2 jaar garantie Offerte maken ivm 5jr revisie blusser vernieuwen door
50 0020732	Beg:grond \gang \bij receptie	Haspel	Noha	20 mtr. 3/4"	2001		17-12-18	Onderhouden	A.2021	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr
51 0020733	Beg:grond \gang \bij pantry	Haspel	Noha	20 mtr. 3/4"	2002		17-12-18	Onderhouden	A.2023	Debiet per minuut bedraagt 25 ltr Slang beproeven Ja , Uitgevoerd
Extra handeling A	Slang beproeven	B	Uitgebreid Onderhoud 5 jaar	C	10 jaarlijkse revisies	D	Uitgebreid Onderhoud 15 jaar	E	Technische levensduur overschreden	
NEN code										