

634562021 Raamovereenkomst reparatie riolering en calamiteiten
3^e Nota van inlichtingen dd 04122020

Vraag:

Graag willen wij een extra vraag stellen naar aanleiding van vraag 8 van nota 2.

Kunt u een toelichting geven op hoe u wilt zien dat een huisaansluiting geïnspecteerd wordt volgens de NEN13508-2? Eventueel aangevuld met een voorbeeld rapportage zodat wij weten hoe u het graag wilt hebben en wij het verschil zien tussen informeren en inspecteren volgens de NEN13508-2.

Antwoord:

Er wordt geen toelichting of voorbeeld verstrekt.

Naast de inspectiebeelden verwacht de opdrachtgever een rapportage conform de NEN13508-2, zoals beschreven in post 630010. Deze rapportage kan tijdens de inspectie of achteraf op kantoor samengesteld worden.