

**Aanbesteding:** Levering en installatie van zonnestroomsystemen  
**Aanbestedende Dienst:** Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau  
**Referentie:** 2020.AS-PV

**Toelichting:**

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
1                            Eisen en aanbevelingen: aangesloten bij een kwaliteitskeurmerk

**Vraag:**

Kan de eis voor het aangesloten zijn bij een keurmerk voor PV-installateurs veranderd worden in het laten uitvoeren van een opleverkeuring door een onafhankelijke, derde partij? Dit geeft voor opdrachtgever een veel duidelijker beeld van de kwaliteit van de aangebrachte installatie.

**Antwoord:**

De eisen zoals deze door de verzekeraars zijn aangegeven, zijn op dit moment bindend voor deze aanbesteding en hebben betrekking op de specifieke scholen (zie overzicht bij inschrijvingsdocument).

**Beantwoord op:**            04-12-2020  
**Label:**                        Inhoud

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
2                            Eisen en aanbevelingen: maximale parallelschakeling panelen

**Vraag:**

U omschrijft dat er maximale parallelschakeling van de panelen gerealiseerd moet worden. Dit kan eenvoudig met een systeem met power-optimizers. Echter, de rest van het bestek vermeld hier niets over. Inschrijver kan dit aanbieden, maar heeft dan een aanzienlijk financieel nadeel. Kunt u aangeven of stringomvormers voldoen, of dat er per 2 panelen parallelschakeling moet plaatsvinden?

**Antwoord:**

De eisen zoals deze door de verzekeraars zijn aangegeven, zijn op dit moment bindend voor deze aanbesteding en hebben betrekking op de specifieke scholen (zie overzicht bij inschrijvingsdocument).

**Beantwoord op:**            04-12-2020  
**Label:**                        Inhoud

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
3                            Aanbevelingen verzekeraars en beoordelaars

**Vraag:**

Er zijn drie aanbevelingen/eisenlijsten van verzekeraars toegevoegd aan het bestek. In hoeverre zijn de daarin opgeschreven eisen bindend voor de inschrijver?

**Antwoord:**

De eisen zoals deze door de verzekeraars zijn aangegeven, zijn op dit moment bindend voor deze aanbesteding en hebben betrekking op de specifieke scholen (zie overzicht bij inschrijvingsdocument).

**Beantwoord op:** 04-12-2020

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

UEA

**Vraag:**

Is het juiste formulier in de aanbesteding meegenomen? Op het voorblad wordt een ander project genoemd.

**Antwoord:**

Er is een nieuw exemplaar van de UEA toegevoegd aan de documenten op TenderNed.

**Beantwoord op:** 04-12-2020

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Projectplan

**Vraag:**

In paragraaf 4.1.2, onder het kopje Projectplan, 2de alinea, laatste zin (pag. 14) is aangegeven "valt niet binnen het maximum van 5 pagina's". Moet dit niet de 10 pagina's van het Plan van Aanpak zijn? Zo niet, op welk aantal pagina's heeft dit dan betrekking?

**Antwoord:**

De omvang van het Plan van Aanpak mag maximaal 10 pagina's zijn.

**Beantwoord op:** 04-12-2020

**Label:** Proces

**Ref.nr.****Onderwerp:**

6 Les- en openingstijden

**Vraag:**

Kunt u een indicatie geven van de doorsnee lestijden (weken in het jaar en dagen in de week) alsmede de openingstijden van de schoolgebouwen (weken in het jaar en dagen in de week)?

**Antwoord:**

De lestijden van de scholen verschillen en zijn via de website en de betreffende schoolgidsen terug te vinden.

**Beantwoord op:** 04-12-2020

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Verwarmen en koelen gebouwen

**Vraag:**

Kunt u van elk gebouw een indicatie geven waarmee en hoe deze worden verwarmd en hoe deze worden gekoeld?

**Antwoord:**

Er is een overzicht toegevoegd bij de aanbestedingsdocumenten op TenderNed.

**Beantwoord op:** 04-12-2020

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Elektriciteitsverbruik

**Vraag:**

Kunt u per gebouw voor een heel representatief jaar aangeven wat het representatieve maandverbruik is aan elektriciteit?

**Antwoord:**

Hiervoor verwijzen we naar het jaarverbruik per school.

**Beantwoord op:** 04-12-2020

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Elektriciteitsverbruik dag

**Vraag:**

Kunt u ons per school van een representatieve doordeweekse dag in mei, juni, juli en augustus het elektriciteitsverbruik geven bij voorkeur per 15 minuten anders per 60 minuten?

**Antwoord:**

Hiervoor verwijzen we naar het jaarverbruik per school.

**Beantwoord op:** 04-12-2020

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

AC-inkoppeling en -aansluiting

**Vraag:**

Is de turnkeylevering tot en met de omvormers (dus alleen DC) of, naast het DC-deel) ook de AC-inkoppeling en de (AC-)aansluiting?

**Antwoord:**

Dit is inclusief de AC-aansluiting en inkoppeling.

**Beantwoord op:** 04-12-2020

**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Schouw

**Vraag:**

Is er een mogelijkheid voor een schouw voorafgaand aan de inschrijving?

**Antwoord:**

Gelet op de huidige situatie rondom het Corona-virus is het op dit moment binnen de aanbestedingsprocedure niet mogelijk.

**Beantwoord op:** 04-12-2020

**Label:** Proces

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Beoordeling constructieve draagkracht daken

**Vraag:**

Klopt het dat er geen onderzoek is gedaan naar de constructieve draagkracht van de daken? Indien dit zo is, mogen we in de aanbieding een voorbehoud maken dat de draagkracht voldoende is tot een bepaalde grenswaarde (> xx

kg/m<sup>2</sup>)?

**Antwoord:**

Het onderzoek naar de draagkracht van de dakconstructie loopt; zodra deze gegevens bekend zijn zullen deze worden gedeeld. Er hoeven door de inschrijver geen onderzoeken worden uitgevoerd.

**Beantwoord op:** 04-12-2020

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

SDE+

**Vraag:**

Volgens uw opgave hebben de school in Lisse en Helmond een SDE beschikking en een klein verbruik aansluiting. Gaan de aansluitingen bij deze scholen vergroot worden boven de 3x80A om zo voor de SDE subsidie in aanmerking te komen?

**Antwoord:**

De Hilt (Helmond) beschikt over twee kleinverbruiksaansluitingen; van de hiervoor geldende SDE+ beschikking wordt geen gebruik gemaakt. De SDE+ beschikking voor de school in Lisse staat (nog) niet op het juiste adres; dit zal in overleg met RVO worden aangepast.

**Beantwoord op:** 04-12-2020

**Label:** Inhoud