



APPARATENLIJST 22 PUNTS WERKPLAATS.

CODE	FABRIKAAT/VERANCIJF	TYPE	OPMERKING	aantal	capaciteit /vermogen
1		ECO HEATING SYSTEMS	A150	3	132,3 kW
2	GEA WAPPEL	GEA CAIR PLUS S9 09x04x10W	luchtwandunit ingebouwd kamertoon	1	5500 m <sup>3</sup> /h
3	GEA WAPPEL	GEA CAIR PLUS S8 08x04x10W	luchtwandunit ingebouwd kamertoon	6	5200 m <sup>3</sup> /h
4	GEA WAPPEL	GEA CAIR PLUS S7 07x04x10W	luchtwandunit ingebouwd kamertoon	6	5200 m <sup>3</sup> /h
5	LEON & GINDBAAR	ERIC 24/5	uitstroom afzuigventilator	2	1000 m <sup>3</sup> /h
6	INATHREM	CK-200	afzuigventilator compressorunit	1	800 m <sup>3</sup> /h
7		defi/tekortkap	afkoppeling afzuiging met uitlaat	4	125 mm
8		tekortvullende kap	afkoppeling afzuiging met uitlaat	1	150 mm
9		defi/tekortkap	afkoppeling afzuiging met uitlaat	1	200 mm
9b		defi/tekortkap	afkoppeling afzuiging met uitlaat	1	250 mm
10	GEA WAPPEL	H111 LUMAKAP ESD bouwgreente 1	luchtwandunit ingebouwd kamertoon	1	2300 m <sup>3</sup> /h
10a	GEA WAPPEL	H111 LUMAKAP ESD bouwgreente 3	luchtwandunit ingebouwd kamertoon	1	2280 m <sup>3</sup> /h
11	KO SWIM	RC-30	afzuigventilator met uitlaat	1	31,8 kW
12	GEA WAPPEL	RXX 205x26x10	afzuigventilator met uitlaat	1	228 m <sup>3</sup> /h
CL		LEON & GINDBAAR	afzuigventilator met uitlaat	1	600-800/500

Vervangende nieuwbouw werkplaatsen  
Op de Johannes Postkazerne te Havelte  
WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIE  
22 PUNTS WERKPLAATS  
Dakindeling ventilatiensaliblie

Opdrachtnummer	18022	Eigenaar	Damen Vastgoed Leekster
Gebruiksnummer	210 <td>Ontwerper <td>Noord</td> </td>	Ontwerper <td>Noord</td>	Noord
Projectnummer	18022/24/10/30 <td>Projectontwerper <td>Leekster E</td> </td>	Projectontwerper <td>Leekster E</td>	Leekster E
Bestek	3100887 <td>Gevoelensontwerper <td>Leekster F</td> </td>	Gevoelensontwerper <td>Leekster F</td>	Leekster F
Plan	24.05-2013 <td>Datumn</td> <td>24.05-2013</td>	Datumn	24.05-2013
Wijzig	van 18 <td>Formaat</td> <td>A0</td>	Formaat	A0
Tekeningnummer	18GD2 - Bestek-3100887-W07-A-00 <td></td> <td></td>		

