

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AANBESTEDENDE DIENST/ : Gemeente Uithoorn
OPDRACHTGEVER:

PROJECT: Herinrichting centrumgebied Uithoorn en Amstelhoek

BESTEK: 6653

PROJECTNUMMER: E07031.000438.0100

TWEEDE NOTA VAN INLICHTINGEN

Ten aanzien van bovenvermeld bestek wordt nader het volgende bepaald.

Mededeling van de Aanbestedende Dienst: de termijn voor de uiterlijke ontvangst van de inschrijvingen wordt met 1 week verlengd naar: 9 februari 2021, 10:00 u

Zie ook de rectificatie in Tendered

Tevens zijn de volgende vragen gesteld:

Vraag: a. Welke werkzaamheden worden door de nutsmaatschappijen uitgevoerd?
 b. Hoe moeten wij hierin rekening houden met het herstraten?

Antwoord: a. Verleggen van kabels en leidingen cq. verwijderen van oude niet meer
 ingebruik zijn K&L.
 b. Op het moment dat de nutspartijen in de fasering meegaan zit het
 dichtstraten van de sleuf in het werk. Op het moment dat dit niet lukt is het
 de verantwoording van de nutsbedrijven.

Vraag: Mag er voor het tijdelijk dicht leggen van de rijbaan gebruik worden gemaakt
 van andere materialen?

Antwoord: Ja, dat is toegestaan, mits de tijdelijke verharding een dusdanige kwaliteit
 heeft om bestand te zijn tegen zwaar verkeer, gedurende de periode van
 instandhouding. Het is niet toegestaan betonplaten/rijplaten/ander
 plaatmateriaal of halfverhardingen/granulaten te gebruiken.
 Het is wel toegestaan om bv. 2e hands BSS te gebruiken mits de bovenzijde
 binnen de toleranties vlak ligt en geen trillingen veroorzaakt.

Namens de opdrachtgever, 27 januari 2021