
Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoudswerkzaamheden aan klimaatinstallaties op Defensie locaties

Aanbesteding: Raamovereenkomst Onderhoudswerkzaamheden aan klimaatinstallaties op Defensie locaties
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 955786

Toelichting:

Hierbij treft u de 1e Nota van Inlichtingen aan. Let op: De eisen met betrekking tot de kerncompetenties zijn aangepast. Daarnaast is de planning aangepast. Zie voor de juiste tekst de geformuleerde eisen. U heeft de mogelijkheid om vragen naar aanleiding van deze Nota van Inlichtingen in te dienen middels met bij de documenten gepubliceerde format. Dit kan tot 18 maart 2021 23:59 uur. Vragen worden uiterlijk 25 maart 2021 beantwoord.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Ontbrekende documenten in map "Werkomschrijving"

Vraag:

Bij het doornemen van de ontvangen documenten, waarvoor dank, constateren wij dat er diverse documenten ontbreken in de map "Werkomschrijving".

Te weten:

- Bijlage W.14 Rapportage NEN 3140 Inspectie
- Bijlage W.15 Voorbeeld Jaarrapportage Bodemenergiesysteem
- Bijlage W.16 NVKL Richtlijn onderhoud en beheer (NVKL-RBO-utiliteit-2020-01)
- Bijlage W.17 NVI Richtlijn onderhoud en beheer (NVI-RBO-utiliteit-2020-01)
- Bijlage W.18 BKNL Richtlijn onderhoud en beheer (BKNL-RBO-utiliteit-2020-01)
- Bijlage W.203 Prijzenboek regio Noordwest 1
- Bijlage W.303 Prijzenboek regio Noordwest 2
- Bijlage W.403 Prijzenboek regio Oost 1
- Bijlage W.503 Prijzenboek regio Oost 2
- Bijlage W.603 Prijzenboek regio Zuid 1
- Bijlage W.703 Prijzenboek regio Zuid 2
- Bijlage W.803 Prijzenboek regio Zuidwest

Deze staan allemaal benoemd in bijlage R03 Werkomschrijving maar zijn niet terugvinden.

Kunt u deze alsnog toevoegen aan deze documentenmap op Tendered?

Antwoord:

De ontbrekende W.14, W.15, W.16, W.17 en W.18 zijn nu opgenomen in de map van documenten werkbeschrijving.
De ontbrekende prijzenboeken zullen zo spoedig mogelijk geüpload worden.

De prijzenboeken kennen allemaal dezelfde opbouw, zoals bijlage W.103, alleen de aantallen installaties per perceel verschillen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
Beantwoord op: 22-01-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Bijlage W 803

Vraag:
Graag ontvangen wij bovengenoemde bijlage voor perceel Zuidwest

Antwoord:
Deze is vandaag op Tendered geplaatst. Overigens is het zo dat bijlage W. 103 is aangepast. een nieuwe versie is vandaag ook geplaatst op Tendered.

Percelen: P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 01-02-2021
Label: Contract

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Bijlage W 703

Vraag:
Graag ontvangen wij bovengenoemde bijlage voor perceel Zuid 2

Antwoord:
Deze is vandaag op Tendered geplaatst. Overigens is het zo dat bijlage W. 103 is aangepast. een nieuwe versie is vandaag ook geplaatst op Tendered.

Percelen: P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
Beantwoord op: 01-02-2021
Label: Contract

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage W 603

Vraag:

Graag ontvangen wij bovengenoemde bijlage voor perceel Zuid 1

Antwoord:

Deze is vandaag op Tendered geplaatst. Overigens is het zo dat bijlage W. 103 is aangepast. een nieuwe versie is vandaag ook geplaatst op Tendered.

Percelen:

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op:

01-02-2021

Label:

Contract

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bijlage W 503

Vraag:

Graag ontvangen wij bovengenoemde bijlage voor perceel Oost 2

Antwoord:

Deze is vandaag op Tendered geplaatst. Overigens is het zo dat bijlage W. 103 is aangepast. een nieuwe versie is vandaag ook geplaatst op Tendered.

Percelen:

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

Beantwoord op:

01-02-2021

Label:

Contract

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage W403

Vraag:

Graag ontvangen wij bovengenoemde bijlage voor perceel Oost

Antwoord:

Deze is vandaag op Tendered geplaatst. Overigens is het zo dat bijlage W. 103 is aangepast. een nieuwe versie is vandaag ook geplaatst op Tendered.

Percelen:

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)

Beantwoord op:

29-01-2021

Label:

Contract

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage W 303 ontbreekt

Vraag:

Graag ontvangen wij bovengenoemde bijlage voor Perceel Noordwest 2

Antwoord:

Deze is vandaag op Tendered geplaatst. Overigens is het zo dat bijlage W. 103 is aangepast. een nieuwe versie is vandaag ook geplaatst op Tendered.

Percelen:

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

Beantwoord op:

29-01-2021

Label:

Contract

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage W203 ontbreekt

Vraag:

Graag ontvangen wij bovengenoemde bijlage voor Noordwest 1

Antwoord:

Deze is vandaag op Tendered geplaatst. Overigens is het zo dat bijlage W. 103 is aangepast. een nieuwe versie is vandaag ook geplaatst op Tendered.

Percelen:

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

Beantwoord op:

29-01-2021

Label:

Contract

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlagen die ontbreken bij de Raamovereenkomst

Vraag:

Onderstaande bijlagen lijken te ontbreken. Om een goed beeld van de uitvraag te kunnen vormen zou u deze svp zsm willen toevoegen?

Bijlage R03

Bijlage R04

Bijlage R09

Bijlage R10

Bijlage R 13

Antwoord:

Bijlage R.03 is reeds gepubliceerd in de map betreffende documenten

"Werkomschrijving"

Bijlage R.04 is nog niet beschikbaar, omdat dit de inschrijving van de te contracteren Aannemer betreft.

Bijlage R.09 is reeds gepubliceerd in de map betreffende documenten "Raamovereenkomst" Dit betreft een zip-bestand.

Bijlage R.10 is nog niet beschikbaar, omdat de Nota van Inlichtingen nog niet gepubliceerd is.

Bijlage R.13 is (nog) niet beschikbaar. Betreft een optionele bijlage van een verslag van de verificatie van de inschrijving van de te contracteren Aannemer.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 29-01-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
10

Onderwerp:
1.6 Bijlagen bij deze aanbestedingsleidraad

Vraag:

L.11 Voorwaarden Raamovereenkomst lijken te ontbreken. Kunt u deze sturen?

Antwoord:

Deze bijlage is reeds gepubliceerd en zit in de map van de documenten "Raamovereenkomst"

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 29-01-2021
Label: Juridisch

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Aanvullende of gewijzigde documenten t.g.v. de beantwoording van een
verzoek om nadere inlichtingen

Vraag:
Wij verzoeken u eventuele aanvullende of gewijzigde documenten t.g.v. de
beantwoording van een verzoek om nadere inlichtingen niet toe te voegen
aan de initiële publicatie maar separaat te verstrekken. Op deze wijze is het
makkelijk en eenduidig voor ons om te zien welke documenten zijn
toegevoegd, zijn gewijzigd en kunnen we de wijzigingen beoordelen door
het origineel met het gewijzigde document te vergelijken.

Antwoord:
De documenten welke gisteren zijn verstrekt maken onderdeel uit van de
initiële documenten. Om die reden zijn deze documenten bij de
aanbestedingsdocumenten verstrekt. De enige uitzondering heeft betrekking
op bijlage "W.103 Prijzenboek Noord" Dit is het enige document dat reeds
eerder is verstrekt, maar waar een fout in stond. Het initiële document is
overigens geblokkeerd.
Eventuele nieuwe documenten zullen separaat in een andere map
gepubliceerd worden.

Percelen:
P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 02-02-2021
Proces

Label:

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Updates componentenlijst(en) en keuringsplan(nen)

Vraag:

Wij verzoeken u geen updates te vertrekken van de verstrekte componentenlijst(en) en keuringsplan(nen). De reden is dat verwerking van eventuele updates arbeidsintensief is vanwege de hoeveelheid bestanden, bladen en gegevens.

Antwoord:

Het is niet de intentie van het RVB om nieuwe componentenlijsten en/of keuringsplannen te verstrekken. De huidige documenten geven een goed beeld van de voorraad en de uit te voeren werkzaamheden. Het is echter zo dat er een aantal werkzaamheden (nog) niet te herleiden zijn uit de keuringsplannen, omdat de werkzaamheden nog opgenomen moeten worden in de keuringsplannen. Dit i.v.m. de FME richtlijnen, zoals ze gehanteerd worden in de werkomschrijving. De betreffende werkzaamheden zijn echter wel benoemd in de prijzenboeken. Hier zijn de werkzaamheden ook voorzien van een geschatte hoeveelheid in de komende vier jaar. Dit geeft u voldoende houvast om de omvang van de werkzaamheden in te schatten. De Aannemers waarmee wij een overeenkomst sluiten zullen t.z.t. wel aangepaste keuringsplannen ontvangen.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

02-02-2021

Label:

Proces

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Referenties

Vraag:

Wij vragen ons zelf af of de referentie eisen die worden neergelegd, voorbeeld perceel 7 het onderhouden van minimaal 200 cv-ketels verdeeld over max 3 referenties wat betekend dat je bij één opdrachtgever minimaal 66 cv-ketels in onderhoud moet hebben.

Dit geldt ook voor de Lbk,s, koelingen, regelinstallaties

Antwoord:

U moet in het door u geschetste voorbeeld minimaal 200 centrale verwarmingsinstallaties in onderhoud hebben en mag dit met maximaal 3 referenties aantonen. Het is niet noodzakelijk dat de referenties even groot zijn. U kunt in het concrete geval bijvoorbeeld ook referenties van 40, 70 en 90 of bijvoorbeeld referenties van 90 en 110 indienen.

Dit geldt ook voor de overige installaties en andere percelen. Voor andere installaties en percelen zijn andere minimale eisen beschreven.

Percelen: P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
Beantwoord op: 05-02-2021
Label: Contract

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Materiaalkortingen

Vraag:

“In artikel 1.4 van de ROK is de volgende zin opgenomen:

“De Aannemer brengt alle door hem van de leverancier te verkrijgen kortingen en/of bonussen in mindering op de netto prijzen.”

Hieruit volgt dat de aannemer alle door hem van de leverancier genoten kortingen met inbegrip van eventuele bonussen volledig moet doorberekenen aan de RVB. Daarbij wordt niet duidelijk of deze bepaling uitsluitend betrekking heeft op prijzen uit het prijzenboek of tevens op prijzen die niet zijn opgenomen in het prijzenboek. Zie in dit verband de zelfde bepaling die is opgenomen in artikel 7.1 Prijzenboek (bijlage R.03).

Vervolgens wordt in dit zelfde artikel bepaald:

“De te verwerken materialen/onderdelen/componenten dienen van een prijsniveau te zijn zoals dat tot stand komt op een effectief concurrerend groothandelsmarkt.”

Hiermee wordt feitelijk bedoeld dat de gehanteerde prijzen marktconform dienen te zijn.

Kunnen wij er gelet op het voorgaande vanuit gaan dat voor beide situaties de eis geldt dat de prijzen marktconform moeten zijn?

Antwoord:

Feitelijk zijn er drie soorten prijzen/ en tarieven te onderscheiden binnen deze raamovereenkomst:

1. Prijzen/ tarieven welke rechtstreeks te herleiden zijn uit de prijzen en tarieven uit het prijzenboek;
2. Prijzen van materialen welke worden verkregen uit de brutoprijslijst van de benoemde groothandels in het prijzenboek. Voor deze materialen geldt dat de prijs wordt vastgesteld aan de brutoprijs van de groothandel, waar vervolgens de geoffreerde kortingspercentage mee wordt verrekend.
3. Prijzen van overige materialen. U refereert in uw vraag naar één detail uit de tekst welke zich concentreert op de prijsvorming voor materialen/ tarieven welke in deze categorie vallen. De volledige tekst welke deze materialen/ tarieven behandelt luidt: “Voor zover er in hoofdstuk 7 van de werkschrijving dit niet is beschreven geldt dat nooit meer dan 10% op de primaire leveranciersprijzen mag worden gezet. Met primaire leveranciersprijzen wordt bedoeld: de netto prijzen zoals door de leverancier van de materialen/onderdelen worden berekend. De te verwerken materialen /onderdelen/componenten dienen van een prijsniveau te zijn zoals dat tot stand komt op een effectief concurrerende groothandelsmarkt. De Aannemer brengt alle door hem van de leverancier te verkrijgen kortingen en/of bonussen in mindering op de netto prijzen. “

Voor alle prijzen en tarieven geldt dat met het vaststellen van deze drie categorieën en de voorwaarden daarvoor er marktconforme prijzen gefactureerd zullen worden.

In paragraaf 7.1 van de Werkschrijving (Bijlage R.03) worden deze drie categorieën ook uitgewerkt.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

09-02-2021

Label:

Contract

Ref.nr.
16

Onderwerp:
geschiktheidseisen

Vraag:

bij onderhoud bodem energiesystemen stelt u in de kerncompetentie dat de 5- jaarlijkse evaluatie is goedgekeurd door de provincie: wij zijn gecertificeerd BRL-6000-21 , dat geeft toch al aan dat wij competent zijn ? in ons geval is er nog geen handtekening onder een evaluatie, maar dat heeft meer met snelheid te maken van instanties en niet zozeer met onze competentie

Antwoord:

Het is voor het RVB van belang dat de provincie akkoord gaat met de rapportage en dat daarmee ook vaststaat dat de bron in balans is. Dit aspect staat naast de door u aangegeven certificaat voor de aanleg. De eis m.b.t. een door de provincie goedgekeurde 5-jaarlijkse rapportage blijft gehandhaafd.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

12-02-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Vraag t.b.v. Nota van Inlichtingen / Nadere inlichtingen

Vraag:

Aanbestedingsleidraad, pagina 20.

Op deze pagina beschrijft u met welke kenmerken er onderhoudswerkzaamheden aan de bodemenergiesystemen moet worden voldaan.

Hierbij stelt u dat de provinciale evaluatie niet ouder mag zijn dan drie jaar, gerekend vanaf de sluitingsdatum van de inschrijving.

Inschrijver stelt voor om deze termijn van drie jaar op te schuiven naar vijf jaar, gelijk aan het bovenliggende kernmerk, waarin vermeld staat dat men minimaal één 5-jaarlijkse provinciale evaluatie, welke is goedgekeurd door de provincie moet hebben.

Gaat u daarmee akkoord? Indien u hiermee niet akkoord gaat, ontvangen wij graag uw toelichting.

Antwoord:

Wij gaan de eis met betrekking tot de kerncompetentie van de bodemenergiesystemen aanpassen. De termijn van de door de provincie goedgekeurde evaluatie wordt opgerekt naar 5 jaar. Hiermee luidt de kerncompetentie als volgt:

Kerncompetentie:

Onderhouden van enerzijds het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen en anderzijds het energetisch optimaliseren van de energiecentrale van bodemenergiesystemen

Kenmerken:

Inschrijver dient genoemde competentie te bewijzen aan de hand van één referentieopdracht met de volgende kenmerken:

- De referentie betreft het onderhouden van ten minste 1 open bodemenergiesysteem;
- Voor de referentieopdracht moet u minimaal één 5-jaarlijkse provinciale evaluatie hebben, welke is goedgekeurd door de provincie;
- De provinciale evaluatie mag niet ouder zijn dan VIJF jaar, gerekend vanaf de sluitingsdatum van de inschrijving.

Dit aspect zal tevens in de aanbestedingsleidraad aangepast worden. De nieuwe versie daarvan zal bij de Nota van Inlichtingen gepubliceerd worden.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

12-02-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Par. 4.2/Pag. 17 Geschiktheidseisen

Vraag:

U vraagt bewijsstukken om de kerncompetenties aan te tonen. Wilt u in de bewijsstukken harde aantallen zien of volstaat een afschrift uit bijvoorbeeld de opdrachtbrief of het bestek waarmee wij aantonen dat de gevraagde installatie onderdeel is van de scope?

Antwoord:

Uit de door u aan te leveren bewijsstukken moet blijken om welke installaties het gaat en om welke aantallen. Daarvoor zouden verschillende bewijsstukken kunnen dienen.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

11-02-2021

Label:

Proces

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Par. 4.2/Pag. 17 Referentiebladen

Vraag:

Wanneer wij meerdere (max. 3) referentieopdrachten gebruiken om aan te tonen dat wij aan de betreffende kerncompetentie voldoen, moeten wij dan ook het betreffende referentieformulier (L.04 t/m L.08) meerdere keren invullen of wilt u alle referentieopdrachten per kerncompetentie op één formulier zien?

Antwoord:

Voor elk in te dienen referentieproject moet u een formulier indienen. Hierop moet u aangeven voor welk perceel/ percelen de betreffende referentie wordt

opgevoerd.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 11-02-2021

Label: Proces

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Par. 3.3/Pag. 14 Planning

Vraag:

Het kan zijn dat er n.a.v. van de NvI nog vragen bij ons rijzen. Bestaat de mogelijkheid om deze vragen te stellen?

Antwoord:

Wij gaan er vanuit dat het eerste moment om vragen in te dienen voor de Nota van Inlichtingen voldoende ruimte moet bieden om uw vragen te stellen. Mogelijk dat wij nog (een beperkte) aanvullende mogelijkheid inlassen voor het stellen van vragen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 11-02-2021

Label: Proces

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bijlage L.01 UEA

Vraag:

Wanneer wij op meer percelen inschrijven, volstaat het indienen van 1 x de UEA met daarin vermeld de percelen waarop wij inschrijven?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 11-02-2021

Label: Proces

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Vraag t.b.v. Nota van Inlichtingen / Nadere inlichtingen

Vraag:

Aanbestedingsleidraad, pagina 17 t/m 21 en 24.

Opgenoemde pagina's beschrijft u aan welke kenmerken de geschiktheidseisen moeten voldoen.

Volgens onze interpretatie betekend dit dat wij per geschiktheidseis en perceel, maximaal 3 referenties mogen inzetten om (minimaal) het aantal te behalen van dat perceel. Is dit correct?

Indien dit niet juist geïnterpreteerd is, kunt u aangeven hoe u dit bedoeld heeft?

Antwoord:

Uw veronderstelling is niet geheel correct.

U mag voor de kerncompetenties met betrekking tot de centrale verwarmingsketels, koelinstallaties, luchtbehandelingssystemen en de klimaatregelinstallaties de kerncompetenties aantonen met maximaal 3 referentieprojecten per perceel en installatietype. Met betrekking tot de bodemenergiesystemen dient u de kerncompetentie aan te tonen met maximaal één referentieproject.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 12-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pagina 17 t/m 21

Vraag:
Hierin stelt u per geschiktheidseis (m.u.v. pagina 20), o.a. het volgende kenmerk:

- Een referentieopdracht moet minimaal één jaar in uitvoering zijn, gerekend vanaf de sluitingsdatum van de inschrijving.

Bedoelt u hiermee dat een referentieopdracht minimaal één jaar in uitvoering moet zijn geweest (om bijvoorbeeld een representatief oordeel te kunnen vellen over de tevredenheid)?

Zo niet, kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Wij bedoelen hier inderdaad mee dat de referentieopdracht minimaal één jaar in uitvoering moet zijn.
Wij stellen deze eis, zodat wij ervan uit kunnen gaan dat u een opdracht van

een dergelijke omvang reeds een periode in uitvoering heeft.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 12-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Veiligheid Defensie objecten art. 2.10, pagina 13

Vraag:
Veiligheid Defensie objecten
Kan Opdrachtgever bevestigingen dat alle kooiladders en dakrandbeveiligingen goedgekeurd zijn zodat alle werkzaamheden op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd?

Antwoord:
Indien er geen goedgekeurde valbeveiligingen aanwezig zijn is er in het prijzen boek een regel opgenomen voor het verrekenen van een tijdelijke valbeveiliging.
Bij het bespreken van de door u opgestelde planning voor de uitvoering van de werkzaamheden zal door de projectleider worden aangegeven welke valbeveiliging is afgekeurd.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 12-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 25 **Onderwerp:** Bijlage W.303 Prijzenboek Noord West 2 versie 2 Blok 10.127

Vraag:

Evaluatierapportage Waterwetvergunning 5j
Dit betreft een 5 jaarlijkse rapportage, in het prijzenboek wordt het bedrag wat inschrijvers in de kolom "Verrekenprijs (per eenheid)" in moeten vullen ieder jaar doorgerekend. Kan Opdrachtgever aangeven of het klopt dat inschrijvers in deze kolom de prijs per jaar dienen in te vullen?

Antwoord:

U dient een prijs op te geven welke is gekoppeld aan de uit te voeren werkzaamheden, zoals voor deze activiteit is weergegeven in de werkschrijving.
Het aantal activiteiten in de jaren is niet juist weergegeven. Bij de publicatie van de Nota van Inlichtingen zal een nieuwe versie van het prijzenboek beschikbaar gesteld worden.
Dit geldt voor alle percelen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 12-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 26 **Onderwerp:** Geschiktheidseisen pag 17, 18,19,21

Vraag:

Kunt u bevestigen dat wij de geschiktheidseisen correct interpreteren?
Bijvoorbeeld geschiktheidseis 'onderhoudswerkzaamheden centrale verwarmingsketels' voor bijvoorbeeld perceel 1 te voldoen (140 ketels).

We lezen dat we maximaal 3 referenties mogen gebruiken, dus als referent 1 40 ketels heeft, referent 2 80 ketels en referent 3 20 ketels dan is het totaal 140 en wordt dus voldaan aan het vereiste. Klopt onze aanname dat dit correct is?

(Voorbeeld aan de hand van aanbestedingsleidraad, pagina 17)

Antwoord:

Uw aanname is correct.

Echter, let op!! De minimale aantallen installaties per perceel en installatietype is naar beneden bijgesteld. Zo geldt nu voor perceel 1 met betrekking tot de centrale verwarmingsketels de eis aan de competentie dat u minimaal 70 centrale verwarmingsketels moet hebben onderhouden. Zie de overige aantallen bij de desbetreffende installaties .

Het antwoord op vraag 14 (referentienummer) wordt met deze aanpassing beïnvloed. Bij de beantwoording van de vraag is destijds uitgegaan van de oude omvang van de referentieprojecten.

De minimale aantallen in de aanbestedingsleidraad worden tevens aangepast. Er wordt tevens een aangepast exemplaar van de aanbestedingsleidraad beschikbaar gesteld en de aanbesteding zal hierop gerectificeerd worden .

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)

P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

15-02-2021

Label:

Proces

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Geschiktheidseis Onderhoudswerkzaamheden Bodemenergiesystemen pag 20 aanbestedingsleidraad

Vraag:

Geschiktheidseis 'onderhoudswerkzaamheden bodemenergiesystemen':

Is onze 1e aanname correct dat je 1 referentie moet aanleveren van 1 open bodemenergiesysteem als je meedoet aan 1 perceel, aanleveren referentie(s) met 2 open bodemenergiesysteem als je meedoet aan 2 percelen, aanleveren

referentie(s) met 3 open bodemenergiesysteem als je meedoet aan 3 percelen etc. Klopt deze eerste aanname?

Klopt daarnaast onze 2e aanname dat je voor het bewijs hiervan meerdere referenten mag gebruiken of 1 enkele als deze voldoende open bodemenergiesystemen heeft t.o.v. de aangeboden percelen? Stel dat je meedoet aan 3 percelen, dan mag je dus 3 verschillende referenten aandragen met elk 1 open systeem?

(Aanbestedingsleidraad, pagina 20)

Antwoord:

Uw aannames zijn correct.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)

P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

15-02-2021

Label:

Proces

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Plan van Aanpak, pag 26 aanbestedingsleidraad

Vraag:

In 2020 werd de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne, naast defensie, ook gebruikt door het COA voor de opvang van Asielzoekers. Kunt u, in relatie tot het te schrijven Plan van Aanpak aangeven wat de huidige gebruiksfunctie van de Nassaukazerne is?

Antwoord:

De gebruiksfunctie van de kazerne heeft geen effect op de te onderhouden installaties en de (toegangs) procedures. Daarnaast is de gebruiksfunctie vanaf de start van de uitvoering van de raamovereenkomst op dit moment nog niet duidelijk. Bij de uitwerking van uw Plan van Aanpak hoeft u hier dan ook geen rekening mee te houden.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,

Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 15-02-2021
Label: Proces

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bijlagen W.x03 Prijzenboek(en) versus Bijlagen W.X01 CL
(componentenlijsten)

Vraag:

In het Prijzenboek staan Installaties / Componenten vermeld die niet in de Componentenlijst CL voorkomen.

Waar staat specifieke informatie vermeld m.b.t. deze items?

Als. Voorbeelden;

- 10.13 Varioflow afzuigcabine
- 10.19 Stoom: Onderhoud luchtbevochtiger
- 10.94 Stralingsbuis: Onderhoud stookinstallatie

Antwoord:

Voor nadere omschrijving verwijzen wij naar Bijlage R.03

Werkomschrijving, paragraaf 4.3. In de tabel staan de verwijzingen naar de werkomschrijving van de genoemde componenten en de uit te voeren werkzaamheden.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bijlagen W.x03 Prijzenboek(en) versus Bijlagen W.X01 CL
(componentenlijsten)

Vraag:

We hebben géén directie relatie / verwijzing van de Bloknr's Prijzenboek 10.
xxxx, genoemd in kolom A, naar de Componentenlijsten CL kunnen
herleiden.

Kunt u dit nader toelichten?

Kunt u in de Componentenlijsten CL de specifieke bloknummers (10.xxx)
aangeven? (In het bijzonder de Luchtbehandeling en Koeling, aangezien daar
meerdere onderverdelingen van toepassing zijn die in de prijzenboeken
afgeprijsd dienen te worden).

Antwoord:

De bloknummers in het Prijzenboek hebben betrekking op PO-activiteiten.
PO-activiteiten staan niet in de Componentenlijsten, vandaar dat daar ook
geen bloknummers worden genoemd.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bijlagen W.x03 Prijzenboek(en) versus Bijlagen W.X01 CL
(componentenlijsten)

Vraag:

Is er assetinformatie beschikbaar voor de componenten welke wel in het PB
vermeld staan maar niet voorkomen in de CL (als vb. stralingsbuis,
luchtbevochtiger) ? Zo ja, waar staat deze?

En / of moeten / kunnen we ons voor die componenten enkel baseren op de

nadere beschrijving van werkzaamheden in Bijlage R.03 Werkomschrijving paragraaf 4.3 & 4.4 en de daarin verwijzingen naar de richtlijnen RVB / NVKL / BKNL / NVI ?

Antwoord:

Stralingsbuis bevat geen nadere assetinformatie, maar luchtbevochtigers wel. De beschikbare informatie staat in de CL. Gebruik de verwijzing in Bijlage R.03 Werkomschrijving, paragraaf 4.3 om nadere informatie in de CL te vinden.

Bijvoorbeeld in paragraaf 4.3 van de Werkomschrijving staat:

"I-2.1.3 Luchtbevochtiger

Component: 'Mechanische Luchtbehandeling'; Soort: 'Luchtbehandeling' van het type:

Luchtbevochtiger (buiten LBK gemonteerd)"

Dat wil zeggen dat deze is te vinden in de CL onder Mechanische Luchtbehandeling, waarbij onder Soort Luchtbehandeling gefilterd kan worden op Luchtbevochtiger.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Bijlagen W.x03 Prijzenboek(en)

Vraag:

De bloknummering van Bijlage W.103 Prijzenboek Noord versie 2 wijkt af t. o.v. de overige Bijlagen Prijzenboek W.104 t/m W.108:

Dit geldt voor Blok 10.103 t/m 10.115.

Kunt u aangeven wat hiermee te doen?

Antwoord:

De nummering van Bijlage W.103 is juist. De nummering in de overige prijzenboeken wordt aangepast.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,

Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bijlage R.03 Werkomschrijving - par. 4.3

Vraag:

4.3 PO gebouw gebonden installaties:

In kolom PO-activiteit staat activiteit met een aanduiding (vb: 1j, 4j; 3m; 48m etc.).

In kolom ernaast staat de verwijzing naar de Richtlijn/paragraaf (NVKL / NVI / BKNL / RVB). Geconstateerd is dat in de richtlijn (soms) andere frequenties staan opgegeven dan in par. 4.3.

Als voorbeeld: I-4.1 Ventilatie afgifte: ventilatorconvector: PO-activiteit: onderhoud ventilatie afgifte 2j -> richtlijn BKNL-RBO 4.19 ventilatorconvector.

In 4.19 BKNL staat minimaal 1x/jr.

Kunt u dit nader toelichten, aangeven wat leidend is?

Antwoord:

De frequentie in Bijlage R.03 Werkomschrijving, paragraaf 4.3 is leidend ten opzichte van de NVKL/NVI/BKNL Richtlijnen. Zie ook paragraaf 4.2.1.5, waarin in geval van tegenstrijdigheid de werkomschrijving prevaleert boven de benoemde richtlijnen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Bijlage R.03 Werkomschrijving - par. 5.9.2 - blz. 76

Vraag:

Ingeval de werkelijke situatie verschilt van de situatie op de beschikbare tekeningen en hierdoor een mutatie van tekening plaatsvindt, geeft dit dan recht op meerwerk?

Antwoord:

Dit is niet correct. Zie hiervoor paragraaf 4.5.9 Tekening.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Contract

Ref.nr.
35

Onderwerp:

Bijlage R.03 Werkomschrijving - par. 5.7 - blz. 75

Vraag:

Op grond waarvan wordt bepaald of ontbrekende installaties op de componentenlijst als meerwerk kunnen worden verrekend?

Antwoord:

In de initiële opdracht voor het onderhoud/ de inspecties aan de installaties wordt uitgegaan van de keuringsplannen, zoals deze verstrekt zullen worden. Indien blijkt dat er aanvullende installaties zijn, maakt de Aannemer hier melding van en zal de Opdrachtgever indien gewenst opdracht verstekken voor het uitvoeren van keurings-/ onderhoudswerkzaamheden. Deze worden verrekend op basis van de opgegeven prijzen en tarieven in het prijzenboek. Indien blijkt dat installaties niet meer aanwezig zijn is paragraaf 5.7 update componentenlijst ook van toepassing.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bijlage R.03 Werkomschrijving - par. 4.2.1.2 - blz. 19

Vraag:

Gesteld is dat indien aannemer constateert dat installaties niet zijn opgenomen in de componentenlijst, in overleg met Opdrachtgever zal worden bepaald of onderhoud-/ inspectiewerkzaamheden als meerwerk worden opgedragen. Inschrijver gaat hierbij uit van het uitgangspunt dat in het overleg wordt besproken of de ontbrekende installaties in onderhoud dienen te worden genomen door aannemer en zodoende als meerwerk worden verrekend. Klopt deze aanname?

Antwoord:

Zie de beantwoording van de vraag met referentienummer 35.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bijlage R.03 Werkomschrijving - par. 2.14 - blz. 15

Vraag:

Aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge

van storingen in de levering van water, gas en/of elektrische energie. Inschrijver gaat er echter wel vanuit dat wanneer werkzaamheden stil dienen te worden gelegd als gevolg van een dergelijke storing waardoor werkzaamheden op later tijdstip dienen te worden uitgevoerd, dit niet ten laste komt van aannemer t.o.v. de kortingsregeling uit bijlage R.08. Graag uw bevestiging.

Antwoord:

Uw aanname is correct, indien de storing niet door de Aannemer is veroorzaakt.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling - blz. 3

Vraag:

Wordt het maximum (de som van de opgelegde) kortingen berekend over de totale opdrachtsom voortvloeiend uit de raamovereenkomst of de Nadere Opdracht?

Antwoord:

De korting wordt berekend op basis van de totale opdrachtsom (van alle Nadere Opdrachten) per contractjaar. Zie laatste paragraaf bijlage R.08.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling - blz. 1

Vraag:
Is de kortingsregeling zoals in deze bijlage opgenomen ter vervanging van het het kortingsbedrag zoals benoemd in paragraaf 42 UAV?

Antwoord:
Bijlage R.08 en paragraaf 42 van de UAV zijn beide van toepassing.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Contract

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Bijlage R.00 Begrippen ROK - Tekortkoming - blz. 5

Vraag:
We willen u verzoeken aan de definitie van Tekortkoming toe te voegen dat betreffende niet-nakoming aan Aannemer moet zijn toe te rekenen.

Antwoord:
Dit zal niet worden toegevoegd aan de definitie. In dergelijke gevallen is het aan de aannemer om aan te tonen dat de tekortkoming niet aan hem is toe te rekenen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 13.9 - blz. 17

Vraag:

Het is voor inschrijver niet wenselijk een verplichting onbeperkt in duur aan te gaan. We verzoeken u dan ook toe te voegen dat de geheimhoudingsverplichting geldt voor de duur van 10 jaar na verstrekking.

Antwoord:

De geheimhoudingsverplichting zoals deze is opgenomen in de Voorwaarden van de raamovereenkomst (bijlage L.11) wordt aangepast en is geldig tot 10 jaar na afloop van de raamovereenkomst.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 26-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 13.10 - blz. 17

Vraag:

Dit artikel lijkt te overlappen met art. 10.9. Wordt met de in dit artikel genoemde gegevens van Opdrachtgever persoonsgegevens bedoeld. Indien het antwoord op deze vraag ontkennend luidt, graag nadere uitleg hoe art. 13.10 zich verhoudt tot art. 13.9.

Antwoord:

Wij gaan er vanuit dat u met uw vraag daadwerkelijk doelt op artikel 13.9 en niet 10.9. Artikel 13.10 gaat er vanuit dat u geen gegevens over installaties welke u in onderhoud of vervangt niet verzamelt, vastlegt en distribueert in uw eigen systemen en verstrekt aan derden. Dit is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op:

19-02-2021

Label:

Contract

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 9.1.a - blz. 10

Vraag:

Bouwstoffen dienen van de eerste soort c.q. eerste kwaliteit te zijn. Wat bedoeld u hiermee?

Antwoord:

Wij bedoelen hiermee dat de bouwstoffen nieuw zijn, een goede kwaliteit hebben, welke functioneel geschikt zijn voor het aspect waarvoor ze worden ingezet en minimaal aan de garantievoorwaarden voldoen. Dit is van toepassing indien een circulaire invulling niet mogelijk is.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op:

25-02-2021

Label: Contract

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 5.2 - blz. 8

Vraag:

Het is voor inschrijver niet mogelijk om aansprakelijkheid voor gevolgschade te accepteren. Dit om de reden dat dit risico niet te voorzien is en daardoor niet verzekeraar. Bent u daarom bereid de aansprakelijkheid voor gevolgschade uit te sluiten. Indien niet akkoord, graag nadere uitleg hoe dit zich verhoudt tot de Gids Proportionaliteit (in het bijzonder Voorschrift 3.9 D).

Antwoord:

De aansprakelijkheid is gemaximeerd en daarmee verzekeraar. Daarnaast heeft het RVB haar aansprakelijkheidsclausule voor onderhoudsovereenkomsten afgestemd met marktpartijen. Het artikel voldoet tevens aan het voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit. Het artikel zal om die reden dan ook niet worden aangepast.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Contract

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 4.11 - blz. 8

Vraag:

Met betrekking tot de onderhoudstermijn wordt enerzijds verwezen naar paragraaf 11 UAV, anderzijds wordt gesteld dat de onderhoudstermijn 12 maanden bedraagt. Van welke onderhoudstermijn dient aannemer uit te gaan?

Antwoord:

Artikel 4.11 van de Voorwaarden van de raamovereenkomst met betrekking tot de onderhoudstermijn wordt aangepast. Daarnaast wordt een aanvullend

artikel 4.12 opgenomen met betrekking tot garantie. De artikelen luiden dan als volgt:

4.11 Voor elke onder de Raamovereenkomst opgedragen Nadere Opdracht voor projecten geldt een onderhoudstermijn als bedoeld in paragraaf 11 UAV 2012. De duur van de onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.

4.12 Voor preventief onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden voor het oplossen van storingen, alsmede de daarbij toegepaste materialen, geldt een garantie conform het gestelde in paragraaf 22 van de UAV 2012 voor een periode van 12 maanden.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Contract

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 4.9 - blz. 9

Vraag:
Graag vernemen we van u per wanneer de prijzen kunnen worden geïndexeerd?

Antwoord:
1 januari 2023 is de indexering voor de eerste maal van kracht. Echter deze wordt berekend in de eerste week november het jaar ervoor (peildatum). Zie bijlage R12 Indexatie methode.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Contract

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 3.1 -blz. 6

Vraag:

In de beschrijving van het verstrekken van Nadere Opdrachten wordt in art. 3.1.1. uitgegaan van de Werkomschrijving en in art. 3.1.2. van een Werkomschrijving. Wellicht ten overvloede, maar zou u ter verduidelijking in art. 3.1.1 kunnen verwijzen naar de Werkomschrijving zoals bijgevoegd als R.03. Werkomschrijving zoals bedoeld in art. 3.1.2 volgt dan uit de begrippenlijst.

Antwoord:

Alle uit te voeren werkzaamheden in het kader van de te sluiten raamovereenkomst kennen hun oorsprong in de werkomschrijving, zoals bijgevoegd als bijlage R.03. Voor werkzaamheden welke nadere duiding behoeven kan een aanvullende werkomschrijving worden opgesteld. Voor alle werkomschrijvingen in het kader van de te sluiten Raamovereenkomst geldt de definitie zoals weergegeven in bijlage R.00.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Contract

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 2.6.5 - blz. 6

Vraag:

Opdrachtgever is gerechtigd de raamovereenkomst onmiddellijk te beëindigen indien personeel van aannemer, gedurende de looptijd van de raamovereenkomst, wegens een misdrijf is veroordeeld. Inschrijver gaat ervan uit dat Opdrachtgever zich niet op dit artikel beroept indien een medewerker gedurende de looptijd een misdrijf begaat en hiervoor wordt veroordeeld waarbij aannemer betreffende medewerker naar aanleiding

hiervan niet meer tewerk stelt. Graag bevestiging/ nadere uitleg.

Antwoord:

Uw aanname is correct.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Contract

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 2.6.3 - blz. 5

Vraag:

Opdrachtgever is gerechtigd de raamovereenkomst onmiddellijk te beëindigen ingeval aannemer gedurende een periode van 3 opeenvolgende weken de uitvoering van nagenoeg alle verplichtingen voortvloeiend uit een Nadere Opdracht staakt. Graag uw bevestiging dat opdrachtgever niet gerechtigd is om de raamovereenkomst te beëindigen indien de schorsing van werkzaamheden gelegen is aan een overmachtssituatie dan wel een situatie die aan opdrachtgever is toe te rekenen.

Antwoord:

Wij gaan ervan uit dat u verwijst naar artikel 2.6.1. In geval van een overmacht situatie dient de Aannemer aan te tonen dat hij alles in het werk heeft gesteld om de overmacht situatie op te heffen danwel voorzorgsmaatregelen treft om overmacht situaties zo veel mogelijk te voorkomen. Aannemer dient tevens aan te tonen dat er volgens hem sprake is van een situatie welke is toe te schrijven aan de Opdrachtgever.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,

Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Contract

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 2.7 - blz. 6

Vraag:

Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst te beëindigen als er sprake is van 1 of meerdere Tekortkomingen. Inschrijver gaat ervan uit dat Opdrachtgever hierbij afweegt of de Tekortkoming de beëindiging rechtvaardigt en enkel tot beëindiging overgaat indien er sprake is van een wezenlijke tekortkoming. Graag uw bevestiging.

Antwoord:

Uw aanneme is correct, echter wanneer er frequent meerdere tekortkomingen zijn zal de Opdrachtgever alsnog overwegen en gerechtigd zijn de raamovereenkomst te beëindigen, ook al zijn de tekortkomingen wellicht niet wezenlijk.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Contract

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 2.3 - blz. 5

Vraag:

Gesteld is dat aannemer bij voorbaat al instemt met een eventuele verlenging van de raamovereenkomst door opdrachtgever. Hoewel aannemer ook een langdurige samenwerking voor ogen heeft, zijn er echter voor aannemer ook moverende redenen denkbaar waarom deze de raamovereenkomst niet wenst te verlengen. Kunt u bevestigen dat, alvorens door opdrachtgever wordt

besloten de raamovereenkomst al dan niet te verlengen, in overleg wordt getreden met aannemer om de mogelijkheid tot verlenging te bespreken?

Antwoord:

Wij bevestigen dat wij voorafgaand aan mogelijke verlengingsopties het voornemen over de invulling van de optie zullen delen met de Aannemer en dit tijdens een contractbespreking nader toe te lichten. wij zullen daar dan over in gesprek gaan. Echter zal de Opdrachtgever zelf besluiten de raamovereenkomst al dan niet te verlengen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 25-02-2021

Label: Contract

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK - par. 1.5 - blz. 3

Vraag:

Gesteld is dat indien de in de Offerteaanvraag genoemde werken door OG d. m.v. een ondertekende schriftelijke mededeling aan aannemer wordt opgedragen, aannemer verplicht is die Nadere Opdracht uit te voeren. Inschrijver gaat ervan uit dat betreffende schriftelijke mededeling volgt uit de door aannemer ingediende offerte conform de procesbeschrijving in art. 3.1.2 van de raamovereenkomst. Graag uw bevestiging.

Antwoord:

Het kan gaan om alle Nadere Opdrachten op basis van de procesbeschrijving in artikel 3 en conform de overige voorwaarden in de Raamovereenkomst inclusief bijlagen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Contract

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Bijlage L14 - par. 1 - blz. 1

Vraag:

Kunnen wij op basis van de waarde bij 'Raming perceel' onze capaciteitsbepaling bazeren? Dit om als markt / inschrijver ook na gunning de beloftes en de benodigd bezetting waar te kunnen maken.

Antwoord:

Nee dat is niet correct. U dient ervan uit te gaan dat de omvang van de werkzaamheden welke zijn vastgelegd in de prijzenboeken een goede inschatting zijn voor de door u in te schatten capaciteit. Zoals gesteld kunt u aan deze inschatting geen rechten ontleen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Werkomschrijving - Alg

Vraag:

Is het toegestaan dat onze medewerkers t.b.v. (de administratie rondom het) onderhoud een tablet of smartphone mee de locatie op mogen nemen?

Antwoord:

In het algemeen is dit toegestaan. Er zijn een aantal gebouwen waar dit niet

is toegestaan. Dit zal door de gebruiker ter plaatse worden aangegeven. Zie ook paragraaf 2.13 van de werkschrijving.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Raamovereenkomst - par. 4.1 - blz. 7

Vraag:
Het is Inschijver uit de Raamovereenkomst onduidelijk hoe het jaarlijkse Preventief Onderhoud als Nadere Opdracht gefactureerd gaat worden. Begrijpen wij het goed dat de facturatie maandelijks is cf. R.03 Werkschrijving 8.5?

Antwoord:
Dat is correct.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Contract

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Raamovereenkomst - par. 4.11 - blz. 8

Vraag:

Kunt u nader toelichten hoe u dit artikel geïnterpreteerd dient te worden in het licht van de separaat in Nadere Opdracht(en) gegeven werkzaamheden uit art 1.2? Bijv. (1a) de Nadere Opdracht voor periodieke onderhoudstermijnen of (1d) de Nadere Opdracht voor inventarisaties?

Antwoord:

Zie de beantwoording van de vraag met referentienummer 45.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op:

19-02-2021

Label:

Contract

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Raamovereenkomst - par. 3.1.1. - blz. 6

Vraag:

Opdrachtgever verstrekt Nadere Opdrachten. Wij gaan er van uit dat de Nadere Opdracht voor het Preventief Onderhoud conform de R.03 Werkomschrijving jaarlijks verstrekt wordt. Is dit juist?

Antwoord:

Dat is correct. Zie ook beantwoording van de vraag met referentienummer 53.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
58 L15 - blz. 1

Vraag:

De legenda ontbreekt. Kunt u deze nazenden zodat het duidelijk is wat de gebouwnummer en functies zijn.

Antwoord:

Deze gegevens zijn te vinden in de diverse bijlages.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
59 Aanbestedingsleidraad - par. 5.4 - blz. 26

Vraag:

Kunt u nader toelichten wat voor de gebruiker van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne als overlast ervaren wordt?

Antwoord:

De uit te voeren werkzaamheden van deze overeenkomst kunnen het gebruik van de faciliteiten van de WLvN beperken. Dit verstoort de werkzaamheden van Defensie. Begeleiding en verlenen van toegang vraagt een extra inspanning van Defensie personeel buiten de reguliere werkzaamheden.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-

Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - par. 5.4 - blz. 26

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat de gehele beoordeling gebaseerd wordt op de casus Willem Lodewijk van Nassaukazerne?

Antwoord:

Dit geldt alleen voor de beoordeling van het plan van aanpak opstart en uitvoering opdracht t.b.v. de Willem Lodewijk van Nassaukazerne en Energiezuinigheid t.b.v. de Willem Lodewijk van Nassaukazerne.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Proces

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - par. 5 - blz. 25

Vraag:

Mogen voor de maximum aantal A4's pagina's (resp. 3,2,2 enkelzijdig) per kwaliteitscriteria de pagina's nog een voorblad en een inhoudsopgave toegevoegd worden die NIET meetellen bij deze maximum aantal A4's enkelzijdig?

Antwoord:

Dat is toegestaan.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Proces

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - par. 5 - blz. 25

Vraag:
Is het toegestaan om figuren, afbeeldingen of processen toe te voegen in een bijlage. Bijvoorbeeld per kwaliteitscriteria max. 2A4 aan bijlagen t.b.v. figuren, afbeeldingen en/of processen?

Antwoord:
Nee, dat is niet toegestaan.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Proces

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - par. 5 - blz. 25

Vraag:
Kunt u meer inzicht geven in de organisatie en personeel op de locatie

Willem Lodewijk van Nassaukazerne.

Antwoord:

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne is een kazerne met verschillende taken waarvan opleidingen de grootste is. Het gehele jaar wordt er van de faciliteiten gebruik gemaakt. Om dit mogelijk te maken is er op de WLvN een facilitaire dienst aanwezig. Deze begeleidt de opdrachtnemer en regelt de toegang tot de installaties.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - par. 5.5 - blz. 29

Vraag:

bij beoordelingsaspect 1 staat 'wijze waarop de organisatie wordt ingericht en personeel...'. Betreft dit het personeel van de inschrijver?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - par. 5.5 - blz. 29

Vraag:

bij beoordelingsaspect 1 staat 'wijze waarop de organisatie wordt ingericht en personeel...'. Betreft dit de organisatie van de Inschrijver?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op:

19-02-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.
66

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - par. 5.5 - blz. 30

Vraag:

Graag vernemen wij, in het kader van transparantie, hoe wij 'Uitmuntend' kunnen score. Graag toelichten in objectieve criteria die verder reiken dan 'maximale meerwaarde'.

Antwoord:

Indien u aan de hand van de beoordelingscriteria met uw uitwerking de Opdrachtgever kunt overtuigen dat u met uw invulling de betreffende doelen in hogere mate weet te realiseren zult u hoger en mogelijk "uitmuntend" scoren. Het is nu niet mogelijk daarvoor een limitatieve lijst op te nemen.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,

Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
67 Raamovereenkomst - par.10.1 - blz. 11

Vraag:

De Aannemer dient 5% van de waarde van de loonsom te besteden aan werk (ervarings)plaatsen e.d. De omgeving van de RVB (Defensie) is van een hogere mate van complexiteit, waardoor personen uit de doelgroep Social Return niet altijd kunnen worden ingezet voor de Nadere Overeenkomsten. De Aannemer heeft ook minder complexe projecten in haar portefeuille. Mag er van uit gegaan worden dat de Aannemer de 5% aan Social Return niet alleen op dit project hoeft te realiseren, maar ook middels andere projecten kan komen tot de 5% van de waarde van de loonsom?

Antwoord:

Dat is toegestaan, mits deze opgevoerde invulling van Social return niet voor een andere Opdrachtgever ingezet wordt. Indien u de Social return verplichting voor een andere opdracht van het RVB inzet dient u beide verplichtingen cumulatief op dat project/ die projecten realiseren.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
68 Raamovereenkomst - par. 10.1 - blz. 11

Vraag:

Aannemer is verplicht 5% van de loonsom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen. Is Aannemer gerechtigd om dit ook bij

onderaannemers weg te leggen?

Antwoord:

Ja. Dat is toegestaan, mits tevens wordt voldaan aan het gestelde bij de beantwoording van de vraag met referentienummer 67.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Contract

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - par. 5.5 - blz. 30

Vraag:

Beoordelingsmethodiek: In bijlage L.14 geeft u aan dat de totale fictieve korting 60% is. Is deze totale fictieve korting een absoluut percentage tov in de inschrijfprijs (60%) of is de totale fictieve korting een absolute waarde (waardoor deze meer of minder dan 60% kan zijn tov de inschrijfprijs? Graag dit eenduidig toelichten eventueel ter verduidelijking voorzien van een voorbeeld.

Antwoord:

De betreffende percentages zijn niet leidend. De in de bijlage weergegeven fictieve korting in relatie tot de score op een aspect in een perceel is leidend. De betreffende bijlage is daarop aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 70
Onderwerp: Geschiktheidseis Klimaatinstallaties

Vraag:

Door de grote variatie in te onderhouden objecten, nemen wij aan dat er ook veel variatie zit in de klimaatregelininstallaties. Mogen wij er vanuit gaan dat er voor de referentieopgave ten minste een basisregeling gewenst is?

Antwoord:

Uw aanname is correct.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 19-02-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. 71
Onderwerp: Werkomschrijvingen

Vraag:

Inschrijver zou graag een volledig overzicht willen hebben over te gebruiken systemen zoals Ultimo voor Defensie, Condor of Planon voor RVB, in relatie tot de aspecten Preventief- en Correctief onderhoud.

Antwoord:

In de werkomschrijving is aangegeven wat er aan documenten en handelingen moeten worden verricht. De aannemer krijgt ook geen

autorisatie voor deze systemen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Geschiktheidseisen

Vraag:
Klopt onze aanname dat je 1 referentie mag gebruiken om 1 kerncompetentie
aan te tonen voor meerdere percelen.
Voorbeeld: Onze referentie heeft 100 koelinstallaties. Deze referentie
kunnen wij nu gebruiken zowel perceel 1 (35) als perceel 2 (30) als voor
perceel 8 (15). Omdat 100 meer is dan 80. Klopt onze aanname?

Antwoord:
Uw aanname is correct.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Proces

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Monitoren op afstand

Vraag:

Krijgt aannemer de beschikking over een permanente verbinding voor het monitoren op afstand en de datacollectie van de klimaatinstallaties?

Antwoord:

Nee, het is voor de aannemer niet mogelijk om in installaties op een eigen locatie op afstand te monitoren. Per perceel zijn er op één of meer RVB/Defensie locaties mogelijkheden om (een deel van) de installaties op afstand te monitoren.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 19-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Bijlagen toevoegen

Vraag:

Mogen wij, ter verduidelijking op de kwaliteitscriteria, bijlagen met afbeeldingen/illustraties toevoegen welke buiten de maximale toegestane pagina's vallen?

Antwoord:

Dat is niet toegestaan.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Andere Aanbesteding

Vraag:

Vanuit een eerdere Aanbesteding ""Raamovereenkomst eerstelijns storingsopvolging" heeft het RVB de eerste lijns storingsonderhoud en herstel uitgevraagd en gegund aan meerdere Partijen. Kan de RVB svp verduidelijking geven op een aantal aspecten:

- * Zijn er overlappende werkzaamheden tussen die Aanbesteding en deze uitvraag? Zo ja welke werkzaamheden betreft dit?
- * Welke disciplines [E/W/B] vallen onder bovengenoemde aanbesteding?
- * Heeft bovengenoemde Aanbesteding betrekking op alle locaties in scope van deze uitvraag? Zo nee, kunt u dan aangeven welke niet?
- * Dient de markt in haar aanbieding rekening te houden met bovengenoemde aanbesteding? Zo ja op welke onderdelen.

Antwoord:

De samenhang met de raamovereenkomst eerstelijns storingsopvolging en de storingsdienst Defensie is toegelicht in paragraaf 2.1.4 van de Aanbestedingsleidraad.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 76
Onderwerp: Entiteiten

Vraag:

Is het toegestaan dat gescheiden BV's, onderdeel uitmakend van één landelijk moederbedrijf [NV], zich Inschrijven vanuit deze BV's op verschillende of mogelijk dezelfde percelen van Defensie? Indien ja, welke beweegredenen liggen hieraan ten grondslag.

Antwoord:

Wanneer meerdere BV's, welke deel uitmaken van één moederbedrijf (NV of BV), willen inschrijven op één perceel, is dit slechts toegestaan indien de betreffende BV's kunnen aantonen dat zij autonoom van elkaar hebben gehandeld en door "Chinese walls" van elkaar zijn gescheiden. Dit ter beoordeling door de Opdrachtgever. Om redenen van proportionaliteit geldt geen absoluut verbod op inschrijvingen door verbonden ondernemingen.

Percelen:

- P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
- P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
- P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
- P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
- P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
- P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
- P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
- P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 26-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. 77
Onderwerp: Circulariteit

Vraag:

Bij het inkopen van 'lineaire' producten zijn altijd de benodigde certificaten /garanties beschikbaar. Het hergebruiken van materialen (re-use / re-manufacture) is nog zeker niet zo ontwikkeld als de lineaire keten, waardoor certificaten en garanties niet altijd beschikbaar zijn. Wat is de visie van de

opdrachtgever hierop?

Antwoord:

"De Opdrachtgever gaat ervan uit dat toekomst gericht wellicht certificaten beschikbaar komen.

Tot die tijd accepteert de Opdrachtgever dat de Aannemer de functionaliteit van de hergebruikte materialen garandeert conform het (nieuwe) artikel 4.12 van de Voorwaarden van de Raamovereenkomst.

De Opdrachtgever hoopt hiermee een impuls te kunnen geven aan het hergebruik van materialen/componenten. "

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)

P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Circulariteit

Vraag:

Vanuit circulariteit wordt in dit project gestreefd naar het sluiten van kringlopen, met een aanpak gericht op levensduur verlenging (R-ladder). Het uiteindelijke doel van circulariteit is om de milieupact van het materiaalgebruik terug te brengen. Is er een verplichting om deze milieuprestatie inzichtelijk te maken?

Antwoord:

De Inschrijver zal op basis van het gunningscriterium "Circulariteit" een plan maken hoe hij hieraan invulling gaat geven. Dit wordt tijdens de inschrijffase beoordeeld en tijdens de uitvoeringsperiode gemonitord, zodat de uitwerking van de Aannemer ook minimaal gerealiseerd gaat worden.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 79
Onderwerp: Nota van Inlichtingen

Vraag:
L.S.,
Mogen vragen voor de NvI ook in een Word of Excel document worden geüpload? Dat betekent zowel voor de aanbestedende dienst als voor inschrijvers minder administratieve handelingen.

Antwoord:
Vragen moeten worden ingediend via de module voor vragen en antwoorden in TenderNed.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**

80

Aantonen aantal installaties kerncompetenties

Vraag:

U geeft aan dat bij het aanleveren van de bewijsstukken voor de kerncompetenties de aantallen ook weergegeven dienen te worden. Wij zijn benieuwd op welke manier u dit wenst te zien? Administratief gezien is het aanleveren van complete assetlijsten van de opdrachtgever veel werk voor zowel RVB als opdrachtnemer. De kans is aanwezig dat u dan behoorlijke lange lijsten gaat ontvangen. Is een opsomming/uitdraai van het aantal installaties uit het eigen systeem toegestaan/voldoende? Op deze manier willen wij borgen dat u onnodig belast wordt met het administratieve werk om alle lijsten door te nemen?

Antwoord:

Zie ook de beantwoording van de vraag met referentienummer 18. Het verdient de voorkeur om als bewijsmiddel een document tot de voegen, waaruit duidelijk blijkt om welke installaties het gaat en welke aantallen het hierbij om gaat. U kunt hierbij denken aan een verklaring van de opdrachtgever, opdrachtbrief, tevredenheidsverklaring, etc.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 25-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kunt u inzage geven in de storingsfrequentie van de huidige installaties binnen scope per perceel?

Antwoord:

Dit is niet mogelijk. Gezien de aard van de overeenkomst lijkt deze informatie minder noodzakelijk, omdat u per storting wordt opgeroepen en uitbetaald.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Kent de OG een werkvergunningensysteem voor hoog risico-werk?

- 1) Is bijvoorbeeld een werkvergunning noodzakelijk voor het werken op een hoogwerker?
- 2) Zo ja, kunt u aangeven hoe dit proces verloopt?

Antwoord:

In het V&G plan dient de Aannemer aan te geven hoe hij de veiligheid voor hoog risico-werk borgt. Werkvergunningen hebben niet de voorkeur van de Opdrachtgever.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021
Uitvoering

Label:

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Werkomschrijving raamovereenkomst 4.3.1 I-5 pag. 56

Vraag:

Hier wordt over gebouwbeheersystemen gesproken.

- 1) Zijn alle softwarematige inlogcodes en toegangscode's beschikbaar die nodig zijn om installaties te bedienen en op alle niveau's in te stellen?
- 2) Heeft de OG de beschikking over alle projectsoftware van de diverse gebouwbeheersystemen?
- 3) Kan er op gebouwbeheersystemen op afstand worden ingelogd?
- 4) Zo ja, hoe komt deze verbinding tot stand?
- 5) Zo nee, bestaat er een mogelijkheid om afstandsbeheer mogelijk te gaan maken?

Antwoord:

"Vraag 1: Ja

Vraag 2: ja

Vraag 3: Nee

Vraag 4: Zie antwoord op de vraag met referentienummer 3

Vraag 5: Zie antwoord op de vraag met referentienummer 73

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)

P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

25-02-2021

Label:

Uitvoering

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Werkomschrijving raamovereenkomst 4.5.5 pagina 69

Vraag:

Hier wordt gesproken over de SDD storingsdienst van Defensie. Is deze storingsdienst 24/7 actief of alleen op werkdagen?

Antwoord:

De SDD is 24/7 inzetbaar.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

25-02-2021

Label:

Uitvoering

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Werkomschrijving raamovereenkomst 6.1 pagina 79

Vraag:

Hier is de planning vastgelegd voor implementatie.

- 1) Indien meerdere percelen gescoord worden, met hoeveel contactgroepen van de OG vinden de geplande overleggen plaats? Is dat 1 contactgroep voor alle gescoorde percelen of per perceel 1 contactgroep?
- 2) Kunt u nader toelichten hoe dit wordt georganiseerd?

Antwoord:

U dient ervan uit te gaan dat er per perceel één contractgroep ingericht wordt. Alleen wanneer dat mogelijk is kunnen er besprekingen gecombineerd worden.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Proces

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Werkomschrijving raamovereenkomst 10.2 pagina 91

Vraag:

Hier staat omschreven dat het operationeel overleg plaats vind met de projectleider keuringen.

1) Indien meerdere percelen worden gescoord, met hoeveel projectleiders keuringen vind er dan maandelijks overleg plaats? 1 voor alle gescoorde percelen of 1 per perceel of 1 per object?

2) Kunt u nader toelichten hoe dit wordt georganiseerd?

Antwoord:

U dient ervan uit te gaan dat er per perceel één contractgroep ingericht wordt. Alleen wanneer dat mogelijk is kunnen er besprekingen gecombineerd worden.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Proces

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Werkomschrijving raamovereenkomst 10.1 pagina 90

Vraag:

Hier staat omschreven dat het contractoverleg plaats vind met de contractmanager.

- 1) Indien meerdere percelen worden gescoord, met hoeveel contractmanagers vind er dan 4x per jaar overleg plaats? 1 voor alle gescoorde percelen of 1 per perceel of 1 per object?
- 2) Kunt u nader toelichten hoe dit wordt georganiseerd?

Antwoord:

"1. Indien één ON meerdere percelen scoort zullen de contractoverleggen van deze ON gecombineerd worden. Alle percelen kennen dezelfde contractmanagers.

2. De contractmanager zal het contractoverleg organiseren. In de implementatiefase zal hierop verder worden ingegaan."

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Proces

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Is het bundelingsprogramma conform artikel 1.5 AW en kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Volgens de Opdrachtgever is deze aanbesteding conform artikel 1,5 van de Aanbestedingswet ingericht. Wij verwijzen naar de motivatie in de aanbestedingsleidraad paragraaf 8.1.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-

Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Contract

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2.1.6 pagina 8

Vraag:

Inschrijver beoordeelt een eenzijdige verlenging niet passend in het licht van de beoogde relatie en verzoekt deze aan te passen naar een tweezijdige of in ieder geval te bevestigen dat u in overleg treedt met opdrachtnemer. Bent u daarmee akkoord?

Antwoord:

Zie de beantwoording van de vraag met referentienummer 51.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Contract

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.3 pagina 13 en 14

Vraag:

Bent u bereid nog een vragenronde te houden?

Antwoord:

Wij gaan er vanuit dat het eerste moment om vragen in te dienen voor de Nota van Inlichtingen voldoende ruimte moet bieden om uw vragen te stellen. Mogelijk dat wij nog (een beperkte) aanvullende mogelijkheid inlassen voor het stellen van vragen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021

Label: Proces

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK v4.3 Klimaatinstallaties 2.6 pagina 5

Vraag:

Bent u bereid de termijn te wijzigen naar 6 weken?

Antwoord:

Nee, de termijn van 3 weken blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en

Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. 92 **Onderwerp:** Bijlage L.11 Voorwaarden ROK v4.3 Klimaatinstallaties 2.6.2 pagina 5

Vraag:

Een fusie of splitsing heeft vaak geen nadelige gevolgen voor de voortzetting van de overeenkomst. Bent u bereid de volgende zinssnede bij te voegen: ‘en indien deze fusie of splitsing nadelige gevolgen heeft voor deze overeenkomst’?

Antwoord:

De tekst blijft ongewijzigd. De voorwaarden gaan uit van een mogelijke ontbinding. De Opdrachtgever zal per geval beoordelen welke gevolgen hij verbindt aan de beschreven situaties.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. 93 **Onderwerp:** Bijlage L.11 Voorwaarden ROK v4.3 Klimaatinstallaties 2.7 pagina 6

Vraag:

Kunt u bevestigen dat u hiertoe uitsluitend zult overgaan indien de tekortkomingen dermate ernstig zijn dat deze een ontbinding rechtvaardigen?

Antwoord:

Uw aanname is correct, echter wanneer er frequent meerdere tekortkomingen

zijn zal de Opdrachtgever alsnog overwegen en gerechtigd zijn de raamovereenkomst te beëindigen, ook al zijn de tekortkomingen wellicht niet wezenlijk.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK v4.3 Klimaatinstallaties 3.3 pagina 7

Vraag:
Is het mogelijk om hier nadere voorwaarden aan te verbinden, bijvoorbeeld "indien de offerte aantoonbaar niet marktconform is of niet voldoet aan de uitvraag"?

Antwoord:
Indien de offerte in stap 4 wordt afgewezen zullen wij dit gemotiveerd doen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK v4.3 Klimaatinstallaties 4.1 pagina 7

Vraag:
Graag ziet opdrachtnemer de (uiteindelijke) maximering van de boetes en kortingen opgenomen in dit artikel. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:
De maximering is reeds opgenomen in de bijlage R.08. Deze maakt deel uit van de raamovereenkomst.

Percelen:
P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK v4.3 Klimaatinstallaties 5.1.1 en 5.1.2 pagina 8

Vraag:
Bent u bereid de hoogte van de aansprakelijkheid tevens te beperken per gebeurtenis, tot een bedrag van 1.000.000 EUR per gebeurtenis?

Antwoord:
Het artikel zal niet worden aangepast. Zie ook de beantwoording van de vraag met referentienummer 44.

Percelen:
P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-

Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK v4.3 Klimaatinstallaties 5 pagina 8 en 9

Vraag:

Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk kan worden gehouden voor de situaties zoals genoemd in artikel 5? Graag ontvangen wij uw toelichting

Antwoord:

In artikel 5 van de betreffende bijlage (L.11) is de aansprakelijkheid m.b.t. deze Raamovereenkomst uitgewerkt. Daarnaast is paragraaf 12 van de UAV van toepassing. In artikel 5.3 van de "voorwaarden van de Raamovereenkomst" (bijlage L.11) is een afwijking van paragraaf 12 van de UAV opgenomen.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Bijlage L.11 Voorwaarden ROK v4.3 Klimaatinstallaties 9.3 pagina 11

Vraag:

Staat u er voor open de periode van 10 jaar te verlagen naar 5 jaar?

Antwoord:

Nee, de termijn van 10 jaar blijft gehandhaafd.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)

P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

25-02-2021

Label:

Juridisch

Ref.nr.

99

Onderwerp:

Bijlage L.11 Voorwaarden ROK v4.3 Klimaatinstallaties 13.9.3 pagina 16

Vraag:

Bent u bereid de boete van 50.000 EUR per gebeurtenis te wijzigen naar maximaal 25.000 per gebeurtenis?

Antwoord:

Nee, de hoogte van de boete blijft ongewijzigd.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK v4.3 Klimaatinstallaties 13.9.3 pagina 16

Vraag:
Kunt u bevestigen dat een reeks van gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis?

Antwoord:
In het kader van artikel 13.9 kunnen wij dit niet bevestigen.

Percelen:
P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Juridisch

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Zijn er van alle locaties asbestinventarisatieplannen beschikbaar? Zo niet, krijgt opdrachtnemer voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden een overzicht met de beschikbare plannen en zit het opstellen van dergelijke plannen in de scope van de opdracht?

Antwoord:
Zie artikel 2.6 van de werkbeschrijving 2de alinea.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Zijn er van alle assets inventarisatieplannen t.a.v. chroom 6 beschikbaar? In hoeverre is werken met chroom 6 een risico?

Antwoord:

Er zijn geen inventarisaties beschikbaar. In paragraaf 2.4 van de werkbeschrijving is een link opgenomen voor een beheersregime-chroom-6

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
103

Onderwerp:

Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling Klimaat Definitief pagina 1

Vraag:

Hoe werkt de korting bij het correctief onderhoud?

- 1) Is de basiskorting een korting die per rapportage wordt opgelegd of is dit per storing?
- 2) Hoe werkt de variabele korting?

Antwoord:

De basiskorting op het correctief onderhoud wordt opgelegd per storing waarvan het correctief onderhoud niet binnen de reactie/hersteltijden is opgeleverd. Hierbij opgeteld komt de variabele korting per dag wanneer de storing niet is opgelost. Aan de hand van de rapportage geeft Aannemer aan OG inzicht waarom een storing wel of niet conform de werksomschrijving hst 4.5 tijdig is opgelost.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Contract

Ref.nr.
104

Onderwerp:

Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling Klimaat Definitief pagina 2

Vraag:

Algemene kortingsregeling 1:

Kunt u bevestigen dat u een dergelijke korting uitsluitend zult opleggen na schriftelijke ingebrekestelling met gunning van een redelijke termijn en in verhouding met de tekortkoming? Opdrachtgever kan alsdan een korting opleggen van maximaal 500 EUR. Graag ontvangt inschrijver uw reactie en toelichting.

Antwoord:

Dit kan niet worden bevestigd. In de algemene kortingsregeling wordt gesproken over een direct opeisbare korting, hierbij is geen ingebrekestelling nodig. Opdrachtgever zal altijd handelen naar redelijkheid en billijkheid.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Contract

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling Klimaat Definitief pagina 2

Vraag:
Algemene kortingsregeling 2:
Een percentage van 10% is in de branche ongebruikelijk. Bent u bereid dit percentage aan te passen naar 5%?

Antwoord:
Nee dit zal niet worden aangepast.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Contract

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling Klimaat Definitief pagina 2

Vraag:

Algemene kortingsregeling 2:

De opdrachten worden verstrekt middels een nadere overeenkomst. Het is om die reden logisch en gebruikelijk een maximale korting per Nadere Overeenkomst overeen te komen in plaats van de totale opdrachtsom per jaar. De opdrachten hebben bovendien geen of slechts een beperkte relatie met elkaar en behelzen andere werkzaamheden. Inschrijver gaat ervan uit dat u de totale contractsom per contractjaar van de desbetreffende Nader Overeenkomst bedoelt. Is onze aanname correct?

Antwoord:

De maximale korting zal worden berekend op basis van de totale opdrachtsom per jaar per perceel.

Percelen:

- P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
- P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
- P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
- P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
- P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
- P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
- P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
- P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Contract

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Bijlage L.11 Voorwaarden ROK v4.3 Klimaatinstallaties 4.1 pagina 7 en 8

Vraag:

Er is in de raamovereenkomst niet vastgelegd binnen welke termijn de Opdrachtgever zijn goedkeuring geeft op het afgeronde werk of conceptfactuur, alvorens tot betaling over te gaan. Bent u bereid om in de raamovereenkomst een maximale termijn van bijvoorbeeld 14 dagen hiervoor op te nemen?

Antwoord:

In hoofdstuk 8 van de werkbeschrijving(bijlage R.03) is een beschrijving opgenomen over de wijze van facturatie. Alleen voor afgeronde en door Opdrachtgever goedgekeurde werkzaamheden kan een factuur worden ingediend. Een goedgekeurde factuur wordt binnen de vastgestelde termijn van 30 dagen betaald.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

25-02-2021

Label:

Contract

Ref.nr.
108

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 5.4 pagina 26-29

Vraag:

Is het de bedoeling dat we één gebundeld plan van aanpak indienen of dient elk onderdeel voor wat betreft het plan van aanpak, circulariteit en energiezuinigheid een los document te zijn?

Antwoord:

U dient per criterium uw uitwerking aan te bieden in separate documenten.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en

Beantwoord op: Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
25-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
109 Prijsenboek pagina 65

Vraag:

In blok 65 het Prijsenboek wordt de verrekenprijs per eenheid gevraagd voor het opstellen van inregelrapporten lucht- en waterzijdig op basis van een aantal meetpunten.

1) Worden hier de kosten bedoeld voor 1 meetpunt binnen de gesteld range of de kosten van het aantal totale aan meetpunten opgeteld (bijvoorbeeld maximaal 20 meetpunten bij een range van 1-20)?

2) Gaat het hierbij specifiek om een enkelvoudige meting om de huidige capaciteit te bepalen (Ist-situatie) of om het onderling balanceren van de genoemde range aan meetpunten om de ontwerpwaarde juist in te stellen (Soll-situatie)? Om 2 meetpunten onderling te balanceren kan het namelijk nodig zijn om 1 meetpunt meerdere keren te meten).

3) Een luchtzijdig meetpunt van een kanaal rond 80mm vergt maar ca. 1 meting en bij een kanaal van 600mm kunnen wel 8 metingen nodig zijn om de capaciteit te bepalen.

Van welke diameter moeten wij bij het bepalen van de kosten van 1 meetpunt vanuit gaan? M.a.w. ziet de OG een kanaal van 600mm als 1 meetpunt of zijn het 8 meetpunten?

Antwoord:

1) In Blok 65 zijn de kosten per rapport binnen de aangegeven range van I/O of meetpunten

2) De meting is om de huidige situatie te bepalen.

3) Wij zien de bepaling van de capaciteit ter plaatse als 1 meetpunt ondanks dat het werk bij grotere diameters of afmetingen uit meerdere metingen kan bestaan om tot de gevraagde capaciteit te komen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en

Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Prijzenboek pagina 10.10

Vraag:

Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j, afzuigwand; Uit de verstrekte componentenlijsten en keuringsplannen kunnen wij de omvang niet bepalen . Kunt u voor een gemiddelde afzuigwand aangeven de omvang in m2, voorzien van aantal en type filters?

Antwoord:

Gegevens zijn niet beschikbaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
111

Onderwerp:
Prijzenboek pagina 10.11

Vraag:

Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j, lasdampafzuigstelsel; Uit de verstrekte componentenlijsten en keuringsplannen kunnen wij de omvang niet bepalen . Kunt u voor een gemiddelde lasdampafzuigstelsel aangeven het merk, type, capaciteit en eventuele aanwezige (kool)filters?

Antwoord:

Gegevens zijn niet beschikbaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
112

Onderwerp:
Prijzenboek pagina 10.12

Vraag:
Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j, uitlaatgasafzuigstelsel; Uit de
verstelde componentenlijsten en keuringsplannen kunnen wij de omvang
niet bepalen. Kunt u voor een gemiddelde uitlaatgasafzuigstelsel aangeven
het merk, type, capaciteit en eventuele aanwezige (kool)filters?

Antwoord:
Gegevens zijn niet beschikbaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

113

Onderwerp:

Bijlage R.03 wekomschrijving pagina 10.13

Vraag:

Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j, Varioflow afzuigcabine; Functioneel onderhoud (op afroep) validatiemeting. Kunt u bevestigen dat dit geen deel uit maakt van de prijsvorming van blok 10.13 in het prijsboek.

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.

114

Onderwerp:

Prijzenboek pagina 10.16

Vraag:

Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j, chemische afzuiging (veiligheidskasten); Uit de verstrekte componentenlijsten en keuringsplannen kunnen wij de omvang niet bepalen . Kunt u voor een gemiddelde chemische afzuiging (veiligheidskast) aangeven het merk, type, capaciteit en eventuele aanwezige (kool)filters? U verwijst immers naar het fabrikantvoorschrift, welke u natuurlijk ook mag opsturen.

Antwoord:

Gegevens zijn niet beschikbaar.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-

Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
115

Onderwerp:
Prijzenboek 65.16-65.22

Vraag:

Opstellen RTO volgens ISSO 69. Hoe moeten wij dit voor ons zien. Is hier het uitgangspunt dat bestaande regelinstallaties opnieuw omschreven moeten worden, of dat dit een nieuw ontwerp is in het kader van een modificatie? In het laatste geval behoort dit tot de prijsvorming van de modificatie. In het eerste geval willen wij dit voorstellen om te verrekenen via de manco-adviesrapportage omdat dergelijke regeltechnische ontwerpen ook functioneel onderzoek vereisen.

Antwoord:

Dit betreft het opstellen van de RTO van een bestaande regelinstallatie.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
116

Onderwerp:
Prijzenboek 65.23-65.27

Vraag:

Opstellen regelschema ..tot.. I/O; Hoe moeten wij dit voor ons zien. Is hier het uitgangspunt dat bestaande regelschema's opnieuw vanuit een bestaande situatie opgesteld moeten worden, of dat dit een nieuw regeltechnisch ontwerp is in het kader van een modificatie? In dit laatste geval behoort dit tot de prijsvorming van de modificatie. In het eerste geval willen wij voorstellen om dit te verrekenen via de manco-adviesrapportage omdat dergelijke regeltechnische schema's ook functioneel onderzoek vereisen.

Antwoord:

Dit betreft het opstellen van het regelschema van een bestaande regelinstallatie.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
117

Onderwerp:
Prijzenboek 140.3-140.7

Vraag:

Opstellen compleet nieuwe tekening (conform werkschrijving paragraaf 5.9): Voor elk gebouw geldt een eigen gebruikersfunctie conform bouwbesluit met de bijbehorende installatiedichtheid. De complexiteit per tekening zal dus dermate verschillen dat een verrekenprijs hiervoor moeilijk te maken is. Wij stellen daarom hierbij voor om dit tekenwerk te verrekenen via de manco-adviesrapportage. Kunt u hiermee instemmen of een duidelijke demarcatie aangeven t.a.v. de complexiteit van het gevraagde tekenwerk.

Antwoord:

De tekeningen dienen te worden uitgevoerd conform de eisen in paragraaf 5.9. Daar staan ook de installaties vermeld, waarvoor dit tekenwerk kan worden opgedragen. Hiervoor dient u een gemiddelde verrekenprijs op te geven.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
118

Onderwerp:
Prijzenboek versus bijbehorende keuringsplan 10.109-10.112

Vraag:
Voor de WKK's , genoemd in de cl lijsten van de betreffende percelen vraagt u bij 10.109 en 10.110 alleen de inspectie stookinstallatie(resp. 7 en 28 stuks) aan, maar de bijbehorende 10.111 onderhoudstookinstallatie 1J, en 10.112 Controle Emissie WKK 4j staan in deze percelen op 0 stuks. Klopt dit en behoren wij alleen de inspectie activiteit 10.109 en 10.110 af te prijzen?

Antwoord:
De nul-vermeldingen kloppen inderdaad niet. We zullen dit aanpassen. Het is juist dat ook 10.111 en 10.112 moeten worden afgeprijsd.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
119

Onderwerp:
Prijzenboek versus bijbehorende keuringsplan 10.110-10.112

Vraag:

aansluitend op voorgaande vraag: Indien de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan de 7 WKK'S afgeprijsd moeten worden, kunt u hierin dan duidelijk aangeven wat hierin moet worden meegenomen. Uit ervaring weten wij dat 1x per jaar niet voldoende is en dat er jaarlijks ook smeerolie moet worden vervangen en hoe zit het met de af te sluiten machinebreuk verzekeringen en beheer support desk (beheer op afstand) van de huidige leveranciers.

Antwoord:

"In de werkomschrijving staat voor WKK's een aanvulling op 'Onderhoud stookinstallatie gas 1j' op bladzijde 49. Dit bijkomende onderhoud dient u mee af te prijzen onder 10.111 'Onderhoud stookinstallatie gas 1j'. Ook als dit onderhoud door u - na goedkeuring van het RVB - over meerdere momenten wordt verdeeld, dient u ermee rekening te houden, dat deze PO-activiteit 1 keer per jaar op het Keuringsplan voorkomt en 1 keer per jaar voor het totaalbedrag van deze verrekenprijs mag worden gefactureerd.

Wat betreft machinebreuk verzekeringen, deze zijn niet en worden niet afgesloten.

Wat betreft beheer op afstand, u kunt er vanuit gaan dat dit niet is toegestaan in verband met beleid van Defensie. "

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en

Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 120
Onderwerp: Prijzenboek Blok 100

Vraag:

Voor vervangingen genoemd in blok 100 van installatie(onderdelen) wordt in bijlage R03 Werkomschrijvingen, paragraaf 4.6.1., verwezen naar de Richtlijnen Ontwerp & Realisatie (ROR). Op basis van deze "Richtlijnen", die bovendien niet van toepassing zijn op vervangingen in de infra sector, zijn stuksprijzen niet te maken voor een juiste beoordeling in de aanbesteding omdat projectmatige en aanverwante werkzaamheden per vervanging niet in te schatten zijn. U krijgt hierdoor geen juist prijsvergelijk van de aanbieders. Onze vraag hierbij is tweeledig. Kunt u voor deze vervangingen exacte werkomschrijvingen verstrekken (medium, leidingmateriaal, de omvang van de gekoppelde installaties/panden, etc, zo nee bent u bereid om deze prijsindicaties/vervangingen uit te sluiten van deze aanbesteding.

Antwoord:

Blok 100 behoeft inderdaad wel enige verduidelijking, namelijk dat het om onderdelen van aardgas terreinleidingen gaat. Verder staat in de Werkomschrijving paragraaf 7.4.11 nadere informatie. Met deze informatie wordt u geacht dit blok te kunnen afprijzen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

121

prijzenboek 90.2

Vraag:

Kunt u aangeven wat de reikwijdte moet zijn van de schaarhoogwerker. Graag hier de juiste soort, hoogte, reikwijdte en uitvoeringstoepassing voor aangeven

Antwoord:

De toe te passen hoogwerker is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. Aannemer zal een inschatting moeten maken van de verschillende type hulpmiddelen en daar een verrekenprijs voor moeten opnemen in het prijzenboek.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

25-02-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.
122

Onderwerp:
prijzenboek 90.3

Vraag:

Wat is hier het verschil met 90.2 Voor welke werkzaamheden is deze hoogwerker bedoeld? Graag hier de juiste soort, hoogte, reikwijdte en uitvoeringstoepassing voor aangeven.

Antwoord:

De toe te passen hoogwerker van deze categorie is een telescoop hoogwerker dan wel een knikarm hoogwerker of een hoogwerker met een vergelijkbare functie als de hiervoor bedoelde varianten.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-

Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
123

Onderwerp:
prijzenboek 90.4

Vraag:

Wat bedoeld u met een tijdelijke valbeveiliging. Is dit bedoeld voor het aanhaken vanuit de gevraagde steiger/hoogwerker als genoemd in 90.1, 90.2 en 90.3 of is dit bedoeld als aanbrengen op het dak van een valbeveiligingspunt inclusief harnas, of is dit bedoeld zijnde een dakrandbeveiliging/hekwerk. Graag hier de juiste soort en afmeting voor aangeven.

Antwoord:

De toe te passen valbeveiliging is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtnemer zal een inschatting moeten maken van de verschillende type hulpmiddelen en daar een verrekenprijs voor moeten opnemen in het prijzenboek.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021
Inhoud

Label:

Ref.nr.
124

Onderwerp:
prijzenboek 32/33

Vraag:

Prijzenboek regel 10.1: T.b.v. het bepalen van een EPBD-stuksprijs, (koeling of verwarming) wordt er niet alleen naar het hoofdcomponent gekeken maar ook naar de rand-installaties welke hieraan gekoppeld zijn (LBK, regelkast, verdelers, etc). Kan er een specifieke fictieve installatie benoemd worden zodat iedereen eenzelfde eenheidsprijs kan afprijzen, zodat dit vergelijkbaar wordt? Huidige vraag kan nu te ruim geïnterpreteerd worden.

Antwoord:

We zullen hiervoor geen fictieve installatie definiëren. U moet dit zelf inschatten aan de hand van de aangeboden informatie (bijv. in Prijzenboek, Componentenlijsten).

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
125

Onderwerp:
prijzenboek 10.31 10.43 10.52 10.64

Vraag:

Activiteit aanvulling controle op warenwetbesluit drukapparatuur: bedoelt u hier het bepalen van de cat I II III of IV t.b.v. de herkeuring waarbij het basisverslag PED aanwezig is, en dus de basis PED is uitgesloten? Zo nee, kunt een kolom toevoegen ten behoeve van afgeven prijsindicatie, het ped basisverslag per categorie.

Antwoord:

Voor een juiste omschrijving van de werkzaamheden verwijzen wij u naar pagina 41 van bijlage R.03 (Werkomschrijving) "Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur".

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
126

Onderwerp:
prijzenboek 10.32/10.33 10.44/10.45 10.53/10.54 /10.65/10.66 10.70/10.71
10.76/10.77

Vraag:
Activiteit Periodiek herkeuring drukapparatuur 4j/6j: Voor de prijsvorming is het van belang in welke categorie de desbetreffende koelinstallatie is ingedeeld. Kunt u aangeven per activiteit voor welke categorie dit van toepassing is, in plaats van indeling middels co2 uitstoot?

Antwoord:
Een overzicht met aantallen per categorie kunnen wij niet verstrekken, omdat wij deze informatie niet hebben. Vandaar dat de eerste activiteit in dit verband, vaststelling van de categorie is zoals omschreven in "Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur". U moet dit zelf inschatten aan de hand van de aangeboden informatie (bijv. in Prijzenboek, Componentenlijsten).

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 127
Onderwerp: Algemeen

Vraag:

Bent u bereid om aansluiting te zoeken bij de Handreiking Tenderkosten voor het toepassen van een tenderkostenvergoeding? Gezien de grootte van deze aanbesteding brengt de tender relatief veel kosten en inspanning met zich. Een tenderkostenvergoeding wordt alsdan door de Gids Proportionaliteit proportioneel gevonden.

Antwoord:

"De omvang van de totale opdracht is relatief groot. Gezien de aard en de omvang van de in te dienen eenheidsprijzen hebben wij de inschatting gemaakt dat dit uiteraard kosten met zich meebrengt, maar dat dit geschaard kan worden onder reguliere verwervingskosten. Wij hebben ervoor gekozen om bij deze aanbesteding een relatief omvangrijke implementatievergoeding toe te kennen aan de ondernemingen waar een raamovereenkomst aan gegund wordt.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 25-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
Onderwerp:

128

prijzenboek 10, 128

Vraag:

Luchtkanalen visuele inspectie 5j; waar dienen wij van uit te gaan bij de genoemde aantallen? Zijn dit bijvoorbeeld het aantal systemen of het aantal meters luchtkanaal o.i.d.?

Antwoord:

Met het aantal stuks wordt het aantal systemen met luchtkanalen bedoeld.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.

129

Onderwerp:

prijzenboek 10, 129

Vraag:

Luchtkanalen reiniging naar plakstrip waarde 1; Er worden aantallen genoemd en wij dienen onze eenheidsprijs te baseren op een prijs per m². Kan het aantal wat genoemd is duidelijker gedefinieerd worden? Op dit moment kunnen we deze aantallen interpreteren als m² kanaaloppervlakte, m² vloeroppervlakte van de gebouwen of strekkende meters.

Antwoord:

Met het aantal m² wordt het aantal m² kanaaloppervlakte bedoeld.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-

Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
130

Onderwerp:
Raamovereenkomst L.11 ROK v4.3, art 13.9.3

Vraag:

Bij schending van de geheimhoudingsverplichting door Aannemer of onderaannemers of personeel van dezen, is een boete verschuldigd aan Opdrachtgever ter hoogte van maximaal € 50.000,- per gebeurtenis. Deze boete laat de overige rechten van Opdrachtgever waaronder die op schadevergoeding op grond van de wet onverlet.

Is opdrachtgever bereidt de boete te verlagen naar max. €25.000,- per gebeurtenis.

Antwoord:

Zie antwoord op de vraag met referentienummer 99.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

131

Raamovereenkomst L.11 ROK v4.3, art 13.7.3

Vraag:

Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de Wet Milieubeheer moeten door en op kosten van de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer moet worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting of inzamelaar. Hiervan verstrekt de aannemer de directie binnen 14 dagen een bewijs van ontvangst van de afgegeven materialen.

Kan opdrachtgever hiervoor een indicatie geven over de aantalen en/of hoeveelheden dit betreft zodat Opdrachtnemer hier rekening mee kan houden?

Antwoord:

We kunnen geen indicatie geven van de hoeveelheid af te voeren afvalstoffen. U dient zelf een inschatting van te maken van de hoeveelheid afvalstoffen die met de werkzaamheden zijn gemoeid.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Contract

Ref.nr.

132

Onderwerp:

Raamovereenkomst L.11 ROK v4.3, art 13.7.1

Vraag:

De volgende uit het Werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de aannemer, die door deze, tenzij anders overeengekomen, moeten worden weggevoerd:

de uit het Werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer.
Aannemer dient ervoor zorg te dragen dat zo min mogelijk vrijkomende oude bouwstoffen verworden tot afvalstoffen.

Kan opdrachtgever aangeven welke bouwstoffen dit betreft ?

Antwoord:

De uit het Werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Contract

Ref.nr.
133

Onderwerp:
Raamovereenkomst L.11 ROK v4.3, art 3.3

Vraag:

Indien bij een Nadere Opdracht niet tot overeenstemming wordt gekomen en de Offerte wordt afgewezen (zie stap 5) is Opdrachtgever gerechtigd de opdracht bij derden onder te brengen.
Is opdrachtgever wel bereid een schriftelijke verklaring te versturen naar opdrachtnemer met de reden van afwijzing ?

Antwoord:

Zie antwoord op de vraag met referentienummer 94.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-

Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Contract

Ref.nr.
134

Onderwerp:
Raamovereenkomst L.11 ROK v4.3, art 5.1.2

Vraag:
Opdrachtgever heeft de vrijwaring voor Opdrachtnemer gelimiteerd tot
2.500.000,- per jaar, echter geldt dit voor alle schade. Opdrachtnemer wenst
Indirecte en gevolgsschade hiervan uit te sluiten. Kan opdrachtgever
Hiermee akkoord gaan ?

Antwoord:
Zie antwoord op de vraag met referentienummer 44.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Contract

Ref.nr.
135

Onderwerp:
Raamovereenkomst L.11 ROK v4.3, art 5.1.1

Vraag:
Opdrachtgever heeft de schade voor Opdrachtnemer gelimiteerd tot

2.500.000,- per jaar, echter geldt dit voor alle schade. Opdrachtnemer wenst Indirecte en gevolgschade hiervan uit te sluiten. Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan ?

Antwoord:

Zie antwoord op de vraag met referentienummer 44.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Contract

Ref.nr.
136

Onderwerp:
Aanbesteding leidraad geschiktheid eisen onderhoudswerkzaamheden centrale verwarmingsketels

Vraag:
Aanbesteding leidraad geschiktheid eisen onderhoudswerkzaamheden centrale verwarmingsketels, hier wordt gevraagd om voor perceel 2 over maximaal 3 referentieopdrachten tezamen 60 centrale verwarmingsketels aan te leveren.
Mogen in deze aantallen ook gasgestookte luchtverhitters, kachels en gasgestookte boilers zitten?

Antwoord:

Nee, dat is niet toegestaan. Het dienen daadwerkelijk Centrale verwarmingsinstallaties te betreffen. Het maximaal aantal referentieopdrachten wordt voor alle percelen bijgesteld naar maximaal 5.

Percelen: P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Contract

Ref.nr.
138

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Mag ON gebruik maken van de milieustraten van de Defensie locaties indien aanwezig?

Antwoord:

Nee, dit is niet toegestaan

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
139

Onderwerp:
Prijzenboek

Vraag:

Om het contract en de bestekseisen goed uit te kunnen voeren heeft inschrijver voor het Preventief Onderhoud (onderdeel 10 uit het prijzenboek) een aantal indirecten nodig, zoals een werkvoorbereider en maintenance engineer. In het prijzenboek is hier geen ruimte voor; dienen deze functionarissen en hun handelingen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen?

Antwoord:

Ja, uw aanname is correct.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
140

Onderwerp:
Prijzenboek

Vraag:
Blz.1

Begrijpen wij het goed dat wij aan moeten bieden op prijspeil 2022 en dat de eerste indexatie mogelijkheid is op januari 2023?

Antwoord:

Bij uw inschrijving biedt u uw prijzen aan voor het jaar 2022. Het is correct dat de eerste indexatie plaats kan vinden per 1 januari 2023.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
141

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Paragraaf 3.3 pagina 14.

Kunt u aangeven wat er plaatsvindt tussen indiening inschrijving 29 maart en mededelings gunningsbeslissing op 14 mei. Naar ons inziens zit hier een zeer ruimte tijd tussen. Vinden hier nog verificatiegesprekken plaats?

Antwoord:

In de betreffende periode worden de inschrijvingen beoordeeld, vinden er eventueel verificatiebesprekingen plaats en worden de gunningsbeslissingen voorbereid. Let op, de planning is aangepast!

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Proces

Ref.nr.
142

Onderwerp:

Werkomschrijving

Vraag:

Paragraaf 5.9.2

Begrijpen wij het goed dat de 'rode revisie', zoals omschreven in 5.9.2, tot 40 symbolen tekenwerk inbegrepen dient te zijn in de preventieve prijzen en de uurtarieven in het prijzenboek. En dat enkel boven 40 symbolen per tekening 'na aanlevering en afstemming met de Opdrachtgever' het verrekenbaar is conform onderdeel 140 uit het prijzenboek zijnde 'tekenwerk digitaal'.

Antwoord:

De 'rode revisies' kunnen inderdaad voorkomen bij de preventieve werkzaamheden en onderdeel zijn van uurtarieven in het prijzenboek, maar beperken zich daar niet toe. Verrekening vindt plaats zoals beschreven in paragraaf 5,9,2.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
143

Onderwerp:
Prijzenboek

Vraag:
Paragraaf 10.176

Er wordt in het overzicht gesproken over drukbeproeving en dan de stuksprijs. Wat wordt hiermee bedoeld per meting of per gasleiding, dus per locatie

Antwoord:
De druk beproeving betreft een prijs per meting. De opdrachtgever kan een drukbeproeving uitvragen voor een (deel van) een object. De Aannemer dient hiervoor een plan van aanpak te maken voor het aantal metingen dat hij voor het betreffende (deel van) het object wenst in te zetten. In gezamenlijkheid zal worden bepaald wat een juiste methode is en welk aantal metingen noodzakelijk zijn. Daarna zal de Aannemer hiervoor opdracht krijgen middels een Nadere Opdracht.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
144

Onderwerp:
Prijzenboek

Vraag:
Paragraaf 10.3

Vervangen filters 2m, 3m, 6m of 12m (excl. materiaal) Hebben de prijzen

per stuk betrekking op de filters of op de installaties?

Antwoord:

De prijzen per stuk hebben betrekking op de installaties.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
145

Onderwerp:
Bijlage R.03 Werkomschrijving bundel klimaat: BOEI inspecties

Vraag:

Zullen BOEI inspecties per gebouw worden opgedragen? De uitvraag van een prijs per installatie wekt de indruk dat ook een opdracht voor een BOEI inspectie voor een enkele installatie verstrekt zou kunnen worden.

Antwoord:

BOEI inspecties zullen gericht per installatie worden opgedragen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
146

Onderwerp:
Prijzenboek bundel klimaat: Wijzigende wet- en regelgeving

Vraag:

Hoe gaat RVB, gedurende de looptijd van het contract, om met kostenstijgingen / kostendalingen als gevolg van wijzigingen op wet- en regelgeving?

Antwoord:

Indien er op moment van inschrijven geen rekening gehouden kan worden met aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving, zal het effect op de prijzen en tarieven door de aannemer inzichtelijk gemaakt worden. Aannemelijk gemaakte aanpassingen in prijzen en tarieven op basis van aangepaste wetgeving worden door de Opdrachtgever gehonoreerd.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
147

Onderwerp:
Bijlage R.03 Werkomschrijving bundel klimaat: EPBD

Vraag:

Voor EPBD is de inspectie methodiek nog niet volledig vastgesteld en in ontwikkeling. Zeker voor de scope 'verwarming'. Het is te verwachten dat tussen nu, het moment van afprijzen van deze dienst, en de datum van opdracht tot het uitvoeren van een EPBD inspectie, de werkomschrijving (en daarmee de prijs) significant wijzigt. Bent u dan bereid meer c.q. minderwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht te accepteren? Zo niet; kunt u aangegeven hoe wij om dienen te gaan met het afprijzen van diensten waarvan de reikwijdte thans nog niet te overzien is?

Antwoord:

De wettelijke regels voor EPBD zijn vast gesteld. Verrekening is alleen mogelijk zoals beschreven in het antwoord op vraag 146.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.
148

Onderwerp:
Rode revisie

Vraag:

M.b.t artikel 4.7.1 van document R.03 Werkomschrijving: wij nemen aan dat met "rode revisie" bedoeld wordt: Het aanbrengen van handmatige correcties op een door Opdrachtgever verstrekte witdruk. Is deze aanname correct? Zo nee, kunt u dan een definitie verstrekken van het begrip "rode revisie"?

Antwoord:

Aanname is NIET correct. Het kan naast Wit druk tevens een PDF of digitale tekening zijn.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en

Beantwoord op: Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Label: 05-03-2021
Contract

Ref.nr.
149

Onderwerp:
Overleg locatie

Vraag:

In artikel 6.4 en 6.5 van de Raamovereenkomst schrijft u dat de kwartaal- en maandoverleggen in principe ten kantore van Opdrachtgever plaats zullen vinden. Dienen wij "ten kantore" te lezen als zijnde het hoofdkantoor in Den Haag of wordt er ook kantoor gehouden in de regio's van de betreffende percelen?

Antwoord:

Dit zal per keer bekeken worden. In principe zullen de overleggen digitaal plaats vinden of op een regio kantoor van Opdrachtgever.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Contract

Ref.nr.
150

Onderwerp:
Varioflow afzuigcabine: Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1

Vraag:

Kunt aangeven wat de luchtafvoer capaciteit is

Antwoord:

Gegevens zijn niet beschikbaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
151

Onderwerp:
Varioflow afzuigcabine: Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j

Vraag:
Kunt aangeven welke stoffen er worden afgezogen in verband met de te nemen veiligheidsmaatregelen?

Antwoord:
Een aantal luchtfilters moet als chemische afval worden afgevoerd. Bij de locatie waar dit is aangegeven moet de aannemer zeker extra veiligheidsmaatregelen nemen. De functie en de ruimte omschrijving geven richting aan de mogelijk schadelijke stoffen. Het is noodzakelijk om voor start van de werkzaamheden hierover contact op te nemen met de gebouw commandant.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

152

Onderwerp:

Stofzuigstelsysteem (zonder luchtwasser): Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j
kunt

Vraag:

Kunt u aangeven welke type en capaciteit deze stofzuigstelsystemen zijn?

Antwoord:

Gegevens zijn niet beschikbaar.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Uitvoering

Ref.nr.

153

Onderwerp:

Stofzuigstelsysteem met luchtwasser: Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j

Vraag:

Kunt u aangeven welke type en capaciteit deze stofzuigstelsystemen zijn?

Antwoord:

Gegevens zijn niet beschikbaar.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
154

Onderwerp:
Directe adiabatische koeling: Onderhoud luchtbevochtiger 1j

Vraag:
Kunt u aangeven wat het fabricaat, type en de capaciteit van de adiabatische luchtbevochtigers zijn?

Antwoord:
Gegevens zijn niet beschikbaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
155

Onderwerp:
Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur

Vraag:
Kunnen we ervanuit gaan dat hiermee bedoeld wordt het uitvoeren van een PED keuring?

Antwoord:
Voor een juiste omschrijving van de werkzaamheden verwijzen wij u naar

pagina 41 "Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur".

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
156

Onderwerp:
Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur

Vraag:
Kunnen we ervanuit gaan dat hiermee bedoeld wordt het uitvoeren van een
PED keuring? [prijzenboek 10.4.3]

Antwoord:
Voor een juiste omschrijving van de werkzaamheden verwijzen wij u naar
pagina 41 "Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur".

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
157

Onderwerp:
Onderhoud stookinstallatie gas 1j [prijzenboek]

Vraag:
Kunt u ons vertellen wat de fabricaten, type en vermogen van deze kachels zijn?

Antwoord:
Gegevens zijn niet beschikbaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
158

Onderwerp:
SCIOS Portal [prijzenboek]

Vraag:
Kunt u aangeven wat bedoeld wordt met aanvulling SCIOS Portal?

Antwoord:
Zie de Werkomschrijving op pagina 43 "aanvulling SCIOS Portal"

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
159

Onderwerp:
Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur

Vraag:
Prijzenboek: welke aanvulling wordt hier bedoeld?

Antwoord:
Voor een juiste omschrijving van de werkzaamheden verwijzen wij u naar pagina 41 "Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur".

Percelen:
P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
160

Onderwerp:
Bodemenergie systemen

Vraag:
Prijzenboek: Wie zijn de huidige leveranciers?

Antwoord:
Deze worden door de Opdrachtgever aan de te contracteren partijen indien gewenst kenbaar gemaakt.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
161

Onderwerp:
Brandkleppen

Vraag:

Prijzenboek: Brandklep: Onderhoud brandklep 2j. Kunt u aangeven of deze kleppen met veer of elektrisch zijn?

Antwoord:

Zie de Componentenlijst van Mechanische Luchtbehandeling.
Handbediende, elektrische en pneumatische brandkleppen zijn daar aangegeven.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
162

Onderwerp:

Inspectie gas distributiesysteem in terrein (drukbeproeving)

Vraag:

Prijzenboek: Wij gaan ervan uit dat hiermee de SCIOS Scope 7a mee wordt bedoeld, kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Nee, deze veronderstelling is onjuist. Zie de Werkomschrijving voor de omschrijving van deze werkzaamheden.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Uitvoering

Ref.nr.
163

Onderwerp:

Onderhoud terreinleidingen koude 4j

Vraag:

Prijzenboek: Wij gaan ervan uit dat de graaf werkzaamheden en het toegankelijk maken van de leidingen voor het onderhoud niet tot de werkzaamheden behoren, kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Nee, deze veronderstelling is onjuist. Zie de Werkomschrijving voor de omschrijving van deze werkzaamheden.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
164

Onderwerp:
Onderhoud terreinleidingen warmte 4j

Vraag:

Prijzenboek: Wij gaan ervan uit dat de graaf werkzaamheden en het toegankelijk maken van de leidingen voor het onderhoud niet tot de werkzaamheden behoren, kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Nee, deze veronderstelling is onjuist. Zie de Werkomschrijving voor de omschrijving van deze werkzaamheden.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
165

Onderwerp:
PED keuring

Vraag:

Prijzenboek: Indien er een PED keuring dient te worden uitgevoerd kunt u dan aangeven welk categorienummer elke koelmachine, warmtepomp,

splitunit heeft?

Antwoord:

Een overzicht met aantallen per categorie kunnen wij niet verstrekken, omdat wij deze informatie niet hebben. Vandaar dat de eerste activiteit in dit verband, vaststelling van de categorie is zoals omschreven in "Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur". U moet dit zelf inschatten aan de hand van de aangeboden informatie (bijv. in Prijzenboek, Componentenlijsten).

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
166

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Kwaliteitscriteria 1 pag. 26

Vraag:

Bent u bereid het maximaal aantal A4 voor het onderdeel Plan van Aanpak te verhogen naar maximaal vier (4) A4?

Antwoord:

Wij gaan er vanuit dat u binnen maximaal aantal gestelde pagina's van 3 uw uitwerking kunt geven. Het maximaal aantal pagina's zal niet worden aangepast.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,

Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Proces

Ref.nr. 167
Onderwerp: Voorwaarden Raamovereenkomst L.1113.7.3

Vraag:
De oude bouwstoffen die uit het werk vrijkomen en vallen onder de definitie van de Wet Milieubeheer (bijvoorbeeld asbest) moeten voor rekening van aannemer worden afgevoerd. Hoe moet de aannemer die kosten op voorhand afprijzen? Inschrijver doet de suggestie dat die bouwstoffen op stelpost zullen worden afgevoerd. Heeft aanbesteder van alle locaties actuele asbestinventarisatie rapporten?

Antwoord:
Ja, asbest rapporten zijn beschikbaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 168
Onderwerp: Voorwaarden Raamovereenkomst L.11 11.7 kwaliteit

Vraag:
Kwaliteit is een belangrijk issue in de bouw. Een goed geborgd proces, het

opstellen van een tailer made plan is maatwerk, omdat het immers handelt om het analyseren van alle contractdocumenten en het nadenken over de aantoonbaarheid van eisen. Inschrijver ziet niet in waarom dit wel een contractuele verplichting is, maar niet in rekening mag worden gebracht. E.e. a. komt in strijd met de door de aanbesteder aangehaalde marktvisie: eerlijk geld voor eerlijk werk. Kortom, dit specialistenwerk dient gewoon vergoed te worden, temeer daar de keerzijde van de medaille: het niet juist, niet volledig of niet tijdig inleveren van rapportages conform Bijlage R.08 KPI wel met een korting wordt bedreigd. Hoe ziet aanbesteder dit?

Antwoord:

U dient dit te verdisconteren in de door u op te geven prijzen en tarieven. U kunt de door aangeboden kwaliteit uitwerken in de gevraagde EMVI criteria.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
169

Onderwerp:

Voorwaarden Raamovereenkomst L.11 9.3 garantie op leverbaarheid van onderdelen

Vraag:

De in artikel 9.3 gevraagde garantie is niet gebruikelijk en ligt overigens ook niet in de macht van de aannemer, omdat zij hierbij exclusief afhankelijk is van de toeleverancier in kwestie. Tekst graag laten vervallen.

Antwoord:

"De aannemer heeft wel degelijk invloed op de installaties welke ingezet worden bij deze opdracht en daarmee ook op de mogelijkheid voor nalevering van onderdelen. Om die reden blijft de tekst gehandhaafd."
"

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
170

Onderwerp:
Voorwaarden Raamovereenkomst L.11 5.3 herformulering paragraaf 12 b UAV 2012

Vraag:
Binnen artikel 5.3 wordt afgeweken van de UAV 2012. Binnen Bijlage R.02 werd geen motivering opgenomen. Inschrijver doet een dringend beroep op aanbesteder binnen paragraaf 12 UAV 2012 de ongewijzigde tekst van de UAV 2012 te blijven hanteren. Er wordt gekozen voor een bouworganisatiemodel op basis van de UAV 2012. Dat betekent dat een OG de lusten heeft van een UAV directie, maar uiteraard ook de lasten. Het kan niet zo zijn dat nauwlettend toezicht wordt uitgeoefend maar een opdrachtgever daarvoor niet hoeft in te staan. De beoogde wijziging komt dan ook in strijd met het leerstuk van eigen schuld uit het Burgerlijk Wetboek.

Antwoord:
Bij deze Nota van Inlichtingen is een aanvulling opgenomen voor de motivatie van de afwijking op artikel 5.3 van de UAV.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Juridisch

Ref.nr.
171

Onderwerp:
Voorwaarden Raamovereenkomst L.11 5.1 aansprakelijkheid

Vraag:

Wat is de filosofie van aanbesteder omtrent de hier besproken aansprakelijkheden? Welke partij dient welke verzekering af te sluiten? Beschikt opdrachtgever zelf over een CAR polis waarop de aannemer is mede verzekerd?

Antwoord:

Voor verzekeringen verwijzen wij u naar paragraaf 43b van de UAV. Opdrachtgever heeft geen beschikking over een CAR verzekering.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Juridisch

Ref.nr.
172

Onderwerp:
Voorwaarden Raamovereenkomst L.11 3.3 onder brengen bij derden in geval van geen prijsovereenstemming

Vraag:

De in de Leidraad aangehaalde Marktvisie gaat uit van een samenwerkingsmodel. In de visie van inschrijver ademt artikel 3.3 niet die sfeer uit. Aannemer kan zich immers nodeloos onder druk gesteld voelen, daar waar opdrachtgever het recht heeft naar een derde te gaan. Inschrijver

ziet liever dat daar waar partijen niet tot prijsovereenstemming komen, de overeenkomst voorziet in een snelle consultatie van een onafhankelijk kostendeskundige. Ook dient een inspanningsverplichting te worden geformuleerd dat partijen wel tot overeenstemming komen. Wat is de visie van aanbesteder daaromtrent?

Antwoord:

"De Opdrachtgever gaat er vanuit dat in beperkte mate niet tot overeenstemming gekomen zal worden, omdat prijzen grotendeels tot stand komen middels de opgegeven prijzen en tarieven in het prijzenboek. Daarnaast zal de opdrachtgever in alle gevallen een gemotiveerde afwijzing van de offerte doen.
"

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.
173

Onderwerp:

Voorwaarden Raamovereenkomst L.11 3.1.2 stap 1

Vraag:

Inschrijver stel voor dat opdrachtgever na gunning stap 1 meer smart maakt door uitputtend direct alle benodigde informatie (dus tijdig, compleet qua omvang en inhoudelijk correct) t.b.v. een offerte aan te leveren. De praktijk leert namelijk dat vaak de calculatie gebaseerd is op incomplete informatie hetgeen niet in het belang van partijen is. Gaat aanbesteder met die beheersmaatregel akkoord?

Antwoord:

"

De in de raamovereenkomst uitgewerkte werkwijze blijft gehandhaafd. Uiteraard zal de Opdrachtgever zich inspannen om de voor de offerte benodigde gegevens tijdig en compleet te leveren. Indien de Aannemer van

mening is dat hij incomplete informatie heeft ontvangen om een goede offerte op te make, dient de aannemer hierover contact te zoeken met de Opdrachtgever. "

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
174

Onderwerp:
Voorwaarden Raamovereenkomst L.11 2.7 begrip tekortkoming

Vraag:
Inschrijver ziet graag de volgende definitie van het begrip tekortkoming. Onder tekortkoming wordt verstaan een toerekenbare tekortkoming van dien aard dat Aannemer in een blijvende onmogelijkheid verkeert de kernverplichtingen van de overeenkomst naar behoren uit te voeren en dit geheel voor rekening van Aannemer komt.

Antwoord:
Zie antwoord op de vraag met referentienummer 40.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en

Beantwoord op: Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Label: 05-03-2021
Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
175 Voorwaarden Raamovereenkomst L.11 2.3 inroepen optie door OG

Vraag:

Inschrijver kan akkoord gaan met een onherroepelijk wilsrecht van opdrachtgever de verlenging tot stand te brengen. In het kader van een evenwichtig en marktconform contract stelt inschrijver evenwel voor dat partijen na afloop van de oorspronkelijke expiratedatum het contract wederzijds evalueren waarbij de originele uitgangspunten op marktconformiteit zullen worden getoetst. Gaat aanbesteder hiermee akkoord?

Antwoord:

Zie antwoord op de vraag met referentienummer 51.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
176 Voorwaarden Raamovereenkomst L.11 1.7 toepasselijkheid UAV 2012

Vraag:

Naast de toepasselijkheid van de UAV 2012, vaagt inschrijver zich af waarom niet wordt aangehaakt bij de systematiek van Raamovereenkomsten vanuit de Standaard RAW 2020, die immers een speciale regeling kent voor fictieve hoeveelheden?

Antwoord:

De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om naast de UAV haar eigen documenten en voorwaarden te ontwikkelen bij het bundelingsprogramma van Defensie. Daarnaast sluit de Standaard RAW meer aan bij opdrachten in de GWW sector.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.
177

Onderwerp:

Voorwaarden Raamovereenkomst L.11 1.4 prijzen

Vraag:

Mag inschrijver erop vertrouwen dat indien gedurende de looptijd van de raamovereenkomst blijkt dat door prijsstijgingen de prijzen, ondanks indexatie, niet meer marktconform zijn, partijen op basis van redelijkheid en billijkheid tot een aanpassing kunnen komen?

Antwoord:

Nee, hierin zijn de voorwaarden van de raamovereenkomst leidend.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en

Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
178

Onderwerp:
Voorwaarden Raamovereenkomst L.1103. begrip nadere overeenkomsten

Vraag:

Ziet inschrijver het goed dat de Raamovereenkomst a.h.w. het mantelcontract is en dat specifieke overeenkomsten van aanneming van werk ontstaan doordat een nadere opdracht wordt verstrekt, als bedoeld in 03? Een begrip dat bij raamovereenkomsten meestal als deelopdracht wordt geduid.

Antwoord:

In de Raamovereenkomst en haar bijlagen zijn de voorwaarden vastgelegd voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden. De daadwerkelijke opdrachten komen tot stand conform artikel 3 van de Raamovereenkomst en worden aangeduid met Nadere Opdracht.

Percelen:
P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
179

Onderwerp:
5.2 Corona

Vraag:

De RIVM richtlijnen t.a.v. Corona, wisselen praktisch per week. Alhoewel de pandemie zelf niet meer onvoorzien is, kan dat zeker niet gezegd worden van de overheidsmaatregelen. Het is inschrijver dan ook volkomen onduidelijk hoe en op welke wijze zij juist gelet op de grilligheid van de regelgeving op de uiterste datum van inschrijving dit in haar prijs zou moet

verdisconteren. Dat geeft een perverse prikkel aan de markt: de ene inschrijver neemt geen reservering mee, de andere wel. Dat heeft niets te maken met ondernemerschap. Het is de taak van de overheid de risico's te alloceren bij de partij die dat het beste kan dragen: de overheid zal een level playing field moeten creëren en dat gebeurt niet door deze tekst op te nemen. Inschrijver ziet de tekst graag geschrapt.

Antwoord:

Inmiddels is er veel duidelijk over de gevolgen van het Corona-virus en uit te voeren werkzaamheden in de bouwsector. De opdrachtgever is dan ook van mening dat er vanuit de markt goed ingespeeld kan worden op de ontwikkelingen en de effecten daarvan op de in te dienen prijzen en tarieven. De tekst blijft dan ook gehandhaafd.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.
180

Onderwerp:

Geschiktheidseisen cv ketels pagina 17 van 42

Vraag:

Het aantal uitgevraagde cv ketels verdeeld over slechts drie (3) opdrachten is niet proportioneel in de zin van Voorschrift 3.5.F Gids Proportionaliteit, waarin bij het formuleren van kerncompetenties wordt gesteld dat het meer van hetzelfde niet mag worden gevraagd. Het gaat erom dat de aanbesteder voldoende vertrouwen krijgt dat inschrijver op dit punt vakbekwaam is, niet de verdeling over maximaal drie (3) nagenoeg dezelfde referentieopdrachten. Inschrijver ziet met het oog op een eventuele klacht bij de Cie. van Aanbestedingsexperts graag een gemotiveerd en onderbouwd antwoord tegemoet.

Antwoord:

"De opdrachtgever is van mening dat zij juist handelt in de geest van de Gids

Proportionaliteit.

De opdrachtgever heeft de eis met betrekking tot de kerncompetentie zodanig geformuleerd dat getoetst kan worden of de inschrijver ervanring heeft met een bepaalde omvang van het aantal installaties. Deze eis valt ruim binnen de marges, zoals gesteld in voorschrift 3.5 G van de Gids

Proportionaliteit.

De opdrachtgever heeft echter besloten de eis met betrekking tot het maximaal aantal referentie opdrachten voor alle percelen bij te stellen naar maximaal 5. "

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
181

Onderwerp:
Geschiktheidseisen cv ketels pagina 17 van 42

Vraag:

In de visie van inschrijver dient het bij de kerncompetenties te handelen naar eerder vergelijkbare opdrachten en niet naar eerder verrichte opdrachten die gelet op de aard, de hoeveelheid of omvang en het doel van de opdracht gelijk zijn. Zo kan inschrijver wel voldoen aan het aantal, echter niet verspreid over slechts drie referentieopdrachten. Het doel is echter de vakbekwaamheid aan te tonen. Daarvoor is het aantal opdrachten niet van belang, sterker nog de handling van meer opdrachten vergt meer van een organisatie dan de handling van drie. In de stellige visie van inschrijvers wordt de markt hier bewust verkleind en wordt in strijd gehandeld met artikel 2:93 lid 3 Aanbestedingswet 2012. Inschrijver ziet graag dat het criterium van drie (3) opdrachten wordt losgelaten.

Antwoord:

"De opdrachtgever vraagt niet naar eerder verrichte opdrachten die gelet op de aard, de hoeveelheid of omvang gelijk zijn. Zie ook het antwoord op de vraag met referentienummer 180. De opdrachtgever is dan ook van mening

dat de markt niet bewust wordt verkleind en in strijd met artikel 2.93 lid 3 van de Aanbestedingswet wordt gehandeld.

Zoals reeds aangegeven bij het antwoord op vraag 180 zal de eis met betrekking tot het maximaal aantal referentieopdrachten voor alle percelen worden bijgesteld naar maximaal 5."

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
182

Onderwerp:
Geschiktheidseisen cv ketels pagina 17 van 42

Vraag:

Het valt inschrijver op dat de kerncompetentie dusdanig streng is dat slechts zeer grote partijen, die thans al voor Defensie werken aan de gestelde geschiktheidseisen kunnen voldoen. Dit komt omdat de competentie wordt gekoppeld aan relatief veel cv ketels, echter verdeeld naar slechts drie (3) opdrachten, waarbij een referentieopdracht niet ouder mag zijn dan drie (3) jaar. In de visie van inschrijver vindt hierdoor een niet rechtmatige verenging van het aantal potentiële inschrijvers plaats hetgeen in strijd komt met de aanbestedingsregels. Wat is de visie van aanbesteder hieromtrent? Inschrijver ziet graag dat zowel de referentieperiode wordt verlengd, maar nog belangrijker dat het criterium van drie (3) opdrachten wordt verlaten.

Antwoord:

Zie de antwoorden op de vragen met referentienummers 180 en 181. De eis met betrekking tot het maximaal aantal referentieopdrachten is voor alle percelen bijgesteld naar maximaal 5. De eis met betrekking tot de terugkijk periode van referentieopdrachten blijft gehandhaafd op 3 jaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-

Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
183

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

In het prijzenboek moet ook een prijs worden opgegeven voor, bijvoorbeeld, een afsluiter. Dienen hier ook graaf- en herstelwerkzaamheden in opgenomen te worden en kunt u dan ook de hoeveelheid hiervan aangeven en dienen dan hier ook bijvoorbeeld de voorbereidende werkzaamheden zoals de installatie aftappen of gasvrij te maken in opgenomen te worden?

Antwoord:

Ja, de verrekenprijs betreft een all-in prijs voor het uitvoeren van het gevraagde werk. In de Werkomschrijving paragraaf 7.4.11 staat nadere informatie. Een schatting van het jaarlijkse aantal vervangingen staat aangegeven.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
184

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

De op te geven kortingspercentages kunnen per regel nogal verschillen, bijv. 45.1 aangezien er onderling in draad en kabel nogal veel verschil is in kortingen die de leverancier opgeeft, is het moeilijk om hier een kortingspercentage op te geven, hoe dienen we hiermee om te gaan?

Antwoord:

Wanneer hier een relatief groot verschil in zit zal de aannemer daar zelf een inschatting van moeten maken welke verhouding er ingezet wordt en hiervoor een kortingspercentage opgeven.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Contract

Ref.nr.
185

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Kunt u aangeven welke kosten in kolom E van het prijzenblad opgenomen dienen te worden, zoals interne kosten, installaties en risico e.d?

Antwoord:

Voor een uitleg van het Prijzenboek zie Hoofdstuk 7 in de Werkomschrijving.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Contract

Ref.nr.
186

Onderwerp:
Uitvoering

Vraag:
Zijn de ontwerpcondities beschikbaar en kunnen wij deze ontvangen?

Antwoord:
Van een deel van de installaties zijn deze beschikbaar. Wat beschikbaar is plaatsen wij tijdens de uitvoering in de samenwerkruimte.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
187

Onderwerp:
Uitvoering

Vraag:
Dient de begeleiding van derden van opdrachtnemer ook opgenomen te worden?

Antwoord:

Indien deze derden voor de aannemer werkzaamheden uitvoert is de aannemer verantwoordelijk en zal deze de begeleiding voor zijn rekening moeten nemen. Deze begeleidingskosten zijn niet verrekenbaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
188

Onderwerp:
Uitvoering

Vraag:

Kunt u aangeven bij welke elementen een hoogwerker nodig is?

Antwoord:

Nee, dat kunnen diverse zijn.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. 189
Onderwerp: Uitvoering

Vraag:
Zijn alle assets goed bereikbaar?

Antwoord:
Nee, voor een aantal installaties zijn hulpmiddelen (materieel) nodig. Dit is voor rekening van de aannemer behalve in het prijzenboek gespecificeerde en in de beschreven situaties in te zetten hulpmiddelen.

Percelen:
P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. 190
Onderwerp: Tekeningen

Vraag:
zijn alle tekeningen actueel?

Antwoord:
Nee, om het risico van de aannemer te beperken kan er verrekening plaats vinden bij aanpassingen van meer dan 40 tekens.

Percelen:
P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
191

Onderwerp:
Uitvoering

Vraag:

Zijn er logboeken van de betreffende aanwezig en zijn deze actueel, zo niet kunnen deze op basis van nacalculatie verrekend worden?

Antwoord:

Nee, deze zijn in beperkte mate aanwezig. Zie paragraaf 5.8 van de werkbeschrijving en de op te geven prijzen voor logboeken onder Blok 70 in het Prijzenboek.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
192

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

In het prijzenblad dienen elementen geprijsd te worden terwijl deze niet in de bijlage voorkomen?

Het betreft de volgende, niet gelimiteerde elementen, bijlage W.401 CL 01 Klimaat 2021 V 0.1 regel 147 kolom O brandkleppen, deze staan niet in het prijzenboek.

Antwoord:

De PO-activiteit voor brandkleppen staat in het Prijzenboek, zie Blok 10 “Brandklep: onderhoud brandklep 2j”

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Proces

Ref.nr.
193

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

In het prijzenblad komen elementen niet voor terwijl deze wel in de bijlage voorkomen, hoe dienen we hier mee om te gaan?

Het betreft de volgende, niet gelimiteerde elementen, bijlage W.303 Prijzenboek Noord West 2 versie 2, 10.42 controle lekdetectiesysteem koeling klimaatkamer 1j, staat niet in de assetlijst.

Antwoord:

De aanwezigheid van lekdetectiesystemen staan geregistreerd in de componentenlijsten van koelinstallaties en warmtepompen, ook van de koelinstallaties of warmtepompen van klimaatkamers.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Proces

Ref.nr.
194

Onderwerp:
Assetlijst

Vraag:

Welke aantallen dienen we aan te houden aangezien de opgegeven aantallen in het voorblad niet overeenkomen met de tabbladen, bijv W.301 NW 2?

Antwoord:

Zie antwoord op de vraag met referentienummer 12.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
195

Onderwerp:
Assetlijst

Vraag:

Diverse cruciale gegevens ontbreken, zoals capaciteiten, luchthoeveelheden, type, soort filter e.d. om een goede prijs aan te kunnen leveren, kunt u de ontbrekende gegevens aanvullen?

Antwoord:

Zie antwoord op de vraag met referentienummer 150.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
196

Onderwerp:
Uitvoering

Vraag:

Dient legionellabeheer opgenomen te worden in de prijsopgave en is er een legionellabeheersplan aanwezig?

Antwoord:

Legionellabeheersplan is geen onderdeel van deze overeenkomst. U dient wel rekening te houden met het voorkomen van een legionella besmetting bij werkzaamheden waarop dat van toepassing is.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en

Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
197

Onderwerp:
Contract

Vraag:

In prijzenblad wordt achter de elementen 2m, 3m, 6m, of 12m aangegeven,
wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord:

De "m" staat voor maandelijks, en geeft een frequentie aan om het genoemde
aantal maanden. De letter "j" komt ook voor, en geeft een frequentie aan om
het genoemde aantal jaren.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Contract

Ref.nr.
198

Onderwerp:
Uitvoering

Vraag:

Is er een storingshistorie aanwezig en kan deze aangeleverd worden?

Antwoord:

Zie antwoord op de vraag met referentienummer 81.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
199

Onderwerp:
Uitvoering

Vraag:
Wat verstaat men onder beheer WKO?

Antwoord:
Zie de Werkomschrijving betreffende bodemenergiesystemen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
200

Onderwerp:
Contract

Vraag:

Wat de frequentie van de MJOP?

Antwoord:

MJOP is niet van toepassing

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Contract

Ref.nr.
201

Onderwerp:

Contract

Vraag:

Moet er een MJOP gemaakt worden en waar dient deze ingevuld te worden?

Antwoord:

MJOP is niet van toepassing

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Contract

Ref.nr.
202

Onderwerp:
Contract

Vraag:
Heeft u een MJOP en kunt u deze aanleveren?

Antwoord:
MJOP is niet van toepassing

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Contract

Ref.nr.
203

Onderwerp:
Contract

Vraag:
Vanaf 2022 dient opdrachtnemer 100% inzage te hebben in de installaties, is
dit juist?

Antwoord:
De opdrachtgever wil per 2022 inzicht hebben in de staat van onderhoud van
de verschillende installaties. De Aannemer maakt dat op verzoek van
Opdrachtgever inzichtelijk.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Contract

Ref.nr.
204

Onderwerp:
Assetlijst

Vraag:

Op welke conditiescore dient men de installaties te houden`?

Antwoord:

Het betreft een raamovereenkomst met inspanningsverplichting. De aannemer is niet verantwoordelijk om de installaties op een bepaalde conditie te houden. De Opdrachtgever bepaald de werkzaamheden welke de aannemer moet uitvoeren.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
205

Onderwerp:
Assetlijst

Vraag:

Dient men alleen onderhoud uit te voeren aan de opgegeven assets?

Antwoord:

Wij verwijzen u hiervoor naar de scope van de raamovereenkomst zoals benoemd in hoofdstuk 3 van de werkomschrijving (bijlage R.03)

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
206

Onderwerp:
Extra NvI ronde

Vraag:

Wij willen vragen om een tweede NvI ronde in te plannen. Het aantal vragen dat de afgelopen dagen wordt gesteld is aanzienlijk en de ervaring leert dat de markt op bepaalde antwoorden nog vervolgvragen wil stellen ter verduidelijking om een nog betere aanbieding te kunnen doen. Staat u open voor een extra vragenronde?

Antwoord:

Wij stellen iedereen in de gelegenheid om vragen naar aanleiding van de beantwoording van de Nota van Inlichtingen in te dienen. Deze worden dan beantwoord. Hierbij hanteren wij de volgende planning: Uiterste termijn om vragen in te dienen: 18 maart 2021 23:59 uur. De antwoorden worden 25 maart 2021 gepubliceerd.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Proces

Ref.nr.
207

Onderwerp:
Filters

Vraag:

Levering filters tbv luchtbehandelingsapparatuur dient afgeprijsd te worden in het prijzenblad. Dit is een eenheidsprijs welke bijna allesomvattend is.

Een 3-tal vragen

Welke elementen vallen hieronder? (LBK/LTK/LAK (HEPA/ultrafiltratie is dat in toevoer en retour)

Zijn er filterlijsten beschikbaar en mogen we deze ontvangen zodat we de enorme variëteit in filters iets meer kunnen kaderen?

Antwoord:

Zie eventueel (kolom AF) van de componentenlijst van Mechanische Luchtbehandeling voor nadere informatie. Verdere informatie is niet beschikbaar.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.

Onderwerp:

208

Klimaatkamers

Vraag:

Onderhoud klimaatkamer staat omschreven op diverse plaatsen in hoofdstuk I-2.2.1 + I-2.2.2, daarbij wordt verwezen naar een apart hoofdstuk "Aanvulling klimaatkamer". Hierbij staan diverse werkzaamheden omschreven welke specifiek naar een fabricaat verwijzen (bv. controle op gasdetectiesystemen en deuren t.b.v. geïsoleerde kamers). In de ontvangen COELijsten ontbreken veel van deze gegevens en derhalve kunnen wij niet voldoen aan deze aanvulling. Hoe dienen wij hiermee om te gaan?

Antwoord:

Wij gaan er vanuit dat u componentenlijst bedoeld. Hierin staan de beschikbare gegevens. De opdrachtgever beschikt dan ook niet over aanvullende informatie.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Uitvoering

Ref.nr.
209

Onderwerp:

Document W.16 NVKL

Vraag:

"In document W.16 NVKL staat op pagina 13 in hoofdstukken 4.2.1. diverse werkzaamheden omschreven betreffende technisch reinigen en coaten /herstelwerkzaamheden/meten. Wij gaan ervan uit dat deze werkzaamheden bij het functioneel onderhoud behoren. Is deze aanname akkoord? Zo nee: graag ontvangen wij een duidelijke omschrijving welke werkzaamheden bij welke soort onderhoud valt."

Antwoord:

Uw aanname is correct.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
210

Onderwerp:
Onderhoud pompen

Vraag:

In hoofdstuk 5.3 Pomp staan diverse werkzaamheden m.b.t. in-line circulatie pompen en fundatiepompen omschreven. Deze elementen zijn niet terug te vinden in de ontvangen assetlijst. Kan opdrachtgever aangeven wat de verhouding is tussen het aantal in-line pompen en fundatie pompen? Zo nee: hoe dienen wij deze werkzaamheden af te prijzen, aangezien het omschreven onderhoud t.b.v. de fundatiepomp vele malen hoger is dan de werkzaamheden aan de in-line pomp

Antwoord:

U doelt waarschijnlijk ook op Document W.16 NVKL. We kunnen geen verhouding aangeven in de verschillende pomp typen. U moet dit zelf inschatten aan de hand van de aangeboden informatie (bijv. in Prijzenboek, Componentenlijsten).

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Label: 05-03-2021
Uitvoering

Ref.nr.
211

Onderwerp:
Vervallen activiteit

Vraag:
Prijzenboek inductie units: Element wordt al afgeprijsd op positie 10.148.
Kan deze komen te vervallen?

Antwoord:
Nee, deze komen niet te vervallen. Voor de omschrijvingen van de afgifte componenten verwijzen wij naar de Werkomschrijving, welke hiervoor verwijst naar de Richtlijnen. Genoemde component wordt zowel door NVKL, NVI als BKNL nader omschreven.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
212

Onderwerp:
Vervallen element convector

Vraag:
Element wordt al afgeprijsd op positie 10.149. Kan deze komen te vervallen?

Antwoord:
Nee, deze komen niet te vervallen. Voor de omschrijvingen van de afgifte componenten verwijzen wij naar de Werkomschrijving, welke hiervoor

verwijst naar de Richtlijnen. Genoemde component wordt zowel door NVKL, NVI als BKNL nader omschreven.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
213

Onderwerp:
Filters

Vraag:

In document R.03 staat vermeld dat de filters volgens W.18 BKNL vervangen dienen te worden. In document W.18 BKNL staat vervolgens vermeld dat het wellicht toxische filters betreft. Graag ontvangen wij een duidelijke richtlijn waarin staat hoe Defensie hiermee omgaat. Tevens zouden wij ook graag willen weten om het aantal filters en de omvang daarvan (het specifieke aantal LBK's per locatie welke toxisch afval bevatten)

Antwoord:

De werkomschrijving is duidelijk in de behandeling en afvoer van verontreinigde filters en eventueel benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. De kosten hiervoor dient u mee te verrekenen in uw verrekenprijzen voor de handelingen en de filters. De aantallen kunnen we helaas niet preciseren. U moet dit zelf inschatten aan de hand van de aangeboden informatie (bijv. in Prijzenboek, Componentenlijsten).

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
214

Onderwerp:
Autoflow 2000/3000 (Alusta®) ventilatiesysteem: Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j

Vraag:
Dit element ontbreekt in assetlijst(dit zijn complete systemen, inclusief regeltechniek). Hoe dienen wij hiermee om te gaan? Graag ontvangen wij per element een systeem opbouw met daarin de sub-elementen, zodat hiervoor een goed onderbouwde prijs gemaakt kan worden.

Antwoord:
Een dergelijke systeemopbouw kunnen wij niet verstrekken. U dient dit zelf in te schatten.

Percelen:
P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
215

Onderwerp:
Appendages

Vraag:
In de elemetenlijst ontbreken de appendages grotendeels (enkel een aantal regelkleppen te vinden). In de eenheidsprijzenlijst dienen wij wel

verschillende appendages af te prijzen. Wij gaan ervan uit dat dit allemaal VAV betreft. Is dat akkoord? Zo niet kunt u dan aangeven wat de markt dient aan te houden.

Antwoord:

Gezien de variëteit aan installaties kunnen we niet als uitgangspunt stellen dat de appendages VAV betreffen. U dient de variatie in de appendages zelf in te schatten.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Uitvoering

Ref.nr.
216

Onderwerp:

Toevoer en instroom roosters

Vraag:

prijzenboek: In doc R.03 worden de werkzaamheden gevraagd met een frequentie van 4 jaar (eenheidsprijzen). Echter staat in document W.18 BKNL (hoofdstuk 4.16 + 5.3) werkzaamheden dat dit elke 10 jaar uitgevoerd dient te worden. (reinigen+luchtdebiet/geluidsmetingen). Wat dient de markt hier als tijdstermijn aan te houden?

Antwoord:

De verwijzingen in de Werkomschrijving naar de Richtlijnen vragen enkel de paragrafen Periodieke Inspectie of Periodiek Onderhoud uit. Het om de 10 jaar meten van luchtdebiet en geluid staat omschreven onder Functioneel Onderhoud en is geen onderdeel van de af te prijzen werkzaamheden.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
217

Onderwerp:
Luchtkanalen

Vraag:

Prijzenboek: In doc R.03 staat op pagina 28 omschreven dat geen plakstrip methode uitgevoerd dient te worden. Dit moeten wij wel afprijzen. Kan opdrachtgever duidelijk aangeven wat hier van ons verwacht wordt?

Antwoord:

"Bij de ""visuele inspectie 5j"" staat inderdaad vermeld dat geen plakstrip methode uitgevoerd dient te worden. Dit betreft namelijk enkel een visuele inspectie.

Het reinigen van luchtkanalen dient wel afgeprijsd te worden in het Prijzenboek, inclusief de controle hoe schoon het resultaat is met de plakstripmethode (richtwaarde 1)."

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
218

Onderwerp:
Beeld- en geluidmateriaal

Vraag:

Volgens artikel 7.3 van de Raamovereenkomst is het niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming beeld- en geluidsopnamen te maken. In artikel 5.3 van de Werkomschrijving wordt echter om "visueel bewijsmateriaal (foto)" gevraagd. Wij stellen voor om de de tekst van artikel 7.3 aan te vullen met de zinsnede "...behoudens opnamen die tot doel hebben: het leveren van bewijslast in de zin van artikel 5.3 van de Werkomschrijving". Kan Opdrachtgever met dit voorstel akkoord gaan?

Antwoord:

Nee de aannemer zal in alle gevallen eerst (bij start raamovereenkomst) een foto vergunning moeten aanvragen.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Contract

Ref.nr.
219

Onderwerp:
Luchtverdeelslangen

Vraag:

Prijzenboek: "De luchtverdeelslangen staan benoemd in de assetlijst en dienen voorzien te worden van prijs in het prijzenblad. Om deze luchtverdeelslangen goed af te kunnen prijzen dienen wij aanvullende informatie te hebben zoals:

- Fabricaat;
- Type;
- Diameter;
- Lengte;
- Montage hoogte;

- Uitvoering (rond/half rond/kwart rond);
- Materiaal doek.

Dit aangezien de diversiteit aan luchtverdeelslangen groot is en daarmee dus ook de prijs range.

Kunnen wij deze informatie ontvangen?

Zo nee: waar dient de markt dan rekening mee te houden?"

Antwoord:

Een dergelijke detaillering kunnen wij helaas niet verstrekken. U dient dit zelf in te schatten.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
220

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

In artikel 7.1 wordt aangegeven dat het uurtarief inclusief dient te zijn. Wat verstaat u onder inclusief? Betekent dit dat er geen extra uren in rekening kunnen worden gebracht voor o.a. projectleiding, werkvoorbereiding, etc. Graag een nadere toelichting.

Antwoord:

Er kunnen geen extra uren inrekening worden gebracht voor de onder andere door u aangegeven items.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-

Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Contract

Ref.nr.
221

Onderwerp:
Varioflow afzuigcabine

Vraag:

Prijzenblad: Dit element is niet terug te vinden in de ontvangen assetlijst, maar dient wel afgeprijsd te worden. In document R.03 zijn wel de diverse werkzaamheden omschreven maar afhankelijk van type en fabricaat kunnen deze zeer uiteenlopen. Kunt u aangeven welke fabricaat/ type de markt dient aan te houden?

Antwoord:

Gegevens zijn niet beschikbaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
222

Onderwerp:
Luchtafzuiging onderhoud speciaal 1 jr

Vraag:

Prijzenblad: Dit element is niet terug te vinden in de ontvangen assetlijst, maar dient wel afgeprijsd te worden. In document R.03 zijn wel de diverse werkzaamheden omschreven maar afhankelijk van type en fabricaat kunnen deze zeer uiteenlopen. Kunt u aangeven welke fabricaat/ type de markt dient aan te houden?

Antwoord:

Gegevens zijn niet beschikbaar.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Uitvoering

Ref.nr.
223

Onderwerp:

Onderhoud koelinstallaties

Vraag:

Prijzenbladen: In de diverse prijzenbladen dienen er een eenheidsprijzen op gegeven te worden betreffende onderhoud aan de lokale en centrale koelinstallaties. Bij het jaar 2022 staan alle (fictieve) aantallen op 0. Betekend dit dat er in jaar 2022 geen onderhoud aan de lokale en centrale koelinstallaties gedaan hoeft te worden?

Antwoord:

Er hoeven in 2022 géén onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te worden aan de koelinstallaties. Deze stromen later in bij de raamovereenkomst.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
224

Onderwerp:
Rangorde bijlagen

Vraag:

"Moeten de Bijlagen W.16, W.17 en W.18 als aanvulling worden gezien op de Bijlage R.03 werkschrijving van de RVB ?
Zo niet wat is dan de rangorde van deze bijlagen?"

Antwoord:

Zie antwoord op de vraag met referentienummer 33.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
225

Onderwerp:
Gebouw gas

Vraag:

R03: blz.46 3e alinea staatonderhoud van de brandstofleiding HBO in het gebouw gas. Wat bedoelt u hier met "gebouw gas" ?

Antwoord:

Het betreft een fout in de tekst, "gas" dient verwijderd te worden het gaat om de "brandstofleiding HBO in het gebouw."

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.
226

Onderwerp:
Luchtverhitter

Vraag:

Bijlage R03: Voor werkzaamheden aan de luchtverhitter zullen wij een hoogwerker nodig hebben kunt u ons het volgende mededelen;

- a) Wat is de maximale hoogte waar deze luchtverhitters hangen dit ivm hoogte hoogwerker?
- b) Zijn deze ruimten bereikbaar met een hoogwerker (breedte deuren)?
- c) Zijn de vloeren vrij van obstakels in de ruimten waar de luchtverhitters hangen waardoor hoogwerker vrij verrijbaar is?"

Antwoord:

De in te zetten hulpmiddelen zijn afhankelijk van de situatie. Voor verrekenen van de inzet hulpmiddelen zie Blok 90 van het Prijzenboek. De door u aangegeven specifieke situaties kunnen niet nader toegelicht worden, omdat deze gegevens niet beschikbaar zijn.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. 227
Onderwerp: Basisverslag ontbrekende EBI

Vraag:
Prijzenboek: Kunt u bevestigen dat het over een lengte van 48 m gaat? Zo
niet, kunt u dan aangeven welke lengte/ leiding trace dienen we dan aan te
houden.

Antwoord:
Met "48m" wordt niet 48 meter, maar 48 maanden bedoeld. Het is het
interval tussen de SCIOS inspectie van grote stookinstallaties; daarvoor is
het Basisverslag een vereiste.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. 228
Onderwerp: Vervangen ondergrondse afsluiters

Vraag:
Kunt u bevestigen dat het vervangen van ondergrondse afsluiters exclusief
het openen en sluiten van de grond, bestrating, asfaltering, etc. is? Zo niet
kunt u aangeven met welk uitgangspunten mbt bestrating,

grondwerkzaamheden, CLIC, afslatering in omvang en kwaliteit rekening dienen te houden in de pricing? Dit allemaal om te komen tot een goede prijs

Antwoord:

"Het is inderdaad een all-in prijs voor deze vervangingen. In de Werkomschrijving paragraaf 7.4.11 staat nadere informatie. Een nadere detaillering kunnen wij helaas niet verstrekken. U dient dit zelf in te schatten.

Werkzaamheden welke onder asfalt uitgevoerd moeten worden zijn voor wat betreft het verwijderen van het asfalt verrekenbaar. Na de uitvoering van de werkzaamheden dienen tijdelijke maatregelen genomen te worden middels bestrating. Dit onderdeel is tevens verrekenbaar. "

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Uitvoering

Ref.nr.
229

Onderwerp:

Onderhoudsprijzen per jaar/ frequentie

Vraag:

Prijzenboek: Zijn de bedragen welke ingevoerd in de diverse prijzenblad op basis van uitvoering per keer, of per jaar? Er staan diverse frequenties vermeld (2m, 3m, 6m, 12m, 1j, 4j, 5j). Indien er een bedrag in de prijzenlijst ingevoerd wordt rekend het blad (beveiligd) alles op jaar basis door. Wij kunnen hier dus geen frequentie in doorvoeren. Kunt u een onderbouwde instructie hiervan overhandigen?

Antwoord:

De aantallen zijn verdeeld met in acht neming van de respectievelijke frequenties, alsmede de huidige keuringsmomenten. U hoeft dus niet zelf de aantallen nog aan te passen. Het betreffen in alle gevallen prijzen per keer.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
230

Onderwerp:
prijzenboek 10.118-10.1 pag. 27

Vraag:

Bodemenergiesystemen: Er wordt gevraagd om wateranalyses. In de werkschrijving wordt gesproken over ionenbalans. Het analyseren van de waterkwaliteit is vergunningsafhankelijk en kan per locatie verschillen. Kunnen we inzicht krijgen in welke analyses waar van toepassing zijn?

Antwoord:

Dat is juist, deze wettelijke kaders staan vermeld in de vergunning en kunnen inderdaad verschillen. In de Werkschrijving op pagina 53 staat dan ook vermeld "1x per jaar een watermonster te nemen van de grondwaterkwaliteit van een open BES conform wettelijke kaders". Dit is per provincie verschillend.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
231

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 4.2 pag. 17-21

Vraag:

Is een kopie van een Opdrachtbrief met daarbij een assetlijst in Excel (verstrekkt door opdrachtgever) voldoende bewijslast om de aanwezigheid van de vereiste kerncompetenties aan te tonen?

Antwoord:

Zie de beantwoording van de vragen met referentienummers 18 en 35. Een "assetlijst" in Excel lijkt hierbij alleen te voldoen indien de soorten installaties en aantallen er duidelijk uit blijken en er een koppeling is met de opdrachtbrief.

Percelen:

- P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
- P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
- P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
- P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
- P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
- P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
- P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
- P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
232

Onderwerp:
"Aanbestedingsleidraad bundel klimaatinstallaties definitief", hoofdstuk 4.2 Geschiktheidseisen:

Vraag:

Pagina 18 van 42: Is er een mogelijkheid om de referentie eis van de koelinstallaties van het maximaal referentieopdrachten te verhogen van 3 naar 5? Opdrachtnemer onderhoudt voldoende aantal installaties in totaal, maar begrijpt niet de eis waarom dit voor 1 tot max 3 opdrachtgever dient te zijn. De locaties van defensie zijn ook verspreid over meer dan 3 locaties in de regio.

Antwoord:

De opdrachtgever zal de eisen met betrekking tot de gestelde kerncompetenties aanpassen. Hierbij wordt het mogelijk om de kerncompetentie aan te tonen met maximaal 5 referentieopdrachten in plaats van 3.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.
233

Onderwerp:

“Aanbestedingsleidraad bundel klimaatinstallaties definitief”, hoofdstuk 4.2 Geschiktheidseisen

Vraag:

Pagina 19 van 42: Referentie eis luchtbehandelingssystemen. Waarom zo'n hoge referentie eis op maximaal 3 referentieopdrachten. De locaties van defensie zijn ook verspreid over meer dan 3 locaties in de regio. Mag inschrijver eventueel een referentie meenemen voor de inschrijving die ouder is dan 3 jaar?

Antwoord:

De opdrachtgever zal de eisen met betrekking tot de gestelde kerncompetenties aanpassen. Hierbij wordt het mogelijk om de kerncompetentie aan te tonen met maximaal 5 referentieopdrachten in plaats van 3. De gestelde termijn van de referentieopdrachten zal niet worden aangepast en blijft gehandhaafd op maximaal 3 jaar.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
234

Onderwerp:
“Aanbestedingsleidraad bundel klimaatinstallaties definitief”, hoofdstuk 4.2
Geschiktheidseisen

Vraag:
Pagina 21 van 42: Referentie eis klimaatregelininstallaties, mag de referentie eis ook bestaan uit regelingen van componenten van de hoofdininstallatie? Bijvoorbeeld een ketelregeling in een gebouw met tevens in het gebouw een regeling voor de luchtbehandeling. Tellen deze regelingen voor 2 of voor 1 regeling aangezien dit wordt gezien als 1 gebouw regeling?

Antwoord:
Dit geldt als 1 regeling.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
235

Onderwerp:
“Aanbestedingsleidraad bundel klimaatinstallaties definitief”, hoofdstuk 4.2
Geschiktheidseisen

Vraag:

Pagina 20 van 42: Referentie eis Bodemenergiesysteem, kan inschrijver voldoen met een referentieopdracht met jaarlijkse rapportages waar de 5 jaarlijkse rapportage nog niet is goedgekeurd?

Antwoord:

Aangezien het bevoegd gezag niet altijd een reactie van goedkeuring stuurt, noch daaraan te houden is, laten we de eis "goedgekeurd" vervallen. Wel verwachten wij dat het 5 jaarlijks evaluatierapport compleet en beschikbaar is.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.
236

Onderwerp:
Assetlijst

Vraag:

De kanalen dienen 5 jaarlijks geïnspecteerd te worden, kun u aangeven wanneer deze voor het laatst zijn geïnspecteerd?

Antwoord:

Nee, dit kunnen wij niet aangeven.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
237

Onderwerp:
Assetlijst

Vraag:

Zijn er speciale filters benodigd mbt de luchtbehandelingssystemen? En zo
ja, kunt u aangeven waar dat betreft?

Antwoord:

Zie het antwoord op de vraag met referentienummer 207.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
238

Onderwerp:
Assetlijst

Vraag:

De koel- en verwarmings vermogens zijn niet bij alle installaties opgegeven,
een EPBDIII keuring op een installatie van 100 kw kost minder tijd dan op
een installatie van 1000kw. Indien er grote afwijkingen zijn op de locaties
waar geen gegevens bekend zijn deze afwijkingen te verrekenen?

Antwoord:

Nee, u dient zelf een gemiddelde verrekenprijs in te schatten.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Uitvoering

Ref.nr.
239

Onderwerp:
Assetlijst

Vraag:

De koel- en verwarmings vermogens van de installaties zijn slechts ten dele opgegeven, aangezien er veel diversiteit in zit en de achterliggende installaties en gebouwen, hoe dient opdrachtnemer hier mee om te gaan tav de EPBDIII aangezien de prijsconsequenties behoorlijk uiteen kunnen lopen tov de verschillende gebouwen en installaties?

Antwoord:

U dient zelf een gemiddelde verrekenprijs in te schatten.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
240

Onderwerp:
Assetlijst

Vraag:

Dient het coaten van de koelinstallaties in het preventief onderhoud opgenomen te worden of in het MJOP?

Antwoord:

"Het coaten van koelinstallaties staat niet vermeld bij functioneel onderhoud in de verwezen werksomschrijving, dus het hoeft ook niet uitgevoerd te worden.

MJOP is niet van toepassing. "

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
241

Onderwerp:
Uitvoering

Vraag:

De NEN 3140 inspectie dient 4 jaarlijks uitgevoerd te worden, de bijlage die ingevuld dient te worden heeft hoofdzakelijk betrekking op (hoofd) verdeelkasten. Wordt de regeltechnische installatie dan niet met de algehele NEN 3140 inspectie meegenomen?

Antwoord:

De algehele NEN3140 inspectie (niet onder dit contract) gaat tot de

hoofdschakelaar van de regelkasten of installatie delen. Vandaar dat in dit contract een aparte 4 jaarlijkse NEN3140 meting en beproeving is opgenomen voor de klimaatregelinstallaties.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
242

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Kunt aangeven waar de luchtdogers (prijzenboek 10.24) uit bestaan, type, capaciteit e.d.?

Antwoord:

Zie de Componentenlijst van Mechanische Luchtbehandeling, soort Luchtdrogers, voor nader informatie (bijv. merk en type). Indien dit niet vermeld staat, zijn de gegevens niet beschikbaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
243

Onderwerp:
Assetlijst

Vraag:
Zijn de installaties voorzien van slimme meters?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
244

Onderwerp:
Assetlijst

Vraag:
Voldoen de installaties aan de ontwerpcondities?

Antwoord:
We kunnen dit niet bevestigen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,

Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
245

Onderwerp:
Bijlage L

Vraag:

Wilt u nieuwe versies van bijlage L, model referentieopdracht, publiceren met de nieuwe aantallen (die zijn immers aangepast)?

Antwoord:

Deze worden bij de publicatie van de Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Proces

Ref.nr.
246

Onderwerp:
Tevredenheidsverklaring

Vraag:

U vraagt als bewijsmiddel bij de kerncompetenties 'bijvoorbeeld een tevredenheidsverklaring, een afschrift van de opdrachtbrief en/of relevante pagina's van de contractdocumenten'. Klopt onze aanname dat dit volledig vormvrij is? Is het toegestaan de referent onder de tabel in bijlage L.04 t/m L.

08 te laten tekenen voor tevredenheid? Zo nee: wat wilt u dan wel precies zien?

Antwoord:

De referent kan hier niet tekenen voor tevredenheid. Het is wel toegestaan om de opdrachtgever dit formulier te laten tekenen voor de juistheid van de in het formulier opgenomen gegevens. Dit is echter niet noodzakelijk. Er kunnen in plaats daarvan aanvullende bewijsmiddelen toegezonden worden. Zie ook de antwoorden op de vragen met referentienummers 18, 35 en 231.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Proces

Ref.nr.
247

Onderwerp:
Uitstel Indiening

Vraag:

Wij willen u verzoeken om de datum van Indiening met 3 weken op te schuiven. Het aantal vragen en daarmee het aantal antwoorden wat we nog gaan ontvangen is aanzienlijk. Het zorgvuldig verwerken van deze antwoorden en omzetten in een goede kwalitatieve en prijs aanbidding kost tijd.

Mochten deze termijn problemen geven in de eerder gecommuniceerde planning dan is er o.i. voldoende tijd en ruimte om dit in de implementatie periode te compenseren zodat het totale traject geen vertraging oploopt. .

Antwoord:

De datum van indiening zal op basis van een aantal gewijzigde eisen worden bijgesteld. De uiterste termijn om een inschrijving te doen is aangepast naar 19 april 2021 16:00 uur.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,

Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Proces

Ref.nr.
248

Onderwerp:
Antwoord vraag 27

Vraag:

Kunt u aangeven waarom beide aannames die de vraagsteller heeft gedaan volgens u correct zijn? Volgens ons zit er mogelijk een tegenstrijdigheid tussen de beide aannames.

Antwoord:

Wij herzien beantwoording van de vraag met referentienummer 27. U kunt voor wat de bodemenergiesystemen betreft met één referentieopdracht inschrijven voor alle percelen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Proces

Ref.nr.
249

Onderwerp:

Geschiktheidseis bodemenergie systeem en antwoord vraag 27

Vraag:

Uit het antwoord op vraag 27 maken wij op dat de eis uit de leidraad wordt verzwaard. De eis in de leidraad geeft aan dat de eis voor elke van de 8 percelen hetzelfde is en dat de competentie aan de hand van 1 referentie opdracht volstaat. Uit het antwoord op vraag 27 blijkt nu dat indien er voor meerdere percelen wordt ingeschreven er evenveel referenties mbt open bodem energie systemen ingediend dienen te worden. In hoeverre is de RVB zich hiervan bewust en wat is de reden dat de eis wordt verzwaard?

Antwoord:

Zie het antwoord op de vraag met referentienummer 248.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Proces

Ref.nr.
250

Onderwerp:

Werkomschrijving

Vraag:

Par.75.3 Pag.83

Zijn er kengetallen over het aantal wachturen wat gemiddeld per jaar voorkomt?

Antwoord:

In het prijzen boek is een indicatie opgenomen van het aantal wachturen.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-

Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
251

Onderwerp:
Bijlagen W.x03 Prijzenboek(en)

Vraag:

10.177, pag.66

"Werkomschrijving I-6.1 Aardgasdistributiesysteem Terreinafsluiter gas.
Er staan diverse controles vermeld waarvan de omstandigheden ter plekke
onbekend zijn, te weten:

- Inwendige vervuiling van de straatpot, indien vervuild dan moet deze worden gereinigd. Indien dit het geval is zit deze vol met zand en moet dit er uit worden gezogen met een speciale wagen.
- Gangbaarheid inspecteren door volledig te sluiten, soepele werking en eventuele zichtbare lekkage van de afsluiter te beoordelen. Dit is niet te beoordelen de afsluiter licht immers in de grond.
- Voldoende smeermiddel op de spindel van de afsluiter, indien nodig smeermiddel op siliconen basis aanbrengen Dit is niet mogelijk bij een terreinafsluiter, deze dient dan eerst te worden opgegraven.
- Het vastleggen van de ""exacte"" positie van de terreinafsluiter met een Netwerk DGPS ontvanger met een nauwkeurigheid van 2 decimeter in positie dienen de GPS-coördinaten te worden bepaald en gerapporteerd. Hiertoe is de inzet van speciaal gereedschap om de GPS locatie te bepalen benodigd.

Om het onderhoud aan de terrein afsluiters volledig te kunnen prijzen dienen de bovenstaande zaken nader toegelicht te worden.

Als voorbeeld indien de straatpotten zijn vervuild kunnen deze kosten dan achteraf verrekend worden immers is niet bekend hoe vervuild een straatpot is en hoe men erbij kan komen?

Kan Opdrachtgever hiertoe specifieke uitgangspunten opgeven opdat de Inschrijvers dezelfde criteria t.b.v. prijsvorming hanteren of mogelijk hier

een stelpost voor opgeven?"

Antwoord:

Er kunnen geen extra kosten in rekening worden gebracht. Voor andere werkzaamheden zijn tevens vaste prijzen opgenomen in blok 100 van het prijzenboek.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
252

Onderwerp:
Bijlagen W.x03 Prijzenboek(en)

Vraag:

Kolom Preventief Onderhoud volgens Keuringsplan vs Kolom Verrekenprijs:

"Indien in de Bloknr. Omschrijving (Preventief Onderhoud volgens Keuringsplan) een andere frequentie vermeld staat dan jaarlijks (12m en/of 1j), wat moet er dan in de kolom Verrekenprijs (per eenheid) voor een prijs weergegeven worden?

Als vb. bloknr. 10.149 Ventilatorconvactor: Onderhoud ventilatie afgifte 2j. Wat moet er dan als verrekenprijs opgegeven worden, de prijs voor onderhoud 1x/2jr of 1x/jr ?"

Antwoord:

"De aantallen zijn verdeeld met in acht neming van de respectievelijke frequenties, alsmede de huidige keuringsmomenten. U hoeft dus niet zelf de aantallen nog aan te passen.

Het voorbeeld ""ventilatie afgifte 2j"". Dit wil zeggen: elke 2 jaar staat dat ventilatiesysteem in het Keuringsplan, waarvoor de prijs uit het Prijzenboek verrekend kan worden."

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-

Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
253

Onderwerp:
Bijlagen W.x03 Prijzenboek(en)

Vraag:

par. 7.4.11 <>100.7 - 100.19
"Verrekenprijzen voor herstellen van onderdelen / vervangwerkzaamheden
U geeft in par. 7.4.11. aan:
Alle regels in blok 100 zijn all-in prijzen voor leveren, plaatsen en
bedrijfsvaardig opleveren van de beschreven onderdelen en componenten.
Dit betreft complete vervangingen inclusief uren en materiaal en het
verwijderen en afvoeren van huidige installaties en/of delen. Zie ook
paragraaf 4.6 aangaande aanvullende voorwaarden die geacht worden in de
prijzen inbegrepen te zijn.

Om een representatieve eenheidsprijs te kunnen bepalen in blok 100 is er
meer informatie nodig omtrent de specs bij de verschillende regels. Kunt u
ons hiervan voorzien of aangeven wat het uitgangspunt hierin is?"

Antwoord:

Blok 100 betreft vervangingen aan een aardgasdistributiesysteem. Een
nadere detaillering kunnen wij helaas niet verstrekken. U dient dit zelf in te
schatten.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Inhoud

Label:

Ref.nr.
254

Onderwerp:
Bijlagen W.x03 Prijzenboek(en)

Vraag:
10.147
"Luchtverdeelslang: Onderhoud ventilatie afgifte 1j

Op basis van de aangeleverde informatie kunnen wij geen representatieve eenheidsprijs bepalen. Er worden aantallen benoemd in het PB. Hoe dienen wij dit te interpreteren, als meters of per stuk. In het geval van per stuk, kunt u dan aangeven wat de lengtes van de verdeelslangen zijn?"

Antwoord:
De aantallen betreffen het aantal stuks. Nadere informatie ontbreekt.

Percelen:
P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
255

Onderwerp:
Bijlagen W.x03 Prijzenboek(en)

Vraag:
10.6/10.8
" 'Vervangen filters 2m, 3m, 6m of 12m (materiaal)'

De aanduidingen '2m, 3m, 6m,12m' betreft de frequentie (2-, 3-, 6-maandelijks, jaarlijks) die voor kan komen voor de levering t.b.v. het 'vervangen filters'. De op te geven verrekenprijs (per eenheid) omvat de prijs met frequentie 1, de levering van één filter.
Is deze interpretatie juist? Zo niet, kunt u dit dan nader toelichten?"

Antwoord:
"Per verrekenprijs van blok 10.6 en 10.8 gaat het om het materiaal gemoeid

met de eenmalige vernieuwing van alle filters van de component in kwestie.

Let wel, deze verrekenprijzen gaan alleen over het materiaal wat gemoeid is bij deze vervanging. De inspanning (met alles wat daar bij hoort volgens de werkschrijving) verrekent u onder blok 10.5 en 10.7."

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
256

Onderwerp:
Bijlagen W.x03 Prijzenboek(en)

Vraag:
10.5/10.7
" 'Vervangen filters 2m, 3m, 6m of 12m (excl. materiaal)'.

De aanduidingen '2m, 3m, 6m,12m' betreft de frequentie (2-, 3-, 6-maandelijks, jaarlijks) die voor kan komen voor de arbeidshandeling t.b.v. het 'vervangen filters'. De op te geven verrekenprijs (per eenheid) omvat de prijs met frequentie 1, één filterwisseling (per component).
Is deze interpretatie juist? Zo niet, kunt u dit dan nader toelichten?"

Antwoord:
"Per verrekenprijs van blok 10.5 en 10.7 gaat het om de inspanning behorend bij de werkschrijving van luchtfilters.

Let wel, deze verrekenprijzen gaan alleen over de inspanning. Het materiaal wat gemoeid is bij deze vervanging verrekent u onder blok 10.6 en 10.8."

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,

Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
257

Onderwerp:
Raamovereenkomst

Vraag:

Par.14.2 Pag.18

Gesteld is dat de Raamovereenkomst o.m. kan worden aangepast ingeval OG besluit een aantal locaties deel te laten maken van de proef om voor Defensielocaties een zogenaamde Energie&Klimaat Raamovereenkomst te vormen. Op welke locaties wordt mogelijk deze proef uitgevoerd? Betreffen dit dezelfde locaties als benoemd in paragraaf 2.1.5. van de aanbestedingsleidraad?

Antwoord:

De betreffende tekst over de E&K contracten wordt uit de leidraad en de herzieningsclausule verwijderd.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
258

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen

Vraag:

M.b.t. uw antwoord op vraag 39:

In uw antwoord op vraag 39 geeft u aan dat zowel Bijlage R.08 en paragraaf 42 UAV 2012 van toepassing zijn. Inschrijver gaat er daarbij vanuit dat de korting zoals opgenomen in paragraaf 42 UAV 2012 ook onder de werking van de cumulatieve korting valt zoals benoemd in Bijlage R.08. Graag uw

bevestiging dat deze aanname correct is.

Antwoord:

Kortingen zijn niet cumulatief. We zullen kortingen niet dubbel op gaan leggen. De rangorde documenten is leidend.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
259

Onderwerp:
Raamovereenkomst

Vraag:

Par.4.5 Pag.7

Er wordt via E-facturatie gefactureerd. Mogen facturen voor zonder bijlagen worden ingediend via dit E-facturatie platform?

Antwoord:

Facturen dienen te worden voorzien van de juiste bijlagen en worden ingediend.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Proces

Ref.nr.
260

Onderwerp:
Prijzenboek

Vraag:

Kunt u aangeven of de in te vullen uurtarieven voor hoofdstuk 20-30-40 van het prijzenboek ook van toepassing zijn op de in te zetten onderaannemer(s) / derden?

Antwoord:

Ja, deze gelden ook voor onderaannemers. Zie ook paragraaf 7.1 vierde alinea van de werkschrijving.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.
261

Onderwerp:
Prijzenboek

Vraag:

Tegen welk hoofdstuk uit het prijzenboek mogen we de storingen aan het GBS systeem verrekenen? Is dit hfst 40.2?

Antwoord:

Voor storingen is blok 30 van het prijzenboek van toepassing.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
262

Onderwerp:
Bijlage R.12

Vraag:

In uurtarieven zit geen materiaal component. Kunnen we bij de uurtarieven uitgaan van 100% Loon en 0% Materiaal in de indexatie formule?

Antwoord:

In de bijlage R.12 is het loonbestandsdeel gesteld op 85% en het materiaal op 15%. Deze indexatiemethodiek is van toepassing op het gehele prijzenboek, met uitzondering van blok 45.

Perceelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
263

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Par.5.4 Pag.27

Op punt 2 circulariteit: Bij zowel planmatig als correctief onderhoud komen ook materialen vrij (om de levensduur van een volledige installatie te verlengen), die conform te R-ladder verwerkt dienen te worden. Wij gaan ervan uit dat bij de beoordelingsaspecten wordt bedoeld dat levensduurverlenging mogelijk wordt gemaakt door (a) correctief en (b) planmatig onderhoud te plegen en dat er bij (c) nieuwe installaties uitgegaan wordt van vervanging van de installatie en/of onderdelen van de installatie en dus een zo'n hoogwaardige 'eindeleven' strategie (End-of-life strategy). Is deze aanname correct? Zo nee, kunt u aangeven wat u precies uit vraagt ten aanzien van de beoordelingsaspecten in relatie tot de (a), (b) en (c)

opsomming?

Antwoord:

Wij begrijpen uw vraag niet helemaal. Wij willen niet sturen in uw uitwerking. Zie ook werkbeschrijving met betrekking tot circulariteit (paragraaf 2.2 bijlage R.03). Wij zien uw uitwerking in dit kader graag tegemoet en zullen deze beoordelen aan de hand van de gestelde criteria.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
264

Onderwerp:
Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling

Vraag:

Voor de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne ontvangen wij graag de jaarlijkse aantallen storingen uitgesplitst naar de storingsafhandeling (i) de eigen technische dienst (ii) de gecontracteerde partij voor het 1e lijns onderhoud en (iii) de aannemer voor deze raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan klimaatinstallaties defensie locaties.

Antwoord:

Deze gegevens zijn niet beschikbaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 265
Onderwerp: Werkomschrijving

Vraag:

Par.8.5 Pag.88

De KPI rapportages betreft het juist, volledig en tijdig indienen van rapportages. Zijn de rapportages benoemd in paragraaf 8.8 van de werkomschrijving indicatieve rapportages voor deze KPI, of betreft deze tabel alle rapportages en gaat de KPI maar over een selecte groep rapportages? Indien het laatste, graag indicatief aangegeven over hoeveel rapportages de KPI rapportages gaat om voor ons het risicoprofiel in te schatten.

Antwoord:

De KPI rapportages zijn weergegeven in Bijlage R.08 en zullen inhoudelijk worden afgestemd in de implementatie fase. Het betreft een zo goed mogelijke inschatting.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 266
Onderwerp: Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling

Vraag:

Indien KPI rapportages twee soorten kortingen heeft, maandelijks (>95%) en jaarlijks (100%), tellen ons inziens de variabele kortingen van beide kortingen dubbel. Beide werken met 50 euro per week per rapport. Kunt u met een rekenvoorbeeld toelichten hoe deze kortingsregeling in zijn werking gaan voor de laatste maand van het jaar (december) waarbij er net als in uw voorbeeld in die maand van de 100 rapportages, 28 onjuist zijn aangeleverd

en na 2 weken worden naar 100% worden gebracht.

Antwoord:

"Tussen 95% en 100% krijgt u geen korting. Aan het eind van het contractjaar dient wel 100% gerealiseerd te zijn.
Zie ook het antwoord op de vraag met referentienummer 267. "

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
267

Onderwerp:
Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling

Vraag:

Klopt het dat de KPI rapportage KPI twee soorten kortingen heeft. Een maandelijks (>95% van de rapportages juist, volledig en tijdig ingediend) en een jaarlijkse (100% aan het einde van het contractjaar van de rapportages juist en volledig ontvangen)?

Antwoord:

"Ja dat klopt. Echter zal deze niet dubbel worden opgelegd.
"

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
268

Onderwerp:
Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat de correctief onderhoud VARIABELE KORING (50euro) PER DAG PER STORING en PER DAG PER MANCO is bij het niet halen van de reactie / hersteltijden? En dat o.b.v. de kwartaalrapportage deze besproken worden en het kortingsbedrag vastgesteld wordt?

Antwoord:

Dat klopt.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
269

Onderwerp:
Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat de correctief onderhoud BASIS KORING (100 euro) PER STORING en PER MANCO is bij het niet halen van de reactie / hersteltijden? En dat o.b.v. de kwartaalrapportage deze besproken worden en het kortingsbedrag vastgesteld wordt?

Antwoord:

Dat klopt.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
270

Onderwerp:
Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling

Vraag:

wat is een spoedeisende en niet-spoedeisende manco? En basis waarvan wordt dit label meegegeven? Operationeel kan de prikkel verkeerd zijn door alle manco's door de defensie spoedeisend te maken zodat aannemer snel te plaatsen is. Graag hier objectieve criteria aan hangen zodat deze criteria ook hierlangs gehouden kan worden in de uitvoering van het contract.

Antwoord:

Voor de volledigheid vermelden wij hierbij nogmaals dat de uit te voeren raamovereenkomst een inspanningsovereenkomst is en geen raamovereenkomst met een prestatieverplichting. Zie paragraaf 4.5.3 van de Werkomschrijving.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
271

Onderwerp:
Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling

Vraag:

wat is een spoedeisende, hinderlijke en overige storing. En basis waarvan wordt dit label meegegeven? Operationeel kan de prikkel verkeerd zijn door alle storingen door de defensie spoedeisend te maken zodat aannemer snel te plaatsen is. Graag hier objectieve criteria aan hangen zodat deze criteria ook

hierlangs gehouden kan worden in de uitvoering van het contract.

Antwoord:

Voor de volledigheid vermelden wij hierbij nogmaals dat de uit te voeren raamovereenkomst een inspanningsovereenkomst is en geen raamovereenkomst met een prestatieverplichting. Zie paragraaf 4.5.6 van de Werkomschrijving

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
272

Onderwerp:

Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling

Vraag:

Kunt u nader de werking van de kortingsregeling toelichten voor specifiek een hinderlijke storing? Wat gebeurt er met de basis korting en de variabele korting van de categorie 'hinderlijk' als deze na 5 werkdagen omgezet wordt naar een spoedeisende storing? Graag toelichten met een rekenvoorbeeld voor de duidelijkheid.

Antwoord:

"Indien opdrachtnemer de hinderlijke storing niet binnen de voorgeschreven termijn verhelpt wordt deze omgezet naar spoedeisende storing. Vanaf dat moment is de kortingsregeling van toepassing.

Rekenvoorbeeld melding van hinderlijke storing: Opdrachtnemer lost deze niet in 5 dagen op, maar verhelpt deze storing op dag 8. Dit betekent een korting van 200 euro. Uitleg: Op dag 6 is de basiskorting en 50 euro variabele korting van toepassing. Op dag 7 nogmaals 50 euro variabele korting en op dag 8 is geen korting van toepassing."

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
273

Onderwerp:
Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling

Vraag:

Om de impact van de KPI en de bijbehorende kortingen te kunnen bepalen zouden wij graag van het RVB inzicht krijgen in de gemiddelde te verwachten aantal Manco's en storingen in een perceel. Zonder deze gegevens is het voor de inschrijver niet mogelijk om het risico in te schatten op de op te leggen KPI kortingen door het RVB.

Antwoord:

Gemiddelde te verwachten storingen en manco's zijn niet in te schatten. De opdrachtgever heeft in het prijzenboek een inschatting gemaakt van het aantal in te zetten uren voor manco's en storingen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
274

Onderwerp:
Leidraad, pagina 27, kwaliteitscriterium 2

Vraag:

Waarom is de weging van correctief onderhoud dubbel zo zwaar ten opzichte van planmatig onderhoud (40% om 20%)?

Antwoord:

Bij preventief onderhoud is maar zeer beperkt invulling te geven aan het gevraagde aspect. Vandaar de opgegeven weging.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.
275

Onderwerp:

Leidraad, pagina 27 Circulariteit

Vraag:

Wij verzoeken u om 3 A4 (enkelzijdig) beschikbaar te stellen voor de beantwoording van kwaliteitscriterium 2; Circulariteit. Dit gezien het aantal vragen dat u beantwoord wilt zien.

Antwoord:

Wij gaan er vanuit dat u binnen maximaal aantal gestelde pagina's van 2 uw uitwerking kunt geven. Het maximaal aantal pagina's zal niet worden aangepast.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en

Beantwoord op: Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
276

Onderwerp:
Leidraad, pagina §5.4

Vraag:

Is het correct dat, onafhankelijk van het aantal percelen waar wij op inschrijven, wij 1 keer de drie kwaliteitscriteria in moeten dienen?

Antwoord:

Indien u voor alle percelen dezelfde uitwerking van de kwaliteitscriteria wenst in te dienen is uw aanname correct.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
277

Onderwerp:
Leidraad, §2.1.7

Vraag:

Wat is de relatie tussen uw doelstellingen in §2.1.7 en de doelstellingen onder de kwaliteitscriteria?

Antwoord:

De aangehaalde doelstellingen zijn een nadere uitwerking dan wel aanvullend op elkaar.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,

Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
278

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen

Vraag:
Is er mogelijkheid voor een tweede vragenronde?

Antwoord:
"Naar aanleiding van de vragen hebben wij besloten een tweede ronde Nota van inlichtingen in te lassen.
U krijgt de mogelijkheid om naar aanleiding van de beantwoording van de vragen uit de Nota van inlichtingen verduidelijkingsvragen in te dienen. Deze worden vervolgens beantwoord. U dient uw vragen uiterlijk 18 maart 2021 om 23:59 in te dienen. De vragen zullen wij uiterlijk op 25 maart 2021 beantwoorden. "

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Proces

Label:

Ref.nr.
279

Onderwerp:

Prijzenboek, WR03, Bijlage W.17 NVI par. 4.5

Vraag:

Scios scope 7a gasleiding in gebouwen

Waar dienen wij de prijs op te voeren van de Scope 7a keuring aan de
gebouw gebonden (afsluiter gebouw t/m stookinstallatie) aardgasleiding?

Antwoord:

De Werkomschrijving bevat hier een aanvullende omschrijving voor op
bladzijde 44: "De periodieke inspectie van de (binnen)brandstofleiding vanaf
het stooktoestel tot aan de dienstafsluiter van het gebouw uitvoeren volgens
SCIOS scope 7a. Dit maakt onderdeel uit van de inspectie van de
stookinstallatie en dient tegelijkertijd uit te worden gevoerd." De prijs voor
deze 7a inspectie maakt onderdeel uit van de totaal prijs voor de
stookinstallatie inspectie.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
280

Onderwerp:

Bijlage R.08 KPI 1. Correctief onderhoud (reactie- en hersteltijden)

Vraag:

Kunt u aangeven hoe de tijdsregistratie plaatsvindt van de af te handelen
storing om de genoemde KPI te kunnen beoordelen?

Antwoord:

Dit wordt bepaald aan de hand van Ultimo en door de Opdrachtnemer
aangeleverde rapportage conform hoofdstuk 9 van de werkomschrijving.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Proces

Ref.nr.
281

Onderwerp:
Bijlage R.03 Werkomschrijving, par. 4.5.6.

Vraag:

U maakt onderscheidt tussen functie- en definitief herstel. Onder 4.5.6. wordt bij spoedeisende storingen aangegeven dat “de storing binnen 24 uur na melding verholpen moet zijn”. Kunt u bevestiging dat u hier functie herstel bedoelt?

Antwoord:

Hier wordt in ieder geval functieherstel bedoeld. In sommige gevallen zal de installatie ook binnen die termijn technisch gereed gemeld worden. Het laatste verdient de voorkeur.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Contract

Ref.nr.
282

Onderwerp:
Bijlage W. 14 Rapportage NEN3140 Inspectie

Vraag:

"Bijlage “W.14 Rapportage NEN 3140 Inspectie” is gebaseerd op de NEN3140 van de laagspanningsinstallatie. In het prijzenboek komt dit verder

niet terug behoudens bij de klimaatregelinstallatie.
Dient de gehele laagspanningsinstallatie te worden geïnspecteerd conform NEN3140 óf enkel de klimaatregelinstallatie?
Indien het eerste, waar dienen de kosten opgenomen te worden voor de NEN3140 van de gehele laagspanningsinstallatie?
Graag nadere toelichting."

Antwoord:

installatie delen. Vandaar dat in dit contract een aparte 4 jaarlijkse NEN3140 meting en beproeving is opgenomen voor de klimaatregelinstallaties. Deze NEN 3140 inspectie betreft de gehele elektrische installatie achter de hoofdschakelaar van de regelkast.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
283

Onderwerp:
Bijlagen W.x03 Prijzenboek(en) + Bijlage R.03 Werkomschrijving

Vraag:

Par.10.170

"In het Prijzenboek staat bij betreffend bloknummer de omschrijving 'Inspectie NEN3140 meting en beproeving 4j (prijs per 230V/400V eindgroep)' vermeld, met als eenheid 'eindgroepen'.

Blz. 59-61

In Bijlage R.03 Werkomschrijving Raamovereenkomst voor onderhoudswerkzaamheden aan klimaatinstallaties op Defensie locaties, Periodiek onderhoud: Onderhoud klimaatregelinstallatie 1j - blz 59 (1. Visuele inspectie conform NEN 3140) en 61 (Periodieke inspectie: Inspectie NEN 3140 4j) staat echter omschreven dat de volledige regelkast geïnspecteerd dient te worden conform meting en beproeving inclusief ook thermografisch onderzoek.

Wat dient geprijsd te worden in het prijzenboek bij de regel 10.170 Inspectie

NEN 3140 meting en beproeving 4j (prijs per 230/400V)? De NEN3140 en thermografie van de regelkast óf enkel de NEN3140 van de wandcontactdoos in de regelkast?

Indien het laatste, waar dienen de kosten opgenomen te worden voor de NEN3140 en thermografie van de regelkast?"

Antwoord:

"De 4 jaarlijkse Inspectie NEN 3140 meting en beproeving is de NEN 3140 inspectie zoals omschreven in de Werkomschrijving. Deze NEN 3140 inspectie betreft de gehele elektrische installatie achter de hoofdschakelaar van de regelkast.

Bij het 1 jaarlijkse onderhoud aan de klimaatregelinstallatie zoals omschreven op pagina 59, hoort een visuele inspectie, uit te voeren conform de NEN3140. Deze activiteit is onderdeel van deze onderhoudsactiviteit en dient niet te worden opgevat als een separate NEN 3140 keuring.

De vermelding van eindgroepen is bedoeld om de variatie in omvang van de regelkasten te kunnen beprijzen, van kleine regelkast tot groot. Per regelkast wordt de all-in prijs voor de volledige NEN 3140 bepaald door het aantal eindgroepen in de regelkast te vermenigvuldigen met de verrekennprijs van blok 10.170."

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)

P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)

P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)

P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)

P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
284

Onderwerp:
WKO evaluatie rapportages

Vraag:

Wij constateren dat de correspondentie tussen provincie/omgevingsdienst over ingediende WKO rapportages vaak eenzijdig is.

Dat wil zeggen de rapportage (evaluatie) wordt opgesteld en volgens voorschriften ingediend, echter volgt er dan niet automatisch een goedkeuring.

Meestal is het zo dat als de evaluatie wordt goed bevonden er verder geen aanvullende maatregelen worden gevraagd.

Is het daarom niet wenselijker dat wij aantonen dat de klant tevreden is over de dienstverlening inclusief WKO.

Immers, als er klachten zouden zijn over de WKO zal de klant niet tevreden zijn?

Antwoord:

Aangezien het bevoegd gezag niet altijd een reactie van goedkeuring stuurt, noch daaraan te houden is, laten we de eis "goedgekeurd" vervallen. Wel verwachten wij dat het 5 jaarlijks evaluatierapport compleet en beschikbaar is.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op:

05-03-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.

285

Onderwerp:

Bijlage W.803 Prijzenboek Zuid West versie 2 10.4

Vraag:

Vervangen filters 2m, 3m, 6m of 12m (excl. materiaal)
265 stuks.

Kan opdrachtgever bevestigen dat vermelde aantallen in het prijzenboek het aantal filtersecties zijn?

Antwoord:

Zie de antwoorden op de vragen met referentienummers 255 en 256.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
286

Onderwerp:
Bijlage W.803 Prijzenboek Zuid West versie 2 10.3

Vraag:

Onderhoud luchtbehandelingskast 1j (excl. vervangen van filters) 325 stuks. U heeft aangegeven tijdens de informatiebijeenkomst dat er verschillen kunnen zitten tussen het prijzenboek en de Componentenlijst/Keuringsplan. In de Componentenlijst/keuringsplan is echter het aantal van 173 vermeld. Kan Opdrachtgever aangeven of het juist is dat dit verschil zo groot is?

Antwoord:

In Bijlage W.803 Prijzenboek Zuid West is het aantal van 325 onjuist. We zullen een gecorrigeerd Prijzenboek aanleveren.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
287

Onderwerp:
5-jaarlijkse rapportages evaluatie WKO's

Vraag:

De 5-jaarlijkse evaluaties (rapportages) voor de WKO's worden vaak namens de opdrachtgever (onze klanten) of rechtstreeks verzonden door opdrachtgever (onze klanten) naar de omgevingsdienst/provincie. De goedkeuring komt dan meestal ook rechtstreeks binnen bij onze klanten en niet bij ons. Een dergelijke provinciale goedkeuring gericht aan onze klant is daarmee een vrij klantspecifiek geadresseerd document welke niet openlijk gedeeld mag worden (ivm geheimhoudingsregels van bedrijven). Volstaat in dat geval dan ook een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever waarmee men aangeeft dat wij onze werkzaamheden correct hebben uitgevoerd en voldoet aan de wettelijke en milieu eisen waaruit eea blijkt?

Antwoord:

Aangezien het bevoegd gezag niet altijd een reactie van goedkeuring stuurt, noch daaraan te houden is, laten we de eis "goedgekeurd" vervallen. Wel verwachten wij dat het 5 jaarlijks evaluatierapport compleet en beschikbaar is.

Percelen:

P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
288

Onderwerp:
WKO referenties

Vraag:

Indien er voor 1 opdrachtgever meerdere WKO's worden onderhouden (verschillende locaties), gaan wij er vanuit dat deze ook als afzonderlijke referentie mogen worden opgevoerd. Dus als er 2 WKO's bij een klant worden onderhouden dit ook mee mag tellen als 2 referenties zolang het maar verschillende locaties betreft en gescheiden systemen zijn?

Antwoord:

"Wij gaan er vanuit dat u met de afkorting WKO bodemenergiesysteem

bedoelt.

Wij herzien beantwoording van de vraag met referentienummer 27. U kunt voor wat de bodemenergiesystemen betreft met één referentieopdracht inschrijven voor alle percelen."

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland, Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)

Beantwoord op: 05-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
289

Onderwerp:
WKO referenties

Vraag:

Aangezien er maximaal 3 percelen gegund zullen worden, gaan wij er vanuit dat er bij de opgave van referenties tbv de WKO's, meerdere keren dezelfde WKO referentie mag worden ingediend.
Dus als er wordt ingediend voor 8 percelen waarvan maar 3 percelen gegund zullen worden, het niet noodzakelijk is om ook 8 verschillende WKO referenties te noemen?

Antwoord:

"Wij gaan er vanuit dat u met de afkorting WKO bodemenergiesysteem bedoelt.

Wij herzien beantwoording van de vraag met referentienummer 27. U kunt voor wat de bodemenergiesystemen betreft met één referentieopdracht inschrijven voor alle percelen."

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland, Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-

Holland, Utrecht)
P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
Beantwoord op: 05-03-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
290

Onderwerp:
Herzieningsclausule: pag. 12 Leidraad art. 2.5 + IV pag. 17 art. 14.2

Vraag:

U geeft aan:

14.2 Deze overeenkomst kan worden aangepast indien:

- Indien de Opdrachtgever overgaat naar een ander systeem van registratie van gegevens in het kader van centralisatie van het beheer van technische (installatie)gegevens en daarmee installatiegegevens op een andere wijze beschikbaar stelt of andere gegevens vraagt van Aannemer;
- Indien de Opdrachtgever overgaat naar een digitale communicatietool.

ON zou graag willen weten wat de herziening dan precies inhoudt voor de overeenkomst en hoe deze dan dient te worden aangepast?

Wij nemen aan dat de wijzigingen in goed overleg worden toegelicht en doorgevoerd en dat er geen extra kosten gemaakt hoeven te worden om met deze systeem aanpassingen te kunnen werken.

Antwoord:

De opdrachtgever zit in de voorbereidingen van de overgang naar een nieuw vastgoedregistratiesysteem en communicatietool. Het is nog onduidelijk in welke mate en omvang dit effect heeft op de wijze van aanleveren van keuringsplannen en keuringsrapporten. De effecten worden t.z.t. besproken en uitgewerkt. De opdrachtgever treedt in overleg om mogelijke gevolgen in de werkzaamheden te bespreken en hiervoor (indien aangetoond) aanvullende middelen ter beschikking zal stellen.

Percelen: P1 Perceel 1; Regio Noord (Groningen Friesland,
Drenthe en deel Overijssel)
P2 Perceel 2; Regio Noord-West 1 (Deel Noord-
Holland)
P3 Perceel 3; Regio Noord-West 2 (Deel Noord-
Holland, Utrecht)

Beantwoord op:
Label:

P4 Perceel 4; Regio Oost 1 (Deel Gelderland,
Flevoland)
P5 Perceel 5; Regio Oost 2 (Deel Gelderland)
P6 Perceel 6; Regio Zuid 1 (Deel Noord-Brabant en
Zeeland)
P7 Perceel 7; Regio Zuid 2 (Deel Noord-Brabant en
Limburg)
P8 Perceel 8; Regio Zuid-West (Zuid-Holland)
05-03-2021
Contract