

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de elektrische aansluitingen, begane grond

RUIMTE

EC-004 Sealab tijdelijke opstellingen

1.

- 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
 - 16 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

2.

- 28 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

3.

- 48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

4.

- 48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

5. Media-elektrokanaal

- 48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAAL RUIMTE EC-004

- 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
 - 188 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
 - 5 x Potentiaal vereffeningspunt
-

RUIMTE

EC-005 Klimaatkamer

1.

- 1 x 400 V (32A) wandcontactdoos
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 1 x Storingsmelding algemeen
-

2.

- 22 x 230 V (16A) wandcontactdoos
- 1 x Potentiaal vereffeningspunt

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de elektrische aansluitingen, begane grond

-
- 3.
- 16 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

- 4.
- 18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAAL RUIMTE EC-005

- 56 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (32A) wandcontactdoos
 - 5 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 1 x Storingsmelding algemeen
-

RUIMTE

EC-006 Klimaatkamer

- 1.
- 1 x 400 V (32A) wandcontactdoos
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 1 x Storingsmelding algemeen
-

- 2.
- 18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

- 3.
- 16 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

- 4.
- 22 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAAL RUIMTE EC-006

- 56 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (32A) wandcontactdoos
 - 5 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 1 x Storingsmelding algemeen
-

RUIMTE

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de elektrische aansluitingen, begane grond

EC-008 Wasruimte

1.
1 x Potentiaal vereffeningspunt
2.
1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
1 x Potentiaal vereffeningspunt
3.
1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-008

- 1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
- 3 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-009 Magazijn

3.
10 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-009

- 10 x 230 V (16A) wandcontactdoos
- 1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-016 Wasruimte, buiten

1.
1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-016

- 1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
- 1 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-018 Opslag chemicaliën

- 1.

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de elektrische aansluitingen, begane grond

4 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt

2.

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-018

4 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
2 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL begane grond

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
314 x 230 V (16A) wandcontactdoos
4 x 400 V (32A) vaste aansluiting
2 x 400 V (32A) wandcontactdoos
22 x Potentiaal vereffeningspunt
2 x Storingsmelding algemeen

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1e verdieping

RUIMTE

EC-002 Verassingsruimte

1.
 - 20 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x 400 V (32A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

2.
 - 10 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

TOTAAL RUIMTE EC-002

- 30 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 2 x 400 V (32A) wandcontactdoos
 - 2 x Potentiaal vereffeningspunt
-

RUIMTE

EC-003 Sealab vaste opstellingen

1.
 - 22 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

2.
 - 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
 - 23 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
 - 1 x Storingsmelding zuurkast
-

3.
 - 1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
 - 48 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

4.
 - 6 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 - 1 x Potentiaal vereffeningspunt
-

- 5.

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1e verdieping

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt

6.

6 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-003

2 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
111 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
6 x Potentiaal vereffeningspunt
1 x Storingsmelding zuurkast

RUIMTE

EC-007 Steriel laboratorium

1.

24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
1 x Potentiaal vereffeningspunt

2.

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
19 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
1 x Data dubbele WCD
1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-007

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
43 x 230 V (16A) wandcontactdoos
1 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd
1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
1 x Data dubbele WCD
2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-014 Sluis

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de elektrische aansluitingen, 1e verdieping

1.

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

TOTAAL RUIMTE EC-014

1 x 400 V (32A) vaste aansluiting

RUIMTE

EC-017 Apparatuurruiimte

1.

18 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x 400 V (63A) wandcontactdoos
 6 x Data dubbele WCD
 1 x Potentiaal vereffeningspunt

2.

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 24 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
 1 x 400 V (32A) wandcontactdoos
 1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-017

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 42 x 230 V (16A) wandcontactdoos
 1 x 400 V (63A) wandcontactdoos
 1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos
 1 x 400 V (32A) vaste aansluiting
 1 x 400 V (32A) wandcontactdoos
 6 x Data dubbele WCD
 2 x Potentiaal vereffeningspunt

RUIMTE

EC-019 Opslag gassen (decentraal)

1.

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos, electra
 1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL RUIMTE EC-019

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos, electra

1 x Potentiaal vereffeningspunt

TOTAAL 1e verdieping

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

3 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

226 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos, electra

1 x 400 V (63A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

4 x 400 V (32A) vaste aansluiting

3 x 400 V (32A) wandcontactdoos

7 x Data dubbele WCD

13 x Potentiaal vereffeningspunt

1 x Storingsmelding zuurkast

TOTAAL Laboratoriumgebouw2

1 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

4 x 230 V (16A) onderbouw wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

540 x 230 V (16A) wandcontactdoos

2 x 230 V (16A) wandcontactdoos afzonderlijk afgezekerd

1 x 230 V (16A) wandcontactdoos, electra

1 x 400 V (63A) wandcontactdoos

1 x 400 V (16A) onderbouw wandcontactdoos

8 x 400 V (32A) vaste aansluiting

5 x 400 V (32A) wandcontactdoos

7 x Data dubbele WCD

35 x Potentiaal vereffeningspunt

2 x Storingsmelding algemeen

1 x Storingsmelding zuurkast
