



Renvooi:
 Isolatie CV: 25mm Minerale wol, Rockwool 810
 Isolatie GKW: 13mm Armacel
 Isolatie kanalen: Geen isolatie

Deuren naar toiletruimtes en voorruimtes van
 toiletten voorzien van spleet voor oversroom.
 Spleet minimaal 2cm.

REVISIE

De Blooy - Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs B.V.

Bestand: 03-03-2015
 Status: 03-03-2015
 Versie: 1.00
 Afdeling: 03-03-2015
 Project: 03-03-2015

Grafisch Lyceum
 Rotterdam

Merk-Afhoudende Installatie
 Inrichting - 3e Verdieping

15.13.1009

unica installatietechnik

1-WPG-03-2-00