

NOTA VAN INLICHTINGEN I

Aanbesteding	: Kolken- en rioolreiniging en inspectie
Aanbestedende dienst	: Gemeente Purmerend
Zaakmap	: FICA68283
Registratienummer	: 1535938
Datum	: vrijdag 5 februari 2021

De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.
In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Naar aanleiding van de antwoorden in de Nota van inlichtingen I is/zijn de volgende document(en) vervangen/toegevoegd:

1. Aanbestedingsleidraad versie 1.1.

Gegadigden zijn in de gelegenheid om vrijdag 12 februari 2021 vóór 10:00 uur vragen te stellen ten behoeve van de Nota van inlichtingen II

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Percelen	Antwoord
1	Inhoud	Aanbestedingsleidraad Kolken- en Rioolreiniging en inspectie, pag 5, volumegegevens	U heeft hier de komende vijf jaar verwachte omvang van de per deelnemende gemeente afzonderlijke volumes aangegeven. Kunt u om de juiste verwachting te hebben bij de werkelijke omvang per deelnemende gemeente, zoals u op pagina 7 ten aanzien van het kolkenareaal hebt aangegeven, inzicht geven in uw planning voor het reinigen en inspecteren van de riolering? Zo niet, wat is dan per deelnemende gemeente de minimale omvang van de scoop per jaar waarop de eenheidstarieven gebaseerd dienen te worden?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	De hoeveelheden genoemd in het aanbestedingsdocument zullen gespreid over de contractduur moeten worden uitgevoerd.
2	Inhoud	Aanbestedingsleidraad Kolken- en Rioolreiniging en inspectie, pag 23, 5.1 7e alinea Korting	Op de inschrijvingsstaat mag geen aparte post eenmalige korting / projectkorting, negatief bedrag of € 0,= (zegge nul euro) worden opgenomen. Waarom is er in relatie tot bovenstaande de post 919990 Korting opgenomen in de afzonderlijke inschrijvingsstaten. Als deze niet op € 0,= (nul euro) mag staan bij inschrijving, wat wordt dan verwacht om aan een rechtmatige inschrijving te voldoen?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Het gestelde in bepaling 01 01 06 van de raamovereenkomst is van toepassing. De verwijzing in bepaling 01 01 06 lid 02 naar bestekpostnummer 918870, moet zijn bestekpostnummer 919990. In de 2e Nota van Inlichtingen zullen de aangepaste contractstukken meegestuurd worden.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Percelen	Antwoord
3	Inhoud	Aanbestedingsleidraad Kolken- en Rioolreiniging en inspectie, pag 23, 5.1 8e alinea redelijke tarieven	In deze alinea wordt specifiek met betrekking tot de gemeente Purmerend gesteld dat de in de inschrijvingsstaat vermelde tarieven in redelijke verhouding moeten staan met de verwachte resultaatsverplichting. Wat verstaat u onder redelijke verhouding en geldt dit enkel voor het perceel 1A?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend	Dit geldt voor alle percelen en dat de tarieven marktconform en niet manipulatief dienen te zijn.
4	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 5, art 2.1/05 2.1	Zijn deze gebieden, na het verkrijgen van de ontheffing, wel toegankelijk voor riool combinaties zoals beschreven in het bestek?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Deze gebieden zijn na het verkrijgen van een ontheffing bereikbaar voor rioolcombinaties, mits de aslast niet groter is dan 7,5 ton.
5	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 5, art 2.1/05 3.7	Wordt deze vergunning direct verleend bij het verstrekken van de deelopdracht gezien dit altijd van toepassing is?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	De ontheffing wordt door de opdrachtnemer aangevraagd. Het is aan de opdrachtnemer hoe zij de ontheffing aanvragen.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Percelen	Antwoord
6	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 27, 01 12 14 Verkeersplan	Conform lid 01 dient er een verkeersplan opgesteld te worden. Kunt u hiervoor een post opnemen in de inschrijfstaat gezien deze wel verrekend kan worden maar er geen post beschikbaar is om dit op te doen.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Indien er een verkeersplan benodigd zal zijn, zal deze afzonderlijk in een betreffende deelopdracht worden toegevoegd en worden afgeprijsd.
7	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 33, 01 19 12 – 01 en 25 42 01	Er dient gewerkt te worden volgens BRL K10014 en -15, mogen wij ervan uitgaan dat de norm voor de reinigings- en inspectiebezetting hierop van toepassing is (Riool Combi/ inspectie-unit met 1 man bij daglicht in binnenstedelijk gebied?)	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Conform bepaling 01 19 12 van de overeenkomst dient zowel de reinigingsploeg als de inspectieploeg uit minimaal 2 personen te bestaan.
8	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 33, 01 19 12 – 01	U stelt dat minimaal 1 lid van elke ploeg in bezit dient te zijn van de volgende certificeringen; VCA*, ISO9001, ISO14001, BRL K10015. Dit zijn bedrijfscertificeringen die niet gekoppeld zijn aan een medewerker maar aan het hele bedrijf waar deze toe behoort. Kunt u dat aanpassen?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Bepaling 01 19 12 lid 01 wordt aangepast. Aanvullend op bepaling 01 19 12 lid 01: elk lid van de ploeg dienen wel in het bezit te zijn van B-VCA.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Percelen	Antwoord
9	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 38, 25 05 01	Waar en wanneer nodig moet de aannemer tot bemaling van het HWA-riool overgaan. Uit te voeren maatregelen voor bemalen en het droogzetten van de riolering met materiaal/ materieel van de aannemer. De toe te passen maatregelen zijn voor rekening van de aannemer. In de wetenschap dat het een raamovereenkomst betreft is het per deelnemende gemeente niet voorspelbaar in welke mate dit voorkomt in de werkelijke scoop. Met deze wetenschap is dit niet kosten homogeen af te prijzen in afzonderlijke eenheidsprijzen. Het kosten effect kan in afzonderlijke gevallen enorm oplopen en kan dan ook niet toegekend worden als aannemelijk aannemingsrisico. Kunt u voor de aanvullende inspanningen per deelnemende gemeente een aanvullende post met resultaatverplichting opnemen? Zo niet, op welke wijze worden de aanvullende werkzaamheden verrekend met de aannemer?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Bemaling van het HWA-riool wordt toegevoegd als resultaatverplichting in de percelen van de Raamovereenkomst.
10	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 38, 25 32 12-02	U vraagt van de inschrijver het totale gebied zoals aangegeven in de Aanbestedingsleidraad te kennen. Dit is niet homogeen af te prijzen. Kunt aangeven per perceel hoeveel putten > 5 meter uit de as van de weg zijn gelegen met de bijbehorende gemiddelde afstand?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Dit is niet aan te geven. Putten zijn over het algemeen goed bereikbaar binnen het straatprofiel. Hierbij moet worden opgemerkt dat in perceel Waterland 1E de putten veelal in de voortuinen liggen. Putten die in uitzondering slecht bereikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld putten achter woomhuizen, zullen op regie worden afgerekend.
11	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 38, 25 32 12 - 02	Zo nee kunt u deze post wijzigen met een maximale afstand tot het reinigingsvoertuig van 5 meter?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Nee, zie ook antwoord vraag 10.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Percelen	Antwoord
12	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 38, 25 32 12 - 02	Kunt u een bestek post toevoegen voor het gebruik maken van een zogenaamde haspelkar?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Wordt toegevoegd.
13	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 38, 25 32 12 - 02	Gezien het landelijk karakter van de percelen en onze ervaring in dit gebied bevinden er zich putten en leidingen achter woonhuizen en of andere obstakels die op basis van dit artikel niet goed zijn af te prijzen. Op welke wijze worden deze bijzondere situaties en extra inspanningen met de aannemer verrekend?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Indien uit de vooropname blijkt dat putten slecht bereikbaar zijn zullen deze op regie worden afgerekend, zie ook antwoord vraag 10.
14	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 38, 25 32 12 - 02	Tijdens de schouw komen niet bereikbare putten of op afstand werken ter sprake die niet middels rijplaten te bereiken zijn, hierom vraagt de inschrijver tevens om posten afstand werken en post extra slangen toe te voegen. Zo niet, op welke wijze worden deze bijzondere situaties en extra inspanningen met de aannemer verrekend?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Indien uit de vooropname blijkt dat putten slecht bereikbaar zijn zullen deze op regie worden afgerekend, zie ook antwoord vraag 10.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Percelen	Antwoord
15	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 40, 25 42 12	De inspectieploeg dient uit minimaal twee personen te bestaan. Iedere inspecteur dient minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring te hebben met een rijdende camera en in het bezit te zijn van het diploma conform het gestelde in bepaling 25.42.01 lid 01 van de Standaard 2020. U wijkt hiermee af van de geldende BRL K10015, waarin gesteld wordt dat in binnenstedelijk gebied bij daglicht 1 operator volstaat. In die situaties waar twee operators dienen te worden ingezet mag de tweede operator voorzien worden door inzet van een operator in opleiding (dus nog niet gediplomeerd) die de eerste (gediplomeerde) operator ondersteund. Kunt u deze eis aanpassen in lijn met de door u van toepassing gestelde eisen conform de BRL K10015?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Conform bepaling 01 19 12 van de overeenkomst dient zowel de reinigingsploeg als de inspectieploeg uit minimaal 2 personen te bestaan.
16	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 41, 25 42 11 - 01	Binnen de norm wordt bepaald dat dit binnen 48 uur ook mag. Kun u deze eis wijzigen naar binnen 48 uur of 2 werkbare dagen?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Nee.
17	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 41, 25 42 02 - 08	Kunt u er mee instemmen proefbeelden te laten toestaan naast deze eisen. Immers het gaat om de zichtbare schade beelden. De kunnen ook goed zichtbaar zijn boven een maximum van 7 cm.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Nee.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Percelen	Antwoord
18	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, pag 43, 25 43 01 – 10	Mag opdrachtnemer er van uit gaan dat dit een specifiek op de scoop van de deelopdracht gevuld en gevalideerd RIBX bestand betreft?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Ja, het kan zijn dat een van de gemeenten hierbij hulp van de opdrachtnemer nodig heeft.
19	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, Posten 141, 241, 341, 441, 541, 641	Het toepassen, onderhouden en later weer opruimen van alle voor de inspectiewerkzaamheden benodigde hulpwerken dient bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Deze hulpwerken dienen door de aannemer te worden verzorgd, dit met materiaal/ materieel van de aannemer. Welke hulpmiddelen worden bedoeld in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn, anders dan de daarvoor benodigde geoutilleerde inspectie-unit?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Wat je in redelijkheid e billijkheid van een opdrachtnemer mag verwachten, te denken valt o.a. aan kleine afzettingen met pionnen en/of schiltjes.
20	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, Posten 141, 241, 341, 441, 541, 641	Indien een put niet vanaf de bodem in beeld gebracht kan worden volstaat een foto vanaf maaiveld. Op welke wijze dient deze foto te worden toegevoegd aan het rapportagebestand?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	De foto moet voorzien zijn van unieke naam met x/y-coördinaten en gelinkt zijn aan de putnummer.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Percelen	Antwoord
21	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, Posten 141, 241, 341, 441, 541, 641	Zijn alle putten voorzien van een stroomprofiel op buisniveau? Zo niet, in welk percentage per deelopdracht per deelnemende gemeente dient rekening gehouden te worden met het ontbreken daar van?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	In principe zijn alle putten voorzien van een stroomprofiel. Mocht dit bij in de praktijk- bij uitzondering - niet zo zijn, dient dit tijdens de vooropname te worden aangegeven of tijdens de inspectie te worden vastgelegd.
22	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021, Posten 141, 241, 341, 441, 541, 641 Panorama	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. Hiertoe is een minimale vrije doorgang van ø 200 mm benodigd en is door de fabrikant gekalibreerd tot een maximum doorsnede van 800 mm, waarbij een stroomprofiel op buisniveau benodigd is om de gehele streng in beeld te brengen. Waar moet opdrachtnemer vanuit gaan indien er geen stroomprofiel op buisniveau aanwezig is?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Wanneer we vragen om Panorama zijn er altijd stroomprofielen aanwezig.
23	Inhoud	Algemeen	Bevinden er zich zinkers binnen deze opdracht en zijn alle zinkers voorzien van een begin en eindput waarbij de toevoer kan worden afgestopt middels afsluiters? Zo niet waar moet men bij inschrijving dan rekening houden	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Is vooraf niet aan te geven. In de meeste gevallen zijn zinkers vanuit één rioolput te reinigen en te inspecteren. Anders in overleg met opdrachtgever een keuze maken.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Percelen	Antwoord
24	Inhoud	Algemeen	Mag inschrijver ervan uitgaan dat het riool onder normale omstandigheden "leegloopt" of tot een minimaal niveau kan worden terug gebracht door het gemaal voor aanvang werkzaamheden?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad	Ja, behalve de hemelwaterriolen. Wanneer dit niet het geval is dan dit bij de vooropname aangeven en in overleg met opdrachtgever extra bijzuigen.
25	Inhoud	Rapportage format	Blz. 42 paragraaf 3 c, Aanbestedingsleidraad: hier vraagt u de bestanden in een SUF-RIB bestand aan te leveren. Inspectiesrapporten die volgens de NEN-EN 13508-2 worden gemaakt zijn gebruikelijk in GWSW-Ribx format. kunt u dit aanpassen?	0	Wordt aangepast.
26	Contract	Obstakels verwijderen	Deel 3: 25.51.01 LID 01, Op welke wijze wenst de opdrachtgever de werkzaamheden voor het verwijderen van obstakels (buiten scope) genoemd in lid 25.51.01 te offrenen?	0	In overleg met de opdrachtgever in regie af te rekenen.
27	Inhoud	Inspectie	Deel 3: Bestek: 25.42.01 geeft u de voorkeur dat iedere inspecteur minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring moet hebben en in het bezit moet zijn van een diploma. Kan dit terug gebracht worden naar tenminste één inspecteur wat in de standaard vermeld staat? Anders kan dit onderdeel nooit in aanmerking komen voor de in hfst 5.2 genoemde sociaal rendement.	0	Nee.
28	Inhoud	Leidraad	Op pagina 15, aanbestedingsleidraad, hier wordt in de volgorde RAW bepalingen 2015 genoemd, hier dient RA bepalingen 2020 te staan. Kunt u dit aanpassen?	0	Is aangepast.
29	Contract	Indexering	Waar worden de index cijfers gepubliceerd, en welke peildatum dient er gehanteerd te worden?	0	Zie bepaling 01 04 van de raamovereenkomst en de RAW 2020.
30	Proces	Maximaal te gunnen percelen	Is er een maximum voor het aantal te gunnen percelen aan één aannemer? (Zowel voor kolken als Reinigen en inspecteren)	0	Nee.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Percelen	Antwoord
31	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021 posten 182010, 282010, 382010, 482010, 582010, 682010	U geeft in de resultaatsbeschrijving aan dat het informeren omgeving d.m.v. bewonersbrieven per deelopdracht wordt verrekend, echter is hier geen duiding gegeven over de omvang van de deelopdracht of het aantal bewonersbriefjes. Hierdoor is deze post niet kosten homogeen af te prijzen, immers is bij een raamovereenkomst vooraf niet te bepalen met welk aantal per deelopdracht volstaan wordt om de volledige resultaatsverwachting in te lossen. Kunt u deze resultaatsverwachting aanpassen met het aantal dat per keer benodigd is? Zo niet, op basis waarvan dient inschrijver zijn prijs te bepalen binnen het gestelde onder 01.01.07?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad	De aannemer dient dit zelf in te schatten op basis van eigen ervaring en de totale lengtes van de te reinigen en te inspecteren riolering.
32	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021 posten 180010, 280010, 380010, 480010, 580010 en 680010	U geeft in de resultaatsbeschrijving aan dat het bezoek locatie (voorschouw) slechts 4 uur per deelopdracht wordt verrekend, echter is hier geen duiding gegeven over de omvang van de deelopdracht. Hierdoor is deze post niet kosten homogeen af te prijzen, immers is in een raamovereenkomst vooraf niet te bepalen of het aantal van 4 uur per deelopdracht volstaat om de volledige resultaatsverwachting in te lossen. Kunt u deze resultaatsverwachting aanpassen en het aantal keer van 4 uur verrekenbaar stellen dat benodigd is om de voorschouw uit te voeren? Zo niet, op basis waarvan dient inschrijver zijn prijs te bepalen binnen het gestelde onder 01.01.07?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad	Er wordt uitgegaan van gemiddelde van 4 uur per deelopdracht. Indien het stuctueel meer dan die vier uur is, is dit te verrekenen door meer op de resultaatsverplichting op te voeren. Bijvoorbeeld: wanneer het locatiebezoek structueel 6 uur is, dan kun je dit verrekenen door 1,5 keer locatiebezoek per deelopdracht op te voeren.
33	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021 posten 141, 241, 341, 441, 541, 641	U geeft aan dat bij het inlaten van de camera op maaiveld in de inspectieput, de film als gestart moet worden om de technische staat van de inspectieput in beeld te brengen. Bent u zich bewust van het feit dat de camera waarmee de streng geïnspecteerd wordt niet uitgerust is om een eenduidig beeld van de putconstructie vast te leggen en deze een vervuiling geeft in uw rioolbeheersysteem ten aanzien van de strenginspecties zoals beschreven in deze posten? Kan volstaan worden met een opname vanuit laatste buis of putfoto zoals benoemd in dit hoofdstuk?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad	Van de beginput moet bij de start voldoende gefilmd worden zodat de put herkend kan worden als de beginput. Uiteraard moet ook de eindput gefilmd worden.
34	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021 DEEL III 01.02.24	U geeft twee maal aan dat de productiestaten, termijnstaten, termijnberekeningen in tweevoud dienen te worden aangeleverd aan de Directie. Kan volstaan worden met deze eenmaal digitaal te delen?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad	Het uitgangspunt is twee maal indien, mogelijk zullen individuele gemeenten ook in enkelvoud en digitaal accepteren.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Percelen	Antwoord
35	Inhoud	Aanbestedingsleidraad Kolken- en Rioolreiniging en inspectie 5.1 Korting	In hoofdstuk 5.1 7e alinea geeft u aan; "op de inschrijvingsstaat mag geen aparte post eenmalige korting / projectkorting, negatief bedrag of € 0,= (zegge nul euro) worden opgenomen", terwijl u in DEEL III van het bestek onder 01.01.06 lid 02 aangeeft dat onder bestekspostnummer 918870 Korting het opgeven van een negatief bedrag is toegestaan. Kunt u dit op elkaar aanpassen en deze wijziging toelichten in de nota van inlichtingen?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad	Het gestelde in bepaling 01 01 06 van de raamovereenkomst is van toepassing. De verwijzing in bepaling 01 01 06 lid 02 naar bestekpostnummer 918870, moet zijn bestekpostnummer 919990.
36	Inhoud	RD19-012-RAW2020_20-01-2021 DEEL III 01.12.14 verkeersplan	U geeft aan dat de kosten voor het opstellen van een verkeersplan per keer afgerekend wordt. Kunt u hiervoor een post met resultaatsverplichting in de afzonderlijke percelen opnemen in de inschrijfstaat, zodat deze kosten homogeen afgeprijsd kunnen worden?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad	Indien uit de vooropname blijkt dat er een verkeersplan benodigd zal zijn (bijvoorbeeld bij stremmingen en/of omleidingen), zal deze afzonderlijk in een betreffende deelopdracht worden toegevoegd en worden afgeprijsd.
37	Inhoud	Algemeen	Perceel 1D OVER-Gemeente Bladzijde 17 post. 480010. Kan voor dit Perceel als alle overige, hier gezien het gelijkheidsbeginsel om een 0 opname te creëren dit opgenomen worden als stelpost?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad	In een raamovereenkomst kunnen geen stelposten worden opgenomen. Er wordt uitgegaan van gemiddelde van 4 uur per deelopdracht. Indien het stuctueel meer dan die vier uur is, is dit te verrekenen door meer op de resultaatsverplichting op te voeren. Bijvoorbeeld: wanneer het locatiebezoek structureel 6 uur is, dan kun je dit verrekenen door 1,5 keer locatiebezoek per deelopdracht op te voeren.
38	Inhoud	Reiniging en Inspectie	Bladzijde 10 perceel 1f Zaanstad Er word door gemeente Zaanstad bij bestek post 642 uitgesloten dat er met panorama camera word geïnspecteerd. Gezien het proportionele gelijkheidsbeginsel om als inschrijvende partij geen wildgroei in verschillende systemen te krijgen, vragen wij of op alle clusters, dan ook traditionele inspectie uitgevoerd mag worden i.p.v. panorama camera (3D)?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad	Er mag alleen met 3D-kogelbeeldopnamen inspecties worden uitgevoerd indien daar in de betreffende bestekposten om wordt gevraagd.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Percelen	Antwoord
39	Inhoud	Raamovereenkomst Zaanstad Waterland	Reiniging en inspectie: Raamovereenkomst Zaanstad Waterland Bladzijde 40 25 33 03 lid 1. A Kunt u aangegeven hoe deze melding bij de directie plaats moet vinden, Fysiek, telefonisch, planning per e-mail etc,?	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad	Telefonisch of via de app.