

Aanbesteding: Nieuwbouw Kindercampus Mokum
Aanbestedende Dienst: Stichting Openbaar Onderwijs Noord
Referentie: PM2017-056

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Kerncompetentie 1

Vraag:

In deze kerncompetentie wordt gevraagd om een referentie van een utiliteitsgebouw welke een EPC lager heeft dan 0,5. Graag zien wij deze eis aangepast worden naar EPC gelijkwaardig of lager dan 1,0.

Antwoord:

Dat is niet akkoord, we willen deze eis aanpassen naar 0,7 de eisen voor onderwijsprojecten.

Beantwoord op: 16-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Kerncompetentie 1

Vraag:

Valt een zorgcomplex met woningen voor ouderen die zorg nodig hebben onder woningbouw of mag deze ingediend worden als referentie?

Antwoord:

Nee, dit betreft geen utiliteitsbouw

Beantwoord op: 16-02-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Kerncompetentie 1

Vraag:

Graag vernemen wij waarom een EPC-eis voor de voorselectiefase leidend is en niet de eis van minimale BVO en opdrachtsom.

Antwoord:

De EPC-eis (en BENG eis) zijn harde voorwaarden vanuit de subsidieverstrekker voor de realisatie van het gebouw. De EPC-eisen van het

te realiseren gebouw liggen op 0,15, dit vergt o.a. aandacht in de detaillering van de bouwer m.b.t. luchtdichtheid ect.. Dat is de reden dat wij waarde hechten aan partijen die aantoonbare ervaring hebben met bouwen van een gebouw met een hogere EPC-waarde dan bouwbesluit en daarmee ook instaat is om de EPC van 0,15 of nog hoger te behalen.

Beantwoord op: 16-02-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage 2 - Modelformulier referentiewerken

Vraag:

Graag ontvangen wij het modelformulier voor de referentiewerken als bewerkbaar document (Word).

Antwoord:

Akkoord, de wordt toegevoegd

Beantwoord op: 16-02-2021

Label: Inhoud