

Nota van Inlichtingen 2 Directie UAV en toezicht Revitalisering Dorpshart Bocholtz e.o., gemeente Simpelveld				
Nr.	Document	Blz./ §	Vraag	Antwoord
1	NVI 1, vraag 8.	Wordt er onder vervangen van hoofdriolering ook verstaan het alleen aanleggen van een nieuw RWA-riool bij het bestaande gemengd riool? (Bijlage 04, 28 / TB1 3^e eis) Antwoord NVI 1= "Ja."	Dit vinden wij een vreemd antwoord daar wij van mening zijn dat de aanleg van een nieuw RWA-riool zeker niet 'van vergelijkbare aard' is dan het vervangen van een bestaande hoofdriolering. Bij een nieuw riool is er immers geen sprake van de problematiek ten aanzien van het waarborgen van de bestaande rioolafvoer en het overnemen van in bedrijf zijn huisaansluitingen. Het vervangen van een bestaand hoofdriool is veel complexer.	Binnen dit project wordt het gemengd riool gescheiden. Gedeeltelijk wordt een nieuw RWA aangelegd langs het bestaande gemengd riool en er wordt een gedeelte compleet vervangen. Voor het hele project geldt dat de afvoeren geborgd moeten blijven en dat de bestaande aansluitingen (in bedrijf) overgenomen dienen te worden.
	BELANGRIJKE OPMERKING Betreffende offerteaanvraag ten behoeve van de Europees openbare aanbesteding Directie UAV en toezicht Revitalisering Dorpshart Bocholtz e.o. gemeente Simpelveld			Aanvullende verplichting inzake SROI: Om tegemoet te komen aan de invulling van Social Return On Investment (oftewel SROI) is de inschrijver verplicht om, in aanvulling op de genoemde offerte aanvraag, zowel voor de brede school in Bocholtz als de brede school in Simpelveld een presentatie en bezichtiging van het werk I-dop te Bocholtz te gaan organiseren voor de groepen 8 van beide scholen. Op deze manier wordt bijgedragen aan de interesse bij de jeugdigen voor de bouwsector. Binnen 2 weken na definitieve gunning dient de winnaar van deze aanbesteding hierover contact op te nemen met de coördinator SROI van het WSP Parkstad (mevrouw D. Slangen), te bereiken op het nummer 06-11374774 of per e-mail op Danielle.Slangen@wspparkstad.nl .