




Inspectierapport



0000000443 Milieupark KCA

Van Doornestraat 11

23 januari 2020

J. van Zoest

Objectgegevens

Objectcode	0000000443
Objectomschrijving	Milieupark KCA
Adres	Van Doornestraat 11 9403 AN Assen
Bouwjaar	2004
Verbouwing	Niet van toepassing
BVO	130 m2



Onderhoudsniveau	Gewenst Conditiesniveau 4
------------------	----------------------------------

Conditieoverzicht

Code	Element	Hoeveelheid	O
10 - ALGEMENE VOORZIENINGEN			
Algemeen - Algemeen			
10.10.100	Herinspectie NEN2767 derden	130,00 BVO	1
10.10.400	Herstelonderhoud bouwkundig & installaties	130,00 BVO	1
10.10.500	Technisch advies derden	1,00 PM	2
10.10.600	Schades algemeen	130,00 BVO	1
10.30.180	Keuring vloestofdichte vloer	1,00 POST	1
Installatie - Installatie			
10.10.110	Inspectie NEN3140	130,00 BVO	1
21 - BUITENWANDEN			
Gevel - Gevel			
21.11.092	Buitenwanden > 300mm schilderwerk algemeen	120,00 M2	2
21.13.210	Systeemgevel staal	120,00 M2	2
31 - BUITENWANDOPENINGEN			
Gevel - Gevel			
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	5,00 STK	1
31.30.080	Buitendeuren schilderwerk bi/bu algemeen	10,00 M2	1
31.30.092	Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend	10,00 M2	1
32 - BINNENWANDOPENINGEN			
Binnen - Binnen			
32.30.010	Binnendeuren hang & sluitwerk algemeen	10,00 STK	1
32.30.080	Binnendeuren schilderwerk algemeen	50,00 M2	2
37 - DAKOPENINGEN			
Dak - Dak			
37.11.092	Dakluiken schilderwerk dekkend	1,00 M2	3
37.11.120	Dakluik staal	1,00 STK	2
37.21.230	Lichtstraten kunststof algemeen	13,50 M1	3
42 - BINNENWANDAFWERKINGEN			
Binnen - Binnen			
42.10.080	Wandafwerkingen schilderwerk algemeen	290,00 M2	1
43 - VLOERAFWERKINGEN			
Binnen - Binnen			
43.21.910	Vloerafwerklaag vloestofdichte voorziening	120,00 M2	3
45 - PLAFONDAFWERKINGEN			
Binnen - Binnen			
45.00.080	Plafonds schilderwerk algemeen binnen	75,00 M2	3
47 - DAKAFWERKINGEN			
Dak - Dak			
47.11.110	Vlakke dakafwerking bitumineus (wedeflex)	70,00 M2	3
52 - AFVOEREN			
Gevel - Gevel			
52.12.101	Goten en gootbekleding algemeen	27,00 M1	1
52.12.110	Goot prefab kunststof	27,00 M1	2
52.12.410	Hemelwaterafvoer kunststof	12,00 M1	2
53 - WATER			

Installatie - Installatie				
53.10.000	Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen	1,00 PM		1
61 - CENTRALE ELEKTRISCHE VOORZ.				
Installatie - Installatie				
61.00.000	Centrale elektrische voorzieningen algemeen	130,00 BVO		1
61.51.200	Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen	1,00 STK		1
61.51.410	Laagspanning verdeelinrichting <10 grp (in kast aan gevel)	1,00 STK		2
63 - VERLICHTING				
Installatie - Installatie				
63.11.301	Verlichtingsarmaturen algemeen	130,00 BVO		1
63.11.400	Lampen algemeen	130,00 BVO		1
65 - BEVEILIGING				
Gevel - Gevel				
65.13.310	Handblusser algemeen (buitenopstelling)	2,00 STK		2
Installatie - Installatie				
65.13.310	Handblusser algemeen	5,00 STK		1
65.21.410	Inbraaksignalering centrale algemeen	1,00 STK		2
65.21.490	Inbraaksignalering kabels + appendages	130,00 BVO		2
65.39.310	Nooddouche	1,00 STK		1