




Inspectierapport



000000445 Milieupark ROS

Van Doornestraat 11

23 januari 2020

J. van Zoest

Objectgegevens

Objectcode	0000000445
Objectomschrijving	Milieupark ROS
Adres	Van Doornestraat 11 9403 AN Assen
Bouwjaar	2004
Verbouwing	Niet van toepassing
BVO	178 m2



Onderhoudsniveau	Gewenst Conditiesniveau 4
------------------	----------------------------------

Conditieoverzicht

Code	Element	Hoeveelheid	O
10 - ALGEMENE VOORZIENINGEN			
Algemeen - Algemeen			
10.10.100	Herinspectie NEN2767 derden	178,00 BVO	1
10.10.400	Herstelonderhoud bouwkundig & installaties	178,00 BVO	1
10.10.600	Schades algemeen	178,00 BVO	1
10.30.180	Keuring vloestofdichte vloer	1,00 POST	1
Installatie - Installatie			
10.10.110	Inspectie NEN3140	178,00 BVO	1
21 - BUITENWANDEN			
Gevel - Gevel			
21.13.210	Systeemgevel staal	276,00 M2	3
27 - DAKEN			
Gevel - Gevel			
27.16.210	Gootconstructie staal	24,00 M1	2
28 - HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE			
Binnen - Binnen			
28.11.082	Skeletdeel > 300mm schilderwerk algemeen binnen	75,00 M2	2
31 - BUITENWANDOPENINGEN			
Gevel - Gevel			
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	3,00 STK	1
31.30.080	Buitendeuren schilderwerk bi/bu algemeen	2,00 M2	2
31.30.092	Buitendeuren schilderwerk buiten dekkend	2,00 M2	4
31.32.010	Schuifdeur handbediend	1,00 STK	1
31.32.010	Schuifdeur handbediend	1,00 STK	3
31.41.200	Kozijnwerk staal	2,00 M2	1
43 - VLOERAFWERKINGEN			
Binnen - Binnen			
43.21.910	Vloerafwerklaag vloestofdichte voorziening	170,00 M2	3
47 - DAKAFWERKINGEN			
Dak - Dak			
47.12.310	Hellende dakafwerking profielplaat metaal	190,00 M2	2
52 - AFVOEREN			
Gevel - Gevel			
52.12.101	Goten en gootbekleding algemeen	24,00 M1	1
52.12.410	Hemelwaterafvoer kunststof	24,00 M1	2
Installatie - Installatie			
52.21.100	Leidingen fecaliënafoer algemeen	1,00 PM	1
54 - GASSEN			
Installatie - Installatie			
54.20.210	Persluchtcompressor algemeen	1,00 STK	1
61 - CENTRALE ELEKTRISCHE VOORZ.			
Installatie - Installatie			
61.00.000	Centrale elektrische voorzieningen algemeen	178,00 BVO	1
61.51.200	Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen	1,00 STK	1
61.51.410	Laagspanning verdeelinrichting <10 grp	1,00 STK	3
63 - VERLICHTING			

Installatie - Installatie				
63.11.301	Verlichtingsarmaturen algemeen	178,00 BVO		1
63.11.400	Lampen algemeen	178,00 BVO		1
65 - BEVEILIGING				
Installatie - Installatie				
65.13.310	Handblusser algemeen	1,00 STK		1
65.21.410	Inbraaksignalering centrale algemeen	1,00 STK		1
65.21.490	Inbraaksignalering kabels + appendages	178,00 BVO		2
90 - TERREINVOORZIENINGEN				
Gevel - Gevel				
90.63.330	Gevel- en plafondarmaturen groot	1,00 STK		2