




Inspectierapport



OBJ0001341 Pioneers Clubgebouw

Dijkveldpad 1

28 februari 2020

J. Derks

Objectgegevens

Objectcode	OBJ0001341
Objectomschrijving	Pioneers Clubgebouw
Adres	Dijkveldpad 1 9403 TC Assen
Bouwjaar	2016
Verbouwing	Niet van toepassing
BVO	54 m2



Onderhoudsniveau **Gewenst Condicioniveau 4**

Conditieoverzicht

Code	Element	Hoeveelheid	O
10 - ALGEMENE VOORZIENINGEN			
Algemeen - Algemeen			
10.10.100	Herinspectie NEN2767 derden	54,00 BVO	1
10.10.400	Herstelonderhoud bouwkundig & installaties	54,00 BVO	1
10.10.600	Schades algemeen	54,00 BVO	1
Installatie - Installatie			
10.10.110	Inspectie NEN3140	54,00 BVO	1
21 - BUITENWANDEN			
Gevel - Gevel			
21.16.092	Boeib./windv. > 300 mm schilderwerk dekkend	10,00 M2	2
21.16.400	Boeiboord/windveer kunststof	30,00 M1	1
31 - BUITENWANDOPENINGEN			
Gevel - Gevel			
31.30.010	Buitendeuren hang & sluitwerk algemeen	1,00 STK	1
31.41.300	Kozijnwerk kunststof	18,00 M2	2
31.42.000	Beglazing algemeen	1,00 PM	1
31.44.000	Zonwering algemeen	6,00 STK	1
31.44.510	Zonwering rolluik handbediend algemeen	6,00 STK	2
32 - BINNENWANDOPENINGEN			
Binnen - Binnen			
32.30.010	Binnendeuren hang & sluitwerk algemeen	3,00 STK	3
41 - BUITENWANDAFWERKINGEN			
Gevel - Gevel			
41.12.092	Gevelbekledingen schilderwerk dekkend	58,00 M2	2
41.12.100	Gevelbekleding hout	58,00 M2	4
43 - VLOERAFWERKINGEN			
Binnen - Binnen			
43.22.200	Vloerbekleding linoleum	49,00 M2	3
45 - PLAFONDAFWERKINGEN			
Binnen - Binnen			
45.00.080	Plafonds schilderwerk algemeen binnen	49,00 M2	2
47 - DAKAFWERKINGEN			
Dak - Dak			
47.10.000	Dakafwerkingen algemeen	54,00 M2	3
47.11.310	Vlakke dakafwerking kunststof	54,00 M2	3
52 - AFVOEREN			
Installatie - Installatie			
52.21.100	Leidingen fecaliënafvoer algemeen	1,00 PM	1
53 - WATER			
Installatie - Installatie			
53.10.000	Leidingen drinkwaterinstallaties algemeen	1,00 PM	1
53.21.200	Voorraadboilers elektrisch algemeen	1,00 STK	1
53.21.210	Voorraadboiler elektrisch < 30 l	1,00 STK	1
57 - LUCHTBEHANDELING			
Installatie - Installatie			
57.21.180	Afzuigventilator algemeen	1,00 STK	1

61 - CENTRALE ELEKTRISCHE VOORZ.

Installatie - Installatie

61.00.000	Centrale elektrische voorzieningen algemeen	54,00 BVO	1
61.51.200	Laagspanning (hoofd)verdeelinrichting algemeen	1,00 STK	1
61.51.410	Laagspanning verdeelinrichting <10 grp	1,00 STK	1

62 - KRACHTSTROOM

Installatie - Installatie

62.21.420	Elektrische verwarming ribbenbuisachel (plaatkachel)	3,00 STK	3
-----------	---	----------	---

63 - VERLICHTING

Installatie - Installatie

63.11.301	Verlichtingsarmaturen algemeen	54,00 BVO	2
63.11.400	Lampen algemeen	54,00 BVO	1

72 - VASTE GEBRUIKERSVOORZIENINGEN

Binnen - Binnen

72.11.500	Vaste bar algemeen	1,00 STK	1
-----------	--------------------	----------	---

73 - KEUKENVOORZIENINGEN

Binnen - Binnen

73.11.130	Keukenblok compleet incl. inbouwapp.	1,00 STK	1
-----------	--------------------------------------	----------	---

74 - SANITAIRE VOORZIENINGEN

Binnen - Binnen

74.11.100	Toilet algemeen	1,00 STK	3
74.11.310	Fonteincombinatie algemeen	1,00 STK	3

90 - TERREINVOORZIENINGEN

Gevel - Gevel

90.63.310	Gevel- en plafondarmaturen klein	1,00 STK	1
-----------	----------------------------------	----------	---