



Sportfondsen Tiel B.V.

P/a Postbus 12324
1100 AH Amsterdam Zuidoost
Gelderland

Datum : 27-01-2021
Uw referentie :
Betreft : Certificaat onderzoeksresultaten

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij sturen wij u het onderzoekscertificaat van het wateronderzoek dat wij in uw opdracht hebben uitgevoerd.

Indien u vragen heeft over het certificaat kunt u uitleg en informatie vinden op onze website www.c-mark.nl of contact met ons opnemen op nummer 088-8310500 of via water@c-mark.nl.

Met vriendelijke groet,

Customer Service
C-mark B.V.

C-mark B.V.
Munsterstraat 9
7418 EV Deventer

Telefoon [088 - 8310500](tel:088-8310500)
Website www.c-mark.nl
Email water@c-mark.nl

Bankrek. BNP Paribas S.A. 227.9246.22
KvK 28032395
BTW NL8043.67.437.B01

EFTN, Locatie Icarus
Icarus 12
8448 CJ Heerenveen
Telefoon: 088-831 0000
email: ASM-Food-NL@Eurofins.com

Analysecertificaat

Rapportnummer : 1005013926 op 27/01/2021

Sportfondsen Tiel B.V.

P/a Postbus 12324
1100 AH Amsterdam Zuidoost
Gelderland

Projectcode:

Referentie:

Code:

Monsterneming: Q2, micro conform NEN-EN-ISO 19458 , chemie: eigen methode

Gegevens

<i>Omschrijving</i>	<i>Suppletie</i>	Ordercode	210125-079
<i>Monsternemer</i>	<i>C-mark</i>	Monstercode	210125-079-01
<i>Monsternamedatum</i>	25/01/2021, 12:22	<i>Matrix</i>	<i>Water algemeen (WA)</i>
<i>Temp constant °C</i>	20,3 °C	Pakket	Suppletiewater
		Datum ontvangst	26/01/2021 7:11
		Datum aanvang onderzoek	26/01/2021, 7:11

Analyse

Resultaat

UQ3 Kaliumpermanganaatverbruik	3.3 mg/l
Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 8467 (-)	



Sportfondsen Tiel B.V.

P/a Postbus 12324
1100 AH Amsterdam Zuidoost
Gelderland

Datum : 08-03-2021
Uw referentie :
Betreft : Certificaat onderzoeksresultaten

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij sturen wij u het onderzoekscertificaat van het wateronderzoek dat wij in uw opdracht hebben uitgevoerd.

Indien u vragen heeft over het certificaat kunt u uitleg en informatie vinden op onze website www.c-mark.nl of contact met ons opnemen op nummer 088-8310500 of via water@c-mark.nl

Met vriendelijke groet,

Customer Service
C-mark B.V.

C-mark B.V.
Munsterstraat 9
7418 EV Deventer

Telefoon [088 - 8310500](tel:088-8310500)
Website www.c-mark.nl
Email water@c-mark.nl

Bankrek. BNP Paribas S.A. 227.9246.22
KvK 28032395
BTW NL8043.67.437.B01



EFTN, Locatie Icarus
Icarus 12
8448 CJ Heerenveen
Telefoon: 088-831 0000
email: ASM-Food-NL@Eurofins.com

Analysecertificaat

Rapportnummer : 1005068726 op 08/03/2021

Sportfondsen Tiel B.V.

P/a Postbus 12324
1100 AH Amsterdam Zuidoost
Gelderland

monstername: Q2, micro conform NEN-EN-ISO 19458 , chemie: eigen methode

Wedstrijdbassin

Gegevens	Januari	Februari	Maart
<i>Monsternamedatum</i> <i>Tijdstip</i> <i>Temperatuur °C</i> <i>Bezoekers vorige dag</i> <i>Bezoekers heden</i>	25/01/2021 12:33 27,0 0 0	09/02/2021 15:19 28,6 0 0	03/03/2021 15:06 26,6 0 0
Monster code Datum ontvangst Datum en tijd aanvang onderzoek <i>Monstername door</i> Opmerking Eurofins	210125-080-01 25/01/2021 26/01/2021 07:05 C-mark -	210209-093-01 09/02/2021 10/02/2021 07:23 C-mark -	210303-158-01 03/03/2021 04/03/2021 06:47 C-mark -
Eindbeoordeling vlg. WHVBZ	Voldoet	Voldoet	Voldoet
CM Doorzicht Conform NEN 6606 (-)	Bodem	Bodem	Bodem
Q Aeroob kiemgetal 36°C kve/ml g.a. NEN-EN-ISO 6222 (W57203)	20	< 1	< 1
UQ3 Kaliumpermanganaatverbruik mg/l g.a. NEN-EN-ISO 8467 (-)	1.8	2.4	2.7
UQ3 Ureum mg/l Eigen methode (-)	0.1	0.1	0.1
Q2 Gebonden chloor mg/l eigen methode (W4650)	<0,1	0.3	0.1
Q2 Totaal chloor mg/l eigen methode (W4650)	1.0	1.3	1.1
Q2 Vrij chloor uitlaat mg/l eigen methode (W4650)	1.0	1.0	1.0
Q2 pH eigen methode (W4640)	7.0	7.0	7.0

monstername: Q2, micro conform NEN-EN-ISO 19458 , chemie: eigen methode

Doelgroepenbassin

Gegevens	Januari	Februari	Maart
<i>Monsternamedatum</i> <i>Tijdstip</i> <i>Temperatuur °C</i> <i>Bezoekers vorige dag</i> <i>Bezoekers heden</i>	25/01/2021 12:34 28,7 0 0	09/02/2021 15:20 28,9 0 0	03/03/2021 15:06 31,3 0 0
<i>Monster code</i> <i>Datum ontvangst</i> <i>Datum en tijd aanvang onderzoek</i> <i>Monstername door</i> <i>Opmerking Eurofins</i>	210125-080-02 25/01/2021 26/01/2021 07:07 C-mark -	210209-093-02 09/02/2021 10/02/2021 07:24 C-mark -	210303-158-02 03/03/2021 04/03/2021 06:53 C-mark -
Eindbeoordeling vlg. WHVBZ	Voldoet	Voldoet	Voldoet
CM Doorzicht Conform NEN 6606 (-)	Bodem	Bodem	Bodem
Q Aeroob kiemgetal 36°C kve/ml g.a. NEN-EN-ISO 6222 (W57203)	2 *	< 1	3 *
UQ3 Kaliumpermanganaatverbruik mg/l g.a. NEN-EN-ISO 8467 (-)	2.7	2.3	1.9
UQ3 Ureum mg/l Eigen methode (-)	0.1	0.1	0.1
Q2 Gebonden chloor mg/l eigen methode (W4650)	<0,1	0.4	0.1
Q2 Totaal chloor mg/l eigen methode (W4650)	0.9	1.1	0.9
Q2 Vrij chloor uitlaat mg/l eigen methode (W4650)	0.8	0.8	0.8
Q2 pH eigen methode (W4640)	7.3	7.1	7.1

monstername: Q2, micro conform NEN-EN-ISO 19458 , chemie: eigen methode

Hot Whirlpool (HWP)

Gegevens	Januari	Februari	Maart
<i>Monsternamedatum</i> <i>Tijdstip</i> <i>Temperatuur °C</i> <i>Bezoekers vorige dag</i> <i>Bezoekers heden</i>	25/01/2021 12:35 29,7 0 0	09/02/2021 15:20 30,2 0 0	03/03/2021 15:06 29,0 0 0
<i>Monster code</i> <i>Datum ontvangst</i> <i>Datum en tijd aanvang onderzoek</i> <i>Monstername door</i> <i>Opmerking Eurofins</i>	210125-080-03 25/01/2021 26/01/2021 07:08 C-mark -	210209-093-03 09/02/2021 10/02/2021 07:23 C-mark -	210303-158-03 03/03/2021 04/03/2021 06:59 C-mark -
Eindbeoordeling vlg. WHVBZ	Voldoet	Voldoet	Voldoet
CM Doorzicht Conform NEN 6606 (-)	Bodem	Bodem	Bodem
Q Aeroob kiemgetal 36°C kve/ml g.a. NEN-EN-ISO 6222 (W57203)	< 1	< 1	< 1
UQ3 Kaliumpermanganaatverbruik mg/l g.a. NEN-EN-ISO 8467 (-)	2.7	2.3	1.9
UQ3 Ureum mg/l Eigen methode (-)	0.1	0.1	0.1
Q2 Gebonden chloor mg/l eigen methode (W4650)	<0,1	0.3	0.1
Q2 Totaal chloor mg/l eigen methode (W4650)	0.7	1.0	1.0
Q2 Vrij chloor uitlaat mg/l eigen methode (W4650)	0.7	0.7	0.8
Q2 pH eigen methode (W4640)	7.2	7.1	7.1

monstername: Q2, micro conform NEN-EN-ISO 19458 , chemie: eigen methode

Kinderbad

Gegevens	Januari	Februari	Maart
<i>Monsternamedatum</i> <i>Tijdstip</i> <i>Temperatuur °C</i> <i>Bezoekers vorige dag</i> <i>Bezoekers heden</i>	25/01/2021 12:41 29,0 0 0	09/02/2021 15:21 29,8 0 0	03/03/2021 15:07 28,8 0 0
<i>Monster code</i> <i>Datum ontvangst</i> <i>Datum en tijd aanvang onderzoek</i> <i>Monstername door</i> <i>Opmerking Eurofins</i>	210125-080-04 25/01/2021 26/01/2021 07:08 C-mark -	210209-093-04 09/02/2021 10/02/2021 07:24 C-mark -	210303-158-04 03/03/2021 04/03/2021 06:59 C-mark -
Eindbeoordeling vlg. WHVBZ	Voldoet	Voldoet	Voldoet
CM Doorzicht Conform NEN 6606 (-) Q Aeroob kiemgetal 36°C kve/ml g.a. NEN-EN-ISO 6222 (W57203) UQ3 Kaliumpermanganaatverbruik mg/l g.a. NEN-EN-ISO 8467 (-) UQ3 Ureum mg/l Eigen methode (-) Q2 Gebonden chloor mg/l eigen methode (W4650) Q2 Totaal chloor mg/l eigen methode (W4650) Q2 Vrij chloor uitlaat mg/l eigen methode (W4650) Q2 pH eigen methode (W4640)	Bodem < 1 2.7 0.1 <0,1 1.4 1.4 7.2	Bodem < 1 2.3 0.1 0.4 1.5 1.1 7.1	Bodem 5 * 1.9 0.1 0.2 1.3 1.1 7.2



Sportfondsen Tiel B.V.

P/a Postbus 12324
1100 AH Amsterdam Zuidoost
Gelderland

Datum : 11-03-2021
Uw referentie :
Betreft : Certificaat onderzoeksresultaten

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij sturen wij u het onderzoekscertificaat van het wateronderzoek dat wij in uw opdracht hebben uitgevoerd.

Indien u vragen heeft over het certificaat kunt u uitleg en informatie vinden op onze website www.c-mark.nl of contact met ons opnemen op nummer 088-8310500 of via water@c-mark.nl.

Met vriendelijke groet,

Customer Service
C-mark B.V.

C-mark B.V.
Munsterstraat 9
7418 EV Deventer

Telefoon [088 - 8310500](tel:088-8310500)
Website www.c-mark.nl
Email water@c-mark.nl

Bankrek. BNP Paribas S.A. 227.9246.22
KvK 28032395
BTW NL8043.67.437.B01

EFTN, Locatie Icarus
Icarus 12
8448 CJ Heerenveen
Telefoon: 088-831 0000
email: ASM-Food-NL@Eurofins.com

Sportfondsen Tiel B.V.

P/a Postbus 12324
1100 AH Amsterdam Zuidoost
Gelderland

Projectcode:

Referentie:

Code:

Monsterneming: Q2, micro conform NEN-EN-ISO 19458 , chemie: eigen methode

Gegevens

Omschrijving	Wedstrijdbassin	Ordercode	210303-157
Monsternemer	C-mark	Monstercode	210303-157-01
Monsternamedatum	03/03/2021, 15:07	Matrix	Water algemeen (WA)
Temp constant °C	26,4 °C	Pakket	Langelier
		Datum ontvangst	04/03/2021 6:25
		Datum aanvang onderzoek	04/03/2021, 6:50

Analyse	Resultaat
Q Elect. geleidingsverm. herleid naar 20C conform NEN-ISO 7888 (CL/WO/02)	75 mS/m
Q pH eigen methode (CL/WO/23)	7.1
Q Temperatuur bij pH meting eigen methode (CL/WO/23)	18.7 °C
- Langelier index (LSI) berekening (-)	-1.45
- Langelier index (LSI) opmerking berekening (-)	Neiging tot corrosiviteit
U Calcium (Ca) conform NEN-EN-ISO 17294 (-)	81 mg/l
UQ3 Waterstofcarbonaat Conform NEN-EN-ISO 9963 (-)	12 mg/l
Q2 Temperatuur eigen methode (W4640)	26.4 °C

EFTN, Locatie Icarus
Icarus 12
8448 CJ Heerenveen
Telefoon: 088-831 0000
email: ASM-Food-NL@Eurofins.com

Sportfondsen Tiel B.V.

P/a Postbus 12324
1100 AH Amsterdam Zuidoost
Gelderland

Projectcode:

Referentie:

Code:

Monsterneming: Q2, micro conform NEN-EN-ISO 19458 , chemie: eigen methode

Gegevens

Omschrijving	Doelgroepenbassin	Ordercode	210303-157
Monsternemer	C-mark	Monstercode	210303-157-02
Monsternamedatum	03/03/2021, 15:11	Matrix	Water algemeen (WA)
Temp constant °C	29,9 °C	Pakket	Langelier
		Datum ontvangst	04/03/2021 6:25
		Datum aanvang onderzoek	04/03/2021, 6:50

Analyse	Resultaat
Q Elect. geleidingsverm. herleid naar 20C conform NEN-ISO 7888 (CL/WO/02)	90 mS/m
Q pH eigen methode (CL/WO/23)	7.4
Q Temperatuur bij pH meting eigen methode (CL/WO/23)	18.3 °C
- Langelier index (LSI) berekening (-)	-1.05
- Langelier index (LSI) opmerking berekening (-)	Neiging tot corrosiviteit
U Calcium (Ca) conform NEN-EN-ISO 17294 (-)	88 mg/l
UQ3 Waterstofcarbonaat Conform NEN-EN-ISO 9963 (-)	13 mg/l
Q2 Temperatuur eigen methode (W4640)	29.9 °C