

Inspectielijst NEN 1010 vaste installatie				Projectnummer: LR2117							
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht				Inspectiebedrijf: Quint & v. Ginkel b.v.							
Installatie: OVL kast 3541R											
Netspanning: 230V				Stelsel: TT X TN O IT O							
Reden van inspectie: X Xplevering O Wijziging O Periodieke inspectie. Datum vorige inspectie: _____											
Visuele controle <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> ☐ Aanwezigheid tekeningen ☐ Waarschuwborden ☐ Afschermingen ☒ Beveiligingstoestellen ☒ Schakelaars en scheider(s) ☐ Aanduiding stroomketens </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> ☒ Aanduiding smeltveiligheden ☒ Aanduiding schakelaars en klemmen ☐ Aanduiding nul en beschermingsleidingen ☐ Toestand nul en beschermingsleidingen ☒ Aansluiting van leidingen ☐ Vrije ruimte schak.- en verdeelinrichtingen </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> ☐ Beschermingsgraad ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ </td> </tr> </table>								☐ Aanwezigheid tekeningen ☐ Waarschuwborden ☐ Afschermingen ☒ Beveiligingstoestellen ☒ Schakelaars en scheider(s) ☐ Aanduiding stroomketens	☒ Aanduiding smeltveiligheden ☒ Aanduiding schakelaars en klemmen ☐ Aanduiding nul en beschermingsleidingen ☐ Toestand nul en beschermingsleidingen ☒ Aansluiting van leidingen ☐ Vrije ruimte schak.- en verdeelinrichtingen	☐ Beschermingsgraad ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____	
☐ Aanwezigheid tekeningen ☐ Waarschuwborden ☐ Afschermingen ☒ Beveiligingstoestellen ☒ Schakelaars en scheider(s) ☐ Aanduiding stroomketens	☒ Aanduiding smeltveiligheden ☒ Aanduiding schakelaars en klemmen ☐ Aanduiding nul en beschermingsleidingen ☐ Toestand nul en beschermingsleidingen ☒ Aansluiting van leidingen ☐ Vrije ruimte schak.- en verdeelinrichtingen	☐ Beschermingsgraad ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____									
Beproeving <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ☐ Beschermings- en aardleidingen ☐ Isolatiweerstand SELV-, PELV en S-ketens ☐ Schakelaars schakelen fase en niet de nul ☐ Aardlekschakelaars ☐ Potentiaalvereffening </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ☐ Werking schakelaars ☐ Instelling beveiligingstoestellen ☐ Richting draaiveld ☐ Besturing van veiligheidsketens </td> </tr> </table>								☐ Beschermings- en aardleidingen ☐ Isolatiweerstand SELV-, PELV en S-ketens ☐ Schakelaars schakelen fase en niet de nul ☐ Aardlekschakelaars ☐ Potentiaalvereffening	☐ Werking schakelaars ☐ Instelling beveiligingstoestellen ☐ Richting draaiveld ☐ Besturing van veiligheidsketens		
☐ Beschermings- en aardleidingen ☐ Isolatiweerstand SELV-, PELV en S-ketens ☐ Schakelaars schakelen fase en niet de nul ☐ Aardlekschakelaars ☐ Potentiaalvereffening	☐ Werking schakelaars ☐ Instelling beveiligingstoestellen ☐ Richting draaiveld ☐ Besturing van veiligheidsketens										
Metingen omstandigheden: X droog O vochtig O nat Opmerkingen: _____											
Groep	Leidingen			Beveiligingen				Isolatiweerstand Met of zonder verbruikers		Aard- versp reidin gs- weers tand	Circu itweer stand
Nr.	aantal	s mm ²	soort	soort	I _N	I _K	Karakteristiek	met	zonder		
5	4	10						>250	>500		2,8
7	4	10						>250	>500		1,34
8	4	10						>250	>500		3.64
9	4	10						>250	>500		2.56
Gebruikte meetinstrumenten		Fabrikant: Fluke Type: 1664 FC		Fabrikant: _____ Type: _____		Fabrikant: _____ Type: _____					
Installatiedelen geleverd met testcertificaat		X Verdeelkasten: _____ O Bliksemafleiding: _____ O Brandmeldinstallatie: _____		O _____ O _____ O _____							
Inspectie uitgevoerd door:				Opdrachtgever accoord:							
Naam: P. van Hesteren Plaats: De Meern Datum: 21-12-2018 Paraaf: _____PvH_____				Naam: _____ Plaats: _____ Datum: _____ Paraaf: _____							