

Inspectielijst NEN 1010 vaste installatie				Projectnummer:						
Opdrachtgever:				Inspectiebedrijf: Quint & v. Ginkel b.v.						
Installatie: 3541 U										
Netspanning: 230V				Stelsel TT ☒ TN ☐ IT ☐						
Reden van inspectie: ☒ Oplevering ☐ Wijziging ☐ Periodieke inspectie. Datum vorige inspectie: _____										
Visuele controle <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:33%; vertical-align: top;"> ☐ Aanwezigheid tekeningen ☐ Waarschuwborden ☐ Afschermingen ☐ Beveiligingstoestellen ☐ Schakelaars en scheider(s) ☐ Aanduiding stroomketens </td> <td style="width:33%; vertical-align: top;"> ☐ Aanduiding smeltveiligheden ☐ Aanduiding schakelaars en klemmen ☐ Aanduiding nul en beschermingsleidingen ☐ Toestand nul en beschermingsleidingen ☐ Aansluiting van leidingen ☐ Vrije ruimte schak.- en verdeelinrichtingen </td> <td style="width:33%; vertical-align: top;"> ☐ Beschermingsgraad ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ </td> </tr> </table>								☐ Aanwezigheid tekeningen ☐ Waarschuwborden ☐ Afschermingen ☐ Beveiligingstoestellen ☐ Schakelaars en scheider(s) ☐ Aanduiding stroomketens	☐ Aanduiding smeltveiligheden ☐ Aanduiding schakelaars en klemmen ☐ Aanduiding nul en beschermingsleidingen ☐ Toestand nul en beschermingsleidingen ☐ Aansluiting van leidingen ☐ Vrije ruimte schak.- en verdeelinrichtingen	☐ Beschermingsgraad ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____
☐ Aanwezigheid tekeningen ☐ Waarschuwborden ☐ Afschermingen ☐ Beveiligingstoestellen ☐ Schakelaars en scheider(s) ☐ Aanduiding stroomketens	☐ Aanduiding smeltveiligheden ☐ Aanduiding schakelaars en klemmen ☐ Aanduiding nul en beschermingsleidingen ☐ Toestand nul en beschermingsleidingen ☐ Aansluiting van leidingen ☐ Vrije ruimte schak.- en verdeelinrichtingen	☐ Beschermingsgraad ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____								
Beproeving <table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> ☐ Beschermings- en aardleidingen ☐ Isolatieweerstand SELV-, PELV en S-ketens ☐ Schakelaars schakelen fase en niet de nul ☐ Aardlekschakelaars ☐ Potentiaalvereffening </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> ☐ Werking schakelaars ☐ Instelling beveiligingstoestellen ☐ Richting draaiveld ☐ Besturing van veiligheidsketens </td> </tr> </table>								☐ Beschermings- en aardleidingen ☐ Isolatieweerstand SELV-, PELV en S-ketens ☐ Schakelaars schakelen fase en niet de nul ☐ Aardlekschakelaars ☐ Potentiaalvereffening	☐ Werking schakelaars ☐ Instelling beveiligingstoestellen ☐ Richting draaiveld ☐ Besturing van veiligheidsketens	
☐ Beschermings- en aardleidingen ☐ Isolatieweerstand SELV-, PELV en S-ketens ☐ Schakelaars schakelen fase en niet de nul ☐ Aardlekschakelaars ☐ Potentiaalvereffening	☐ Werking schakelaars ☐ Instelling beveiligingstoestellen ☐ Richting draaiveld ☐ Besturing van veiligheidsketens									
Metingen omstandigheden: ☐ droog ☐ vochtig ☐ nat Opmerkingen: _____										
Groep	Leidingen			Beveiligingen			Isolatieweerstand	Aard- versp reidin gs- weers tand	Circu itwee rstand	
Nr.	aantal	s mm ²	soort	soort	In	Ik	Karakteristiek	Met of zonder verbruikers met zonder		
1	4	10	Ymkas	buis		16		> 200MΩ	3.54	
2	4	10	"	"		16				
3	4	10	"	"		"				
4	4	10	"	"		"				
5	4	10	"	"		"		> 200MΩ	2.64	
6	4	10	"	"		"		> 200MΩ		
7	4	10	"	"		"		> 200MΩ	3.83	
8	4	10	"	"		"		> 200MΩ	2.95	
9	4	10	"	"		"		> 200MΩ	2.81	
10	4	10	"	"		"		> 200MΩ	2.73	
11	2	4	vult	"		"				
12	2	4	vult	"		"				
Gebruikte meetinstrumenten		Fabrikant Fluke Type 1664 FC			Fabrikant _____ Type _____		Fabrikant _____ Type _____			
Installatiedelen geleverd met testcertificaat		☐ Verdeelkasten _____ ☐ Bliksemafleiding _____ ☐ Brandmeldinstallatie _____			☐ _____ ☐ _____ ☐ _____					
Inspectie uitgevoerd door					Opdrachtgever accoord					
Naam P.V. HESTEREN Plaats UTRECHT Datum 4-12-2010 Paraaf [Handtekening]					Naam _____ Plaats _____ Datum _____ Paraaf _____					